

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИМС



Э. Э. Зульфугарадзе

1993 г.

Система управления
"ENTIS+857"

Внесен в Государств-
енный реестр Системы
испытаний и утвержде-
ния типа средств из-
мерений

Регистрационный № 13630-93
Взамен № _____

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система управления "ENTIS+857" (далее система), предназначена для управления резервуарными запасами любого жидкого продукта.

ОПИСАНИЕ

Система представляет собой высокопроизводительную систему управления резервуарными запасами. При работе в автономном режиме, эта система работает с резервуарным парком любого размера. Система снабжена диалоговым меню и различными окнами для оказания помощи оператору. Данные по резервуарам система позволяет компоновать в группы, числом доходящим до 40.

Система включает в себя уровнемер поплавковый серии 854, уровнемер радарный серии 872, преобразователи температуры серии 862 и интерфейс серии 858.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровнемеры поплавковые серии 854

Диапазон измерений, мм	0 - 37000
Основная погрешность, мм	+/- 1
Чувствительность, мм	+/- 1
Масса, кг	19,5

- 2 -

Уровнемеры радарные серии 872

Диапазон измерений, мм	0 - 40000
Основная погрешность, мм	+/- 2
Масса, кг	25 + 30

Преобразователи температуры серии 862

Диапазон измерений, гр. С	-50 - +200
Основная погрешность, гр. С	0,05
Масса, кг	2,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Н п/п :	Наименование	: Кол-во:	Примечание
1	Уровнемер поплавковый серии 854	1	
2	Уровнемер радарный серии 872	1	
3	Усредняющие термометры серии 863	1	
4	Преобразователи температуры 862	1	
5	Индикаторные устройства 877	1	
6	Интерфейс серии 858	1	
7	Терминал серии серии 847	1	
8	Компьютер IBM	1	

ПОВЕРКА

Проверка системы производится в соответствии методикой поверки по ГОСТ 8.321-78 и ГОСТ 8.338-78.

Средства поверки: уровнемерная установка, термостаты.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "ENRAF B. V."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система управления "ENTIS+857" соответствует технической документации фирмы "ENRAF B. V."

ИЗГОТОВИТЕЛЬ - фирма "ENRAF B. V."

Начальник отдела ВНИИМС

В. Н. Янушин