

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора УНИИМ



2002 г.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы тока типа ТОЛ 10- I	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 15128-03 Взамен №
--	--

Выпускаются по ГОСТ 7746-2001 и техническим условиям
ТУ16-2002 ОГГ.671 213.003 ТУ.

Назначение и область применения

Трансформаторы тока типа ТОЛ 10- I (далее трансформаторы) предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики сигнализации и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 Гц.

Трансформаторы предназначены для установки в комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки класса напряжения 10 кВ и являются комплектующими изделиями.

Область применения: трансформаторы изготавливаются для нужд народного хозяйства, для атомных станций и для поставок на экспорт.

Описание

Трансформатор выполнен в виде опорной конструкции. Трансформатор содержит магнитопроводы, первичную и вторичные обмотки.

Каждая вторичная обмотка находится на своем магнитопроводе. Обмотка, предназначенная для измерения и учета электроэнергии, обозначается №1, обмотка для питания цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №2.

Первичная и вторичные обмотки трансформатора залиты эпоксидным компаундом, что обеспечивает электрическую изоляцию и защиты обмоток от проникновения влаги и механических повреждений.

В литом блоке на опорной поверхности имеются 4 втулки с резьбовыми отверстиями, служащие для крепления трансформатора на месте установки.

Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформатора. Трансформаторы выпускаются в 4-х исполнениях, имеющих конструктивные отличия и различные технические характеристики, значения которых приведены в табл.1 и 2. У трансформаторов конструктивных исполнений 1 и 3 выводы вторичных обмоток выполнены для подсоединения проводов снизу, а у трансформаторов конструктивных исполнений 2 и 4 – сверху.

Изоляция трансформаторов нормальная уровня «б» по ГОСТ 1516.1-76, литая класса нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93 и класса воспламеняемости FН (ПГ) 1 по ГОСТ 28779-90.

Трансформаторы сейсмопрочны при воздействии землетрясения интенсивностью 8 баллов по MSK-64 при установке над нулевой отметкой до 70 м.

Маркировка выводов первичной и вторичных обмоток рельефная, выполняется эпоксидным компаундом при заливке трансформатора в форму.

Выводы первичной обмотки обозначены Л1 и Л2. Выводы вторичной обмотки для измерений обозначаются 1И1 и 1И2, обмотки для защиты - 2И1 и 2И2.

На трансформаторе имеется табличка технических данных с предупреждающей надписью о напряжении на разомкнутых вторичных обмотках.

Климатическое исполнение У или Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.

Трансформатор не требует ремонта за весь срок службы.

Основные технические характеристики

Основные параметры трансформаторов указаны в таблице 1 для исполнений 1 и 2 и таблице 2 для исполнений 3 и 4.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Класс точности: вторичной обмотки для измерений при номинальном первичном токе, А	
5÷400А.....	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S или 1
500÷1500А.....	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S
Класс точности вторичной обмотки для защиты	10Р
Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Номинальная частота переменного тока, Гц	50, 60*
Номинальный первичный ток, А	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500
Номинальный вторичный ток, А	5
Число вторичных обмоток	2

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальная вторичная нагрузка при коэффициенте мощности $\cos \phi = 0,8$, В•А: вторичной обмотки для измерений..... вторичной обмотки для защиты..... 10 15
Коэффициент безопасности приборов для измерительной обмотки в классе точности 0,5 и 1, при номинальном первичном токе, А не более	
500, 750..... 11
5-300, 600, 1000..... 13
1200..... 14
80, 400, 800, 1500..... 16
Коэффициент безопасности приборов для измерительной обмотки в классе точности 0,5S и 0,2S не более	10
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты, не менее	10
Односекундный ток термической стойкости, кА при номинальном первичном токе, А	
5..... 0,40
10..... 0,78
15..... 1,20
20..... 1,56
30..... 2,50
40..... 3,00
50..... 5,00
75..... 5,85
80..... 6,23
100..... 10,0
150..... 12,5
200..... 20,0
300÷1500..... 31,5
Ток электродинамической стойкости, кА : при номинальном первичном токе, А	
5..... 1,00
10..... 1,97
15..... 3,00
20..... 3,93
30..... 6,25
40..... 7,56
50..... 12,8
75..... 14,7
80..... 15,7
100..... 25,5
150..... 31,5
200..... 51,0
300÷1500..... 81,0
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха с учетом перегрева внутри КРУ, °С	55
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С	минус 45

Наименование параметра	Значение параметра
Окружающая среда	невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69).
Габаритные размеры, мм	270x224 _{max} x165
Масса, кг	
Для: ТОЛ 10-I-1 и ТОЛ 10-I-2.....	19±1
ТОЛ 10-I-3 и ТОЛ 10-I-4.....	22±1
Средняя наработка до отказа, ч	40•10 ⁵
Установленный полный срок службы трансформаторов, лет	30
Примечания:	<p>1. *Только для поставок на экспорт.</p> <p>2. Допускается, кратковременное (не более двух часов в неделю), повышение значения первичного тока на 20% по отношению к номинальному.</p>

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра
Односекундный ток термической стойкости, кА : при номинальном первичном токе, А	
30.....	3,2
40.....	4,3
50.....	8
75,80,100,150.....	20
Трехsekундный ток термической стойкости, кА : при номинальном первичном токе, А	
30.....	1,9
40.....	2,5
50.....	4,6
75,80,100,150.....	11,6
Ток электродинамической стойкости, кА При номинальном первичном токе, А	
30.....	8
40.....	10
50.....	20
75, 80, 100, 150.....	51
Примечание – Остальное см. таблицу 1	

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на табличку технических данных, на боковой поверхности трансформатора, методом офсетной печати; на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность

В комплект поставки входит:	Шт.
трансформатор.....	-1
крепеж	
винт М6×10.....	-4
шайба 6.....	-4
шайба 6.65Г.....	-4
эксплуатационные документы:	
паспорт, экз.....	-1
руководство по эксплуатации (РЭ), экз.....	-1

Примечание – При поставке партии трансформаторов в один адрес по согласованию с заказчиком общее количество экземпляров РЭ может быть уменьшено, но должно быть не менее 1 экземпляра на 3 трансформатора.

Проверка

Проверка проводится по ГОСТ 8.217-87 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки".

Межповерочный интервал - 8 лет.

Нормативная и техническая документация

ГОСТ 7746-2001. "Трансформаторы тока. Общие технические условия "

Трансформаторы тока типа ТОЛ 10-I. Технические условия
ТУ16-2002 ОГГ. 671 213.003 ТУ.

Заключение

Трансформаторы тока серии ТОЛ 10-I соответствуют требованиям ГОСТ 7746-2001 и ТУ16-95 ОГГ. 671 213.003 ТУ.

Трансформаторы тока типа ТОЛ 10-I соответствуют требованиям безопасности. Сертификат соответствия №РОСС RU. МЕ27.В04167. Срок действия с 17.03. 2000г. по 17.03.2003г. Выдан органом по сертификации электрооборудования УЦСМ.

Изготовитель – ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока"
Адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, Черкасская, 25.
Телефон: /3432/ 23-25-97, Факс: /3432/ 12-52-55

Генеральный директор
ОАО "Свердловский завод
трансформаторов тока"

А. А. Бегунов

