

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Согласовано
директор ВНИИМС

А.И. Асташенков
2000 г.

Колонки топливораздаточные «БИНМЕКСАН»
типа М861, М862, М865, М865-4

Внесены в Государственный реестр средств
измерений
Регистрационный № 19618-00
Взамен № _____

Выпускаются по техническим условиям ТУ4213-001-48620025-2000 и ГОСТ 9018.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Колонки топливораздаточные «БИНМЕКСАН» типа М861, М862, М865, М865-4 (далее - колонки), предназначены для измерения объема топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) с вязкостью от 0,55 до 40 мм²/с (cСт) при выдаче его в топливные баки транспортных средств и тару потребителя при учетно-расчетных операциях.

Основная область применения колонок – автозаправочные станции.

ОПИСАНИЕ.

Колонки изготавливаются в климатическом исполнении У категории размещения –1 по ГОСТ 15150.

Колонки предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40⁰С до плюс 50⁰С и относительной влажности от 30% до 100% и температуре топлива:

- от плюс 35⁰С до минус 40⁰С для бензина;
- от плюс 50⁰С до минус 40⁰С (либо до температуры помутнения или кристаллизации) для дизельного топлива или керосина.

Колонки состоят из следующих основных элементов: клапана приемного, фильтра, вакуумного насоса, газоотделителя с поплавковой камерой, клапана снижения расхода, измерителя объема, индикатора, крана раздаточного.

Колонки М861 имеют одну гидравлическую систему.

Колонки М862, М865, М865-4 имеют две гидравлические системы, каждая из которых имеет технические характеристики одинарной колонки.

Колонки М865-4 одновременно могут производить заправку четырех транспортных средств, по два с каждой стороны.

Колонки оснащаются отсчетным устройством для отображения информации:

- о выданном объеме топлива (9999,99);
- о стоимости выданного топлива (99999,99);
- о цене одного литра топлива (9999,99).

В качестве дистанционного устройства управления колонкой используется компьютер или кассовый аппарат.

Принцип действия колонок состоит в следующем: топливо из резервуара через приемный клапан, фильтр предварительной очистки и насос подается в измеритель объема (счетчик), из которого через раздаточный рукав с раздаточным краном в бак транспортного средства.

Колонки осуществляют подачу топлива из резервуара, измерение его объема и индикацию выданного объема топлива. Задание дозы топлива производится оператором. Установка показаний указателя разовой выдачи топлива отсчетного устройства в положение “нуля” происходит автоматически при извлечении раздаточного крана из ложемента.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наибольший расход топлива через один рукав колонки, л/мин	45
Наименьшая доза выдачи топлива, л	2
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при нормальных условиях, %	$\pm 0,25$
Допускаемые значения дополнительной погрешности, вызванные изменением температуры окружающего воздуха и топлива от нормальных условий, %	$\pm 0,25$
Погрешность вычисления стоимости топлива счетчиком разового учета (по правилам округления чисел) волях дискретности отсчета	$\pm 0,5$
Верхний предел указателя разового учета:	
выданного объема топлива, л	9999,99
цены выданного топлива, руб.	99999,99
цены одного литра топлива, руб.	9999,99
Верхний предел указателя суммарного учета, л, не менее:	9999999
Длина раздаточного рукава, м	4
Напряжение питания, В	380 (+10/-15)%
Средний срок службы, лет	12
Средняя наработка на отказ, час	7000
Категория взрывозащищенности	2ExdesibIIBT3

	M861	M862	M865	M865-4
1.Тип насоса	вакуумный	вакуумный	вакуумный	вакуумный
2.Кол. марок топлива	1	2	2	2
3.Кол. раздаточных кранов	1	2	4	4
4.Одновременная заправка	1	2	2	4
5.Габаритные размеры, не более, мм.	810x450 x1600	1070x750 x1750	1070x750 x1750	1070x750 x1750
6.Масса, не более, кг.	190	249	310	315
7.Мощность двигателя, кВт	0,55	0,55x2	0,55x2	0,55x2

Модели M861D, M862D, M865D, M865-4D предназначены для работы с погружным насосом, вместо вакуумного.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА.

Знак утверждения типа наносится на паспортную табличку колонки и эксплуатационную документацию.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Колонка | 1 шт. |
| 2. Эксплуатационные документы | 1 комплект. |

ПОВЕРКА.

Проверка производится по рекомендации МИ 1864-88 «ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методы поверки».

Межпроверочный интервал – 1 год.

Основное поверочное оборудование:

- при первичной проверке мерники 2-го разряда вместимостью 2, 10, 50, 100л с основной погрешностью не более $\pm 0,08\%$;
- при периодической проверке мерники 2-го разряда вместимостью 10, 20, 50, 100л с основной погрешностью не более $\pm 0,1\%$.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

ГОСТ 9018 «Колонки топливораздаточные. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.003 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.1.010. «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Колонки топливораздаточные «БИНМЕКСАН» типа М861, М862, М865, М865-4, соответствуют ГОСТ 9018, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.010.

Свидетельство ЦС ВЭ ИГД №2000.С87 от 04.05.2000г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СП ООО «БИНМЕКСАН»
109316, Россия, г. Москва,
Волгоградский проспект, 32/3.

Директор СП ООО «Бинмексан»

А.М. Акубутов

