


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ
Зам. генерального директора
ФГУ «Ростест-Москва»

А.С. Евдокимов
«22» 08 2009 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № 41486-09
---	--

Изготовлена ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» г. Москва по проектной документации ЗАО НПП «ЭнергопромСервис» г. Москва. Заводской номер № 009.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская (далее по тексту – АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская) предназначена для осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности в ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская по всем расчетным точкам учета, а также регистрации параметров электропотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в центры сбора: ИАСУ КУ КО, ЦСОИ филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ, ЦСОИ филиала ОАО «ФСК ЕЭС».

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская, построенная на основе измерительно-вычислительного комплекса для учета электрической энергии «Альфа-Центр» (далее ПО «Альфа-Центр»), Госреестр № 20481-00, представляет собой трёхуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

1-ый уровень включает в себя: измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи, образующие 26 (двадцать шесть) измерительно-информационных комплексов (ИИК) системы по количеству точек измерения электроэнергии.

2-ой уровень представляет собой информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД), устройство синхронизации системного времени (УССВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи, для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы.

3-ий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включает в себя сервер баз данных (СБД), УССВ, технические средства приёма-передачи данных, технические средства для организации локальной вычислительной сети (ЛВС) и разграничения прав доступа к информации.

АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в 30 мин) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений в организации – участники оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени);
- передача журналов событий счетчика и УСПД.

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков, по линиям связи интерфейса RS-485, поступает на входы УСПД, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений.

Данные об энергопотреблении из УСПД по корпоративной сети ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» поступают на сервер, где выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, формирование, хранение и оформление справочных и отчетных документов. Резервный канал передачи данных организован по каналу GSM-связи.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учета соотнесены с текущим московским зимним временем. Результаты измерений передаются в целых числах кВт·ч.

Передача коммерческой информации в ИАСУ КУ КО и другие заинтересованные организации реализована с использованием электронных документов в XML формате. Электронный документ подтверждается ЭЦП и пересылается по электронной почте и включается в почтовое сообщение как вложение.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). В качестве эталона времени выступает глобальная система позиционирования (далее по тексту - GPS) «NAVSTAR». Синхронизация времени производится по сигналам, принимаемым через устройство синхронизации системного времени УССВ-35HVS. УССВ-35HVS реализовано на базе полнофункционального микропроцессорного встраиваемого GPS-приемника для синхронизации и определения времени Garmin GPS35-HVS. Контроль времени осуществляется постоянно, синхронизация времени осуществляется при расхождении времени СОЕВ и корректируемого компонента на величину более 2 с. В СОЕВ входят средства измерений, обеспечивающие измерение времени, также учитываются временные характеристики (задержки) линий связи, которые используются при синхронизации времени.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов ± 5 с/сутки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ ИИК	Наименование точки учета, диспетчерские наименования присоединения (Код точки измерения)	Состав измерительного канала		Вид измеряемой величины
		Вид СИ	Тип, технические и метрологические характеристики, номер Госреестра, заводской номер	
1	2	3	4	5
ИВКЭ ГТ ТЭЦ Лужская		УСПД	Тип RTU-325L Госреестр № 19495-03 Заводской № 002301	Энергия Активная, Реактивная, Календарное время, интервалы времени
		УССВ	Тип УССВ-35HVS Госреестр № 19495-03 (в составе ПТК RTU-300)	
		АРМ	Тип IBM PC совместимый компьютер с ПО AC_PE Госреестр № 20481-00 (ИВК «Альфа-Центр»)	
ИВК ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» г. Чехов		Сервер	Тип IBM PC совместимый компьютер с ПО AC_SE Госреестр № 20481-00 (ИВК «Альфа-Центр»)	Энергия Активная, Реактивная, Календарное время, интервалы времени
		УССВ	Тип УССВ-35HVS Госреестр № 20481-00 (ИВК «Альфа-Центр»)	
		АРМ	Тип IBM PC совместимый компьютер с ПО AC_SE Госреестр № 20481-00 (ИВК «Альфа-Центр»)	
1	Г1	ТТ	Тип 3xARJP2/N2J КТ 800/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21989-01 Заводской № 0323237; 0323231; 0323225	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3xVRQ3n/S2 КТ 10000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0323209; 0323214; 0323213	
		Сч	Тип EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01144305	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
2	Г2	ТТ	Тип 3хАРJP2/N2J КТ 800/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21989-01 Заводской № 0323232; 0323226; 0323219	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 КТ 10000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0323199; 0323206; 0323210	
		Сч	Тип ЕА05RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01144308	
3	Г3	ТТ	Тип 3хАРJP2/N2J КТ 800/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21989-01 Заводской № 0323229; 0323217; 0323230	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 КТ 10000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0323182; 0323189; 0323190	
		Сч	Тип ЕА05RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01144304	
4	Г4	ТТ	Тип 3хАРJP2/N2J КТ 800/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21989-01 Заводской № 0323223; 0323224; 0323240	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 КТ 10000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0323187; 0323172; 0323191	
		Сч	Тип ЕА05RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01144300	
5	КЛ1	ТТ	Тип 3хАРJP2/N2J КТ 800/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21989-01 Заводской № 0323220; 0323218; 0323222	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 КТ 10000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0323202; 0323208; 0323193	
		Сч	Тип ЕА05RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01144301	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4		5
6	КЛ2	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хARJP2/N2J 800/5 0,5 21989-01 0323228; 0323234; 0323221	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хVRQ3n/S2 10000/100 0,5 21988-01 0323204; 0323205; 0323216	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01144302	
7	КЛ3	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хARJP2/N2J 800/5 0,5 21989-01 0323235; 0323239; 0323238	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хVRQ3n/S2 10000/100 0,5 21988-01 0323194; 0323203; 0323201	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01144298	
8	КЛ4	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хARJP2/N2J 800/5 0,5 21989-01 0323227; 0323233; 0323236	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хVRQ3n/S2 10000/100 0,5 21988-01 0323198; 0323207; 0323215	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01144309	
9	ТСН1	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хТЛО-10 50/5 0,5S 25433-06 14191; 14180; 14186	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хVRQ3n/S2 10000/100 0,5 21988-01 0323173; 0323186; 0323171	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01144311	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4		5
10	ТСН2	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хТЛО-10 50/5 0,5S 25433-06 14175; 14182; 14190	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хVRQ3n/S2 10000/100 0,5 21988-01 0323177; 0323185; 0323192	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	ЕА05РАL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01144310	
11	ТСН3	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хТЛО-10 50/5 0,5S 25433-06 14183; 14174; 14189	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хVRQ3n/S2 10000/100 0,5 21988-01 0323169; 0323174; 0323180	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	ЕА05РАL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01144303	
12	ТСН4	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хТЛО-10 50/5 0,5S 25433-06 14181; 14177; 14176	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хVRQ3n/S2 10000/100 0,5 21988-01 0323170; 0323176; 0323178	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	ЕА05РАL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01144299	
13	ТрПУ1	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хТЛО-10 50/5 0,5S 25433-06 14178; 14185; 14184	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хVRQ3n/S2 10000/100 0,5 21988-01 0323173; 0323186; 0323171	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	ЕА05РАL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01144306	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4		5
14	ТрПУ2	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хТЛЮ-10 50/5 0,5S 25433-06 14179; 14187; 14188	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хVRQ3п/S2 10000/100 0,5 21988-01 0323169; 0323174; 0323180	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01144307	
15	Яч. 5 ТСН5 ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS 12 30/5 0,5 21879-01 023439; 023441; 023438	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хTJP 4.1 10000/100 0,5 17083-98 1VLT5205005212; 1VLT52040105202; 1VLT52040105219	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01153341	
16	Яч. 6 ТСН6 ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS 12 30/5 0,5 21879-01 023443; 023440; 023442	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хTJP 4.1 10000/100 0,5 17083-98 1VLT5205005214; 1VLT5204010900; 1VLT5205005208	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01153336	
17	Яч.25 Отходящая линия ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS 12 600/5 0,5 21879-01 023427; 023429; 023433	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хTJP 4.1 10000/100 0,5 17083-98 1VLT5205005215; 1VLT5205005207; 1VLT5205005200	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01153342	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4		5
18	Яч.26 Отходящая линия ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS 12 600/5 0,5 21879-01 023430; 023437; 023431	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хTJP 4.1 10000/100 0,5 17083-98 1VLT5205005209; 1VLT5205005203; 1VLT5205005216	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01153337	
19	Яч.27 Отходящая линия ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS 12 600/5 0,5 21879-01 023424; 023425; 023434	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хTJP 4.1 10000/100 0,5 17083-98 1VLT5205005215; 1VLT5205005207; 1VLT5205005200	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01153343	
20	Яч.28 Отходящая линия ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS 12 600/5 0,5 21879-01 023436; 023420; 023432	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хTJP 4.1 10000/100 0,5 17083-98 1VLT5205005209; 1VLT5205005203; 1VLT5205005216	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01153338	
21	Яч.29 Отходящая линия ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS 12 600/5 0,5 21879-01 023421; 023435; 023423	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хTJP 4.1 10000/100 0,5 17083-98 1VLT5205005215; 1VLT5205005207; 1VLT5205005200	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01153344	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
22	Яч.30 Отходящая линия ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип 3хCTS 12 К _Т 600/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21879-01 Заводской № 023428; 023426; 023422	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хТJP 4.1 К _Т 10000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 17083-98 Заводской № 1VLT5205005209; 1VLT5205005203; 1VLT5205005216	
		Сч	Тип ЕА05RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01153339	
23	Яч. 31 В-2с ГРУ ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип 3хCTS 12 К _Т 1250/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21879-01 Заводской № 023400; 023401; 023405	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хТJP 4.1 К _Т 10000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 17083-98 Заводской № 1VLT5204010893; 1VLT5204010894; 1VLT5204010899	
		Сч	Тип ЕА05RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01153345	
24	Яч. 32 В-1с ГРУ ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип 3хCTS 12 К _Т 1250/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21879-01 Заводской № 023410; 023409; 023402	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хТJP 4.1 К _Т 10000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 17083-98 Заводской № 1VLT5204010906; 1VLT5204010889; 1VLT5204010905	
		Сч	Тип ЕА05RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01153340	
25	КВЛ-110 кВ Сырковская-1 ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип 3хТВГ-110-0,2 К _Т 600/5 Класс точности 0,2 Госреестр № 22440-02 Заводской № 930; 940А; 938	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хНКФ-110-57 К _Т 110000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 14205-05 Заводской № 1488220; 1499369; 1489591	
		Сч	Тип ЕА02RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,2S/0,5 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01153347	

Окончание таблицы 1

1	2	3	4		5
26	КВЛ-110 кВ Сырковская-2 ПС 110/10 кВ «Энергомаш»	ТТ	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хТВГ-110-0,2 600/5 0,2 22440-02 929; 939; 928	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _Т Класс точности Госреестр № Заводской №	3хНКФ-110-57 110000/100 0,5 14205-05 1489590; 1488215; 1489589	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA02RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,2S/0,5 16666-97 01153348	

Метрологические характеристики измерительных каналов АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская приведены в таблице 2.

Таблица 2

Границы допускаемой относительной погрешности измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская					
Номер ИК	cosφ	$\delta_{1(2)\% P, \%}$ $I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$\delta_{5\% P, \%}$ $I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$\delta_{20\% P, \%}$ $I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$\delta_{100\% P, \%}$ $I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1-8, 15-24 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1,0	-	±2,2	±1,7	±1,6
	0,9	-	±2,7	±1,9	±1,7
	0,8	-	±3,2	±2,1	±1,9
	0,7	-	±3,8	±2,4	±2,1
	0,6	-	±4,6	±2,8	±2,3
	0,5	-	±5,7	±3,3	±2,7
9-14 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1,0	±2,4	±1,7	±1,6	±1,6
	0,9	±2,8	±1,9	±1,7	±1,7
	0,8	±3,3	±2,1	±1,9	±1,9
	0,7	±3,9	±2,4	±2,1	±2,1
	0,6	±4,7	±2,8	±2,3	±2,3
	0,5	±5,7	±3,2	±2,7	±2,7
25, 26 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,2S	1,0	-	±1,2	±0,96	±0,90
	0,9	-	±1,4	±1,1	±1,0
	0,8	-	±1,5	±1,2	±1,1
	0,7	-	±1,7	±1,3	±1,2
	0,6	-	±2,0	±1,5	±1,4
	0,5	-	±2,4	±1,7	±1,6

Окончание таблицы 2

Границы допускаемой относительной погрешности измерения реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская					
Номер ИК	$\cos\varphi/\sin\varphi$	$\delta_{1(2)\%P, \%}$ $I_{1(2)\%}\leq I_{ИЗМ}<I_{5\%}$	$\delta_{5\%P, \%}$ $I_{5\%}\leq I_{ИЗМ}<I_{20\%}$	$\delta_{20\%P, \%}$ $I_{20\%}\leq I_{ИЗМ}<I_{100\%}$	$\delta_{100\%P, \%}$ $I_{100\%}\leq I_{ИЗМ}\leq I_{120\%}$
1-8, 15-24 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1,0	0,8/0,6	-	$\pm 5,2$	$\pm 3,1$	$\pm 2,5$
	0,7/0,71	-	$\pm 4,3$	$\pm 2,7$	$\pm 2,3$
	0,6/0,8	-	$\pm 3,8$	$\pm 2,5$	$\pm 2,2$
	0,5/0,87	-	$\pm 3,5$	$\pm 2,3$	$\pm 2,1$
9-14 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1,0	0,8/0,6	$\pm 6,4$	$\pm 3,6$	$\pm 2,6$	$\pm 2,5$
	0,7/0,71	$\pm 5,4$	$\pm 3,2$	$\pm 2,4$	$\pm 2,3$
	0,6/0,8	$\pm 4,9$	$\pm 3,0$	$\pm 2,2$	$\pm 2,2$
	0,5/0,87	$\pm 4,5$	$\pm 2,8$	$\pm 2,2$	$\pm 2,1$
25, 26 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8/0,6	-	$\pm 2,3$	$\pm 1,6$	$\pm 1,5$
	0,7/0,71	-	$\pm 2,0$	$\pm 1,4$	$\pm 1,3$
	0,6/0,8	-	$\pm 1,9$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
	0,5/0,87	-	$\pm 1,8$	$\pm 1,3$	$\pm 1,2$

Погрешность измерений для $\cos \varphi = 1$ нормируется от $I_{1\%}$, а погрешность измерений для $\cos \varphi = 0,9$ и $\cos \varphi = 0,8$ нормируется только от $I_{2\%}$.

Примечания:

1. Характеристики основной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
2. В качестве характеристик основной относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
3. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская:
 - напряжение питающей сети: напряжение (0,98 ... 1,02) $U_{ном}$, ток (1 ... 1,2) $I_{ном}$, $\cos\varphi=0,9$ инд;
 - температура окружающей среды: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.
4. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская:
 - напряжение питающей сети (0,9 ... 1,1) $U_{ном}$, ток (0,01 ... 1,2) $I_{ном}$;
 - температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии от $+ 15 ^\circ\text{C}$ до $+ 35 ^\circ\text{C}$;
 - для RTU-325 от $+ 15 ^\circ\text{C}$ до $+ 35 ^\circ\text{C}$;
 - трансформаторы тока по ГОСТ 7746;
 - трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983.
5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983; счетчики электроэнергии по ГОСТ 30206 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электроэнергии.
6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена УСПД на однотипное утвержденное типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии ЕвроАльфа – среднее время наработки на отказ не менее 50 000 часов;
- УСПД RTU-325 – среднее время наработки на отказ не менее 40000 часов;
- питание АИИС КУЭ осуществляется через общестанционный АВР от двух независимых источников питания.

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_v \leq 7$ суток;
- для сервера $T_v \leq 1$ час;
- для модема $T_v \leq 1$ час;
- для УСПД $T_v \leq 24$ часа.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют возможность пломбирования;
- на счетчики предусмотрена возможность пломбирование крышки зажимов и откидывающейся прозрачной крышки на лицевой панели счетчика;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УСПД, сервере;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и разграничение прав доступа;
- защита результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи).

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Наличие фиксации в журнале событий УСПД следующих событий

- фактов параметрирования УСПД;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени в УСПД и счетчиках.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере, АРМ (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчик и УСПД – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях – не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 3 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений – не менее 3,5 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская. Методика поверки». МП-640/446-2009 утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в августе 2009 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Счетчик ЕвроАЛЬФА – по документу «ГСИ. Счетчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАЛЬФА. Методика поверки» согласованному с ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в 2002 г.;
- УСПД RTU-325 – по документу «ГСИ. Комплексы программно-аппаратных средств для учета электрической энергии на основе УСПД серии RTU-300. Методика поверки» утвержденному ГЦИ СИ ВНИИМС в 2003 г.;
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- Термометр по ГОСТ 28498, диапазон измерений от минус 40 °С до плюс 50 °С, цена деления 1°С.

Межповерочный интервал – 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

2 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

4 ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

5 ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

6 ГОСТ 30206-94 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

7 ГОСТ 26035-83 Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия.

8 МИ 2999-2006 Рекомендация. ГЦИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа.

9 Техническая документация на систему информационно-измерительную автоматизированную коммерческого учета электроэнергии – АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ Лужская, зав. № 009 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12
Тел.: +7 (495) 792 39 08
Факс: +7 (495) 792 39 50

Директор управления сбыта
электрической и тепловой энергии




М.В. Шимко

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО НПП «ЭнергопромСервис»
105120, Москва, Костомаровский пер., дом 3, офис 104
Тел.: +7 (495) 663 34 35
Факс: +7 (495) 663 34 36

Генеральный директор



Д.М. Тульчинский