

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

Зам. генерального директора

ФГУ «Ростест-Москва»

А.С. Евдокимов

28 » октября 2010 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 330 кВ Чудово"	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер 46499-10
---	--

Изготовлена по технической документации ООО «Энсис Технологии», г. Москва.
Заводской номер 05045.

НАЗНАЧЕНИЕ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 330 кВ Чудово" (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения информации по всем расчетным точкам учета и передачи ее в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК-ЕЭС» в рамках согласованного регламента.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

ОПИСАНИЕ

АИИС состоит из измерительных каналов (далее ИК), включающих следующие средства измерений:

- измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2001;
- измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983-2001;
- многофункциональные счетчики электрической энергии.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций – участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);

- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД уровня, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). В СОЕВ входят средства измерений, обеспечивающие измерение времени, также учитываются временные характеристики (задержки) линий связи, которые используются при синхронизации времени.

Синхронизация времени производится с помощью GPS-приемника, принимающего сигналы глобальной системы позиционирования, входящего в комплект УССВ, подключаемого к УСПД. От УССВ синхронизируются внутренние часы УСПД, а от них – внутренние часы счетчиков, подключенных к УСПД. Уставка, при достижении которой происходит коррекция часов УСПД, составляет 1 с. Синхронизация внутренних часов счетчика с верхним уровнем АИИС КУЭ происходит при каждом обращении (каждый сеанс связи). ПО позволяет назначить время суток, в которое можно производить коррекцию времени. Рекомендуется для этой операции назначить время с 00:00 до 03:00 часов.

Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов АИИС КУЭ ± 5 с/сут.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ с указанием наименования ввода, типов и классов точности средств измерений, входящих в состав ИК, номера регистрации средств измерений в Государственном реестре средств измерений представлен в таблице 1.

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав измерительных каналов

№ ИИК п/п	Код НП АТС	Наименование объекта	Состав измерительного канала			Вид электро-энергии
			Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	
1	2	3	4	5	6	7
1	532040001207105	ВЛ-110 кВ «Октябрьская-8»	ТФНД-110М кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 372 Зав. № 308 Зав. № 363 Госреестр № 2793-71	НКФ-110 кл. т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 22811 Зав. № 25839 Зав. № 25158 Госреестр № 26452-04	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100358 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
2	532040001207106	ВЛ-110 кВ «Роговская-1»	ТГФ110 кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 743 Зав. № 316 Зав. № 315 Госреестр № 16635-05	НКФ-110 кл. т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 22811 Зав. № 25839 Зав. № 25158 Госреестр № 26452-04	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100354 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
3	532040001207107	ВЛ-110 кВ «Роговская-3»	ТФНД-110М кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 903 Зав. № 891 Зав. № 902 Госреестр № 2793-71	НКФ-110 кл. т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 22811 Зав. № 25839 Зав. № 25158 Госреестр № 26452-04	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100417 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
4	532040001207108	ВЛ-110 кВ «Роговская-4»	ТГФ110 кл. т 0,2 Ктт = 1000/5 Зав. № 319 Зав. № 317 Зав. № 318 Госреестр № 16635-05	НКФ-110 кл. т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 22811 Зав. № 25839 Зав. № 25158 Госреестр № 26452-04	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100346 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
5	.	ВЛ-110 кВ «Чудовская-1»	ТФНД-110М кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 912 Зав. № 917 Зав. № 916 Госреестр № 2793-71	НКФ-110 кл. т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 22811 Зав. № 25839 Зав. № 25158 Госреестр № 26452-04	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100340 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
6	.	ВЛ-110 кВ «Чудовская-3»	TG 145 кл. т 0,2 Ктт = 1000/5 Зав. № 1197 Зав. № 1197 Зав. № 1197 Госреестр № 15651-06	НКФ-110 кл. т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 761999 Зав. № 761945 Зав. № 762020 Госреестр № 26452-04	EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100331 Госреестр № 16666-07	активная реактивная

Продолжение таблицы 1 - Состав измерительных каналов

7	.	ВЛ-110 кВ «Чудовская-4»	ТФНД-110М кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 915 Зав. № 910 Зав. № 890 Госреестр № 2793-71	НКФ-110 кл. т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 761999 Зав. № 761945 Зав. № 762020 Госреестр № 26452-04	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100371 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
8	532040001207104	ВЛ-110 кВ «Чудовская-5»	ТФЗМ 110Б-II кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 5447 Зав. № 9119 Зав. № 5506 Госреестр № 24811-03	НКФ-110 кл. т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 761999 Зав. № 761945 Зав. № 762020 Госреестр № 26452-04	ЕА02RALX-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100332 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
9	.	Л-379 330 кВ	ТФРМ-330Б-ПУ1 кл. т 0,2 Ктт = 2000/1 Зав. № 3942 Зав. № 3501 Зав. № 3493 Госреестр № 26444-04	НКФ-330-73У1 кл. т 0,5 Ктн = (330000/√3)/(100/√3) Зав. № 10152 Зав. № 10143 Зав. № 10155 Госреестр № 1443-03	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01035022 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
10	532040001207901	ОВ-110	ТФНД-110М кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 798 Зав. № 895 Зав. № 897 Госреестр № 2793-71	НКФ-110 кл. т 0,5 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 761999 Зав. № 761945 Зав. № 762020 Госреестр № 26452-04	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100333 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
11	.	ОВ-330	ТФРМ-330Б-ПУ1 кл. т 0,2 Ктт = 1000-2000/1 Зав. № 3485 Зав. № 3378 Зав. № 3369 Госреестр № 26444-04	НКФ-330-73У1 кл. т 0,5 Ктн = (330000/√3)/(100/√3) Зав. № 10152 Зав. № 10147 Зав. № 10155 Госреестр № 1443-03	ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01047621 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
12	.	л.14			ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112565 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
13	.	л.18			ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112560 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
14	.	л.5			ЕА02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112573 Госреестр № 16666-07	активная реактивная

Продолжение таблицы 1 - Состав измерительных каналов

15	,	л.13			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112586 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
16	,	л.22			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112568 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
17	,	л. Краснофарфористкая-1			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01100382 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
18	,	л.24			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112564 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
19	,	л.15			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112558 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
20	,	л.11			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112578 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
21	,	л.12			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112585 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
22	,	л.9			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112579 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
23	,	л.16			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112566 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
24	,	л.3			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112562 Госреестр № 16666-07	активная реактивная

Продолжение таблицы 1 - Состав измерительных каналов

25		л.20			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112583 Госреестр № 16666-07	активная реактивная
26		л.19			EA02RAL-P4B-4 кл. т 0,2S/0,5 Зав. № 01112583 Госреестр № 16666-07	активная реактивная

Таблица 2 – Метрологические характеристики ИИК (активная энергия)

Границы допускаемой относительной погрешности измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)}\%$ $I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5 \%$	$\delta_5\%$ $I_5 \leq I_{изм} < I_{20} \%$	$\delta_{20}\%$ $I_{20} \leq I_{изм} < I_{100} \%$	$\delta_{100}\%$ $I_{100} \leq I_{изм} < I_{120} \%$
1 - 3, 5, 7 - 8, 10 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,2S)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
4, 6, 9, 11 (ТТ 0,2; ТН 0,5; Сч 0,2S)	1,0	-	±1,2	±1,0	±0,9
	0,9	-	±1,3	±1,1	±1,0
	0,8	-	±1,5	±1,2	±1,1
	0,7	-	±1,7	±1,3	±1,2
	0,5	-	±2,4	±1,7	±1,6

Таблица 3 – Метрологические характеристики ИИК (реактивная энергия)

Границы допускаемой относительной погрешности измерения реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)}\%$ $I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5 \%$	$\delta_5\%$ $I_5 \leq I_{изм} < I_{20} \%$	$\delta_{20}\%$ $I_{20} \leq I_{изм} < I_{100} \%$	$\delta_{100}\%$ $I_{100} \leq I_{изм} < I_{120} \%$
1 - 3, 5, 7 - 8, 10 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5)	0,9	-	±7,1	±3,9	±2,9
	0,8	-	±4,5	±2,5	±1,9
	0,7	-	±3,7	±2,1	±1,7
	0,5	-	±2,7	±1,6	±1,3
4, 6, 9, 11 (ТТ 0,2; ТН 0,5; Сч 0,5)	0,9	-	±3,2	±2,2	±1,9
	0,8	-	±2,3	±1,6	±1,4
	0,7	-	±2,0	±1,4	±1,3
	0,5	-	±1,7	±1,2	±1,1

Примечания:

1. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
3. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ :
 - напряжение питающей сети: напряжение $(0,98...1,02) \cdot U_{ном}$, ток $(1 \div 1,2) \cdot I_{ном}$, $\cos \varphi = 0,9$ инд;
 - температура окружающей среды $(20 \pm 5)^\circ \text{C}$.
4. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ :
 - напряжение питающей сети $(0,9...1,1) \cdot U_{ном}$, сила тока $(0,01...1,2) \cdot I_{ном}$;
 - температура окружающей среды:
 - счетчики электроэнергии «ЕвроАльфа» от минус 40°C до плюс 70°C ;
 - УСПД от плюс 5 до плюс 35°C ;
 - трансформаторы тока по ГОСТ 7746;
 - трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983.
5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электроэнергии по ГОСТ Р 52323 в режиме измерения активной электроэнергии, по ГОСТ Р 52425 в режиме измерения реактивной электроэнергии;
6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.
7. Информационно-измерительные каналы №№ 12-26 не нормируются в связи с отсутствием информации о трансформаторах тока и трансформаторах напряжения.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии "ЕвроАЛЬФА" – среднее время наработки на отказ не менее 80000 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов;

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_v \leq 2$ часа;
- для сервера $T_v \leq 1$ час;
- для УСПД $T_v \leq 1$ час;
- для компьютера АРМ $T_v \leq 1$ час;
- для модема $T_v \leq 1$ час.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УСПД, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;

- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчики электроэнергии "ЕвроАЛЬФА" – до 5 лет при температуре 25 °С;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений – за весь срок эксплуатации системы.

МЕСТО И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗНАКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 330 кВ Чудово». Методика поверки». МП-936/446-2010 утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в ноябре 2010 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Счетчик "ЕвроАЛЬФА" – в соответствии с документом «ГСИ. Счетчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАльфа. Методика поверки».
- УСПД RTU-325 – в соответствии с документом ДЯИМ.466453.005 МП утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS). (Госреестр № 27008-04);
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- Термометр по ГОСТ 28498, диапазон измерений – 40...+60°С, цена деления 1°С.

Межповерочный интервал – 4 года.

СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКАХ (МЕТОДАХ) ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения производятся в соответствии с документом: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии АИИС КУЭ - "ПС 330 кВ Чудово"».

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
2. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
3. ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
4. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
5. ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.
6. ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.
7. ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.
8. МИ 2999-2006 «Рекомендация. ГЦИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Энсис Технологии»

Адрес: 111250, г. Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6

Тел. (495) 797-99-66

Факс (495) 797-99-67

<http://www.ensyst.ru/>

ЗАЯВИТЕЛЬ

Филиал ОАО «ИЦ ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС»

Адрес: 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15

Тел. (495) 223-41-14

Факс (495) 926-30-43

<http://www.orgres-f.ru/>

Директор Филиала

ОАО «ИЦ ЕЭС»-«Фирма ОРГРЭС»

Р.А. Асхатов