

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии
АИИС КУЭ Малых ГЭС каскада Сунских ГЭС
филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ Малых ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» (далее - АИИС КУЭ МГЭС) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, контроля ее передачи и потребления за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами, а также сбора, хранения и обработки полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ МГЭС представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ МГЭС решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии; периодический (1 раз в 30 мин; 1 раз в сутки; и/или по запросу) автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин.) ;
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных ;
- передача в организации- участники розничного (оптового) рынка электроэнергии результатов измерений;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей, пломбирование и т.п.);
- диагностика функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ МГЭС включает в себя 37-ть измерительных каналов (ИК), состоящих из трансформаторов тока (ТТ) класса точности 0,5; 0,5S; 0,2S по ГОСТ 7746-2001, трансформаторов напряжения (ТН) класса точности 0,5; 0,2 по ГОСТ 1983-2001, счётчиков активной и реактивной электроэнергии типа Альфа 1800 (Госреестр РФ № 31857-06) класса точности 0,5S/1, образующих первый уровень системы

Второй уровень организован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) типа RTU325L (Госреестр РФ № 37288-08) и включает каналообразующую аппаратуру.

Третий уровень организован на базе информационно-вычислительного комплекса ИВК «Альфа-Центр» (Госреестр РФ № 20481-00), включает в себя сервер, программное обеспечение ПО Альфа-Центр, каналообразующую аппаратуру, устройство синхронизации системного времени (УССВ) и автоматизированное рабочее место.

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронных счетчиков электрической энергии. Счетчики производят измерение действующих (среднеквадратических) значений напряжения и тока и рассчитывает полную мощность.

Измерения активной мощности (P) счетчиками выполняется путём перемножения мгновенных значений сигналов напряжения (u) и тока (i) и интегрирования полученных значений мгновенной мощности (p) по периоду основной частоты сигналов.

Счетчики производят измерения действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывает полную мощность $S = U*I$. Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму $Q=(S^2 - P^2)^{0,5}$. Средние значения активной и реактивной мощностей рассчитываются путем интегрирования текущих значений P и Q на 30-минутных интервалах времени.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД. УСПД осуществляет обработку результатов измерений, расчет активной и реактивной электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение полученной информации и передача накопленных данных на сервер системы. Обеспечена возможность информационного взаимодействия с организациями-участниками оптового и розничного рынков электроэнергии.

АИИС КУЭ МГЭС оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя приемник сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования на базе GPS - приемника типа УССВ 35-HVS, подключенного к серверу.

Коррекция времени сервера происходит в случае расхождения со временем GPS-приемника. Со стороны сервера осуществляется коррекция времени УСПД. Сличение времени сервера БД с временем УСПД и времени счетчиков с временем УСПД осуществляется при каждом опросе, коррекция времени выполняется при расхождении времени сервер-УСПД и УСПД-счетчик ± 2 с.

Надежность системных решений обеспечена резервированием питания счетчиков и УСПД; резервированием каналов связи, регистрацией событий в журналах счётчиков, УСПД, севера.

Защищённость применяемых компонентов обеспечена механической защитой от несанкционированного доступа и пломбированием электросчётов, УСПД и клеммников. Защита информации на программном уровне - установкой пароля на счетчики, УСПД, сервер.

Обеспечена глубина хранения информации - в электросчетчиках не менее 35 суток, в УСПД - не менее 35 суток, на сервере БД - не менее 3,5 лет.

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ МГЭС приведен в Таблице 1.

Таблица 1

измерительный канал		Средство измерений	
№ ИК	наимено-вание	Обозначение, тип, номер Госреестра СИ	метрологические характеристики, Заводские номера
ГЭС-19 Питкякоски			
19.1	Г-1	ТТ ТПЛ-10У3, Г/Р № 1276-59, TH UGE 3У3, Г/Р № 25475-08, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 400/5$; кл. точн.0,5 № 9320 (фаза А); № 9184 (фаза В); № 6631 (фаза С) $K_{TH} = 3000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,2 № 07-040750 (фаза А); № 07-040752 (фаза. В); № 07-040758 (фаза С) кл. точн.0,5S/1; $I_{HOM} = 5A$, $U_{HOM} = 3x57,5$ (100) В, Зав. № 01159838
19.2	TCH-1 (TCH-2)	TT T-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06,	$K_{TT} = 75/5$; кл. точн.0,5S № 129080 (фаза А); № 129086 (фаза В); № 129083 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x220/380$ В, Зав. № 01159860
19.3	Л-41С, 84С	TT IGW-36-E4 У3, Г/Р 25568-08, TH НАМИ-35 УХЛ1, Г/Р № 19813-05, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06,	$K_{TT} = 100/5$; кл. точн.0,5S № 07-040660 (фаза А); № 07-040659 (фаза В) № 08017210 (фаза С) $K_{TH} = 35000/100$; кл. точн.0,5 № 326 (фаза А); № 326 (фаза В); № 326 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5$ (100) В, Зав. № 01159825
19.4	Л-19-62	TT ТЛП-10-5 У3, Г/Р № 30709-08, TH UGE 6 У3, Г/Р № 25475-08, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06,	$K_{TT} = 50/5$; кл. точн.0,5S № 12187 (фаза А); № 12188 (фаза В); № 12189 (фаза С) $K_{TH} = 6000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 07-040738 (фаза А); № 07-040734 (фаза В)\$ № 07-040737 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5$ (100) В, Зав. № 01159844
19.5	Л-19-61	TT ТЛП-10-5 У3, Г/Р № 30709-08, TH UGE 6 У3, Г/Р № 25475-08, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 50/5$; кл. точн.0,5S № 12184 (фаза А); № 12185 (фаза В); № 12186 (фаза С) $K_{TH} = 6000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 07-040738 (фаза А); № 07-040734 (фаза В); № 07-040737 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5$ (100) В, Зав. № 01159827
		УСПД RTU 325L Г/Р № 37288-08	№ 2432

ГЭС-21 Хямекоски			
21.1	СК-1	ТТ ТОЛ-10-I-8 У2, Г/Р № 15128-07, ТН ЗНОЛП-3 У2 Г/Р № 46420-11, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 150/5$; кл. точн.0,2S №34298 (фаза А); №34333 (фаза В); №34299 (фаза С) $K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 7999 (фаза А); № 8034 (фаза В); № 10152 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159831
21.2	Г-2	ТТ типа ТОЛ-10-I-8 У2, Г/Р № 15128-07, ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 300/5$; кл. точн.0,2S №34277 (фаза А); №34279 (фаза В); №34254 (фаза С) $K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 10156 (фаза А); № 7998 (фаза В); № 7995 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159846
21.3	Г-3	ТТ типа ТОЛ-10-I-8 У2, Г/Р № 15128-07, ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 300/5$; кл. точн.0,2S №34253 (фаза А); №34255 (фаза В); №34276 (фаза С) $K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 №10172 (фаза А); №10157 (фаза В); № 10153 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159830
21.4	Г-4	ТТ ТОЛ-10-I-8 У2, Г/Р № 15128-07, ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 300/5$; кл. точн.0,2S №34297 (фаза А); № 34275 (фаза В); №34252 (фаза С) $K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 8000 (фаза А); № 10159 (фаза В); № 10171 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159836
21.5	Г-5	ТТ ТОЛ-10-I-8 У2, Г/Р № 15128-07, ТН типа ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 300/5$; кл. точн.0,2S №34278 (фаза А); №34296 (фаза В); №34295 (фаза С) $K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 №10163 (фаза А); №10164 (фаза В); №10151 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159843
21.6	TCH-4	ТТ ТОЛ-10-I-4 У2, Г/Р № 15128-07, ТН типа ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 50/5$; кл. точн.0,5S №34118 (фаза А); №34289 (фаза В); №34271 (фаза С) $K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 №10160 (фаза А); №10165 (фаза В); №10166 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159839
21.7	к Т-1 ПС-38С	ТТ типа ТОЛ-10-I-8 У2, Г/Р № 15128-07,	$K_{TT} = 1000/5$; кл. точн.0,2S №34357 (фаза А); №34358 (фаза В); №34354 (фаза С)

		ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 №10170 (фаза А); №10162 (фаза В); №10167 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159835
21.8	к Т-2 ПС-38С	ТТ типа ТОЛ-10-И-8 У2, Г/Р № 15128-07	$K_{TT} = 1000/5$; кл. точн.0,2S №34329 (фаза А); №34330 (фаза В); №34332 (фаза С)
		ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 №10150 (фаза А); №10158 (фаза В); №10161 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159829
21.9	от СН ПС-38С	ТТ Т-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07,	$K_{TT} = 100/5$; кл. точн.0,5S №137290 (фаза А); №137287 (фаза В); №137284 (фаза С)
		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x220/380 B$, № 01159848
21.10	TCH-1	ТТ типа ТОЛ-10-И-4 У2, Г/Р № 15128-07	$K_{TT} = 50/5$; кл. точн.0,5S №34273 (фаза А); №34272 (фаза В); № 34119 (фаза С)
		ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 №10160 (фаза А); №10165 (фаза В); №10166 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01175814
21.11	Квартира дежурных	ТТ Т-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07,	$K_{TT} = 75/5$; кл. точн.0,5S № 129084 (фаза А); № 129081 (фаза В); № 129087 (фаза С)
		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x220/380 B$, № 01159856
УСПД RTU 325L Г/Р № 37288-08			№ 2382

ГЭС-22 Харлу

22.1	Г-1	ТТ ТОЛ-10-И-8 У2, Г/Р № 15128-07	$K_{TT} = 500/5$; кл. точн.0,2S №34563 (фаза А); №34565 (фаза В); №34717 (фаза С)
		ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11,	$K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 7996 (фаза А); № 7977 (фаза В); № 7994 (фаза С)
		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159837
22.2	Г-2	ТТ ТОЛ-10-И-8 У2, Г/Р № 15128-07	$K_{TT} = 500/5$; кл. точн.0,2S №34564 (фаза А); №34716 (фаза В); №34562 (фаза С)
		ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11,	$K_{TH} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 7990 (фаза А); № 7992 (фаза В); № 10174 (фаза С)

		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{\text{HOM}} = 5 \text{ A}$, $U_{\text{HOM}} = 3 \times 57,5 (100) \text{ B}$, № 01159841	
22.3	TCH-1	ТТ типа ТОЛ-10-И-4 У2, Г/Р № 15128-07	$K_{\text{TT}} = 50/5$; кл. точн. 0,5S № 34274 (фаза А); № 34288 (фаза В); № 34120 (фаза С)	
		ТН типа ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11,	$K_{\text{TH}} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн. 0,5 № 7989 (фаза А); № 7993 (фаза В); № 10125 (фаза С)	
		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{\text{HOM}} = 5 \text{ A}$, $U_{\text{HOM}} = 3 \times 57,5 (100) \text{ B}$, № 01159832	
22.4	к Т-1 ПС-39С	ТТ ТОЛ-10-И-8 У2, Г/Р № 15128-07	$K_{\text{TT}} = 1000/5$; кл. точн. 0,2S № 34355 (фаза А); № 34331 (фаза В); № 34356 (фаза С)	
		ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11,	$K_{\text{TH}} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн. 0,5 № 10155 (фаза А); № 7991 (фаза В); № 10154 (фаза С)	
		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{\text{HOM}} = 5 \text{ A}$, $U_{\text{HOM}} = 3 \times 57,5 (100) \text{ B}$, № 01159826	
22.5	АВР от СН ПС-39С	ТТ типа Т-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07,	$K_{\text{TT}} = 100/5$; кл. точн. 0,5S № 137288 (фаза А); № 137285 (фаза В); № 137291 (фаза С)	
		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{\text{HOM}} = 5 \text{ A}$, $U_{\text{HOM}} = 3 \times 220/380 \text{ B}$, № 01159849	
22.6	3Ф-2	ТТ ТОЛ-10-И-4 У2, Г/Р № 15128-07	$K_{\text{TT}} = 100/5$; кл. точн. 0,5S № 34122 (фаза А); № 34123 (фаза В); № 34121 (фаза С)	
		ТН ЗНОЛП-3 У2, Г/Р № 46420-11,	$K_{\text{TH}} = 3300/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн. 0,5 № 7989 (фаза А); № 7993 (фаза В); № 10125 (фаза С)	
		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{\text{HOM}} = 5 \text{ A}$, $U_{\text{HOM}} = 3 \times 57,5 (100) \text{ B}$, № 01159833	
22.7	Линия 0,4 кВ «Дом дежурных»	ТТ Т-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07,	$K_{\text{TT}} = 50/5$; кл. точн. 0,5S № 127834 (фаза А); № 127831 (фаза В) № 127848 (фаза С)	
		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{\text{HOM}} = 5 \text{ A}$, $U_{\text{HOM}} = 3 \times 220/380 \text{ B}$, № 01159861	
УСПД RTU 325L Г/Р № 37288-08			№ 2385	
ГЭС-24 Пиени-Йоки				
24.1	Г-1	ТТ GSA 200E 105 У3, Г/Р № 25569-08,	$K_{\text{TT}} = 1500/5$; кл. точн. 0,2S № 07-040671 (фаза А); № 07-040672 (фаза В) № 07-040673 (фаза С)	
		A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	кл. точн. 0,5S/1, $I_{\text{HOM}} = 5 \text{ A}$, $U_{\text{HOM}} = 3 \times 220/380 \text{ B}$, № 01159850	

24.2	Г-2	TT GSA 200E 105 У3, Г/Р № 25569-08, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 1500/5$; кл. точн.0,2S № 07-040674 (фаза А); № 07-040675 (фаза В) № 07-040676 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x220/380 B$, № 01161358
24.3	TCH	TT T-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 150/5$; кл. точн.0,5S № 279812 (фаза А); № 279818 (фаза В) № 279815 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x220/380 B$, № 01159855
24.4	Л-52С	TT IGW-36-E4 У3, Г/Р № 25568-08, TH UGE 35 У3, Г/Р № 25475-08, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 50/5$; кл. точн.0,5S № 07-040662 (фаза А); № 07-040663 (фаза В) № 07-040664 (фаза С) $K_{TH} = 35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 Зав. № 07-040794 (фаза А); Зав. № 07-040795 (фаза В) Зав. № 07-040796 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x57,5 (100) B$, № 01159824
УСПД RTU 325L Г/Р № 37288-08		№ 1380	

ГЭС-25 Суури-Йоки

25.1	Г-1	TT GSA 200 E 105 У3, Г/Р № 25569-08, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 1500/5$; кл. точн.0,2S № 07-040665 (фаза А); № 07-040666 (фаза В) № 07-040667 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x220/380 B$, № 01159847
25.2	Г-2	TT GSA 200 E 105 У3, Г/Р № 25569-08, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 1500/5$; кл. точн.0,2S № 07-040668 (фаза А); № 07-040669 (фаза В) № 07-040670 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x220/380 B$, № 01159853
25.3	TCH	TT T-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 300/5$; кл. точн.0,5S № 249200 (фаза А); № 249201 (фаза В) № 249109 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5 A$, $U_{HOM} = 3x220/380 B$, № 01161357

25.4	Л-52С	TT GIF 30-46, Г/Р № 29713-06, TH UGE 35 У3, Г/Р № 25475-08, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 200/5$; кл. точн.0,5S № 10607173 (фаза А); № 10607174 (фаза В) Зав. № 10607175 (фаза С) $K_{TH} = 35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 07-040797 (фаза А); № 07-040798 (фаза В) № 07-040799 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5$ A, $U_{HOM} = 3 \times 57,5$ (100) B, № 01159845
25.5	Л-67С	TT GIF 30-46, Г/Р № 29713-06, TH UGE 35 У3, Г/Р № 25475-08, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 200/5$; кл. точн.0,5S № 10607170 (фаза А); № 10607171 (фаза В) № 10607172 (фаза С) $K_{TH} = 35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 07-040797 (фаза А); № 07-040798 (фаза В) № 07-040799 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5$ A, $U_{HOM} = 3 \times 57,5$ (100) B, № 01159840
		УСПД RTU 325L Г/Р № 37288-08	№ 2386

ГЭС-26 Игнойла

26.1	Г-1	TT ТЛО-10 1 У3, Г/Р № 25433-08, TH UGE 3 У3, Г/Р № 25475-08 A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 800/5$; кл. точн.0,2S № 11838 (фаза А); № 11836 (фаза В); № 11837 (фаза С) $K_{TH} = 3000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,2 № 07-040762 (фаза А); № 08-017214 (фаза В) № 08-017212 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5$ A, $U_{HOM} = 3 \times 57,5$ (100) B, № 01159842
26.2	TCH-1	TT T-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 75/5$; кл. точн.0,5S № 129077 (фаза А); № 129074 (фаза В) № 129071 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5$ A, $U_{HOM} = 3 \times 220/380$ B, № 01159862
26.3	T-1-35	TT GIF 30-46, Г/Р № 29713-06, TH VEF-36-21, Г/Р № 29712-06, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	$K_{TT} = 100/5$; кл. точн.0,5S № 10607167 (фаза А); № 10607168 (фаза В) № 10607169 (фаза С) $K_{TH} = 35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$; кл. точн.0,5 № 10607176 (фаза А); № 10607177 (фаза В) № 10607178 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, $I_{HOM} = 5$ A, $U_{HOM} = 3 \times 57,5$ (100) B, № 01159834

26.4	АВР от СН ПС-37	ТТ Т-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	K _{TT} = 75/5; кл. точн.0,5S № 129073 (фаза А); № 129076 (фаза В) № 129070 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, I _{ном} = 5 А, U _{ном} = 3x220/380 В, № 01159858		
Наименование программного обеспечения	Наименование программного модуля (идентификационное наименование программного обеспечения)	Наименование файла	Номер версии программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
26.5	Жил. дома	ТТ Т-0,66 М У3, Г/Р № 36382-07, A1805RALQ-P4GB-DW-4 Г/Р № 31857-06	K _{TT} = 50/5; кл. точн.0,5S № 127847 (фаза А); № 127850 (фаза В) № 127853 (фаза С) кл. точн. 0,5S/1, I _{ном} = 5 А, U _{ном} = 3x220/380 В, № 01159854		
	УСПД RTU 325L Г/Р № 37288-08		№ 2387		

Примечание - Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена УСПД на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в порядке, установленном в филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ МГЭС как его неотъемлемая часть.

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения , установленного в АИИС КУЭ МГЭС, приведены в таблице 2.

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности ИВК «Альфа-Центр», получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

Пределы допускаемых относительных погрешностей по активной и реактивной электроэнергии не зависят от способов передачи измерительной информации и способов организации измерительных каналов ИВК «Альфа-Центр».

ПО «АльфаЦЕНТР» AC_PE_50	Программа – планировщик опроса и передачи данных (стандартный каталог для всех модулей C:\alphacenter\exe)	Amrserver.exe	3.27.3.0	BD51720D3F B1247FF8745 241DC6AACE 9	MD5
	драйвер ручного опроса счетчиков и УСПД	Amrc.exe	3.27.3.0	B3BF6E3E510 0C068B9647D 2F9BFDE8DD	
	драйвер автоматического опроса счетчиков и УСПД	Amra.exe	3.27.3.0	764BBE1ED8 7851A0154DB A8844F3BB6 B	
	драйвер работы с БД	Cdbora2.dll	3.27.0.0	7DFC3B73D1 D1F209CC472 7C965A92F3B	
	Библиотека шифрования пароля счетчиков A1700, A1140	encryptdll.dll	2.0.0.0	0939CE05295 FBCBBBA400 EEAE8D0572 C	
	библиотека сообщений планировщика опросов	alphamess.dll	нет сведений	B8C331ABB5 E34444170EE E9317D635C D	

Таблица 2

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с МИ3286-2010: С.

Метрологические и технические характеристики

Основные технические и метрологические характеристики АИС КУЭ МГЭС приведены в таблицах 3-5.

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечания
Количество измерительных каналов	37	
Номинальное напряжение на вводах системы, кВ	0,4	ИК 19.2, 21.10, 21.11, 22.3, 22.5, 22.7, 24.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.2, 25.5, 26.3, 26.4, 26.5
	3	ИК 16.1, 21.1-21.9, 22.1, 22.2, 22.4, 22.6, 26.1
	6	19.4, 19.5
	35	19.3, 24.3, 25.3, 25.4, 26.2

Отклонение напряжения, % от номинального, не более	± 10	В рабочих условиях. По результатам предпроектного обследования объекта
Номинальные значения первичных токов ТТ измерительных каналов, А	50	ИК 19.4, 19.5, 22.7, 24.4, 26.5
	75	ИК 19.2, 21.11, 26.2, 26.4
	100	ИК 19.3, 21.9, 22.3, 22.5, 26.3
	150	ИК 21.1, 21.6, 21.10, 24.3
	200	ИК 25.4, 25.5
	300	ИК 21.2-21.5, 25.3
	400	ИК 19.1
	600	ИК 22.1, 22.2, 22.4
	750	ИК 22.6
	800	ИК 26.1
Диапазон изменения тока, % от номинального, не более	1000	ИК 21.7, 21.8
	1500	ИК 21.1, 24.2, 25.1, 25.2
Диапазон изменения коэффициента мощности	от 0,5 до 1,0	ИК 1-37 В рабочих условиях. По результатам предпроектного обследования объекта
Фактический диапазон рабочих температур, °С: трансформаторы напряжения, тока, электросчетчики, УСПД	от минус 3 до плюс 30	ИК 19.1-19.5, 22.1-22.7
	от минус 5 до плюс 30	ИК 21.1-21.11, 25.1-25.5
	от минус 7 до плюс 30	ИК 24.1-24.4, 26.1, 26.5
Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов, с/сут	± 5	С учетом коррекции по GPS
Предел допускаемого значения разности показаний часов всех компонентов системы, с	± 5	С учетом внутренней коррекции времени в системе
Срок службы, лет: трансформаторы напряжения, тока; электросчетчики; УСПД	25 30	В соответствии с технической документацией завода-изготовителя

Таблица 4 - Пределы допускаемых относительных погрешностей измерения активной электрической энергии и мощности для рабочих условий эксплуатации

№ИК	Значение $\cos \phi$	$\delta_{2-5\%P}$, для диапазона $W_{P2\%} \leq W_{\text{Ризм.}} < W_{P5\%}$	$\delta_{5-20\%P}$, для диапазона $W_{P5\%} \leq W_{\text{Ризм.}} < W_{P20\%}$	$\delta_{20-100\%P}$, для диапазона $W_{P20\%} \leq W_{\text{Ризм.}} \leq W_{P100\%}$	$\delta_{100-120\%P}$, для диапазона $W_{P100\%} \leq W_{\text{Ризм.}} \leq W_{P120\%}$
19.1	0,5	-	$\pm 5,6$	$\pm 3,1$	$\pm 2,4$
	0,8	-	$\pm 3,2$	$\pm 2,1$	$\pm 1,8$
	0,9	-	$\pm 2,6$	$\pm 1,5$	$\pm 1,3$
	1,0	-	$\pm 1,9$	$\pm 1,3$	$\pm 1,2$
19.2, 22.5, 22.7	0,5	$\pm 5,5$	$\pm 3,1$	$\pm 2,3$	$\pm 2,3$
	0,8	$\pm 3,2$	$\pm 2,2$	$\pm 1,8$	$\pm 1,8$
	0,9	$\pm 2,6$	$\pm 1,7$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
	1,0	$\pm 2,1$	$\pm 1,3$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$

19.3 -	0,5	$\pm 5,7$	$\pm 3,4$	$\pm 2,6$	$\pm 2,6$
19.5,	0,8	$\pm 3,3$	$\pm 2,3$	$\pm 1,9$	$\pm 1,9$
22.3,	0,9	$\pm 2,6$	$\pm 1,9$	$\pm 1,4$	$\pm 1,4$
22.6	1,0	$\pm 2,2$	$\pm 1,4$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
21.1 -	0,5	$\pm 2,9$	$\pm 2,4$	$\pm 2,1$	$\pm 2,1$
21.5,	0,8	$\pm 2,3$	$\pm 2,0$	$\pm 1,8$	$\pm 1,8$
21.7,	0,9	$\pm 1,8$	$\pm 1,6$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
21.8	1,0	$\pm 1,7$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
21.6,	0,5	$\pm 5,7$	$\pm 3,4$	$\pm 2,7$	$\pm 2,7$
21.10,	0,8	$\pm 3,4$	$\pm 2,4$	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$
25.4,	0,9	$\pm 2,7$	$\pm 1,9$	$\pm 1,4$	$\pm 1,4$
25.5	1,0	$\pm 2,2$	$\pm 1,4$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
21.9,	0,5	$\pm 5,5$	$\pm 3,2$	$\pm 2,4$	$\pm 2,4$
21.11,	0,8	$\pm 3,3$	$\pm 2,3$	$\pm 1,8$	$\pm 1,8$
25.3	0,9	$\pm 2,6$	$\pm 1,8$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
	1,0	$\pm 2,2$	$\pm 1,3$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
22.1,	0,5	$\pm 2,8$	$\pm 2,3$	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$
22.2,	0,8	$\pm 2,2$	$\pm 2,0$	$\pm 1,7$	$\pm 1,7$
22.4	0,9	$\pm 1,8$	$\pm 1,6$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
	1,0	$\pm 1,7$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
24.1,	0,5	$\pm 2,7$	$\pm 2,1$	$\pm 1,8$	$\pm 1,8$
24.2	0,8	$\pm 2,2$	$\pm 2,0$	$\pm 1,7$	$\pm 1,7$
	0,9	$\pm 1,7$	$\pm 1,5$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$
	1,0	$\pm 1,7$	$\pm 1,2$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$
24.3,	0,5	$\pm 5,6$	$\pm 3,2$	$\pm 2,4$	$\pm 2,4$
26.2,	0,8	$\pm 3,3$	$\pm 2,3$	$\pm 1,9$	$\pm 1,9$
26.4,	0,9	$\pm 2,6$	$\pm 1,8$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
26.5	1,0	$\pm 2,2$	$\pm 1,4$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
24.4,	0,5	$\pm 5,7$	$\pm 3,5$	$\pm 2,7$	$\pm 2,7$
26.3	0,8	$\pm 3,4$	$\pm 2,5$	$\pm 2,1$	$\pm 2,1$
	0,9	$\pm 2,7$	$\pm 1,9$	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$
	1,0	$\pm 2,3$	$\pm 1,5$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
25.1,	0,5	$\pm 2,6$	$\pm 2,0$	$\pm 1,7$	$\pm 1,7$
25.2	0,8	$\pm 2,1$	$\pm 1,9$	$\pm 1,6$	$\pm 1,6$
	0,9	$\pm 1,7$	$\pm 1,5$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$
	1,0	$\pm 1,6$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$
26.1	0,5	$\pm 2,7$	$\pm 2,2$	$\pm 1,9$	$\pm 1,9$
	0,8	$\pm 2,2$	$\pm 2,0$	$\pm 1,8$	$\pm 1,8$
	0,9	$\pm 1,8$	$\pm 1,5$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
	1,0	$\pm 1,7$	$\pm 1,2$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$

Таблица 5 - Пределы допускаемых относительных погрешностей измерения реактивной электрической энергии и мощности для рабочих условий эксплуатации

№ ИК	ене sin $\Phi/\cos\Phi$	$\delta_{2-5\%Q}$, для диапазона $W_{Q2\%} \leq W_{Qизм.} < W_{Q5\%}$	$\delta_{5-20\%Q}$, для диапазона $W_{Q5\%} \leq W_{Qизм.} < W_{Q20\%}$	$\delta_{20-100\%Q}$, для диапазона $W_{Q20\%} \leq W_{Qизм.} \leq W_{Q100\%}$	$\delta_{100-120\%Q}$, для диапазона $W_{Q100\%} \leq W_{Qизм.} \leq W_{Q120\%}$
19.1	0,5/0,9	-	$\pm 3,9$	$\pm 3,1$	$\pm 3,0$
	0,8/0,6	-	$\pm 5,2$	$\pm 3,6$	$\pm 3,2$
	0,9/0,5	-	$\pm 6,8$	$\pm 4,0$	$\pm 3,3$

19.2,	0,5/0,9	$\pm 3,9$	$\pm 3,3$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$
22.5,	0,8/0,6	$\pm 5,2$	$\pm 3,8$	$\pm 3,2$	$\pm 3,2$
22.7	0,9/0,5	$\pm 6,7$	$\pm 4,1$	$\pm 3,2$	$\pm 3,2$
19.3,	0,5/0,9	$\pm 4,0$	$\pm 3,4$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
19.4,	0,8/0,6	$\pm 5,3$	$\pm 3,9$	$\pm 3,4$	$\pm 3,4$
19.5,	0,9/0,5	$\pm 6,9$	$\pm 4,4$	$\pm 3,5$	$\pm 3,5$
21.1-	0,5/0,9	$\pm 3,4$	$\pm 3,3$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
21.5,	0,8/0,6	$\pm 3,7$	$\pm 3,5$	$\pm 3,2$	$\pm 3,2$
21.7,	0,9/0,5	$\pm 3,8$	$\pm 3,3$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$
21.6,	0,5/0,9	$\pm 4,0$	$\pm 3,5$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
21.10,	0,8/0,6	$\pm 5,4$	$\pm 4,0$	$\pm 3,4$	$\pm 3,4$
25.4,	0,9/0,5	$\pm 6,9$	$\pm 4,4$	$\pm 3,6$	$\pm 3,6$
25.5					
21.9,	0,5/0,9	$\pm 4,0$	$\pm 3,4$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
21.11,	0,8/0,6	$\pm 5,3$	$\pm 3,8$	$\pm 3,3$	$\pm 3,3$
25.3	0,9/0,5	$\pm 6,8$	$\pm 4,2$	$\pm 3,3$	$\pm 3,3$
22.1,	0,5/0,9	$\pm 3,4$	$\pm 3,2$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$
22.2	0,8/0,6	$\pm 3,6$	$\pm 3,4$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
	0,9/0,5	$\pm 3,8$	$\pm 3,3$	$\pm 2,9$	$\pm 2,9$
22.3	0,5/0,9	$\pm 3,6$	$\pm 3,4$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
	0,8/0,6	$\pm 5,1$	$\pm 3,9$	$\pm 3,4$	$\pm 3,4$
	0,9/0,5	$\pm 6,7$	$\pm 4,4$	$\pm 3,5$	$\pm 3,5$
22.4	0,5/0,9	$\pm 3,3$	$\pm 3,2$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$
	0,8/0,6	$\pm 3,6$	$\pm 3,4$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
	0,9/0,5	$\pm 3,8$	$\pm 3,3$	$\pm 2,9$	$\pm 2,9$
24.1,	0,5/0,9	$\pm 3,5$	$\pm 3,3$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
24.2	0,8/0,6	$\pm 3,6$	$\pm 3,4$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
	0,9/0,5	$\pm 3,6$	$\pm 3,1$	$\pm 2,7$	$\pm 2,7$
24.3,	0,5/0,9	$\pm 4,1$	$\pm 3,5$	$\pm 3,2$	$\pm 3,2$
26.2,	0,8/0,6	$\pm 5,3$	$\pm 3,9$	$\pm 3,4$	$\pm 3,4$
26.4,	0,9/0,5	$\pm 6,8$	$\pm 4,2$	$\pm 3,3$	$\pm 3,3$
26.5					
24.4,	0,5/0,9	$\pm 4,1$	$\pm 3,6$	$\pm 3,2$	$\pm 3,2$
26.3	0,8/0,6	$\pm 5,4$	$\pm 4,0$	$\pm 3,5$	$\pm 3,5$
	0,9/0,5	$\pm 6,9$	$\pm 4,4$	$\pm 3,6$	$\pm 3,6$
25.1,	0,5/0,9	$\pm 3,4$	$\pm 3,3$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$
25.2	0,8/0,6	$\pm 3,6$	$\pm 3,3$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$
	0,9/0,5	$\pm 3,5$	$\pm 3,0$	$\pm 2,6$	$\pm 2,6$
26.1	0,5/0,9	$\pm 3,5$	$\pm 3,4$	$\pm 3,1$	$\pm 3,1$
	0,8/0,6	$\pm 3,7$	$\pm 3,4$	$\pm 3,2$	$\pm 3,2$
	0,9/0,5	$\pm 3,6$	$\pm 3,1$	$\pm 2,8$	$\pm 2,8$

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским или иным способом на титульные листы эксплуатационной документации на Систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ МГЭС.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ МГЭС определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений, методика поверки.

Проверка

осуществляется по документу МП-2203-0215-2010 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ Малых ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» в апреле 2011 г.

Средства поверки - по НД на измерительные компоненты:

- ТТ по ГОСТ 8.217-2003«ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- ТН по ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- МИ 2845-2003 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35.... 330 $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации»; МИ 2925-2005 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35.... 330 $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- счетчики Альфа А1800 – в соответствии с документом МП-2203-0042-2006 «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» в 2006 г.;
- УСПД RTU325L - по документу «Устройство сбора и передачи данных RTU325 и RTU325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМС в 2008 г.

Радиочасы МИР РЧ-01.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Методика измерений электроэнергии и мощности с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ Малых ГЭС каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1», аттестованная ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»,

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

ЗАО «ЭНКОМ», 199178, г.Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д.65, лит.А
тел. (812) 332-28-01, факс (812) 332-28-01, e-mail:office@enkom-spb.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева,
регистрационный номер в Государственном реестре № 30001-10,
190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19
тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14, e-mail:info@vniim.ru

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

В.Н. Крутиков

М.П.

«__» 2011 г.