

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы тока ТР-0,66

Назначение средства измерений

Трансформаторы тока ТР-0,66 (далее по тексту – трансформаторы тока) предназначены для контроля и передачи сигнала измерительной информации приборам измерения в электрических цепях переменного тока промышленной частоты.

Описание средства измерений

Трансформаторы тока ТР-0,66 являются катушечными, опорного исполнения на ленточном магнитопроводе и представляют собой литой блок, в качестве изоляции, которого применяется эпоксидный компаунд, который обеспечивает защиту обмоток от климатических и механических воздействий.

Первичная обмотка трансформатора включается последовательно в цепь вторичных обмоток основного трансформатора тока на 0,66 кВ и выше, а во вторичную цепь трансформатора включаются электроизмерительные приборы и счетчики электрической энергии.



Рисунок 1 – Фотография общего вида трансформаторов тока ТР-0,66

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики трансформаторов тока ТР-0,66 представлены в таблице 1

Таблица 1 – Основные метрологические и технические характеристики трансформаторов тока ТР-0,66

Характеристика	Значение
Номинальное рабочее напряжение, кВ	0,66
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	0,72
Номинальный первичный ток, А	1; 5
Номинальный вторичный ток, А	1; 5
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности $\cos \phi = 0,8$, В·А	10
Класс точности	0,5
Номинальная частота, Гц	50; 60

Окончание таблицы 1

Характеристика	Значение
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений	5
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	145×113×130
Масса, кг, не более	3,1
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2; Т2

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на титульный лист паспорта и на табличку технических данных трансформатора типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- | | |
|--|--------|
| – трансформатор тока ТР-0,66 | 1 шт. |
| – паспорт | 1 экз. |
| – руководство по эксплуатации (на партию в один адрес) | 1 экз. |

Проверка

осуществляется по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Перечень основных средств, применяемых при поверке:

- трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5
номинальное рабочее напряжение, кВ: 0,66;
номинальные значения первичного тока, А: от 5 до 5000
класс точности: 0,05
– прибор сравнения КНТ-03
предел измерения токовой погрешности, %: ± 19,99;
предел измерения угловой погрешности, угловых мин: ± 1999
– магазин сопротивлений нагрузочный трансформаторов тока НТТ
номинальные величины нагрузки, В·А: от 1,75 до 50

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений с помощью трансформаторов тока ТР-0,66 указаны в документе ИБЛТ.671211.013 РЭ «Трансформаторы тока ТР-0,66. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования к трансформаторам тока ТР-0,66

ГОСТ 7746-2001 «ГСИ. Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Технические условия ТУ3414-022-05755476-2005.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

ОАО «Самарский трансформатор»
Адрес: 443017, г. Самара, Южный проезд, 88
Тел. 8 (846) 26-16-823, факс 8 (846) 26-16-825

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (495) 544-00-00; <http://www.rostest.ru>
Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П.

«_____» 2011 г.