

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Ожерелье" Московской ЖД - филиала ОАО "Российские Железные Дороги" в границах Московской области

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Ожерелье" Московской ЖД – филиала ОАО "Российские Железные Дороги" в границах Московской области (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-ый уровень - измерительные каналы (далее – ИК), включают в себя измерительные трансформаторы тока и напряжения и счетчики активной и реактивной электроэнергии, шлюзы коммуникационные ШК-1, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-ой уровень – измерительно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучёта, реализован на базе устройства сбора и передачи данных (УСПД RTU-327, Госреестр № 19495-03, зав. № 000525), выполняющего функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК, и содержит программное обеспечение (далее – ПО) "Альфа-Центр", с помощью которого решаются задачи коммерческого многотарифного учета расхода и прихода электроэнергии в течение заданного интервала времени, измерения средних мощностей на заданных интервалах времени, мониторинга нагрузок заданных объектов;

3-ий уровень – измерительно-вычислительный комплекс Центра сбора данных АИИС КУЭ (далее – ИВК), реализованный на базе серверного оборудования (серверов сбора данных – основного и резервного, сервера управления), ПО "ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА", включающий в себя каналы сбора данных с уровня регионального Центра энергоучёта, каналы передачи данных субъектам ОРЭ.

Измерительно-информационные комплексы (далее – ИИК) состоят из трех уровней АИИС КУЭ.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД уровня ИВК регионального Центра энергоучета,

где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ) типа 35LVS (35HVS). Устройство синхронизации системного времени УССВ обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога  $\pm 1$ с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее  $\pm 1$ с. Часы счетчика синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на  $\pm 2$  с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по протоколу NTP по оптоволоконной связи, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений. Поправка часов счетчика согласно описанию типа  $\pm 0,5$  с, а с учетом температурной составляющей –  $\pm 1,5$  с. Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает  $\pm 5$  с.

## Программное обеспечение

Уровень регионального Центра энергоучета содержит ПО "Альфа-Центр", включающее в себя модули "Альфа-Центр АРМ", "Альфа-Центр СУБД "Oracle", "Альфа-Центр Коммуникатор". С помощью ПО "Альфа-Центр" решаются задачи коммерческого многотарифного учета расхода и прихода электроэнергии в течение заданного интервала времени, измерения средних мощностей на заданных интервалах времени, мониторинга нагрузок заданных объектов.

Уровень ИВК Центра сбора данных содержит ПО "ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА", включающее в себя модуль "Энергия Альфа 2". С помощью ПО "ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА" решаются задачи автоматического накопления, обработки, хранения и отображения измерительной информации.

Таблица 1 - Сведения о программном обеспечении.

| Наименование ПО | Идентификационное наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм цифрового идентификатора ПО |
|-----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| "Альфа-Центр"   | "Альфа-Центр АРМ"                 | 4   | a65bae8d7150931f<br>811cfbc6e4c7189d                            | MD5                                  |
| "Альфа-Центр"   | "Альфа-Центр СУБД "Oracle"        | 9   | bb640e93f359bab1<br>5a02979e24d5ed48                            | MD5                                  |
| "Альфа-Центр"   | "Альфа-Центр Коммуникатор"        | 3   | 3ef7fb23cf160f566<br>021bf19264ca8d6                            | MD5                                  |
| "ЭНЕРГИЯ-АЛЬФА" | ПК "Энергия Альфа 2"              | 2.0.0.2                                   | 17e63d59939159ef<br>304b8ff63121df60                            | MD5                                  |

- Метрологические характеристики ИИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3,4 нормированы с учетом ПО;
- Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – уровень «С» в соответствии с МИ 3286-2010.

## Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав 1-го и 2-го уровней АИИС КУЭ

| № ИИК                | Диспетчерское наименование точки учёта                     | Состав 1-го и 2-го уровней АИИС КУЭ  |  |  |  | Вид электро-энергии    |
|----------------------|--|--|--|--|--|------------------------|
|                      |  | Трансформатор тока   | Трансформатор напряжения   | Счётчик статический трёхфазный переменного тока активной/реактивной энергии                | УСПД   |                        |
| 1                    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                      |
| <b>ТП "Ожерелье"</b> |  |  |  |  |  |                        |
| 1                    | ВЛ-110 кВ Ввод №5 "Кашира-Ожерелье 2" точка измерения №1   | ТБМО-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2S<br>Ктт=300/1<br>Зав. № 5683; 5685; 5686<br>Госреестр № 23256-05 | НАМИ-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2<br>Ктн=110000/√3/100/√3<br>Зав. № 6214; 6461; 6491<br>Госреестр № 24218-03 | A1802-RALQ-P4GB-DW-4<br>класс точности 0,2S/0,5<br>Зав. № 01219343<br>Госреестр № 31857-06 | RTU-327<br>зав. № 000525<br>Госреестр № 19495 - 03 | активная<br>реактивная |
| 2                    | ВЛ-110 кВ Ввод №1 "Кашира-Ожерелье 1" точка измерения №2   | ТБМО-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2S<br>Ктт=300/1<br>Зав. № 5687; 5688; 5689<br>Госреестр № 23256-05 | НАМИ-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2<br>Ктн=110000/√3/100/√3<br>Зав. № 6214; 6461; 6491<br>Госреестр № 24218-03 | A1802-RALQ-P4GB-DW-4<br>класс точности 0,2S/0,5<br>Зав. № 01219496<br>Госреестр № 31857-06 |  | активная<br>реактивная |
| 3                    | ВЛ-110 кВ Ввод №3 "Ожерелье-Пурлово" точка измерения №3    | ТБМО-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2S<br>Ктт=300/1<br>Зав. № 5690; 5691; 5694<br>Госреестр № 23256-05 | НАМИ-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2<br>Ктн=110000/√3/100/√3<br>Зав. № 6214; 6461; 6491<br>Госреестр № 24218-03 | A1802-RALQ-P4GB-DW-4<br>класс точности 0,2S/0,5<br>Зав. № 01219495<br>Госреестр № 31857-06 |  | активная<br>реактивная |
| 4                    | ВЛ-110 кВ Ввод №4 "Ожерелье-Богатищево" точка измерения №4 | ТБМО-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2S<br>Ктт=300/1<br>Зав. № 5696; 5697; 5698<br>Госреестр № 23256-05 | НАМИ-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2<br>Ктн=110000/√3/100/√3<br>Зав. № 6214; 6461; 6491<br>Госреестр № 24218-03 | A1802-RALQ-P4GB-DW-4<br>класс точности 0,2S/0,5<br>Зав. № 01219538<br>Госреестр № 31857-06 |  | активная<br>реактивная |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  | 7                      |
|---|---|--|---|--|--|------------------------|
| 5 | ВЛ-110 кВ Ввод №2 "Ожерелье-Пятницкая" точка измерения №5 | ТБМО-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2S<br>Ктт=300/1<br>Зав. № 5699; 5700; 5701<br>Госреестр № 23256-05 | НАМИ-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2<br>Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$<br>Зав. № 6214; 6461; 6491<br>Госреестр № 24218-03 | A1802-RALQ-P4GB-DW-4<br>класс точности 0,2S/0,5<br>Зав. № 01219510<br>Госреестр № 31857-06 |  | активная<br>реактивная |
| 6 | ТП-1-110- кВ<br>точка измерения №6                        | ТБМО-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2S<br>Ктт=150/1<br>Зав. № 5677; 5678; 5679<br>Госреестр № 23256-05 | НАМИ-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2<br>Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$<br>Зав. № 6214; 6461; 6491<br>Госреестр № 24218-03 | A1802-RALQ-P4GB-DW-4<br>класс точности 0,2S/0,5<br>Зав. № 01219488<br>Госреестр № 31857-06 | RTU-327<br>зав. № 000525<br>Госреестр № 19495 - 03 | активная<br>реактивная |
| 7 | ТП-2-110- кВ<br>точка измерения №7                        | ТБМО-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2S<br>Ктт=150/1<br>Зав. № 5680; 5681; 5682<br>Госреестр № 23256-05 | НАМИ-110 УХЛ1<br>класс точности 0,2<br>Ктн=110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$<br>Зав. № 6214; 6461; 6491<br>Госреестр № 24218-03 | A1802-RALQ-P4GB-DW-4<br>класс точности 0,2S/0,5<br>Зав. № 01219525<br>Госреестр № 31857-06 |  | активная<br>реактивная |

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИИК (активная энергия)

| Номер ИИК                           | Диапазон значений силы тока              | Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК      |                       |                      |   |                       |                      |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
|                                     |  | Основная относительная погрешность ИИК, ( $\pm d$ ), % |                       |                      | Относительная погрешность ИИК в рабочих условиях эксплуатации, ( $\pm d$ ), % |                       |                      |
|                                     |  | $\cos \varphi = 1,0$                                   | $\cos \varphi = 0,87$ | $\cos \varphi = 0,8$ | $\cos \varphi = 1,0$  | $\cos \varphi = 0,87$ | $\cos \varphi = 0,8$ |
| 1                                   | 2  | 3  | 4                     | 5                    | 6   | 7                     | 8                    |
| 1 - 7<br>(ТТ 0,2S; ТН 0,2; СЧ 0,2S) | $0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$ | 1,0  | 1,1                   | 1,1                  | 1,2   | 1,2                   | 1,3                  |
|                                     | $0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$        | 0,6  | 0,7                   | 0,8                  | 0,8   | 0,9                   | 1,0                  |
|                                     | $0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$            | 0,5  | 0,6                   | 0,6                  | 0,8   | 0,8                   | 0,9                  |
|                                     | $I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$         | 0,5  | 0,6                   | 0,6                  | 0,8   | 0,8                   | 0,9                  |

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИИК (реактивная энергия)

| Номер ИИК                          | Диапазон значений силы тока        | Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК      |  |   |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|
|                                    |                                    | Основная относительная погрешность ИИК, ( $\pm d$ ), % |  | Относительная погрешность ИИК в рабочих условиях эксплуатации, ( $\pm d$ ), % |  |
|                                    |                                    | $\cos \varphi = 0,87$<br>( $\sin \varphi = 0,5$ )      | $\cos \varphi = 0,8$<br>( $\sin \varphi = 0,6$ ) | $\cos \varphi = 0,87$<br>( $\sin \varphi = 0,5$ )                             | $\cos \varphi = 0,8$<br>( $\sin \varphi = 0,6$ ) |
| 1                                  | 2                                  | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1 - 7<br>(ТТ 0,2S; ТН 0,2; СЧ 0,5) | $0,02I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$ | 2,4  | 2,1  | 3,2   | 2,8  |
|                                    | $0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$  | 1,5  | 1,3  | 1,9   | 1,7  |
|                                    | $0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$      | 1,1  | 0,9  | 1,3   | 1,2  |
|                                    | $I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$   | 1,0  | 0,9  | 1,2   | 1,1  |

Примечания:

- Характеристики погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);
- Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения -  $(0,99 - 1,01)U_{H1}$ ;
- диапазон силы тока -  $(0,01 - 1,2)I_{H1}$ ;
- диапазон коэффициента мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) - 0,5 - 1,0 (0,87 - 0,5);
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 °C до 50 °C; счетчиков - от 18 °C до 25 °C; ИВКЭ - от 10 °C до 30 °C; ИВК - от 10 °C до 30 °C;
- частота -  $(50 \pm 0,15)$  Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,05 мТл.

3. Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения -  $(0,9 - 1,1)U_{H1}$ ; диапазон силы первичного тока -  $(0,01 - 1,2)I_{H1}$ ; коэффициент мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) - 0,8 - 1,0 (0,6 - 0,5); частота -  $(50 \pm 0,4)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 30 °C до 35 °C.

Для счетчиков электроэнергии Альфа А1800:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - (0,9 - 1,1)U<sub>н2</sub>; диапазон силы вторичного тока - (0,01 - 1,2)I<sub>н2</sub>; коэффициент мощности cosφ(sinφ) - 0,8 - 1,0 (0,6 - 0,5); частота - (50 ± 0,4) Гц;
  - температура окружающего воздуха - от 10 °C до 30 °C;
  - магнитная индукция внешнего происхождения, не более - 0,5 мТл.
4. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005, в режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ 26035-83.
5. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные (см. п. 4 Примечаний) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2.

Параметры надежности применяемых в АИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчик – среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 40000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:
  - ÿ параметрирования;
  - ÿ пропадания напряжения;
  - ÿ коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - ÿ счетчика;
  - ÿ промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - ÿ испытательной коробки;
  - ÿ УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
  - ÿ пароль на счетчике;
  - ÿ пароль на УСПД;
  - ÿ пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях при отключении питания – не менее 30 лет;
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 3 лет.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учёта электроэнергии (АИС КУЭ) тяговой подстанции "Ожерелье" Московской ЖД – филиала ОАО "Российские Железные Дороги" в границах Московской области типографским способом.

### Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИС КУЭ

| Наименование   | Кол-во |
|--|--------|
| Трансформаторы тока ТБМО-110 УХЛ1  | 21     |
| Трансформаторы напряжения антрезонансные НАМИ-110 УХЛ1                                       | 3      |
| Комплексы аппаратно-программных средств для учета электроэнергии на основе УСПД типа RTU-300 | 1      |
| Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные Альфа А1800                    | 7      |
| Устройство синхронизации системного времени на базе GPS-приемника                            | 1      |
| Сервер управления HP ML 360 G5   | 1      |
| Сервер основной БД HP ML 570 G4  | 1      |
| Сервер резервный БД HP ML 570 G4   | 1      |
| Методика поверки   | 1      |
| Формуляр   | 1      |
| Инструкция по эксплуатации   | 1      |

### Проверка

осуществляется по документу МП 50828-12 "Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ) тяговой подстанции "Ожерелье" Московской ЖД - филиала ОАО "Российские Железные Дороги" в границах Московской области. Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в 2012 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- Трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки";
- Трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-88 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки" и/или МИ 2925-2005 "Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя";
- Средства измерений МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- Средства измерений МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- Альфа А1800 - по документу МП 2203-0042-2006 "Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки."
- УСПД RTU-300 – по документу "Комплексы аппаратно-программных средств для учета электроэнергии на основе УСПД серии RTU-300. Методика поверки";
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01.

## **Сведения о методиках (методах) измерений**

Метод измерений изложен в документе АУВП.411711.700.ЭД.ИЭ "Инструкция по эксплуатации системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии тяговых подстанций в границах ОАО "Мосэнерго" Московской железной дороги".

## **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Ожерелье" Московской ЖД – филиала ОАО "Российские Железные Дороги" в границах Московской области**

1. ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".
2. ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".
3. ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения".
4. ГОСТ 7746-2001 "Трансформаторы тока. Общие технические условия".
5. ГОСТ 1983-2001 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия".
6. ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S".
7. АУВП.411711.700.ЭД.ИЭ "Инструкция по эксплуатации системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии тяговых подстанций в границах ОАО "Мосэнерго" Московской железной дороги".

## **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Осуществление торговли и товарообменных операций.

### **Изготовитель**

Открытое акционерное общество "Российские Железные Дороги" (ОАО "РЖД")

Адрес: 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д.2

Тел.: (499) 262-60-55, Факс: (499) 262-60-55

e-mail: [info@rzd.ru](mailto:info@rzd.ru), <http://www.rzd.ru/>

### **Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ" (ООО «ИЦ ЭАК»)

123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел. (495) 620-08-38, Факс (495) 620-08-48

### **Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС». Аттестат аккредитации № 30004-08 от 27.06.2008 г.

119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

тел./факс: 8(495)437-55-77

### **Заместитель**

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Ф.В.Булыгин