

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2) (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации, в ОАО «АТС» и другие заинтересованные организации оптового рынка электроэнергии

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – информационно-измерительный комплекс (ИИК), трансформаторы тока (далее – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерений активной электроэнергии по ГОСТ Р 52425-2005 в режиме измерений реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер сбора данных (СД) регионального отделения ОАО «Оборонэнергосбыт» г. Казань HP ProLiant DL180R06, основной и резервный серверы баз данных (БД) ОАО «Оборонэнергосбыт» г. Москва SuperMicro 6026T-NTR+, устройства синхронизации времени УСВ-2, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (ПО).

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков через GSM-сеть поступает на уровень ИВК регионального отделения ОАО «Оборонэнергосбыт». Сервер СД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения (ПО) осуществляет обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации, перевод измеренных значений в именованные физические величины), формирование, хранение, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу информации на сервер БД по протоколу «Пирамида» посредством межмашинного обмена через распределенную вычислительную сеть ОАО «Оборонэнергосбыт». При отказе основного канала сервер переключается на резервный. Резервный канал организован по технологии CSD. В качестве устройства передачи данных используется

GSM/GPRS-модем Telefis RX100R. На сервере БД осуществляется хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации от сервера БД в ИАСУ КУ ОАО «АТС» и другие заинтересованные организации осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень счетчиков и ИВК (сервера СД и сервера БД). АИИС КУЭ оснащена устройствами синхронизации времени на основе УСВ-2, синхронизирующих собственное время по сигналам времени, получаемым от GPS/ GLONASS -приемника, входящего в состав УСВ-2. Погрешность синхронизации не более $\pm 0,35$ с. Часы сервера БД синхронизируются по времени часов УСВ-2, синхронизация осуществляется один раз в час, вне зависимости от наличия расхождения. Часы сервера СД синхронизируются по времени часов УСВ-2, синхронизация осуществляется один раз в час, вне зависимости от наличия расхождения. Сличение часов счетчиков с часами сервера СД производится каждый сеанс связи со счетчиками (не реже 1 раза в сутки). Корректировка часов счетчиков осуществляется при расхождении с часами сервера СД вне зависимости от наличия расхождения, но не реже чем 1 раз в сутки. Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с.

Журналы событий счетчика электроэнергии и сервера отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ ОАО "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2) используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000», в состав которого входят программы указанные в таблице 1. ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «Пирамида 2000».

Таблица 1 — Идентификационные данные ПО

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма используемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
1	2	3	4	5
Модуль вычисления значений энергии и мощности по группам точек учета	CalcClients.dll	3	e55712d0b1b21906 5d63da949114dae4	MD5
Модуль расчета небаланса энергии/мощности	CalcLeakage.dll	3	b1959ff70be1eb17c 83f7b0f6d4a132f	MD5
Модуль вычисления значений энергии потерь в линиях и трансформаторах	CalcLosses.dll	3	d79874d10fc2b156 a0fdc27e1ca480ac	MD5
Общий модуль, содержащий функции, используемые при вычислениях различных значений и проверке точности вычислений	Metrology.dll	3	52e28d7b608799bb 3cce41b548d2c83	MD5

1	2	3	4	5
Модуль обработки значений физических величин, передаваемых в бинарном протоколе	ParseBin.dll	3	6f557f885b7372613 28cd77805bd1ba7	MD5
Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколам семейства МЭК	ParseIEC.dll	3	48e73a9283d1e664 94521f63d00b0d9f	MD5
Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Modbus	ParseModbus.dll	3	c391d64271acf4055 bb2a4d3fe1f8f48	MD5
Модуль обработки значений физических величин, передаваемых по протоколу Пирамида	ParsePiramida.dll	3	ecf532935ca1a3fd3 215049af1fd979f	MD5
Модуль формирования расчетных схем и контроля целостности данных нормативно-справочной информации	SynchroNSI.dll	3	530d9b0126f7cdc2 3ecd814c4eb7ca09	MD5
Модуль расчета величины рассинхронизации и значений коррекции времени	VerifyTime.dll	3	1ea5429b261fb0e28 84f5b356a1d1e75	MD5

Оценка влияния ПО на метрологические характеристики СИ – метрологические характеристики ИК АИС КУЭ, указанные в таблице 2, нормированы с учетом ПО.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 — Состав измерительных каналов АИС КУЭ ОАО "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2) и их основные метрологические характеристики.

№ п/п	№ ТИ на од- ноли- нейной схеме	Наимено- вание точки из- мерений	Состав измерительного канала				Вид элек- тро- энер- гии	Метрологич- еские хар-ки ИК	
			ТТ	ТН	Счетчик	ИВК (ИВКЭ)		Ос- новная погреш- ность, %	Погреш- ность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОАО "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2) – ОАО "Татэнергосбыт" (ОАО "Татэнергосбыт")									
1	1	ТП-303 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. 3	ТТИ-А Кл.т. 0,5 600/5 Зав. № A17595 Зав. № F32866 Зав. № F32865	—	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 05379374	HP Pro- Liant DL180R 06 Зав. № CZJ1470 GTP	Актив- ная Реак- тивная	±0,9 ±2,3	±3,2 ±5,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	ТП-303 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. 6	ТШП-0,66 600/5 Зав. № 080305 Зав. № 080205 Зав. № 080206	—	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN; Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 05374420		Актив- ная	±0,9	±3,2
							Реак- тивная	±2,3	±5,5
3	3	ТП-164 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 2 с.ш. 0,4 кВ	Т-0,66 М У3 Кл.т. 0,5S 600/5 Зав. № 073869 Зав. № 073870 Зав. № 073868	—	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 06227040		Актив- ная	±0,9	±3,2
							Реак- тивная	±2,3	±5,5
4	4	ПС Вос- точная 110/6 кВ, 3РУ-6 кВ, 3 с.ш. 6 кВ, яч. 302	ТТИ-А Кл.т. 0,5 300/5 Зав. № 580009 Зав. № 580010 Зав. № 580011	НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 12	СЭТ- 4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 1105120909		Актив- ная	±1,0	±2,9
							Реак- тивная	±2,6	±4,7
5	5	ПС Вос- точная 110/6 кВ, 3РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 206	ТТИ-А Кл.т. 0,5 300/5 Зав. № 609754 Зав. № 609755 Зав. № 609756	НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 75	СЭТ- 4ТМ.03М; Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 1105120786	HP Pro- Liant DL180R 06 Зав. № CZJ1470 GTP	Актив- ная	±1,0	±2,9
							Реак- тивная	±2,6	±4,7
6	6	РП-7 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, с.ш. 6 кВ, яч. 7	ТТИ-А Кл.т. 0,5 300/5 Зав. № 610507 Зав. № 610508 Зав. № 610509	НТМИ-6- 66 6000/100 Кл.т. 0,5 Зав. № 34	СЭТ- 4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 05356005		Актив- ная	±1,0	±2,9
							Реак- тивная	±2,6	±4,7

Примечания:

- Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);
- В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
- Метрологические характеристики нормированы с учетом ПО;

4. Нормальные условия:

- параметры сети: напряжение $(0,95 \div 1,05) U_{\text{н}}$; ток $(1,0 \div 1,2) I_{\text{н}}$; $\cos\phi = 0,9$ инд.;
- температура окружающей среды: $(20 \pm 5) ^{\circ}\text{C}$;

5. Рабочие условия эксплуатации:

- параметры сети для ИК: напряжение - $(0,98 \div 1,02) U_{\text{ном}}$; ток - $(1 \div 1,2) I_{\text{ном}}$; частота – $(50 \pm 0,15) \text{ Гц}$; $\cos\phi=0,9$ инд.;
- параметры сети: диапазон первичного напряжения – $(0,9 \div 1,1) U_{\text{н}1}$; диапазон силы первичного тока – $(0,05 \div 1,2) I_{\text{н}1}$; коэффициент мощности $\cos\phi(\sin\phi)$ $0,5 \div 1,0$ ($0,87 \div 0,5$); частота – $(50 \pm 0,4) \text{ Гц}$;
- допускаемая температура окружающего воздуха для трансформаторов от минус $40 ^{\circ}\text{C}$ до $+ 50 ^{\circ}\text{C}$; для счетчиков от минус $40 ^{\circ}\text{C}$ до $+ 60 ^{\circ}\text{C}$;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более - $0,5 \text{ мТл}$.

6. Погрешность в рабочих условиях указана для тока $0,05$ ($0,02$) $I_{\text{ном}}$, $\cos\phi = 0,8$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от $0 ^{\circ}\text{C}$ до $+ 35 ^{\circ}\text{C}$;

7. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005, в режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ Р 52425-2005;

8. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные (см. п. 7 Примечаний) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2. Замена оформляется актом в установленном на ОАО "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2) порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

9. Все измерительные компоненты системы утверждены и внесены в Государственный реестр средств измерений.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик Меркурий 230 ART – среднее время наработки на отказ не менее $T = 150000$ часов, среднее время восстановления работоспособности $t_b = 2$ часа;
- счетчик СЭТ-4ТМ.03М – среднее время наработки на отказ не менее $T = 140000$ часов, среднее время восстановления работоспособности $t_b = 2$ часа;
- УСВ-2 – среднее время наработки на отказ не менее $T = 35000$ ч, среднее время восстановления работоспособности $t_b = 2$ ч;
- сервер – среднее время наработки на отказ не менее $T = 256554$ ч, среднее время восстановления работоспособности $t_b = 0,5$ ч.

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счётика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал сервера:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике и ИВК;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком;

Защищённость применяемых компонентов:

– механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

- электросчёта;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- сервера;

– защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

- электросчетчика;
- сервера.

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

– электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 10 лет;

– Сервер АИИС - хранение результатов измерений, состояний средств измерений – не менее 3,5 лет (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2) типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений. Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 3.

Таблица 3 — Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	№ Госреестра	Количество
Трансформатор тока типа ТШП-0,66	15173-06	3 шт.
Трансформатор тока типа Т-0,66 М УЗ	17551-06	3 шт.
Трансформатор тока типа ТТИ-А	28139-12	12 шт.
Трансформатор напряжения типа НТМИ-6-66	2611-70	3 шт.
Счетчик электрической энергии Меркурий 230 ART	23345-07	3 шт.
Счетчик электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М	36697-08	3 шт.
Методика поверки	—	1 шт.
Формуляр	—	1 шт.
Руководство по эксплуатации	—	1 шт.

Проверка

осуществляется по документу МП 51866-12 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2). Измерительные каналы. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 25.10.2012 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- Трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки";
- Трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-88 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки";
- Меркурий 230 ART – по «Методика поверки» АВЛГ.411152.021 РЭ1;
- СЭТ-4ТМ.03.01 – по методике поверки ИЛГШ.411152.145 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.145 РЭ;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в документе «Руководство по эксплуатации системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ОАО "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2).

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2)

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

ГОСТ 7746–2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 1983–2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

МИ 2999-2011 «Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа».

«Руководство по эксплуатации системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета "Оборонэнергосбыт" (по сетям филиала "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго", г. Казань, объект №2).

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Техносоюз» ООО «Техносоюз»
Юридический адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 9
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, строение 4, 2 этаж
Тел.: (495) 258-45-35
Факс: (495) 363-48-69
E-mail: info@t-souz.ru
www.t-souz.ru

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Энергостандарт»
(ООО «Энергостандарт»)
Юридический адрес: 123056 г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.42
Тел.: 8(985) 99-22-781

Испытательный центр:

Государственный центр испытаний средств измерений ФГУП «ВНИИМС»
(ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»)

Юридический адрес:
119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Тел./факс: 8(495)437-55-77

Аттестат аккредитации государственного центра испытаний № 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

м.п. «_____» 2012 г.