

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

### Трансформаторы напряжения емкостные TEMP 123/362

#### Назначение средства измерений

Трансформаторы напряжения емкостные TEMP 123/362 (далее по тексту – трансформаторы, TEMP) предназначены для измерения высокого напряжения переменного тока промышленной частоты от 110 до 330 кВ и передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках.

#### Описание средства измерений

Принцип действия трансформаторов напряжения емкостных TEMP основан на делении высокого напряжения переменного тока с помощью последовательно включенных конденсаторов.

Трансформаторы напряжения состоят из делителя напряжения и электромагнитного устройства (далее по тексту – ЭМУ). Делитель состоит из набора конденсаторов с бумажно-пропиленовой изоляцией обкладок, помещенных в залитый синтетическим маслом изолятор из фарфора или композитного материала, и может быть смонтирован в виде колонны из нескольких секций.

ЭМУ подключается к выходу делителя напряжения и состоит из последовательно включенных компенсирующего реактора с малыми потерями и электромагнитного трансформатора. Первичная обмотка электромагнитного трансформатора секционирована для подгонки коэффициента трансформации.

ЭМУ имеет несколько (три) вторичных обмоток и заключено в герметичный бак, заполненный маслом. Корпус электромагнитного устройства служит основанием для монтажа колонны емкостного делителя. Высоковольтный ввод расположен на верхнем фланце делителя.

На боковой части бака находится контактная коробка вторичных выводов (на рис.1 видна внизу). Крышка контактной коробки пломбируется с использованием спецболтов для предотвращения несанкционированного доступа. Трансформаторы предназначены для наружной установки.



Рис.1. Общий вид трансформатора напряжения емкостного TEMP 123/362

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Основные технические характеристики трансформаторов TEMP

Характеристики	TEMP 123	TEMP 362
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	$126/\sqrt{3}$	$363/\sqrt{3}$
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ	$110/\sqrt{3}$	$330/\sqrt{3}$
Номинальные вторичные напряжения, В - основной вторичной обмотки, В - дополнительной вторичной обмотки, В	$100/\sqrt{3}; 100/\sqrt{3}$ 100	$100/\sqrt{3}; 100/\sqrt{3}$ 100
Класс точности/ нагрузка, В·А - основной вторичной обмотки - дополнительной вторичной обмотки	0,2/120; 0,2/50 (0,5/200)*;  3P/120 (3P/400)*	0,2/100; 0,2/50 (0,5/200)*;  3P/100 (3P/400)*
Емкость при допуске плюс 10 % и минус 5 %, пФ	12500	7000
Номинальная частота, Гц	$50 \pm 0,5$	$50 \pm 0,5$
Масса, не более, кг	295	725
Габаритные размеры, не более, мм (длина x ширина x высота)	$644 \times 508 \times 1886$	$644 \times 508 \times 4191$
Примечание: * – допускается использовать вторичные обмотки трансформатора при изменении вторичной нагрузки		

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 для диапазона от минус 45 °C до плюс 40 °C.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на табличку трансформаторов химическим методом и на эксплуатационную документацию типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Трансформатор напряжения емкостной TEMP 123/362 - 37 шт.

(Зав. №№ с T12059101 по T12059106, с T12059201 по T12059209, с T12059301 по T12059304, с T12059401 по T12059412, с T12059501 по T12059506)

Паспорт - 37 шт.

### Проверка

осуществляется в соответствии с документом ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- Трансформатор напряжения измерительный эталонный NVOS (номинальное первичное напряжение  $110/\sqrt{3}; 220/\sqrt{3}$  кВ, пределы допускаемой основной относительной погрешности  $\pm 0,01\%$ , пределы допускаемой основной абсолютной угловой погрешности  $\pm 1'$ );
- Прибор сравнения КНТ-03, погрешность напряжения  $\pm (0,001+0,03 \cdot A)\%$ , угловая погрешность  $\pm (0,1+0,03 \cdot A)$  мин, где  $A$  – значения измеряемой погрешности;
- Магазин нагрузок МР3025 ( $\pm 4\%$ ).

## **Сведения о методиках (методах) измерений**

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в паспорте.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к трансформаторам напряжения емкостным TEMP 123/362:**

1. ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;
2. ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
3. Техническая документация фирмы – изготовителя Trench Limited Instrument transformer Division.

### **Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

### **Изготовитель**

Фирма Trench Limited Instrument transformer Division, Канада.  
Адрес: 390 Midwest Road, Scarborough, Ontario, Canada M1P 3B5.  
Тел.: + 1 (416) 751-8570;  
Факс: + 1 (416) 751-6952.

### **Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «ПМК Холдинг» (ООО «ПМК Холдинг»), г. Москва.  
Адрес: 111020, г. Москва, Боровая ул., д.7, стр. 10, комната 15.

### **Испытательный центр**

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»).

Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.  
Тел. 8 (495) 437 55 77; Факс 8 (495) 437 56 66; E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru).  
Номер аттестата аккредитации 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии

Ф. В. Булыгин

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2012 г.