

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Каналы измерительные системы измерительно-информационной автоматизированной коммерческого учета электрической энергии ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с изменениями № 1, 2

Назначение средства измерений

Каналы измерительные системы измерительно-информационной автоматизированной коммерческого учета электрической энергии ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона, заводские №430,431,438 (далее ИК АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона предназначены для использования в составе АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2 (№ 35905-13 в Государственном реестре средств измерений) при измерениях активной и реактивной электрической энергии и мощности, времени, а также сбора, хранения и обработки полученной информации. Результаты измерений могут быть использованы для коммерческих расчетов.

Описание средства измерений

ИК АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2 включают в себя измерительные трансформаторы тока КТ 0,5S, КТ 0,5 по ГОСТ 7746 -2001, трансформаторы напряжения КТ 0,5 по ГОСТ 1983-2001, многофункциональные счетчики электрической энергии СЭТ -4ТМ.03М КТ 0,2S/0,5 в ГР № 31974-08, ПСЧ-4ТМ.05М.04 КТ 0,5S/1 в ГР №36355-07 по ГОСТ Р 52323-2005 при измерении активной электроэнергии и ГОСТ Р 52425-2005 при измерении реактивной электроэнергии по каждому присоединению (измерительному каналу). В ИК № 430-431 функция сбора и хранения результатов измерений выполняется уровнем ИВКЭ, в ИК №438 функция сбора и хранения результатов измерений выполняется уровнем ИВК АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2.

В ИК АИИС КУЭ Самарского региона с Изменениями №1,2 первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой код. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности. Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервала времени 30 мин. Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин. Данные со счетчиков электрической энергии по цифровым интерфейсам при помощи каналаообразующей аппаратуры и каналов связи поступают в АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2 (на входы УСПД, где выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов.

ИК АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2 осуществляют ведение времени и привязку результатов измерений к этому времени. Для обеспечения единого времени со всеми остальными компонентами ИК АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2 каждый канал поддерживает режим синхронизации собственного времени от уровня ИВК АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2.


Сверка показаний часов счетчиков АИИС КУЭ с часами УСПД происходит при каждом опросе, при расхождении часов УСПД с часами счетчиков на ± 1 с выполняется их корректировка, но не чаще чем раз в сутки.

Программное обеспечение

В ИК №430,431,438 ПО отсутствует.

Структурная схема одного ИК.

Рис1



Примечание:

- ИК№438 отсутствует трансформатор напряжения, в ИК №430,431 в трансформаторах напряжения отсутствует фаза «В».
- ИК №430,431 в трансформаторах тока отсутствует фаза «В»

Метрологические и технические характеристики

Перечень компонентов ИК№430,431,438 АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2, с указанием непосредственно измеряемой величины, наименования присоединений, типов и классов точности средств измерений, входящих в состав ИК, представлен в таблице № 1

Таблица №1

Номер канала	Наименование присоединения	Состав измерительного канала			Вид эл.энергии	Основная погрешность, ± (%)	Погрешность в рабочих условиях ± (%)
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик			
1	2	3	4	6	7	8	9
430	БТЭЦ ГРУ-10кВ 1Д9Ф "А" яч. 37	ТОЛ-СЭЩ-10 150/5, КТ 0,5S; ф. А зав. №8665-12, ф. С зав. №8702-12	НОЛ.08-10У2; 10000/100, КТ 0,5; ф. А зав. №339, ф. С зав. №2228	СЭТ-4ТМ.03; КТ 0,2S/0,5; зав. № 0120070146		1,2 1,9	3,2 5,5
431	БТЭЦ ГРУ-10кВ 1Д9Ф "Б" яч. 37	ТОЛ-СЭЩ-10 50/5, КТ 0,5S; ф. А зав. №08896-12, ф. С зав. № 08981-12	НОЛ.08-10У2; 10000/100, КТ 0,5; ф. А зав. №339, ф. С зав. №2228	СЭТ-4ТМ.03; КТ 0,2S/0,5; зав. № 0120070086	A/P		
438	СТЭЦ РУ- 0,4кВ ЗАО "Октан- Транзит" ввод 1 п.6	T-0,66У3; 300/5, КТ 0,5; ф. А зав. № 25630 ф. В зав. №99989 ф. С зав. №02622	---	ПСЧ- 4ТМ.05М.04; КТ 0,5S/1; зав. № 0612100523		1,1 1,8	3,9 6,7

Примечание к Таблице №1

- Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовая);
- В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
- Метрологические характеристики нормированы с учетом ПО;
- Нормальные условия:
параметры сети: напряжение (0,98÷1,02) Уном; ток (0,01÷1,2)
температура окружающей среды -(20 ± 5)°C
- Рабочие условия:
-параметры сети для ИК: напряжение (0,9÷1,1) Уном;
-сила тока (0,01÷1,2) Iном; 0,5 инд. ≤ cos φ ≤ 0,8 емк.;
- допускаемая температура окружающей среды для измерительных трансформаторов тока и напряжения от минус 40 °C до + 50 °C, , для счетчиков электрической энергии от минус 40°C до +60°C.
- Погрешность в рабочих условиях указана для I = 0,01 Iном, cos φ = 0,8 инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от +10°C до +30°C.
- Технические параметры и метрологические характеристики трансформаторов тока отвечают требованиям ГОСТ 7746-2001, трансформаторов напряжения - ГОСТ 1983-2001, счетчиков электрической энергии – ГОСТ Р 52323-2005 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ Р 52425-2005 в режиме измерения реактивной электроэнергии. Ввиду отсутствия в указанном стандарте класса точности 0,5, пределы погрешностей при измерении реактивной энергии для данного типа счетчиков не превышают значений аналогичных погрешностей для счетчиков класса точности 0,5S для ГОСТ Р 52323-2005.
- Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 1. Допускается замена контроллера на однотипный утвержденного типа. Замена

оформляется актом в установленном Самарским филиалом ОАО «Волжская ТГК» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть. Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчётик
- среднее время наработки на отказ не менее $T_{ср} = 140000$ часов,
- средний срок службы – не менее 30 лет
- трансформатор тока
- среднее время наработки на отказ не менее $T_{ср} = 400\ 000$ ч,
- среднее время восстановления работоспособности не более $t_b = 2$ ч;

Надежность системных решений:

- резервирование питания с помощью устройства АВР;

Регистрация событий:

в журнале счётчика:

- параметрирование;
- пропадания напряжения;
- коррекция времени;

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
- электросчётика;
- промежуточных клеммников вторичных измерительных цепей ;
- испытательной коробки;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметризации:
- результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи)
- установка пароля на счётчик;

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована);
- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средств измерения

Комплектность ИК №430,431,438 определяется проектной документацией на создание ИК, а также эксплуатационной документацией – формулляром (ФО4222-01.5-6315376946 -2013).

Проверка

осуществляется в составе АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2 в соответствии с документом МП 4222-01.1-6315565301-2010 «Система измерительно –информационная автоматизированная коммерческого учета электрической энергии ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ -ФГУ «Самарский ЦСМ» 12.12.2010 г;

Основные средства поверки:

средства поверки приведены в МП 4222-01.1-6315565301-2010

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений, которые используются в ИК № 430,431,438 АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона с Изменениями №1,2 приведены в документе -

«Методика (метод) измерений электрической энергии с использованием ИК АИИС КУЭ ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона - (МВИ4222-01.5-6315376946 -2013).

Методика (метод) измерений - МВИ 4222-01.5-6315376946 -2013 аттестована ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области по ГОСТ Р 8.563-2009 .Свидетельство об аттестации №60/01.00181-2008/2013 от 04.07.2013 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к каналам измерительным системам измерительно-информационной автоматизированной коммерческого учета электрической энергии ОАО «Волжская ТГК» Самарского региона, заводские №430,431,438:

- § ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
- § ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем.
- § Основные положения.
- § ГОСТ 7746-2001.Трансформаторы тока. Общие технические условия.
- § ГОСТ Р 52323-2005. (МЭК 62053-22:2003) «Аппаратура для измерений электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статистические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S».
- § .ГОСТ Р 52425-2005. (МЭК 62053-23:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статистические счетчики реактивной энергии».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

-осуществление торговли и товарообменных операций

Изготовитель

Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК»

Юридический адрес:443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15

Почтовый адрес :443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15.

Испытательный центр

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» - ФБУ «Самарский ЦСМ»

Аттестат аккредитации – зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 30017-08

Заместитель Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

" ____ " 2013 г.