

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплекс автоматизированный измерительно-управляющий "КИ-ЗЭБ-ТЭЦ-25 Мосэнерго"

Назначение средства измерений

Комплекс автоматизированный измерительно-управляющий "КИ-ЗЭБ-ТЭЦ-25 Мосэнерго" (в дальнейшем "Комплекс") предназначен для измерений, вычислений, контроля и хранения измеренных параметров оборудования и энергоносителей (воды, перегретого и насыщенного пара, воздуха, природного газа, тепловой и электрической энергии), потребляемых или получаемых в процессе работы энергоблока.

Описание средства измерений

Комплекс входит в состав АСУ ТП энергоблока № 3 ТЭЦ-25 ОАО "Мосэнерго" и обеспечивает измерение параметров, их визуализацию и реализацию алгоритмов управления оборудования энергоблока:

Комплекс обеспечивает прием измерительной информации из локальных систем, работающих в составе оборудования энергоблока, системы информационно-измерительной и управляющей "ТЕКОН" (далее СИИУ "ТЕКОН") и автоматизированной системы управления электротехническим оборудованием (далее АСУ ЭТО).

Принцип действия комплекса основан на измерении, обработке и индикации информации, поступающей с первичных преобразователей, согласно заложенным алгоритмам.

Комплекс представляет собой совокупность технических и программных средств, в том числе:

- оборудования нижнего уровня, состоящего из:
 - модулей аналогового ввода Simatic S7-300 в составе устройств распределенного ввода-вывода Simatic ET-200M (Госреестр №15772-11, № 22734-11), осуществляющих циклический опрос измерительного оборудования, прием и преобразование токовых сигналов от датчиков газового и жидкостного анализа и давления, расхода, уровня, механических и электрических измерений, сигналов с датчиков температуры в выходной код и передача их в процессоры комплекса по стандартам промышленных протоколов обмена семейства "Industrial Ethernet" и Profibus-DP;
 - линий связи соединяющих измерительные модули с датчиками;
 - основных и резервных дублированных процессоров измерительного комплекса серии Simatic S7-400H (Госреестр № 15773-11), обеспечивающих выполнение алгоритмов управления и расчетов при ведении технологического процесса энергоблока на основе принятой измерительной информации от измерительных модулей комплекса;
- оборудования верхнего уровня, в качестве которого используется программно-технический комплекс "SPPA-T3000" фирмы Siemens, состоящего из:
 - дублированного сервера системы автоматизации, предназначенного для хранения полученной измерительной и расчетной информации и обеспечения "клиент-серверной" технологии работы комплекса;
 - рабочих и инженерных станций комплекса, реализованных на базе персональных компьютеров, которые получают измерительную информацию от серверов системы и локальных систем информационно-измерительной и управляющей "ТЕКОН" и АСУ ЭТО по общестанционной сети Ethernet и обеспечивают визуализацию результатов измерений и функционирования оборудования энергоблока;

- специализированного инженерного программного обеспечения SPPA-T3000, предназначенного для конфигурации серверов, инженерных и рабочих станций, обеспечения диагностики работы системы управления оборудованием энергоблока и передачи измерительной информации на терминалы операторов и инженерную станцию системы.

Комплекс обеспечивает измерение, вычисление, индикацию и автоматическое обновление данных измерений и расчетов на экранах операторских терминалов, архивирование и вывод на печать следующих параметров при ведении технологического процесса ПГУ энергоблока:

- давлений газа, воздуха, пара, воды, конденсата, мазута, масла, кгс/см²;
- температуры газа, воздуха, пара, воды, конденсата, мазута, масла, металла, °С;
- уровня воды и конденсата, см;
- расхода газа, воздуха, пара, воды, конденсата, мазута, м³/ч, т/ч;
- вибраций, линейных перемещений, мм/с, мкм;
- электрического тока, и мощности генератора, А, МВт;
- концентраций O₂, Na, NO, в отходящих газах и жидких средах котла энергоблока, %, ppm, мкг/л;
- электропроводимость жидких сред котельного оборудования и оборудования водоподготовки, мкСм/см;
- водородный показатель жидких сред, pH.

Программное обеспечение

Комплекс автоматизированный измерительно-управляющий "КИ-ЗЭБ-ТЭЦ-25 Мосэнерго" работает под управлением лицензионного программного обеспечения "SPPA-T3000", версия "07.0.13.04".

Конфигурация программного проекта ИА.951.РП-АТХ "UNIT_3" на базе ПТК "SPPA-T3000" выполнена под задачи "Комплекса автоматизированного измерительно-управляющего "КИ-ЗЭБ-ТЭЦ-25 Мосэнерго".

Программное обеспечение "SPPA-T3000" имеет уровень защиты "С", обеспечивающий применение однократно устанавливаемой версии проекта ИА.951.РП-АТХ на базе лицензионного ПО "SPPA-T3000", установленного на серверы, инженерные и рабочие станции измерительного комплекса.


Защита от несанкционированного изменения алгоритмов измерений, преобразования и вычисления параметров обеспечивается системой электронного паролирования доступа к интерфейсу ПО.

Метрологически значимые параметры настроек измерительных каналов и результатов измерений закрыты персональным паролем.

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор метрологически значимой части ПО	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора
Программный проект на базе инженерного пакета "SPPA-T3000"	"UNIT_3"	"07.0.13.04"	Контрольная сумма байтов 41006D042F4DFAB31D181 22C33FEB07A	ПО "Md5checksum.exe", алгоритм проверки MD5

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений "С" – согласно МИ 3286-2010.

Структурная схема комплекса автоматизированного измерительно – управляющего «КИ – ЗЭБ-ТЭЦ-25 Мосэнерго» энергоблока № 3 ТЭЦ – 25 филиал ОАО «Мосэнерго»



Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Количество измерительных модулей УСО типа SM331 в составе комплекса, шт	170
Количество измерительных преобразователей подключаемых на вход одного модуля типа SM, шт	до 8
Количество измерительных преобразователей со стандартным токовым выходом на входе ПТК, шт	до 600
Диапазон измерений унифицированных аналоговых сигналов измерительных преобразователей, мА	4...20
Количество измерительных преобразователей температуры, на входе ПТК, шт	до 500
Диапазоны измерений аналоговых сигналов по измерительным каналам температуры, в зависимости от типа преобразователя, °С: • термометры сопротивления • термопары	0...400 0...1300
Пределы допускаемой приведенной погрешности по каналам измерений давления, уровня, механических и электрических величин, газового и жидкостного анализа, без учета погрешности первичных измерительных преобразователей, %	± 0,75
Пределы допускаемой приведенной погрешности по каналам измерений расхода энергоносителей в расчетных условиях, без учета погрешности первичных измерительных преобразователей, %	±1,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности по каналам измерений температуры, без учета погрешности первичных измерительных преобразователей, °С: – при измерении сигналов термометров сопротивления, в зависимости от типа: • ТСП с НСХ 50П, 100П, $W_{100}=1.391$; с НСХ Pt100 $W_{100}=1.385$; с НСХ гр. 21. • ТСМ с НСХ 50М, $W_{100}= 1.428$; НСХ гр.23 – при измерении сигналов термопар, в зависимости от типа: • термопары с НСХ ХА (К) • термопары с НСХ ХК (L)	± 1,0 ± 1,0 ± 2,0 ± 2,0
Электропитание: напряжение постоянного тока, В	24
Режим работы	непрерывный, в условиях помещения
Температура окружающей среды, °С	0...40
Относительная влажность, при температуре 25 °С, %	30... 80
Атмосферное давление, кПа	84...107
Средний срок службы, лет	15

Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение, тип	Количество, шт.
1.Комплекс программно-технических средств "SPPA-T3000"	"SPPA-T3000" на базе программируемых контроллеров и модулей ввода вывода серии Si-matic S7-400H и устройств распределенного ввода – вывода ET 200M, (Г.р.15773-11 и Г.р. 22734-11)	1 компл.
1. ПЭВМ – Сервер дублированный (основной и резервный)	APP. SERVER, DRSERVER MX, CONSISTING OF 2 SERVERS: RX200S6, RACK 19' 1U POWER SUPPLY 770W UNIVERSAL-RMK, 2X XEON 4 CORE 4 CORE PROZESSOR E5620 2.40GHZ, 24GB (6X4GB) DDR3-1333 ECC PC3-10600; GRAFIK CONTROLLER, SPPA-T3000 SYSTEM SOFTWARE, DOCUMENTATION GARANTIE 5J VO SVC,2BD AZ,5X9	2
2. ПЭВМ –инженерная станция комплекса	WORKSTATION FOR SPPA-T3000 HP Z400 TOWER THIN CLIENT WITH 2 DISPLAY-PORTS INCL. SWAP-OUT SERVER SPPA-T3000 Rel. 7	1
3. ПЭВМ –рабочая станция комплекса	WORKSTATION FOR SPPA-T3000 HP Z400 TOWER THIN CLIENT WITH 2 DISPLAY-PORTS INCL. SWAP-OUT SERVER SPPA-T3000 Rel. 7 SW-INSTALLED AND CONFIGURED	8
Комплект стандартного программного обеспечения: для серверов, операторских терминалов и инженерных станций комплекса	Windows Server 2003 Enterprise Edition Windows XP SP3	1 компл. 8 компл.
4. Комплект специализированного ПО "Комплекс автоматизированный измерительно-управляющий «КИ-ЗЭБ-ТЭЦ-25 Мосэнерго»"	Программный проект UNIT_3 на базе ПО "SPPA-T3000" сконфигурированный под задачи 3-го энергоблока ТЭЦ-25 ОАО "Мосэнерго"	1 компл.
5. Комплект эксплуатационной документации, в том числе: Руководство по эксплуатации Методика поверки Формуляр	ИА.951.РП-АТХ-РЭ.01 ч.1 ИА.951.РП-АТХ-РЭ.02 ч.2 ИА.951.РП-АТХ-МП ИА.951.РП-АТХ-ФО	1 компл.

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульные листы эксплуатационной документации.

Поверка

осуществляется в соответствии с методикой ИА.951.РП-АТХ-МП "ГСИ. Комплекс автоматизированный измерительный "КИ-ЗЭБ-ТЭЦ-25 Мосэнерго". Методика поверки", утвержденной ФГУП "ВНИИМС" в декабре 2013 г.

Основное поверочное оборудование:

- калибратор электрических сигналов CSC200R. Диапазон генерирования сопротивления 5...400 Ом, погрешность $\pm (0,025 \% \text{ показаний} + 0,5 \text{ Ом})$;
- калибратор тока "mAscal-R", диапазон генерирования тока 0...24 мА, пределы основной погрешности $\pm 0,05 \% \text{ ВПИ}$.

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в документе "Руководство по эксплуатации ч.2 Техническое описание" на "Комплекс автоматизированный измерительный "КИ-ЗЭБ-ТЭЦ-25 Мосэнерго" ИА.951.РП-АТХ-РЭ.02 ч.2.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексу автоматизированному измерительному "КИ-ЗЭБ-ТЭЦ-25 Мосэнерго"

1. ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
2. Техническое задание. "Автоматизированная система управления технологическими процессами оборудования блока №3 ТЭЦ-25 ОАО "Мосэнерго"

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:

– осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта

Изготовитель

ЗАО "Интеравтоматика",
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 14/23
Тел. /факс: (495) 545-32-00

Заявитель

ООО "Инженерный центр автоматизации и метрологии",
614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 24а
Тел. /факс: (342) 201-09-51, 201-09-52

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

" ____ " _____ 2014 г.