

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы качества электроэнергии CW120 и CW121

Назначение средства измерений

Анализаторы качества электроэнергии CW120 и CW121 (далее - анализаторы) предназначены для измерений напряжения переменного тока, силы переменного тока, частоты сигналов переменного тока, электрической мощности переменного тока, а также обработки измеренных параметров. Анализаторы применяются для определения параметров, характеризующих энергопотребляющие и энергоподводящие свойства объектов в однофазных и трехфазных сетях при разработке, производстве и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.

Описание средства измерений

Принцип действия анализаторов основан на преобразовании входного аналогового сигнала в цифровой с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

Конструктивно анализатор выполнен в пластмассовом корпусе, имеет жидкокристаллический дисплей, кнопки переключения режимов работы, разъемы подсоединения.



Рисунок 1 – Общий вид анализаторов качества электроэнергии CW120 и CW121

Анализаторы обладают следующими основными функциональными возможностями: одновременный вывод на дисплей нескольких измеренных параметров, связь с компьютером с помощью стандартных интерфейсов RS-232 и RS-485 (опционально), сохранение данных во внешнюю память типа PC Card, измерение силы тока с помощью клещей моделей, приведенных в таблице 2.

Модели анализаторов имеют следующие различия:

CW120 имеют 3 измерительных канала (ИК) напряжения переменного тока и 2 ИК силы переменного тока;

CW121 имеют 4 ИК напряжения переменного тока и 3 ИК силы переменного тока.

Фотография общего вида анализаторов представлена на рисунке 1.

Программное обеспечение

Для преобразования измеренных аналоговых сигналов в цифровой код используются алгоритмы, реализованные в базовом программном обеспечении (БПО) CW120 Firmware. БПО устанавливается в энергонезависимую память анализаторов на заводе-изготовителе во время производственного цикла. Оно недоступно пользователю и не подлежит изменению на протяжении всего времени функционирования изделия.

Идентификационные данные ПО анализаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	L3007XA
Номер версии (идентификационный номер ПО)	Не ниже 1.08
Цифровой идентификатор ПО	-

Задача ПО анализаторов от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню защиты «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики анализаторов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Измеряемая величина	Верхние пределы поддиапазонов измерений или диапазон измерений	Диапазон частот	Пределы допускаемой основной погрешности измерений при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$
Напряжение переменного тока	150 В 300 В 450 В	от 45 до 65 Гц	$\pm (0,3 \cdot 10^{-2} \cdot U_{\text{И}} + 0,2 \cdot 10^{-2} \cdot U_{\text{П}})$

Продолжение таблицы 2

Измеряемая величина	Верхние пределы поддиапазонов измерений или диапазон измерений	Диапазон частот	Пределы допускаемой основной погрешности измерений при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$
Сила переменного тока, измеренная с помощью клещей моделей: 96033 96030 96031 96032	50 А 200 А 500 А 1000 А	от 45 до 65 Гц от 45 до 65 Гц от 45 до 65 Гц от 45 до 65 Гц	$\pm (1,2 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{И}} + 0,8 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{П}})$ $\pm (1,2 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{И}} + 0,8 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{П}})$ $\pm (1,2 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{И}} + 0,8 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{П}})$ $\pm (1,2 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{И}} + 0,8 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{П}})$
Мощность переменного тока (при $\cos \phi = 1$)	от 30 до 450 кВ·А	от 45 до 65 Гц	$\pm (1,2 \cdot 10^{-2} \cdot W_{\text{И}} + 0,8 \cdot 10^{-2} \cdot W_{\text{П}})$
Частота сигналов переменного тока	от 45 до 65 Гц	-	$\pm (0,1 \cdot 10^{-2} \cdot F + 0,01)$
Примечания			
U _И , I _И , W _И , F - измеренные значения соответственно напряжения, В; силы тока, А; мощности, кВ·А; частоты, Гц;			
U _П , I _П , W _П - верхние пределы поддиапазонов измерений соответственно напряжения, В; силы тока, А; мощности, кВ·А; частоты, Гц.			

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$ от 0 до 50
- относительная влажность при температуре окружающего воздуха 23°C , % до 85

Пределы дополнительной погрешности от влияния температуры в диапазонах температур от 0 до 18°C и от 28 до 50°C , не более:

- для напряжения переменного тока $0,05 \cdot 10^{-2} \cdot U_{\text{П}}$ на 1°C
- для силы переменного тока $0,07 \cdot 10^{-2} \cdot I_{\text{П}}$ на 1°C

Напряжение питания от сети переменного тока частотой от 49,5 до 50,5 Гц, В от 198 до 242

Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более:

- анализатора 117 x 161 x 51
- клещей 173 x 100 x 32

Масса, кг, не более:

- анализатора 0,6
- клещей 0,5

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на лицевую панель анализатора в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки приборов входят:

- анализатор качества электроэнергии CW120 или CW121,
- клещи (2 или 3 шт. моделей 96030, 96031, 96032, 96033 - по заказу),
- одиночный комплект ЗИП,
- комплект технической документации, включая руководство по эксплуатации на русском языке и методику поверки.

Проверка

осуществляется в соответствии с документом МП 43565-10 «Анализаторы качества электроэнергии CW120 и CW121 фирмы «Yokogawa Electronics Manufacturing Korea Co., Ltd», Корея. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИ МО РФ в декабре 2009 г.

Основные средства поверки:

- калибратор универсальный 9100 (Г.р. №22985-09) с опциями 200 и PWR.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений изложены в руководстве по эксплуатации «Анализаторы качества электроэнергии CW120 / CW121».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам качества электроэнергии CW120 и CW121

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Изготовитель

Yokogawa Electronics Manufacturing Korea Co., Ltd., Корея,
420-5, Chongchun 2-Dong, Pupyong-Ku, Inchon, 403-858.

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Иокогава Электрик СНГ»
(ООО «Иокогава Электрик СНГ»).

Юридический и почтовый адрес: г. Москва, Грохольский пер., д.13, строение 2, 129090.

Тел.: (495) 737-78-68/71, Факс: (495) 737-78-69, e-mail: info@tu.yokogawa.com

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «ГНМЦ Минобороны России»;

Адрес: 141006, г. Мытищи Московской обл., ул. Комарова, д. 13,
тел. (495) 583-99-23, факс (495) 583-99-48;

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «ГНМЦ Минобороны России» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30018-10 от 05.08.2011 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

«_____» 2015 г.
М.п.