

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Усинская»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Усинская» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Усинская» ОАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983-2001, счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Сч или Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной мощности, пофазно со знаком

направления энергии, фазные напряжения, фазные токи и ток нейтрали, частота сети, фазные углы между напряжениями и между напряжением и токами, которые усредняются за 0,02 сек.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояние средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, организованному на базе сотовой сети связи стандарта GSM.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между центром сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада происходит автоматическая репликация данных по сетям единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту – СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.77-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ 220 кВ Усинская – КС УГПЗ (ВЛ-249)	ТВ 220 I кл.т 3,0 Ктт = 400/5 Зав. № 1878-1; 1878-2; 1878-3 Госреестр № 3191-72	НКФ-220-58 У1 кл.т 0,5 Ктн = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 105/38; 1131258; 1125309 Госреестр № 14626-95	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947291 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
2	ВЛ 220 кВ Усинская – КС УГПЗ (ВЛ-250)	ТВ 220 I кл.т 3,0 К _{тт} = 400/5 Зав. № 1877-1; 1877-2; 1877-3 Госреестр № 3191-72	НКФ-220-58 У1 кл.т 0,5 К _{тн} = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 15783; 15062; 15111 Госреестр № 14626-95	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947294 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
3	ВЛ 220 кВ Усинская – Промысловая (ВЛ-253)	ТВ 220 I кл.т 3,0 К _{тт} = 400/5 Зав. № 2566 2-А; 2566 2-В; 2768 2 Госреестр № 3191-72	НКФ-220-58 У1 кл.т 0,5 К _{тн} = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 105/38; 1131258; 1125309 Госреестр № 14626-95	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946765 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
4	ВЛ 220 кВ Усинская – Промысловая (ВЛ-254)	ТВ 220 I кл.т 3,0 К _{тт} = 400/5 Зав. № 2768-3; 2648-2; 2648-3 Госреестр № 3191-72	НКФ-220-58 У1 кл.т 0,5 К _{тн} = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 15783; 15062; 15111 Госреестр № 14626-95	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947542 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
5	ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Усинская (ВЛ-246)	ТВ 220 I кл.т 0,5 К _{тт} = 600/5 Зав. № 2117-1; 2117-2; 2117-3 Госреестр № 3191-72	НКФ-220-58 У1 кл.т 0,5 К _{тн} = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 15783; 15062; 15111 Госреестр № 14626-95	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947353 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
6	ОВ-220	ТВ 220 I кл.т 0,5 К _{тт} = 600/5 Зав. № 2036-1; 2036-2; 2117-2 Госреестр № 3191-72	НКФ-220-58 У1 кл.т 0,5 К _{тн} = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 105/38; 1131258; 1125309 Госреестр № 14626-95	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946968 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
7	ВЛ 35 кВ Усинская – Баган с отпайкой на ПС 14У (ВЛ-31)	ТВ35-II кл.т 1,0 К _{тт} = 300/5 Зав. № 14555-А; 14555-В; 14555-С Госреестр № 3186-72	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 К _{тн} = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1076994; 1132070; 1076959 Госреестр № 912-70	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946995 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
8	ВЛ 35 кВ Усинская – Баган с отпайкой на ПС 14У (ВЛ-32)	ТВ35-III кл.т 1,0 К _{тт} = 300/5 Зав. № 11140-А; 11140-В; 11140-С Госреестр № 3187-72	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 К _{тн} = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1048034; 1048222; 1048274 Госреестр № 912-70	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947544 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
9	ВЛ 35 кВ Усинская – Промысловая с отпайкой на ПС Парогенераторная (ВЛ-33)	ТВ35-III кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 10822-А; 10822-В; 10822-С Госреестр № 3187-72	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1076994; 1132070; 1076959 Госреестр № 912-70	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946960 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
10	ВЛ 35 кВ Усинская – Промысловая с отпайкой на ПС Парогенераторная (ВЛ-34)	ТВ35-III кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 11141-А; 11141-В; 11141-С Госреестр № 3187-72	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1048034; 1048222; 1048274 Госреестр № 912-70	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947679 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
11	ВЛ 35 кВ Усинская – Промбаза с отпайками (ВЛ-35)	ТВ35-III кл.т 1,0 Ктт = 400/5 Зав. № 10881-А; 10881-В; 10881-С Госреестр № 3187-72	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1076994; 1132070; 1076959 Госреестр № 912-70	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946682 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
12	ВЛ 35 кВ Усинская – Промбаза с отпайками (ВЛ-36)	ТВ35-III кл.т 1,0 Ктт = 400/5 Зав. № 11142-А; 11142-В; 11142-С Госреестр № 3187-72	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1048034; 1048222; 1048274 Госреестр № 912-70	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946231 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
13	ВЛ 35 кВ Усинская – Западная с отпайками (ВЛ-37)	ТВ35-III кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 11482-А; 11482-В; 11482-С Госреестр № 3187-72	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1076994; 1132070; 1076959 Госреестр № 912-70	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946424 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
14	ВЛ 35 кВ Усинская – Западная с отпайками (ВЛ-38)	ТВ35-III кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 11461-А; 11461-В; 11461-С Госреестр № 3187-72	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1048034; 1048222; 1048274 Госреестр № 912-70	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946421 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
15	ВЛ 35 кВ Усинская – Усть-Уса (ВЛ-39)	ТВ35-III кл.т 3,0 Ктт = 200/5 Зав. № 11480-А; 11480-В; 11480-С Госреестр № 3187-72	ЗНОМ-35-65 кл.т 0,5 Ктн = (35000/√3)/(100/√3) Зав. № 1076994; 1132070; 1076959 Госреестр № 912-70	ZMD402CT41.046 7A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946681 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
16	ВЛ 6 кВ яч.№2	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 41447; 12345 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2598 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946497 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
17	яч.№3 (КЛ 6 кВ яч.№4 резерв)	ТПОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 1531; 1544 Госреестр № 1261-02	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2598 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946967 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
18	КЛ 6 кВ яч.№4	ТПОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 1532; 731 Госреестр № 1261-02	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2598 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946966 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
19	КЛ 6 кВ яч.№6	ТЛО-10 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 14169; 14108 Госреестр № 25433-11	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2598 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947315 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
20	ВЛ 6 кВ яч.№13	ТОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 68264; 66610 Госреестр № 7069-02	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 9770 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946680 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
21	яч.№14 (КЛ 6 кВ яч.№15 резерв)	ТПОЛ 10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 1577; 1545 Госреестр № 1261-02	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 9770 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946998 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
22	КЛ 6 кВ яч.№15	ТПОЛ 10 кл.т 0,5S Ктт = 1000/5 Зав. № 1546; 1548 Госреестр № 1261-02	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 9770 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946999 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
23	КЛ 6 кВ яч.№17	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 150/5 Зав. № 21227; 21228 Госреестр № 30709-07	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 9770 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947080 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
24	КЛ 6 кВ яч.№19	ТЛП-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 56823; 56828 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 9770 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93947541 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
25	КЛ 6 кВ яч.№20	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 14125; 14126 Госреестр № 30709-07	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 9770 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946553 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
26	ВЛ 6 кВ яч.№22	ТЛК10-6 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 3062; 14325 Госреестр № 9143-01	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 9770 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946965 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
27	КЛ 6 кВ яч.№23	ТЛП-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 55693; 50852 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2598 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946721 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
28	КЛ 6 кВ яч.№24	ТЛП-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 56994; 0650 Госреестр № 1276-59	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2598 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946358 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
29	КЛ 6 кВ яч.№25	ТЛП-10 кл.т 0,5S Ктт = 150/5 Зав. № 21226; 21225 Госреестр № 30709-07	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2598 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946552 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
30	ВЛ 6 кВ яч.№26	ТЛК10-6 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 02876; 02902 Госреестр № 9143-01	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 2598 Госреестр № 2611-70	ZMD402CT41.04 67A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 93946496 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
31	КЛ 0,4 кВ БТС ОАО "Мегафон" от КТП хоз. Нужд	ТТИ-А кл.т 0,5S Ктт = 30/5 Зав. № 20090706T0983; 2512051151154; 2512051151162 Госреестр № 28139-07	-	ZMD405CT кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 94981083 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
32	КЛ 0,4 кВ БТС ОАО "МТС" от 1 с. 0,4 кВ	Т-0,66 УЗ кл.т 0,5 Ктт = 30/5 Зав. № 8065; 8072; 8139 Госреестр № 17551-03	-	ZMD405CT кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 94206310 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
33	КЛ 0,4 кВ БТС ОАО "МТС" от 2 с. 0,4 кВ	ТТИ-А кл.т 0,5S Ктт = 50/5 Зав. № 20750; 51154; 5162 Госреестр № 28139-04	-	ZMD405CT кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 94981054 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
34	КЛ 0,4 кВ БТС ЗАО "Теле2- Коми" от КТП хоз. Нужд	ТТИ-А кл.т 0,5S Ктт = 30/5 Зав. № S28462; S28467; S28457 Госреестр № 28139-07	-	ZMD405CT кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 94980949 Госреестр № 22422-07	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09
35	КЛ 0,4 кВ Балок СДТУ от КТП хоз. Нужд	ТОП 0,66 кл.т 0,5 Ктт = 50/5 Зав. № 05934; 05211; 05217 Госреестр № 40110-08	-	ZMD405CT.C3 кл.т 0,5S/1,0 Зав. № 50534484 Госреестр № 53319-13	ЭКОМ- 3000 зав. № 04082005 Госреестр № 17049-09

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d _{1(2)%} ,	d _{5 %} ,	d _{20 %} ,	d _{100 %} ,
		I _{1(2)%} ≤ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} ≤ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} ≤ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} ≤ I _{изм} ≤ I _{120%}
1	2	3	4	5	6
1 – 4, 15 (Сч. 0,2S; ТТ 3,0; ТН 0,5)	1,0	-	-	-	±3,4
	0,9	-	-	-	±4,4
	0,8	-	-	-	±5,5
	0,7	-	-	-	±6,8
	0,5	-	-	-	±10,6
5, 6, 9, 10, 13, 14, 16 – 18, 20, 21, 24, 26 – 28, 30 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
7, 8, 11, 12 (Сч. 0,2S; ТТ 1,0; ТН 0,5)	1,0	-	±3,4	±1,9	±1,4
	0,9	-	±4,4	±2,3	±1,7
	0,8	-	±5,5	±2,9	±2,1
	0,7	-	±6,8	±3,5	±2,5
	0,5	-	±10,6	±5,4	±3,8
19, 22, 23, 25, 29 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	±1,0
	0,9	±2,4	±1,4	±1,2	±1,2
	0,8	±2,9	±1,7	±1,4	±1,4
	0,7	±3,6	±2,0	±1,6	±1,6
	0,5	±5,5	±3,0	±2,3	±2,3
31, 33, 34 (Сч. 0,5S; ТТ 0,5S)	1,0	±2,3	±1,5	±1,4	±1,4
	0,9	±2,7	±1,7	±1,5	±1,5
	0,8	±3,2	±2,0	±1,6	±1,6
	0,7	±3,8	±2,3	±1,8	±1,8
	0,5	±5,6	±3,2	±2,3	±2,3
32, 35 (Сч. 0,5S; ТТ 0,5)	1,0	-	±2,1	±1,5	±1,4
	0,9	-	±2,6	±1,7	±1,5
	0,8	-	±3,1	±1,9	±1,6
	0,7	-	±3,7	±2,2	±1,8
	0,5	-	±5,6	±3,0	±2,3

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		d _{1(2)%} ,	d _{5 %} ,	d _{20 %} ,	d _{100 %} ,
		I _{1(2)%} ≤ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} ≤ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} ≤ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} ≤ I _{изм} ≤ I _{120%}
1 – 4, 15 (Сч. 0,5; ТТ 3,0; ТН 0,5)	0,9	-	-	-	±12,0
	0,8	-	-	-	±7,8
	0,7	-	-	-	±5,8
	0,5	-	-	-	±3,5
5, 6, 9, 10, 13, 14, 16 – 18, 20, 21, 24, 26 – 28, 30 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,3	±3,4	±2,5
	0,8	-	±4,3	±2,3	±1,7
	0,7	-	±3,4	±1,9	±1,4
	0,5	-	±2,4	±1,4	±1,1
7, 8, 11, 12 (Сч. 0,5; ТТ 1,0; ТН 0,5)	0,9	-	±12,4	±6,3	±4,4
	0,8	-	±8,4	±4,3	±3,0
	0,7	-	±6,6	±3,4	±2,3
	0,5	-	±4,7	±2,4	±1,7
19, 22, 23, 25, 29 (Сч. 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,9	±6,3	±3,4	±2,5	±2,5
	0,8	±4,3	±2,3	±1,7	±1,7
	0,7	±3,4	±1,9	±1,4	±1,4
	0,5	±2,4	±1,4	±1,1	±1,1
31, 33, 34 (Сч. 1,0; ТТ 0,5S)	0,9	±7,3	±5,0	±4,4	±4,0
	0,8	±5,6	±4,3	±3,6	±3,6
	0,7	±4,9	±4,1	±3,5	±3,5
	0,5	±4,3	±3,8	±3,3	±3,3
32, 35 (Сч. 1,0; ТТ 0,5)	0,9	-	±7,3	±5,0	±4,0
	0,8	-	±5,6	±3,9	±3,6
	0,7	-	±4,9	±3,7	±3,5
	0,5	-	±4,3	±3,4	±3,3

Примечания:

1 Погрешность измерений d_{1(2)%P} и d_{1(2)%Q} для cosφ = 1,0 нормируется от I_{1%}, а погрешность измерений d_{1(2)%P} и d_{1(2)%Q} для cosφ < 1,0 нормируется от I_{2%};

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_n$ до $1,01 \cdot U_n$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_n$ до $1,2 \cdot I_n$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от минус 25 до 70 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

4 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{n1}$ до $1,1 \cdot U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{n1}$ до $1,2 \cdot I_{n1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 30 до 35 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,9 \cdot U_{n2}$ до $1,1 \cdot U_{n2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{n2}$ до $1,2 \cdot I_{n2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

6 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчик электроэнергии Dialog ZMD – среднее время наработки на отказ 220 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 75 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания счетчиков, УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование опроса счетчиков по двум интерфейсам;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
- счетчиков электроэнергии;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
- пароль на счетчиках электроэнергии;

- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
1 Трансформатор тока	ТВ 220 I	17
2 Трансформатор тока	ТВ35-II	3
3 Трансформатор тока	ТВ35-III	24
4 Трансформаторы тока проходные с литой изоляцией	ТПЛ-10	8
5 Трансформатор тока	ТПОЛ 10	8
6 Трансформатор тока	ТЛО-10	2
7 Трансформатор тока	ТОЛ 10	2
8 Трансформатор тока	ТПП-10	6
9 Трансформатор тока	ТЛК10-6	4
10 Трансформаторы тока измерительные на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ-А	9
11 Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ	3
12 Трансформатор тока	ТОП 0,66	3
13 Трансформатор напряжения	НКФ-220-58 У1	6
14 Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	6
15 Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	2

Продолжение таблицы 4

1	2	3
16 Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	ZMD402CT41.0467A1802RALQ-P4GB-DW-4	30
17 Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	ZMD405CT	4
18 Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	ZMD405CT.C3	1
19 Устройство сбора и передачи данных для автоматизации измерений и учета энергоресурсов	ЭКОМ-3000	1
20 Методика поверки	МП 3016/500-2015	1
21 Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.015.01.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу МП 3016/500-2015 "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Усинская». Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ФБУ "Ростест-Москва" в феврале 2015 г.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки";
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки" и/или МИ 2925-2005 "Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя";
- для счетчиков электроэнергии Dialog ZMD - по документу «Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные серии Dialog ZMD и ZFD. Методика поверки», утвержденному ФГУП ВНИИМС 22 января 2007 г.
- для УСПД ЭКОМ-3000 – в соответствии с методикой "ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБKM.421459.003 МП", утвержденной ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в мае 2009 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Усинская».

Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/007-2015 от 10.02.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Усинская»

1 ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

2 ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".

3 ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения".

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении торговли.

Изготовитель

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ОАО "ФСК ЕЭС")

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ" (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 года.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. "_____" 2015 г.