

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 2003 от 26.12.2016 г.)

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Первомайская»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Первомайская» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 110 кВ «Первомайская» ОАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту - ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту - Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера ОАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту - ПК); каналаобразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояние средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту - ЕНЭС) «Метрископ» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи, организованному на базе Единой Цифровой Сети Связи Электроэнергетики (ЕЦССЭ).

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ». В сервере БД ИВК АИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. Между центром сбора и обработки данных (далее по тексту - ЦСОД) ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада происходит автоматическая репликация данных по сетям ЕЦССЭ.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 мин., коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 1 с. Взаимодействие между уровнями АИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту - СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метрископ» (далее по тексту - АИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ»). СПО АИС КУЭ ЕНЭС «Метрископ» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	3.1.0	
Цифровой идентификатор ПО	B45A806C89B31900EBC38F9 62EC67813	DEB05041E40F7EA8AA50568 3D781295F
Другие идентификационные данные	DataServer	DataServer_USPD

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляют 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ 110 кВ Первомайская - Кехта (ВЛ 110 кВ Кехта)	ТВ 110-1 кл.т 3,0 Ктт = 400/5 Зав. № 8769-А; 8769- В; 8769-С Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктт= 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 996359; 996351; 996366 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272280 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
2	ВЛ 110 кВ Первомайская - ТЭС-3 АЦБК (ВЛ 110 кВ АБК)	ТВ 110-1 кл.т 3,0 Ктт = 600/5 Зав. № 035-А; 035-В; 035-С Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктт= 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 996359; 996351; 996366 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272279 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ВЛ 110 кВ ПС №7 - Первомайская (ВЛ 110 кВ Южная)	ТВ 110-1 кл.т 3,0 Ктт = 600/5 Зав. № А1500; В1500; С1500 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 1,0 -ф.А; кл.т 0,5 -ф.В, ф.С, Ктт= 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 716521; 996347; 996368 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272253 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
4	OMB 110 кВ	ТВ 110/18 кл.т 3,0 Ктт = 600/5 Зав. № А501; В501; С501 Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 1,0 -ф.А; кл.т 0,5 -ф.В, ф.С, Ктт= 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ Зав. № 716521; 996347; 996368 Госреестр № 14205-94	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272272 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
5	ВЛ 35 кВ Первомайская - ПС №17 II цепь (ВЛ 35 кВ Лахта-2)	ТВ-35/10ХЛ кл.т 3,0 Ктн = 300/5 Зав. № 957-А; 957-В; 957-С Госреестр № 4462-74	НАМИ-35 УХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = 35000/100 Зав. № 121 Госреестр № 19813-05	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272248 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
6	ВЛ 35 кВ Первомайская - ПС №17 I цепь (ВЛ 35 кВ Лахта-1)	ТВ-35/10ХЛ кл.т 3,0 Ктн = 300/5 Зав. № 3467-А; 3467-В; 3467-С Госреестр № 4462-74	НАМИ-35 УХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = 35000/100 Зав. № 270 Госреестр № 19813-05	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272249 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
7	ВЛ 35 кВ Первомайская - Турдеевской л/б (ВЛ 35 кВ СРЗ-1)	ТВ-35/10ХЛ кл.т 3,0 Ктн = 300/5 Зав. № 3458-А; 3458-В; 3458-С Госреестр № 4462-74	НАМИ-35 УХЛ1 кл.т 0,5 Ктн = 35000/100 Зав. № 121 Госреестр № 19813-05	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272282 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
8	КЛ 6 кВ ф.45-10	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 5601; 9879 Госреестр № 2473-05	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 873 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272265 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
9	ВЛ 6 кВ 45-12	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 09058; 09096 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 873 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272267 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
10	ВЛ 6 кВ 45-14	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № 52385; 52386 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 873 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272243 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
11	ВЛ 6 кВ 45-16	ТВЛМ-10 кл.т 0,5- ф.А, кл.т 3,0-ф.С Ктт=600/5 Зав. № 32654; 29526; Госреестр № 1856-63	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 873 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272271 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
12	ВЛ 6 кВ 45-18	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 3008; 3009 Госреестр № 1856-63	НАМИ-10-95УХЛ2 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 873 Госреестр № 20186-05	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272261 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
13	ВЛ 6 кВ 45-20	ТВЛМ-10 кл.т 3,0 Ктт = 400/5 Зав. № 75141; 71443 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6317 Госреестр № 2611-70	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272236 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
14	ВЛ 6 кВ 45-22	ТЛО-10 кл.т 0,5S Ктт=150/5 Зав. № 15-34785; 15-34786; 15-34787 Госреестр № 25433-11	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6317 Госреестр № 2611-70	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272259 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
15	ВЛ 6 кВ 45-24	ТВК-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 04082; 07773 Госреестр № 8913-82	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6317 Госреестр № 2611-70	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272273 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
16	ВЛ 6 кВ 45-26	ТВЛМ-10 кл.т 3,0, Ктт = 300/5 Зав. № 52989 Госреестр № 1856-63 ТЛМ-10 кл.т 0,5, Ктт = 300/5 Зав. № 01209 Госреестр № 2473-05	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6317 Госреестр № 2611-70	A1802RALQ-P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272255 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
17	ВЛ 6 кВ 45-28	ТВЛМ-10 кл.т 3,0- ф.А, кл.т 0,5- ф.С Ктт=200/5 Зав. № 64139; 72574; Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6317 Госреестр № 2611-70	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272276 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
18	КЛ 6 кВ ф.45-30	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 5602; 9358 Госреестр № 2473-05	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 6317 Госреестр № 2611-70	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272242 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10
19	КЛ 0,4 кВ ЗАО «Теле-2»	ТОП-0,66 У3 кл.т 0,2S Ктт = 50/5 Зав. № 4019580; 4019584; 4019582 Госреестр № 44142-11	-	A1802RALQ- P4GB-DW-4 кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01272260 Госреестр № 31857-11	RTU-325T зав. № 8229 Госреестр № 44626-10

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %			
		$d_{1(2)}\%$,	$d_5\%$,	$d_{20}\%$,	$d_{100}\%$,
		$I_{1(2)}\% \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20}\%$	$I_{20}\% \leq I_{изм} < I_{100}\%$	$I_{100}\% \leq I_{изм} \leq I_{120}\%$
1	2	3	4	5	6
1, 2, 5 - 7, 11, 13, 16, 17 (Сч. 0,2S; ТТ 3,0; ТН 0,5)	1,0	-	-	-	$\pm 3,4$
	0,9	-	-	-	$\pm 4,4$
	0,8	-	-	-	$\pm 5,5$
	0,7	-	-	-	$\pm 6,8$
	0,5	-	-	-	$\pm 10,6$
14 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; TH 0,5)	1,0	$\pm 1,9$	$\pm 1,2$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$
	0,9	$\pm 2,4$	$\pm 1,4$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
	0,8	$\pm 2,9$	$\pm 1,7$	$\pm 1,4$	$\pm 1,4$
	0,7	$\pm 3,6$	$\pm 2,1$	$\pm 1,6$	$\pm 1,6$
	0,5	$\pm 5,4$	$\pm 3,0$	$\pm 2,3$	$\pm 2,3$
8 - 10, 12, 15, 18 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	$\pm 1,9$	$\pm 1,2$	$\pm 1,0$
	0,9	-	$\pm 2,4$	$\pm 1,4$	$\pm 1,2$
	0,8	-	$\pm 2,9$	$\pm 1,7$	$\pm 1,4$
	0,7	-	$\pm 3,6$	$\pm 2,0$	$\pm 1,6$
	0,5	-	$\pm 5,5$	$\pm 3,0$	$\pm 2,3$
3, 4 (Сч. 0,2S; ТТ 3,0; TH 1,0)	1,0	-	-	-	$\pm 3,5$
	0,9	-	-	-	$\pm 4,5$
	0,8	-	-	-	$\pm 5,7$
	0,7	-	-	-	$\pm 7,0$
	0,5	-	-	-	$\pm 10,8$

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
19 (Сч. 0,2S; ТТ 0,2S)	1,0	±1,1	±0,7	±0,7	±0,7
	0,9	±1,2	±0,8	±0,7	±0,7
	0,8	±1,3	±0,9	±0,7	±0,7
	0,7	±1,5	±1,0	±0,8	±0,8
	0,5	±2,0	±1,2	±0,9	±0,9
Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %			
		$d_{1(2)\%}$,	$d_5\%$,	$d_{20}\%$,	$d_{100}\%$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20}\%$	$I_{20}\% \leq I_{изм} < I_{100}\%$	$I_{100}\% \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1, 2, 5 - 7, 11, 13, 16, 17 (Сч. 0,5; ТТ 3,0; ТН 0,5)	0,9	-	-	-	±12,0
	0,8	-	-	-	±7,8
	0,7	-	-	-	±5,8
	0,5	-	-	-	±3,5
14 (Сч. 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,9	±8,1	±3,8	±2,7	±2,7
	0,8	±7,5	±2,8	±2,0	±2,0
	0,7	±7,2	±2,3	±1,7	±1,7
	0,5	±7,0	±1,9	±1,4	±1,4
8 - 10, 12, 15, 18 (Сч. 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,5	±3,6	±2,7
	0,8	-	±4,5	±2,5	±2,0
	0,7	-	±3,6	±2,1	±1,7
	0,5	-	±2,8	±1,7	±1,4
3, 4 (Сч. 0,5; ТТ 3,0; ТН 1,0)	0,9	-	-	-	±12,2
	0,8	-	-	-	±8,0
	0,7	-	-	-	±5,9
	0,5	-	-	-	±3,7
19 (Сч. 0,5; ТТ 0,2S)	0,9	±5,6	±2,0	±1,3	±1,2
	0,8	±4,2	±1,6	±1,1	±1,1
	0,7	±3,7	±1,5	±1,0	±1,0
	0,5	±3,2	±1,4	±1,0	±1,0

Примечания:

1 Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi = 1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi < 1,0$ нормируется от $I_2\%$;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации :

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от 0,99 до $1,01 \cdot U_{\text{н}}$;

- диапазон силы тока - от 0,01 до $1,2 \cdot I_{\text{н}}$;

- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °C; счетчиков - 20 °C; УСПД - от 10 до 30 °C; ИВК - от 10 до 30 °C;

- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от 0,9 до $1,1 \cdot U_{\text{н1}}$; диапазон силы первичного тока - от 0,01 до $1,2 \cdot I_{\text{н1}}$;

- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 30 до 35 °C.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от 0,9 до $1,1 \cdot U_{\text{н2}}$; диапазон силы вторичного тока - от 0,01 до $1,2 \cdot I_{\text{н2}}$;

- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;

- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 65 °C.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 - активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;

- счетчики электроэнергии "Альфа А1800" - среднее время наработки на отказ не менее 120000 часов;

- УСПД - среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты;

- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;

- пропадания напряжения;

- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчиков электроэнергии;

- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;

- испытательной коробки;

- УСПД.

- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 5 лет;

- ИВКЭ - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 5 лет.

- ИВК - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульном листе паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Тип	Количество, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТВ 110-1	9
Трансформатор тока	ТВ 110/18	3
Трансформатор тока	ТВ-35/10ХЛ	9
Трансформатор тока	ТЛМ-10	5
Трансформатор тока	ТЛО-10	3
Трансформаторы тока измерительные	ТВЛМ-10	13
Трансформатор тока	ТВК-10	2
Трансформатор тока	ТОП-0,66 УЗ	3
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	2
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	1
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	1
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	A1802RALQ-P4GB-DW-4	19
Устройство сбора и передачи данных для автоматизации измерений и учета энергоресурсов	RTU-325T	1
Методика поверки	МП РТ 3007/500-2015	1
Паспорт - формуляр	АУВП.411711.ФСК.019.01.ПС-ФО	1

Проверка

осуществляется по документу МП РТ 3007/500-2015 "Система автоматизированная информационно - измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Первомайская». Методика поверки", утвержденному ФБУ "Ростест-Москва" 06.05.2015 г.

Основные средства поверки:

- для трансформаторов тока - по ГОСТ 8.217-2003 "Трансформаторы тока. Методика поверки";

- для трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 "Трансформаторы напряжения. Методика поверки" и/или МИ 2925-2005 "Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/ $\sqrt{3}$ кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя";

- для счетчиков электроэнергии «Альфа А1800» - по методике поверки МП-2203-0042-2006 утвержденной «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в мае 2006 г.;

- для УСПД RTU-325T - по документу «Устройства сбора и передачи данных RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки. ДЯИМ.466215.005 МП», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком - по МИ 3000-2006.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Первомайская».

Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/212-2014 от 08.12.2014 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ «Первомайская»

ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".

ГОСТ Р 8.596-2002 "Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения".

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2017 г.