

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Заря»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Заря» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ «Заря» ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту – Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), коммутационное оборудование, в состав которого входят шлюзы Е-422, сетевые концентраторы, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы;

Третий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту – ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту – ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту – ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматически формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматически передает его в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом (ИАСУ КУ) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту – СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Заря-Ковров I цепь с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ Ковровская 1 с отп. Восточная)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 869; 918; 920 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 656008; 656022; 656018 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461046 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227-234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
2	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Заря-Ковров II цепь с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 110 кВ Ковровская 2 с отп. Восточная)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 872; 883; 855 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 656009; 656015; 656010 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460944 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227-234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
3	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Заря-Ковров №3 (ВЛ 110 кВ Ковровская 3)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 906; 875; 856 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 656009; 656015; 656010 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461045 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
4	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Заря - Южная I цепь с отпайкой на ПС Мелехово (ВЛ 110 кВ Заря - Южная 1 с отпайкой Мелехово)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 913; 879; 851 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 656008; 656022; 656018 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460937 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
5	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Заря - Южная II цепь с отпайкой на ПС Луч (ВЛ 110 кВ Заря - Южная 2 с отпайкой Луч)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 919; 907; 914 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 656009; 656015; 656010 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460941 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
6	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Заря - Достижение I цепь с отпайкой на ПС Филино (ВЛ 110 кВ Заря - Достижение 1 с отпайкой Филино)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 910; 874; 847 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 Ктн = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 656008; 656022; 656018 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460938 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
7	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Заря - Достижение II цепь с отпайкой на ПС Филино (ВЛ 110 кВ Заря - Достижение 2 с отпайкой Филино)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 850; 871; 936 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 656009; 656015; 656010 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460936 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
8	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Заря – Шуя-1 с отпайкой на ПС Колобово (ВЛ 110 кВ Заря – Шуя)	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 4464; 4406; 4380 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 656008; 656022; 656018 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461832 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
9	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Заря – Красный Октябрь	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 866; 858; 859 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 656009; 656015; 656010 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461053 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
10	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 110 кВ, СШ 110 кВ, ОВГ 110 кВ	ТБМО-110 УХЛ1 кл.т 0,2S Ктт = 300/1 Зав. № 865; 934; 923 Госреестр № 23256-05	НКФ-110 кл.т 1,0 К _{тн} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 656008; 656022; 656018 Госреестр № 922-54	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 587590 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
11	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 1 сек.шин 10 кВ, ф. 1054 РЭС	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 6804; 7483 Госреестр № 1276-59	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 К _{тн} = 10000/100 Зав. № 1990 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461723 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
12	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 2 сек.шин 10 кВ, ф. 1064 РЭС	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 6826; 6884 Госреестр № 1276-59	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 214 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461047 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
13	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 1 сек.шин 10 кВ, ф. 1055 Зид	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 23933; 59852 Госреестр № 1276-59	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1990 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460943 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
14	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 1 сек.шин 10 кВ, ф. 1056 Зид	ТПОЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 18068; 16133 Госреестр № 1261-59	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1990 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461048 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
15	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 1 сек.шин 10 кВ, ф. 1057 Зид	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 6798; 42696 Госреестр № 1276-59	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1990 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461051 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
16	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 1 сек.шин 10 кВ, ф. 1058 Зид	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 54298 Госреестр № 1276-59 ТПЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 21779 Госреестр № 2363-68	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1990 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461867 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
17	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 2 сек.шин 10 кВ, ф. 1062 ЗИД	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Зав. № 54402; 54892 Госреестр № 1276-59	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 214 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 577530 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
18	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 2 сек.шин 10 кВ, ф. 1063 ЗИД	ТПЛ-10-М кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 3121; 3134; 3123 Госреестр № 22192-07	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 214 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460582 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
19	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 1 сек.шин 10 кВ, ф. 1053 ЖД	ТПЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 65417; 524317 Госреестр № 2363-68	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 1990 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460939 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
20	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 2 сек.шин 10 кВ, ф. 1065 ЖД	ТПЛ-10 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № 8956; 9209 Госреестр № 1276-59	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 214 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461052 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
21	ПС 220/110/10 кВ Заря, РУ-21 10 кВ, 2 сек.шин 10 кВ, ф. 1066	ТПЛ-10-М кл.т 0,2S Ктт = 400/5 Зав. № 3122; 3136; 3135 Госреестр № 22192-07	НТМИ-10-66 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Зав. № 214 Госреестр № 831-69	EPQS 111.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 461831 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07
22	ПС 220/110/10 кВ Заря, ОРУ 220 кВ, КВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ- 2 – Заря	AGU-245 кл.т 0,2S Ктт = 1200/1 Зав. № 11700501; 11700502; 11700500 Госреестр № 40087-08	VCU кл.т 0,2 Ктн = (220000/√3)/(100/√3) Зав. № 24500339; 24500340; 24500341 Госреестр № 53610-13	EPQS 113.21.18.LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 587631 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-482 X11-15303 Госреестр № 36643-07

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %			
		d _{1(2)%} ,	d _{5 %} ,	d _{20 %} ,	d _{100 %} ,
		I _{1(2)%} £ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} £ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} £ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} £ I _{изм} £ I _{120%}
1 – 10 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 1,0)	1,0	±1,6	±1,4	±1,3	±1,3
	0,9	±1,7	±1,5	±1,5	±1,5
	0,8	±1,9	±1,7	±1,7	±1,7
	0,7	±2,2	±2,0	±1,9	±1,9
	0,5	±3,1	±2,8	±2,7	±2,7
11 – 17, 19, 20, (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
18, 21 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	1,0	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9
	0,9	±1,3	±1,1	±1,0	±1,0
	0,8	±1,5	±1,2	±1,1	±1,1
	0,7	±1,6	±1,3	±1,2	±1,2
	0,5	±2,2	±1,8	±1,6	±1,6
22 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	1,0	±1,2	±0,8	±0,8	±0,8
	0,9	±1,2	±0,9	±0,8	±0,8
	0,8	±1,3	±1,0	±0,9	±0,9
	0,7	±1,5	±1,1	±0,9	±0,9
	0,5	±1,9	±1,4	±1,2	±1,2
Номер ИК	cosφ	Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (δ), %			
		d _{1(2)%} ,	d _{5 %} ,	d _{20 %} ,	d _{100 %} ,
		I _{1(2)%} £ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} £ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} £ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} £ I _{изм} £ I _{120%}
1 – 10 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 1,0)	0,9	±3,9	±3,6	±3,3	±3,3
	0,8	±3,0	±2,8	±2,6	±2,6
	0,7	±2,6	±2,5	±2,3	±2,3
	0,5	±2,3	±2,2	±2,0	±2,0
11 – 17, 19, 20, (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,6	±3,8	±3,0
	0,8	-	±4,6	±2,8	±2,3
	0,7	-	±3,8	±2,4	±2,0
	0,5	-	±3,0	±2,0	±1,7
18, 21 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,5)	0,9	±3,0	±2,5	±2,3	±2,3
	0,8	±2,4	±2,2	±1,9	±1,9
	0,7	±2,2	±2,0	±1,7	±1,7
	0,5	±2,0	±1,9	±1,6	±1,6
22 (Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)	0,9	±2,7	±2,2	±1,9	±1,9
	0,8	±2,3	±2,0	±1,7	±1,7
	0,7	±2,1	±1,9	±1,6	±1,6
	0,5	±1,9	±1,8	±1,5	±1,5

Примечания:

1 Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j = 1,0$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j < 1,0$ нормируется от $I_2\%$;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик погрешности ИК установлены пределы допускаемой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_n$ до $1,01 \cdot U_n$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_n$ до $1,2 \cdot I_n$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{n1}$ до $1,1 \cdot U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{n1}$ до $1,2 \cdot I_{n1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{n2}$ до $1,15 \cdot U_{n2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{n2}$ до $2 \cdot I_{n2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 – активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;

- счетчики электроэнергии ЕРQS – среднее время наработки на отказ не менее 70000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;

- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электроэнергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
 - пароль на счетчиках электроэнергии;
 - пароль на УСПД;
 - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет.
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	30
Трансформатор тока	ТПЛ-10	13
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	2
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	3
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	6
Трансформатор тока	AGU-245	3
Трансформатор напряжения	НКФ-110	6
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	2
Трансформатор напряжения	VCU	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EPQS 111.21.18.LL	21
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EPQS 113.21.18.LL	1

Продолжение таблицы 4

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
Устройство сбора и передачи данных	ТК16L	1
Методика поверки	РТ-МП-3031-500-2016	1
Паспорт – формуляр	АУВП.411711.ФСК.044.02.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-3031-500-2016 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Заря». Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 12.02.2016 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Перечень основных средств поверки:

- для трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- для трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;
- для счетчиков электроэнергии EPQS - по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS. Методика поверки РМ 1039597-26:2002»;
- для УСПД ТК16L – по документу «Устройство сбора и передачи данных ТК16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки» АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2007 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком – по МИ 3000-2006.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Заря». Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений 01.00252/496-2015 от 03.12.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ «Заря»

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А

Тел.: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4

Тел.: +7 (495) 620-08-38

Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.: +7 (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310639 выдан 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С. С. Голубев

М.п. «____»_____2016 г.