

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы напряжения JDQXH-110

Назначение средства измерений

Трансформаторы напряжения JDQXH-110 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и/или устройствам защиты и управления в установках переменного тока промышленной частоты в сетях 110 кВ, применяются в КРУЭ с элегазовой изоляцией.

Описание средства измерений

Трансформаторы напряжения типа JDQXH-110 представляют собой масштабные преобразователи индуктивного типа, размещенные в баке, заполненном элегазом. Принцип действия основан на явлении взаимной индукции в обмотках, намотанных на один сердечник. Общий вид JDQXH-110 показан на рис.1. Каждый трансформатор имеет первичную и до пяти вторичных обмоток, измерительных и/или защитных. Сердечники вторичных обмоток, в виде замкнутых квадратов, набранные из листов электротехнической стали, имеют низкие потери.



Место пломбирования

Характеристики каждого трансформатора проверяются. Бак трансформатора напряжения, куда помещена активная часть, изготовлен из алюминия. Плотность элегаза в баке контролируется монитором плотности. Для обеспечения безопасности предусмотрен предохранительный клапан с разрывной мембраной. Выводы вторичных обмоток подключены к клеммам контактной коробки, которая расположена на боковой поверхности корпуса трансформатора. Крышка контактной коробки пломбируется для предотвращения несанкционированного доступа.

Рисунок 1 - Общий вид трансформатора

Метрологические и технические характеристики

Номинальное первичное напряжение, В	110000/ÖВ
Номинальные вторичные напряжения, В	
- для измерительных обмоток	100/ÖВ;
- для дополнительных обмоток	100
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	126
Классы точности / номинальная вторичная нагрузка, В·А	
- для измерительных обмоток	0,2/30; 0,5 /50
- для дополнительных обмоток	3Р /50
Номинальная частота, Гц	50
Масса не более, кг	350
Габаритные размеры, мм	855х689х1137

Климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 °С.

Знак утверждения типа

наносится на паспорт типографским способом.

Комплектность средства измерений

Трансформатор напряжения JDQXH-110 - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Паспорт – 1 экз.

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.216-2011 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки". Основные средства поверки:

- Трансформатор напряжения эталонный NVOС (Госреестр № 32397-12), номинальное первичное напряжение 110/ $\sqrt{3}$, класс точности 0,01.

- Прибор сравнения КНТ-03 (Госреестр №24719-03), погрешность напряжения $\pm(0,001+0,03 \cdot A)$ %, угловая погрешность $\pm(0,1+0,03 \cdot A)'$, где А-значение измеряемой погрешности.

Результаты поверки удостоверяются записью в паспорте, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации «Трансформаторы напряжения JDQXH-110» фирмы Pinggao Group Co., ltd

Нормативные документы, устанавливающие требования к трансформаторам напряжения JDQXH-110

ГОСТ 1983-2001 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия".

ГОСТ 8.216-2011 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки".

Изготовитель

Фирма «Pinggao Group Co., ltd.» , КНР

Адрес : No.22, Nanhuandong Road, Pingdingshan, Henan, P.R.China

Тел. +86-375-3804102, факс +86-375-3506969.

Заявитель

ООО «ЕМС Центр»

Адрес: Россия, 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8

Тел. (495) 902-50-98, 958-00-58

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66; E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2016 г.