

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров (далее по тексту - АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров представляет собой multifunctionalную, двухуровневую систему, которая состоит из измерительных каналов (далее - ИК), измерительно-вычислительного комплекса электроустановки (далее - ИВКЭ), выполняющего функции информационно-вычислительного комплекса (далее - ИВК), и системы обеспечения единого времени (далее - СОЕВ).

АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электрической энергии и автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электрической энергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированной информации в форме отображения, печатной форме, форме электронного документа (файла);
- ведение журналов событий ИК и ИВКЭ;
- контроль достоверности измерений на основе анализа пропуска данных и анализ журнала событий ИК;
- формирование защищенного от несанкционированных изменений архива результатов измерений, с указанием времени проведения измерения и времени поступления данных в электронный архив, формирование архива технической и служебной информации;
- передача в организации - участники ОРЭ результатов измерений (1 раз в сутки);
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны организаций - участников ОРЭ (1 раз в сутки);
- организация доступа к технической и служебной информации (1 раз в 30 мин);
- синхронизация времени в автоматическом режиме всех элементов ИК и ИВКЭ (счетчик, шлюз E-422, сервер АРМ ПС, УСПД) с помощью СОЕВ, соподчиненной национальной шкале времени безотносительно к интервалу времени с погрешностью не более ± 5 с;
- автоматизированный (1 раз в сутки) контроль работоспособности программно-технических средств ИК и ИВКЭ;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.).

АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров включает в себя следующие уровни:

1-й уровень - ИК, включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) классов точности 0,2S; 0,5; 0,5S, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) классов точности 0,2; 0,5 и счетчики электрической энергии класса точности 0,2S/0,5; вторичные электрические цепи; технические средства каналов передачи данных.

2-й уровень - ИВКЭ включает в себя:

- шкаф технологического коммутационного устройства (далее - ТКУ), в состав которого входит два шлюза Е-422, WiFi модем АWK 1100, сетевой концентратор, блоки резервного питания счетчиков, блок питания шкафа, коммутационное оборудование;
- шкаф устройства центральной коммутации (далее - ЦКУ), в состав которого входит WiFi модем АWK 1100, оптический конвертор, сетевой концентратор D-Link, спутниковая станция «SkyEdge PRO», сервер АРМ ПС;
- шкаф УСПД, в состав которого входит УСПД ЭКОМ-3000, блок бесперебойного питания;
- устройство синхронизации системного времени (УССВ) на базе GPS-приемника (в составе УСПД ЭКОМ-3000).

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной электрической мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная электрическая мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной электрической мощности.

Электрическая энергия вычисляется для интервалов времени 30 мин, как интеграл от средней электрической мощности, получаемой периодически за 0,02 с.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение электрической мощности на интервалах времени 3 или 30 мин. В памяти счетчиков ведутся профили нагрузки.

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВКЭ, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

Для обеспечения единого времени в АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров в состав ИВКЭ входит УССВ на базе GPS приемника. УССВ осуществляет прием сигналов точного времени и синхронизацию времени в УСПД.

Контроль меток времени во всех элементах АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров осуществляется УСПД каждые 30 мин. Синхронизация (коррекция) времени в счетчиках ИК производится при расхождении времени внутренних таймеров счетчиков и УССВ на значение более ± 2 с. Синхронизация времени в шлюзах Е-422 и сервере АРМ ПС производится также УССВ при расхождении значений времени в этих устройствах и УССВ на значение более ± 2 с.

Таким образом, СОЕВ АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров обеспечивает измерение времени в системе с погрешностью не хуже ± 5 с.

Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение (далее по тексту - СПО) Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту - АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E
Другие идентификационные данные, если имеются	-

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблицах 2-4.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров

Номер ИК	Наименование объекта	Состав измерительного канала				Вид электро-энергии
		ТТ	ТН	Счётчик	ИБК, СОЕВ	
1	2	3	4	5	6	7
1	ВЛ 220кВ Киров-ТЭЦ 5 3 блок	ТВ-ЭК исп. М3 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,2S	НАМИ-220 УХЛ1 Коэф. тр. 220000:√3/100:√3 Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	Устройство сбо- ра и передачи данных «ЭКОМ-3000»	активная
2	ОРУ-220 кВ, ВЛ-220 кВ Киров-Марадыково	ТВ-ЭК исп. М3 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,2S	НАМИ-220 УХЛ1 Коэф. тр. 220000:√3/100:√3 Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
3	ОВМ 220 кВ	ТВ-ЭК исп. М3 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,2S	НАМИ-220 УХЛ1 Коэф. тр. 220000:√3/100:√3 Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
4	ВЛ 110 кВ Киров -ТЭЦ 5 1 блок	ТВ-ЭК исп. М3 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,2S	НАМИ-110 УХЛ1 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
5	ВЛ 110 кВ Киров -ТЭЦ 5 2 блок	ТВ-110/50 Коэф. тр. 1500/5 Кл.т. 0,5	НКФ-110-57 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
6	ВЛ 110 кВ Киров- Бытприбор с отпайкой на ПС Шкляевская	ТВ-ЭК исп. М3 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,2S	НАМИ-110 УХЛ1 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
7	ВЛ 110 кВ Киров-Пасегово	ТВ-ЭК исп. МЗ Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,2S	НАМИ-110 УХЛ1 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	Устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000»	активная реактивная
8	ВЛ 110 кВ Киров-Чижи 1 цепь с отпайками	ТВУ-110-II Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,5	НАМИ-110 УХЛ1 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
9	ВЛ 110 кВ Киров-Чижи 2 цепь с отпайками	ТВ-110/50 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,5	НКФ-110-57 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
10	ВЛ 110 кВ Киров-Сельмаш с отпайкой на ПС Шкляев- ская	ТВ-110/50 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5	НКФ-110-57 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
11	ВЛ 110 кВ Киров-Лянгасово	ТВ-110/50 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5	НКФ-110-57 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
12	ВЛ 110 кВ Киров-ВЛ 110 кВ Киров -ТЭЦ-4 1 цепь	ТВ-110/50 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,5	НАМИ-110 УХЛ1 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
13	ВЛ 110 кВ Киров-ВЛ 110 кВ Киров -ТЭЦ-4 2 цепь	ТВ-110/50 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,5	НКФ-110-57 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
14	ВЛ 110 кВ Киров -Вятка 1 цепь с отпайками	ТВ-110/50 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,5	НАМИ-110 УХЛ1 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
15	ВЛ 110 кВ Киров -Вятка 2 цепь с отпайками	ТВ-110/50 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,5	НКФ-110-57 Коэф. тр. 110000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
16	ОМВ-110 кВ	ТВ-110/50 Коэф. тр. 1000/5 Кл.т. 0,5	НАМИ-110 УХЛ1 Коэф. тр. 110000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,2	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	Устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000»	активная
17	ВЛ 35 кВ Киров-Юго-Западная 1 цепь	ТВ Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5	ЗНОМ-35-65 Коэф. тр. 35000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
18	ВЛ 35 кВ Киров-Юго-Западная 2 цепь	ТВ Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5	ЗНОМ-35-65 Коэф. тр. 35000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
19	ВЛ 35 кВ Киров-Корчемкино	ТВ Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5	ЗНОМ-35-65 Коэф. тр. 35000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
20	ВЛ 35 кВ Киров-Лыжная с отпайкой на ПС ССК	ТВ Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5	ЗНОМ-35-65 Коэф. тр. 35000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
21	ВЛ 6 кВ фидер № 1	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
22	КЛ 6 кВ фидер № 2	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
23	КЛ 6 кВ фидер № 3	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
24	КВЛ 6 кВ фидер № 4	ТЛП-10 Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
						реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
25	КВЛ 6 кВ фидер № 5	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	Устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000»	активная
26	КЛ 6 кВ фидер № 6	ТЛП-10 Коэф. тр. 300/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
27	КВЛ 6 кВ фидер № 7	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
28	КЛ 6 кВ фидер № 8	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
29	КЛ 6 кВ фидер № 9	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
30	КЛ 6 кВ фидер № 10	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
31	КЛ 6 кВ фидер № 11	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
32	КЛ 6 кВ фидер № 12	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		реактивная
33	КЛ 6 кВ фидер № 13	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. 6000:√3/100:√3 Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная
						реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
34	КЛ 6 кВ фидер № 14	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. $6000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5	Устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000»	активная реактивная
35	КВЛ 6 кВ фидер № 15	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. $6000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
36	КВЛ 6 кВ фидер № 16	ТЛП-10 Коэф. тр. 600/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. $6000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
37	КЛ 6 кВ фидер № 17	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. $6000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная
38	КВЛ 6 кВ фидер № 18	ТЛП-10 Коэф. тр. 400/5 Кл.т. 0,5S	ЗНОЛП-ЭК-10 Коэф. тр. $6000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Кл.т. 0,5	EPQS Кл.т. 0,2S/0,5		активная реактивная

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	Диапазон силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Границы интервала относительной основной погрешности измерений при доверительной вероятности $P=0,95$, %			Границы интервала относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации при доверительной вероятности $P=0,95$, %		
		$\cos \varphi = 0,87$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 0,87$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4; 6,7 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,2S)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{H1}$	0,5	0,6	0,9	0,8	0,9	1,2
	$0,2 I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,5	0,6	0,9	0,8	0,9	1,2
	$0,1 I_{H1} \leq I_1 < 0,2 I_{H1}$	0,6	0,7	1,1	0,9	0,9	1,3
	$0,05 I_{H1} \leq I_1 < 0,1 I_{H1}$	0,7	0,8	1,3	0,9	1,0	1,4
	$0,02 I_{H1} \leq I_1 < 0,05 I_{H1}$	1,1	1,1	1,8	1,2	1,3	1,9
5; 9-11; 13; 15; 17-20 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{H1}$	1,1	1,2	2,2	1,2	1,4	2,3
	$0,2 I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,4	1,6	2,9	1,5	1,7	3,0
	$0,1 I_{H1} \leq I_1 < 0,2 I_{H1}$	2,1	2,4	4,6	2,2	2,5	4,6
	$0,05 I_{H1} \leq I_1 < 0,1 I_{H1}$	2,4	2,8	5,4	2,5	2,9	5,5
8; 12; 14; 16 (ТТ 0,5; ТН 0,2; Сч 0,2S)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{H1}$	0,9	1,0	1,9	1,1	1,2	2,0
	$0,2 I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,2	1,4	2,7	1,4	1,6	2,8
	$0,1 I_{H1} \leq I_1 < 0,2 I_{H1}$	2,0	2,3	4,4	2,1	2,4	4,5
	$0,05 I_{H1} \leq I_1 < 0,1 I_{H1}$	2,4	2,8	5,3	2,4	2,8	5,4
21-38 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{H1}$	1,1	1,2	2,2	1,2	1,4	2,3
	$0,2 I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,1	1,2	2,2	1,2	1,4	2,3
	$0,1 I_{H1} \leq I_1 < 0,2 I_{H1}$	1,3	1,5	2,7	1,4	1,6	2,8
	$0,05 I_{H1} \leq I_1 < 0,1 I_{H1}$	1,4	1,6	3,0	1,5	1,7	3,0
	$0,02 I_{H1} \leq I_1 < 0,05 I_{H1}$	2,2	2,5	4,8	2,3	2,6	4,8

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	Диапазон силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Границы интервала относительной основной погрешности измерений при доверительной вероятности $P=0,95$, %			Границы интервала относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации при доверительной вероятности $P=0,95$, %		
		$\sin \varphi = 0,5$	$\sin \varphi = 0,6$	$\sin \varphi = 0,87$	$\sin \varphi = 0,5$	$\sin \varphi = 0,6$	$\sin \varphi = 0,87$
1	2	3	4	5	6	7	8
1-4; 6,7 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,5)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{H1}$	1,4	1,3	1,2	3,5	3,5	3,6
	$0,2 I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,4	1,3	1,2	3,5	3,5	3,6
	$0,1 I_{H1} \leq I_1 < 0,2 I_{H1}$	1,5	1,4	1,2	3,5	3,5	3,6
	$0,05 I_{H1} \leq I_1 < 0,1 I_{H1}$	1,7	1,6	1,8	3,6	3,6	3,8
	$0,02 I_{H1} \leq I_1 < 0,05 I_{H1}$	2,4	2,2	1,9	4,0	3,9	3,9
5; 9-11; 13; 15; 17-20 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{H1}$	2,4	2,1	1,5	4,0	3,8	3,7
	$0,2 I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	3,1	2,6	1,7	4,4	4,1	3,8
	$0,1 I_{H1} \leq I_1 < 0,2 I_{H1}$	4,7	3,8	2,3	5,6	5,0	4,1
	$0,05 I_{H1} \leq I_1 < 0,1 I_{H1}$	5,5	4,5	2,9	6,4	5,5	4,5
8; 12; 14; 16 (ТТ 0,5; ТН 0,2; Сч 0,5)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{H1}$	2,2	1,9	1,4	3,8	3,7	3,7
	$0,2 I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	2,9	2,4	1,6	4,3	4,0	3,8
	$0,1 I_{H1} \leq I_1 < 0,2 I_{H1}$	4,5	3,7	2,3	5,5	4,9	4,1
	$0,05 I_{H1} \leq I_1 < 0,1 I_{H1}$	5,4	4,4	2,9	6,3	5,4	4,4
21-38 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,5)	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2 I_{H1}$	2,4	2,1	1,5	4,0	3,8	3,7
	$0,2 I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	2,4	2,1	1,5	4,0	3,8	3,7
	$0,1 I_{H1} \leq I_1 < 0,2 I_{H1}$	2,9	2,4	1,7	4,3	4,0	3,8
	$0,05 I_{H1} \leq I_1 < 0,1 I_{H1}$	3,2	2,7	2,1	4,5	4,2	4,0
	$0,02 I_{H1} \leq I_1 < 0,05 I_{H1}$	5,0	4,1	2,7	5,9	5,2	4,3

Примечания:

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).

2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала при доверительной вероятности $P=0,95$.

3. Нормальные условия эксплуатации:

- параметры сети:

диапазон напряжения (0,99 - 1,01) $U_{ном}$;

диапазон силы тока (0,02(0,05) - 1,2) $I_{ном}$,

частота (50±0,15) Гц;

- температура окружающей среды:

ТТ и ТН от минус 40 до плюс 50 °С;

счетчиков от плюс 21 до плюс 25 °С;

ИБК от плюс 10 до плюс 30 °С.

4. Рабочие условия эксплуатации:

- для ТТ и ТН:
 - параметры сети:
 - диапазон первичного напряжения $(0,9 - 1,1) U_{Н1}$;
 - диапазон силы первичного тока $(0,02 (0,05) - 1,2) I_{Н1}$;
 - коэффициент мощности $\cos \varphi (\sin \varphi)$ $0,5 - 0,87 (0,87 - 0,5)$;
 - частота $(50 \pm 0,2)$ Гц;
 - температура окружающего воздуха - от минус 40 до плюс 60 °С.
- для счетчиков электроэнергии:
 - параметры сети:
 - диапазон вторичного напряжения $(0,9 - 1,1) U_{Н2}$;
 - диапазон силы вторичного тока $(0,02 - 1,2) I_{Н2}$;
 - коэффициент мощности $\cos \varphi (\sin \varphi)$ $0,5 - 0,87 (0,87 - 0,5)$;
 - частота $(50 \pm 0,4)$ Гц;
 - температура окружающего воздуха от 0 до плюс 30 °С;
 - магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,5 мТл.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров измерительных компонентов:

- счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS (Госреестр №25971-06) - средняя наработка на отказ не менее $T = 70\,000$ ч;
- устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000» (Госреестр №17049-09) - средняя наработка на отказ $T = 75\,000$ ч.

Надежность системных решений:

- резервирование по двум интерфейсам опроса счетчиков;
- резервирование питания счетчиков, шлюзов Е-422, сервера АРМ ПС, УСПД;
- предусмотрена возможность автономного считывания измерительной информации со счетчиков и визуальный контроль информации на счетчике;
- контроль достоверности и восстановление данных;
- наличие резервных баз данных;
- наличие перезапуска и средств контроля зависания;
- наличие ЗИП.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счётчика:
 - отключение и включение питания;
 - корректировка времени;
 - удаленная и местная параметризация;
 - включение и выключение режима тестирования.
- журнал ИВКЭ:
 - дата начала регистрации измерений;
 - перерывы электропитания;
 - потери и восстановления связи со счётчиками;
 - программные и аппаратные перезапуски;
 - корректировки времени в каждом счетчике.

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование;
- привод разъединителя трансформаторов напряжения;

- корпус (или кожух) автоматического выключателя в цепи трансформатора напряжения, а так же его рукоятка (или прозрачная крышка);
 - клеммы вторичной обмотки трансформаторов тока;
 - промежуточные клеммники, через которые проходят цепи тока и напряжения;
 - испытательная коробка (специализированный клеммник);
 - крышки клеммных отсеков счетчиков;
 - крышки клеммного отсека УСПД.
- защита информации на программном уровне;
 - установка двухуровневого пароля на счетчик;
 - установка пароля на УСПД;
 - защита результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи).
- Возможность коррекции времени в:
- электросчетчиках (функция автоматизирована);
 - ИВК (функция автоматизирована).
- Возможность сбора информации:
- о результатах измерений (функция автоматизирована);
 - о состоянии средств измерений.
- Цикличность:
- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
 - сбора 30 мин (функция автоматизирована).
- Глубина хранения информации:
- электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, журнал событий - не менее 35 суток;
 - ИВКЭ - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений - не менее 35 суток;
 - Сервер АРМ ПС - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений - не менее 4 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учёта электроэнергии ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность АИИС КУЭ ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров

Наименование	Тип	№ Госреестра	Количество, шт.
Трансформатор тока	ТВ-ЭК исп. МЗ	56255-14	18
Трансформатор тока встроенные	ТВ	19720-00	12
Трансформатор тока	ТВ-110/50	3190-72	27
Трансформатор тока	ТВУ-110-II	3182-72	3
Трансформатор тока	ТЛП-10	30709-11	36
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	20344-05	6

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	24218-08	3
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	14205-05	3
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	912-05	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	47583-11	6
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EPQS	25971-06	38
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	17049-09	1
Методика поверки	П2200475-АУВП.411711.ФСК.033.05М.МП	-	1
Паспорт-формуляр	П2200475-АУВП.411711.ФСК.033.05М.ПФ	-	1

Поверка

осуществляется по документу П2200475-АУВП.411711.ФСК.033.05М.МП «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров. Измерительные каналы. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в июне 2016 г.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке, оформленное в соответствии с Приказом Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Перечень основных средств поверки:

- трансформаторов тока - в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- по МИ 3195-2009. «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- по МИ 3196-2009. «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- счетчиков EPQS - по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS. Методика поверки РМ 1039597-26:2002», утверждённому Государственной службой метрологии Литовской Республики;
- устройство сбора и передачи данных «ЭКОМ-3000» - по документу «ГСИ. Комплекс программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поверки. ПБKM.421459.003 МП», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в мае 2009 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от -20 до + 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100%, дискретность 0,1%.

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений изложен в документе «Методика измерений количества электроэнергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров, аттестованной ФГУП «ВНИИМС», аттестат об аккредитации № 01.00225-2011 от 29.06.2011 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ПС 220/110/35/6/0,4 кВ Киров

1 ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

2 ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3 ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»)

ИНН 7704765961

Юридический адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1

Тел.: (495) 221-75-60

Заявитель

Филиал Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир» в г. Москве (Филиал ООО УК «РусЭнергоМир» в г. Москве)

ИНН 5404338740

Юридический адрес: 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 14, 3 этаж

Тел.: (499) 750-04-06

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119631, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел/факс: (495)437-55-77 / 437 56 66

Е-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа №30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2016 г.