

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Садовая

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Садовая (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для оперативного управления энергопотреблением на ПС 220 кВ Садовая ПАО «ФСК ЕЭС».

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Измерительные каналы (далее по тексту - ИК) АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни:

Первый уровень - включает в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту - ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее по тексту - Счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД), систему обеспечения единого времени (СОЕВ), коммутационное оборудование, в состав которого входят шлюзы Е-422, сетевые концентраторы, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы;

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК). Этот уровень обеспечивает выполнение следующих функций:

- синхронизацию шкалы времени ИВК;
- сбор информации (результаты измерений, журнал событий);
- обработку данных и их архивирование;
- хранение информации в базе данных сервера Центра сбора и обработки данных (далее по тексту - ЦСОД) ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3,5 лет;
- доступ к информации и ее передачу в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ИВК включает в себя: сервер коммуникационный, сервер архивов и сервер баз данных; устройство синхронизации системного времени; автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персонального компьютера (далее по тексту - ПК); каналообразующую аппаратуру; средства связи и передачи данных.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по измерительным линиям связи поступают на выходы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД, где производится сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИВК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).

Коммуникационный сервер опроса ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту - ЕНЭС) «Метроскоп» автоматически опрашивает УСПД ИВКЭ. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса коммуникационный сервер автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в базу данных (БД) сервера ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп». В сервере БД ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске.

Один раз в сутки коммуникационный сервер ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» автоматизированно формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML, и автоматизированно передает его в программно-аппаратный комплекс (ПАК) ОАО «АТС» и в ОАО «СО ЕЭС».

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит устройство синхронизации системного времени (УССВ). Устройство синхронизации системного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении порога ± 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждом сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на значение, превышающее ± 1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержками в линиях связи пренебрегаем ввиду малости значений.

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с/сут.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС «Метроскоп» (далее по тексту - СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп», установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
1	2
Идентификационное наименование ПО	СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.00
Цифровой идентификатор ПО	D233ED6393702747769A45DE8E67B57E

СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС «Метроскоп» не влияет на метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 3.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблице 3.

Таблица 2 - Состав 1-го и 2-го уровней ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав 1-го и 2-го уровней ИК			
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)
1	2	3	4	5	6
1	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ 110 кВ №3	ТВ 110-1 кл.т 1,0 Ктт = 1000/5 Зав. № 10418-А; 10418-В; 10418-С Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 92267; 15622; 16182 Госреестр № 14205-94	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452167 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227-234-082 Х11-15303 Госреестр № 36643-07
2	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ 110 кВ №71	ТВ 110-1 кл.т 1,0 Ктт = 1000/5 Зав. № 10416-А; 10416-В; 10416-С Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 92267; 15622; 16182 Госреестр № 14205-94	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452174 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227-234-082 Х11-15303 Госреестр № 36643-07
3	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ОРУ-110 кВ, СШ-110 кВ, ВЛ 110 кВ №72	ТВ 110-1 кл.т 1,0 Ктт = 1000/5 Зав. № 10742-А; 10742-В; 10742-С Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ Зав. № 15630; 15915; 15837 Госреестр № 14205-05	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452173 Госреестр № 25971-06	ТК16L зав. № 00039-227-234-082 Х11-15303 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
4	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ОРУ-110 кВ, ОСШ-110 кВ, ОВ-110 кВ	ТВ 110-1 кл.т 1,0 К _{ТТ} = 1000/5 Зав. № 10419-А; 10419-В; 10419-С Госреестр № 3189-72	НКФ-110-57 кл.т 0,5 К _{ТН} = (110000/√3)/(100/√3) Зав. № 92267; 15622; 16182; 15630; 15915; 15837 Госреестр № 14205-94	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452172 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
5	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-10 кВ, 3 с-10 кВ, яч.1, Фид №1 10 кВ	ТЛМ-10 кл.т 0,5 К _{ТТ} = 600/5 Зав. № 5216; 4653 Госреестр № 2473-69	НАМИ-10 кл.т 0,2 К _{ТН} = 10000/100 Зав. № 1289 Госреестр № 11094-87	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452171 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
6	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с-6 кВ, яч.1, Фид №1 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 К _{ТТ} = 400/5 Зав. № 75288; 75296 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 К _{ТН} = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452153 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
7	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.2, Фид №2 6 кВ (КТП-1)	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 К _{ТТ} = 100/5 Зав. № 748; 722 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 К _{ТН} = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 577737 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
8	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.3, Фид №3 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 К _{ТТ} = 600/5 Зав. № 59145; 59148 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 К _{ТН} = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452155 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
9	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.8, Фид №8 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 К _{ТТ} = 600/5 Зав. № 225; 956 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 К _{ТН} = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452055 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
10	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.9, Фид №9 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 03921; 01403 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452023 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
11	ППС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.10, Фид №10 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № п-2511; 52034 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452024 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
12	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.11, Фид №11 6 кВ	ТВК-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 26142; 25287 Госреестр № 8913-82	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452026 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
13	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 2 с 6 кВ, Фид №14 ПГ 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № 04116; 07856 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 93 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 571816 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
14	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.15, Фид №15 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 22730; 49280 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 93 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452162 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
15	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.16, Фид №16 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 64790; 64782 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 93 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452159 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
16	ПС 220/110/10/6 "Садовая" кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.17, Фид №17 6 кВ	ТБК-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 25290; 25293 Госреестр № 8913-82	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 93 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460419 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
17	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.22, Фид №22 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 54251; 84224 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 93 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460418 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
18	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.23, Фид №23 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 54063; 54065 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 93 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460421 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
19	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.24, Фид №24 6 кВ	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 95453; 54161 Госреестр № 2473-69	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 93 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460420 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
20	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 2 с 6 кВ, яч.28, Фид №28 6 кВ Стройдеталь	ТОЛ-10 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 17487; 17490; 17624 Госреестр № 7069-07	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 93 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.23.17LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01352061 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
21	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.42, Фид №42 6 кВ Стройдеталь	ТОЛ-10 кл.т 0,5S Ктт = 600/5 Зав. № 17488; 17557; 17558 Госреестр № 7069-07	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.23.17LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 01352049 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
22	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.43, Фид №43 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 78069; 79412 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452025 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
23	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.44, Фид №44 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 54227; 50049 Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452161 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
24	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.45, Фид №45 6 кВ	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 8069; 8070; Госреестр № 2473-69	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 460625 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
25	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.46, Фид №46 6 кВ	ТВК-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 00902; 25282 Госреестр № 8913-82	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452039 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
26	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.47, Фид №47 6 кВ	ТВЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Зав. № 73216; 73217. Госреестр № 1856-63	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452157 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07
27	ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая", ЗРУ-6 кВ, 1 с 6 кВ, яч.48, Фид №48 6 кВ	ТЛМ-10 кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № 9413; 2198 Госреестр № 2473-69	НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Зав. № 3012 Госреестр № 2611-70	EPQS 111.21.18LL кл.т 0,2S/0,5 Зав. № 452158 Госреестр № 25971-06	TK16L зав. № 00039-227- 234-082 X11-15303 Госреестр № 36643-07

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		$d_{1(2)\%}$,	$d_5\%$,	$d_{20\%}$,	$d_{100\%}$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} < I_{120\%}$
1	2	3	4	5	6
1 - 4 (Счетчик 0,2S; ТТ 1; ТН 0,5)	1,0	-	±3,4	±1,9	±1,4
	0,9	-	±4,4	±2,4	±1,7
	0,8	-	±5,5	±2,9	±2,1
	0,7	-	±6,8	±3,5	±2,5
	0,5	-	±10,6	±5,4	±3,8
5 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,2)	1,0	-	±1,8	±1,1	±0,9
	0,9	-	±2,3	±1,3	±1,0
	0,8	-	±2,8	±1,6	±1,2
	0,7	-	±3,5	±1,9	±1,4
	0,5	-	±5,4	±2,8	±2,0
6 - 19, 22 - 27 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5; ТН 0,5)	1,0	-	±1,9	±1,2	±1,0
	0,9	-	±2,4	±1,4	±1,2
	0,8	-	±2,9	±1,7	±1,4
	0,7	-	±3,6	±2,0	±1,6
	0,5	-	±5,5	±3,0	±2,3
20, 21 (Счетчик 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	1,0	±1,9	±1,2	±1,0	±1,0
	0,9	±2,1	±1,4	±1,2	±1,2
	0,8	±2,6	±1,7	±1,4	±1,4
	0,7	±3,2	±2,1	±1,6	±1,6
	0,5	±4,8	±3,0	±2,3	±2,3

Продолжение таблицы 3

Номер ИК	cosφ	Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ (d), %			
		$d_{1(2)\%}$,	$d_5\%$,	$d_{20\%}$,	$d_{100\%}$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} < I_{120\%}$
1	2	3	4	5	6
1 - 4 (Счетчик 0,5; ТТ 1; ТН 0,5)	0,9	-	±12,5	±6,5	±4,6
	0,8	-	±8,6	±4,6	±3,3
	0,7	-	±6,8	±3,7	±2,8
	0,5	-	±5,0	±2,8	±2,2
5 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,2)	0,9	-	±6,5	±3,5	±2,7
	0,8	-	±4,6	±2,6	±2,1
	0,7	-	±3,7	±2,2	±1,9
	0,5	-	±2,9	±1,9	±1,6
6 - 19, 22 - 27 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5; ТН 0,5)	0,9	-	±6,6	±3,8	±3,0
	0,8	-	±4,6	±2,8	±2,3
	0,7	-	±3,8	±2,4	±2,0
	0,5	-	±3,0	±2,0	±1,7
20, 21 (Счетчик 0,5; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,9	±5,9	±3,9	±3,0	±3,0
	0,8	±4,2	±2,9	±2,3	±2,3
	0,7	±3,4	±2,5	±2,0	±2,0
	0,5	±2,7	±2,2	±1,7	±1,7

Примечания:

1 Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi = 1,0$ нормируется от $I_{1\%}$, погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos\varphi < 1,0$ нормируется от $I_{2\%}$;

2 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);

3 В качестве характеристик относительной погрешности ИК указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;

4 Нормальные условия эксплуатации:

Параметры сети:

- диапазон напряжения - от $0,99 \cdot U_n$ до $1,01 \cdot U_n$;
- диапазон силы тока - от $0,01 \cdot I_n$ до $1,2 \cdot I_n$;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от минус 40 до 50 °С; счетчиков - от 18 до 25 °С; УСПД - от 10 до 30 °С; ИВК - от 10 до 30 °С;
- частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц.

5 Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения от $0,9 \cdot U_{n1}$ до $1,1 \cdot U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - от $0,01 \cdot I_{n1}$ до $1,2 \cdot I_{n1}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от минус 40 до 50 °С.

Для счетчиков электроэнергии:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - от $0,8 \cdot U_{н2}$ до $1,15 \cdot U_{н2}$; диапазон силы вторичного тока - от $0,01 \cdot I_{н2}$ до $2 \cdot I_{н2}$;
- частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от 10 до 30 °С.

6 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2.

7 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2 - активная, реактивная.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и средняя наработка на отказ;
- счетчики электроэнергии EPQS - среднее время наработки на отказ не менее 70000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД - среднее время наработки на отказ не менее 55 000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час.

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция шкалы времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
- счетчиков электроэнергии;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
- пароль на счетчиках электроэнергии;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени в:

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчики - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 5 лет;
- ИВКЭ - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 5 лет.
- ИВК - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Паспорта-формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Тип	Кол-во, шт.
1	2	3
Трансформатор тока	ТВ 110-1	12
Трансформатор тока	ТЛМ-10	8
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	28
Трансформатор тока	ТВК-10	6
Трансформатор тока	ТОЛ-10	6
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57	6
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	1
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	2
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EPQS 111.21.18LL	25
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EPQS 111.23.17LL	2
Устройство сбора и передачи данных	TK16L	1
Методика поверки	РТ-МП-3537-500-2016	1
Паспорт - формуляр	АУВП.411711.ФСК.045.09.ПС-ФО	1

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-3537-500-2016 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Садовая. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 29.07.2016 г.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Основные средства поверки:

- для трансформаторов тока - по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- для трансформаторов напряжения - в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2925-2005 «Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;

- для счетчиков электроэнергии EPQS - по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные EPQS. Методика поверки РМ 1039597-26:2002»;

- для УСПД TK16L - по документу «Устройство сбора и передачи данных TK16L для автоматизации измерений и учета энергоресурсов. Методика поверки» АВБЛ.468212.041 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в декабре 2007 г.;

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- средства измерений для проверки нагрузки на вторичные цепи ТТ и ТН и падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком - по МИ 3000-2006.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Садовая. Свидетельство об аттестации методики (методов) измерений RA.RU.311298/121-2016 от 28.07.2016 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Садовая

- 1 ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
- 2 ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
- 3 ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)
ИНН 4716016979
Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Тел.: +7 (495) 710-93-33; Факс: +7 (495) 710-96-55

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»)
Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. 1-ая Магистральная, д. 17/1, стр. 4
Тел.: +7 (495) 620-08-38; Факс: +7 (495) 620-08-48

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)
Адрес: 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31
Тел.: +7 (495) 544-00-00
Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2016 г.