

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Транссервисэнерго» (АО «Корпорация А.Н.Д.»)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Транссервисэнерго» (АО «Корпорация А.Н.Д.») (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) с функциями информационно-вычислительного комплекса электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя сервер АО «Транссервисэнерго» с программным обеспечением (ПО) «АльфаЦЕНТР», автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на входы соответствующего GSM-модема, далее по каналам связи стандарта GSM поступает на сервер АО «Транссервисэнерго», где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов.

Передача информации от сервера АО «Транссервисэнерго» в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» с электронной цифровой подписью субъекта оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), в филиал АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности.

Результаты измерений электроэнергии передаются в целых числах кВт·ч и соотнесены с единым календарным временем.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая включает в себя часы счетчиков, часы сервера. СОЕВ имеет доступ к серверу синхронизации шкалы времени по протоколу NTP – NTP-серверу ФГУП «ВНИИФТРИ», обеспечивающему передачу точного времени через глобальную сеть Интернет. Синхронизация системного времени NTP-серверов первого уровня осуществляется от сигналов шкалы времени Государственного первичного эталона времени и частоты. Погрешность синхронизации системного времени NTP-серверов первого уровня относительно шкалы времени UTC (SU) не превышает 10 мс.

Сравнение показаний часов сервера с часами NTP-сервера, передача точного времени через глобальную сеть интернет осуществляется с помощью модуля ПО «АльфаЦЕНТР» (АС_Т) с использованием протокола NTP версии 4.0 в соответствии с международным стандартом сетевого взаимодействия RFC-5905. Контроль показаний времени часов сервера осуществляется по запросу каждые 30 минут, коррекция часов осуществляется независимо от величины расхождений.

Сравнение часов счетчиков с часами сервера осуществляется во время сеанса связи со счетчиками (1 раз в сутки). Корректировка часов счетчика выполняется автоматически при расхождении с часами сервера на величину ± 2 с, но не чаще одного раза в сутки.

Журналы событий счетчиков и сервера отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «АльфаЦЕНТР», имеющее сертификат соответствия № ТП 031-15 от 12.03.2015 г. в Системе добровольной сертификации программного обеспечения средств измерений. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО «АльфаЦЕНТР»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ac_metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 15.07
Цифровой идентификатор ПО	3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 — Состав ИК АИИС КУЭ и их метрологические характеристики

Но мер ИК	Наименование точки измере- ний	Измерительные компоненты			Сервер	Вид элек- триче- ской энергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счетчик			Границы допус- каемой основной относительной погрешности, (±δ) %	Границы допус- каемой относи- тельной погреш- ности в рабочих условиях, (±δ) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТП 10кВ 12763, РУ- 10кВ, ввод 10кВ транс- форматора Т-1	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 51623-12 Фазы: А; В; С	VRQ2N/S2 Кл.т. 0,5 10000/√3/100/√3 Рег. № 47913-11 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12	НР DL380 G7 E	Активная	1,3	3,3
						Реактив- ная	2,5	5,7
2	ТП 10кВ 12763, РУ- 10кВ, ввод 10кВ транс- форматора Т-2	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл.т. 0,5 150/5 Рег. № 51623-12 Фазы: А; В; С	VRQ2N/S2 Кл.т. 0,5 10000/√3/100/√3 Рег. № 47913-11 Фазы: А; В; С	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-12		Активная	1,3	3,3
						Реактив- ная	2,5	5,7
3	ТП 10кВ 20670, РУ- 0,4кВ, ввод 0,4кВ транс- форматора Т-1	ТШП-0,66 Кл.т. 0,5 1500/5 Рег. № 47957-11 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		Активная	1,0	3,2
						Реактив- ная	2,1	5,6
4	ТП 10кВ 20670, РУ- 0,4кВ, ввод 0,4кВ транс- форматора Т-2	ТШП-0,66 Кл.т. 0,5 1500/5 Рег. № 47957-11 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		Активная	1,0	3,2
						Реактив- ная	2,1	5,6

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ВРУ-1 0,4кВ АО «Атлан- тис», ввод КЛ- 0,4кВ Луч А	ТС8 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 234 ART- 03 Р Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	HP DL380 G7 E	Активная	1,0	3,2
						Реактив- ная	2,1	5,6
6	ВРУ-1 0,4кВ АО «Атлан- тис», ввод КЛ- 0,4кВ Луч Б	ТС8 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 234 ART- 03 Р Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11		Активная	1,0	3,2
						Реактив- ная	2,1	5,6
7	АВР-40 (ИТП) 0,4кВ АО «Ат- лантис»	ТС5.2 Кл.т. 0,5 500/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 234 ART- 03 Р Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11		Активная	1,0	3,2
						Реактив- ная	2,1	5,6
8	ГРЩ-П 0,4кВ АО «Атлан- тис», ввод КЛ- 0,4кВ Луч А	ТС5.2 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 234 ART- 03 Р Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11		Активная	1,0	3,2
						Реактив- ная	2,1	5,6
9	ГРЩ-П 0,4кВ АО «Атлан- тис», ввод КЛ- 0,4кВ Луч Б	ТС5.2 Кл.т. 0,5 200/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 234 ART- 03 Р Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11		Активная	1,0	3,2
						Реактив- ная	2,1	5,6
10	ВРУ-2 0,4кВ АО «Атлан- тис», ввод КЛ- 0,4кВ Луч А	ТС8 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 234 ART- 03 Р Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11		Активная	1,0	3,2
						Реактив- ная	2,1	5,6

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ВРУ-2 0,4кВ АО «Атлан- тис», ввод КЛ- 0,4кВ Луч Б	ТС8 Кл.т. 0,5 600/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 234 ART- 03 Р Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 48266-11	HP DL380 G7 E	Активная	1,0	3,2
						Реактив- ная	2,1	5,6
12	ВРУ-1 АВР 0,4кВ АО «Ат- лантис»	-	-	Меркурий 234 ART- 01 Р Кл.т. 1,0/2,0 Рег. № 48266-11		Активная	1,1	3,3
						Реактив- ная	2,2	6,2
13	ГРЩ-1 0,4кВ, ВВ1 0,4кВ	ТСН12 Кл.т. 0,5S 3000/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		Активная	1,0	3,3
						Реактив- ная	2,1	5,6
14	ГРЩ-1 0,4кВ, ВВ2 0,4кВ	ТСН12 Кл.т. 0,5S 3000/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	HP DL380 G7 E	Активная	1,0	3,3
						Реактив- ная	2,1	5,6
15	ГРЩ-2 0,4кВ, ВВ1 0,4кВ	ТСН12 Кл.т. 0,5S 3000/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		Активная	1,0	3,3
						Реактив- ная	2,1	5,6
16	ГРЩ-2 0,4кВ, ВВ2 0,4кВ	ТСН12 Кл.т. 0,5S 3000/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART- 03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	HP DL380 G7 E	Активная	1,0	3,3
						Реактив- ная	2,1	5,6

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	ГРЩ-3 0,4кВ, ВВ1 0,4кВ	СТ 12 Кл.т. 0,5 1500/5 Рег. № 49676-12 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	HP DL380 G7 E	Активная	1,0	3,2
						Реактив-ная	2,1	5,6
18	ГРЩ-3 0,4кВ, ВВ2 0,4кВ	ТС6 Кл.т. 0,5 250/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		Активная	1,0	3,2
						Реактив-ная	2,1	5,6
19	ГРЩП-3 0,4кВ, ВВ1 0,4кВ	СТ 12 Кл.т. 0,5 1500/5 Рег. № 49676-12 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		Активная	1,0	3,2
						Реактив-ная	2,1	5,6
20	ГРЩП-3 0,4кВ, ВВ2 0,4кВ	ТС6 Кл.т. 0,5 250/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		Активная	1,0	3,2
						Реактив-ная	2,1	5,6
21	ГРЩ-4 0,4кВ, ВВ1 0,4кВ	ТСН12 Кл.т. 0,5S 3000/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	Активная	1,0	3,3	
					Реактив-ная	2,1	5,6	
22	ГРЩ-4 0,4кВ, ВВ2 0,4кВ	ТСН12 Кл.т. 0,5S 3000/5 Рег. № 26100-03 Фазы: А; В; С	-	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Кл.т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	Активная	1,0	3,3	
					Реактив-ная	2,1	5,6	

Пределы допускаемой погрешности СОЕВ ± 5 с.

Примечания:

1 В качестве характеристик погрешности ИК установлены границы допускаемой относительной погрешности ИК при доверительной вероятности, равной 0,95.

2 Характеристики погрешности ИК указаны для измерений активной и реактивной электроэнергии на интервале времени 30 мин.

3 Погрешность в рабочих условиях для ИК 13-16, 21, 22 указана для тока 2 % от $I_{ном}$, для остальных ИК – 5 % от $I_{ном}$; $\cos \varphi = 0,8$ инд.

4 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик. Допускается замена сервера без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО). Замена оформляется актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество ИК	22
Нормальные условия: параметры сети: напряжение, % от $U_{ном}$ ток, % от $I_{ном}$ для ИК №№ 13-16, 21, 22 для остальных ИК коэффициент мощности $\cos \varphi$ частота, Гц температура окружающей среды, °С	от 95 до 105 от 1 до 120 от 5 до 120 0,9 от 49,8 до 50,2 от +15 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: напряжение, % от $U_{ном}$ ток, % от $I_{ном}$ для ИК №№ 13-16, 21, 22 для остальных ИК коэффициент мощности $\cos \varphi$ частота, Гц температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, °С температура окружающей среды в месте расположения сервера, °С	от 90 до 110 от 1 до 120 от 5 до 120 от 0,5 до 1,0 от 49,6 до 50,4 от -45 до +40 от 0 до +40 от +15 до +20
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч для счетчиков типа Меркурий 230: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч для счетчиков типа Меркурий 234: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч	 165000 2 150000 2 220000 2

Продолжение таблицы 3

1	2
для сервера: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч	70000 1
Глубина хранения информации: для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее для счетчиков типа Меркурий 230: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее для счетчиков типа Меркурий 234: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее для сервера: хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	113 10 85 10 170 10 3,5

Надежность системных решений:

защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;

резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии по электронной почте.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
параметрирования;
пропадания напряжения;
коррекции времени в счетчике.
- журнал сервера:
параметрирования;
пропадания напряжения;
коррекции времени в счетчике и сервере;
пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
счетчика электрической энергии;
промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
испытательной коробки;
сервера.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
счетчика электрической энергии;
сервера.

Возможность коррекции времени в:

счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
сервере (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

о состоянии средств измерений;
о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:
измерений 30 мин (функция автоматизирована);
сбора не реже одного раза в сутки (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на АИИС КУЭ и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 — Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Трансформаторы тока	ТОЛ-СЭЦ-10	6
Трансформаторы тока шинные	ТШП-0,66	6
Трансформаторы тока	ТС8	12
Трансформаторы тока	ТС5.2	9
Трансформаторы тока	ТСН12	18
Трансформаторы тока	СТ 12	6
Трансформаторы тока	ТС6	6
Трансформаторы напряжения	VRQ2N/S2	6
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	2
Счетчики электрической энергии трехфазные статические	Меркурий 230	12
Счетчики электрической энергии статические трехфазные	Меркурий 234	8
Сервер	HP DL380 G7 E	1
Методика поверки	МП ЭПР-125-2018	1
Паспорт-формуляр	ТЛДК.411711.060.ЭД.ФО	1

Поверка

осуществляется по документу МП ЭПР-125-2018 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Транссервисэнерго» (АО «Корпорация А.Н.Д.»). Методика поверки», утвержденному ООО «ЭнергоПромРесурс» 25.12.2018 г.

Основные средства поверки:

- средства поверки в соответствии с нормативными документами на средства измерений, входящие в состав АИИС КУЭ;
- радиочасы МИР РЧ-02, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS) (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 46656-11);
- термогигрометр CENTER (мод.315) (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 22129-09);
- барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 5738-76);
- термометр стеклянный жидкостный вибростойкий авиационный ТП-6 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 257-49);

- миллитесламетр портативный универсальный ТПУ (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 28134-04);
- анализатор количества и показателей качества электрической энергии AR.5L (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 44131-10);
- вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ®-А (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 22029-10).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке АИИС КУЭ.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием АИИС КУЭ АО «Транссервисэнерго» (АО «Корпорация А.Н.Д.»), свидетельство об аттестации № 143/RA.RU.312078/2018.

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Транссервисэнерго» (АО «Корпорация А.Н.Д.»)

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Изготовитель

Акционерное общество «Транссервисэнерго» (АО «Транссервисэнерго»)

ИНН 7710430593

Юридический адрес: 119296, г. Москва, Ленинский проспект, д. 64А

Адрес: 119136, г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, д. 10

Телефон (факс): (495) 380-37-70

Web-сайт: tsenergo.ru

E-mail: chis@tsenergo.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (ООО «ЭнергоПромРесурс»)

Адрес: 143443, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 57, офис 19

Телефон: (495) 380-37-61

E-mail: energopromresurs2016@gmail.com

Аттестат аккредитации ООО «ЭнергоПромРесурс» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312047 от 26.01.2017 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2019 г.