

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «6» июня 2022 г. № 1355

Регистрационный № 70916-18

Лист № 1
Всего листов 11

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Транснефть» в части АО «Транснефть-Урал» по объекту ЛПДС «Салават»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «Транснефть» в части АО «Транснефть-Урал» по объекту ЛПДС «Салават» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, потребленной отдельными технологическими объектами, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), трансформаторы напряжения (далее – ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2 - 5.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (далее – ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных (далее – УСПД) ЭКОМ-3000 со встроенным источником точного времени ГЛОНАСС/GPS и каналобразующую аппаратуру.

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналобразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, сервер опроса, сервер приложений, сервер резервного копирования, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), сервер точного времени ССВ-1Г и программное обеспечение (далее – ПО) ПК «Энергосфера».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям измерительных цепей поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал.

По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициентов трансформации:

- активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 мин;

- средняя на интервале времени 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на входы УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных по проводным линиям на верхний уровень системы (сервер БД), а также отображение информации на подключенных к УСПД автоматических рабочих местах.

На верхнем – третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов, отображение информации на мониторах АРМ и передача данных в организации – участники оптового рынка электрической энергии и мощности через каналы связи. ИВК является единым центром сбора и обработки данных всех АИИС КУЭ организаций системы ПАО «Транснефть».

Данные хранятся в сервере БД. Последующее отображение собранной информации происходит при помощи АРМ. Данные с ИВК передаются на АРМ, установленные в соответствующих службах, по сети Ethernet. Полный перечень информации, получаемой на АРМ, определяется техническими характеристиками многофункциональных счетчиков и уровнем доступа АРМ к базе данных и сервера БД.

Система осуществляет обмен данными между АИИС КУЭ смежных субъектов по каналам связи Internet в формате xml-файлов.

Данные по группам точек поставки в организации-участники ОРЭМ и РРЭ, в том числе АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и другим заинтересованным организациям, передаются в виде xml-файлов в соответствии с Приложением 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка, в том числе с использованием ЭЦП субъекта рынка.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (далее - СОЕВ). СОЕВ предусматривает поддержание единого календарного времени на всех уровнях системы (счетчиков, УСПД и ИВК). Задача синхронизации времени решается использованием службы единого координированного времени UTC. Для его трансляции используется спутниковая система глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS. Синхронизация часов ИВК АИИС КУЭ с единым координированным временем обеспечивается двумя серверами синхронизации времени ССВ-1Г, входящими в состав ИВК. ССВ-1Г непрерывно обрабатывает данные, поступающие от антенного блока и содержащие точное время UTC спутниковой навигационной системы. Информация о точном времени распространяется устройством в сети TCP/IP согласно протоколу NTP (Network Time Protocol). ССВ-1Г формирует сетевые пакеты, содержащие оцифрованную метку всемирного координированного времени, полученного по сигналам спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, с учетом задержки на прием пакета и выдачу ответного отклика.

Сервер синхронизации времени обеспечивает постоянное и непрерывное обновление данных на сервере ИВК. Резервный сервер синхронизации ИВК используется при выходе из строя основного сервера.

Синхронизация времени в УСПД осуществляется по сигналам единого времени, принимаемым через устройство синхронизации системного времени, реализованного на ГЛОНАСС/GPS-приемнике в составе УСПД. Время УСПД периодически сличается со временем ГЛОНАСС/GPS (не реже 1 раза в сутки), синхронизация часов УСПД проводится независимо от величины расхождения времени.

В случае неисправности СОЕВ, встроенного в УСПД, синхронизация УСПД осуществляется с уровня ИВК ПАО «Транснефть». Сличение часов счетчиков с часами УСПД происходит при каждом обращении к счетчикам, но не реже 1 раз в сутки. Синхронизация часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчиков и УСПД более чем на ± 1 с.

Журналы событий счетчиков, УСПД и сервера ИВК отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

Нанесение знака поверки на АИИС КУЭ не предусмотрено.

АИИС КУЭ присвоен заводской номер 17, он указывается типографским способом на паспорте-формуляре АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО ПК «Энергосфера». Метрологически значимая часть содержится в модуле, указанном в таблице 1. ПО ПК «Энергосфера» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО ПК «Энергосфера».

Метрологически значимой частью специализированного программного обеспечения АИИС КУЭ является библиотека `pso_metr.dll`. Данная библиотека выполняет функции синхронизации, математической обработки информации, поступающей от приборов учета, и является неотъемлемой частью АИИС КУЭ.

Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимой части ПО АИИС КУЭ.

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ПК «Энергосфера» Библиотека <code>pso_metr.dll</code>
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.1
Цифровой идентификатор ПО	СВЕВ6F6CA69318BED976E08A2BB7814B
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения	MD5

ПО ПК «Энергосфера» не влияет на метрологические характеристики, указанные в таблицах 2-4.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ приведен в таблице 2.

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ приведены в таблицах 3 – 5.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование объекта	Состав ИК					Вид электро-энергии
		ТТ	ТН	Счетчик	ИВКЭ	ИВК	
1	ЛПДС Салават площадка №2 ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. № 12, Ввод № 2	ТОЛ-СЭЩ 1000/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 51623-12	НАЛИ-СЭЩ 6000/100 Кл.т. 0,5 Рег. № 51621-12	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	ЭКОМ-3000 Рег. № 28822-05	НР ProLiant	активная реактивная
2	ЛПДС Салават площадка №2 ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. № 15, Ввод № 1	ТОЛ-СЭЩ 1000/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 51623-12	НАЛИ-СЭЩ 6000/100 Кл.т. 0,5 Рег. № 51621-12	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12			активная реактивная
3	ЛПДС Салават площадка №2 ЗРУ-6кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. № 3	ТОЛ-СЭЩ 1000/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 51623-12	НАЛИ-СЭЩ 6000/100 Кл.т. 0,5 Рег. № 51621-12	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12			активная реактивная
4	ЛПДС Салават площадка №2 ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. № 6	ТОЛ-СЭЩ 300/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 51623-12	НАЛИ-СЭЩ 6000/100 Кл.т. 0,5 Рег. № 51621-12	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12			активная реактивная
5	ЛПДС Салават площадка №2 ТП № 3 ТМ-250/6, с.ш. 0,4 кВ, пан. № 3	ТОП-0,66 50/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 47959-11	-	СЭТ-4ТМ.03М.08 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12			активная реактивная
7	ЛПДС Салават площадка №2 ТП№2 ТМ-630/6, с.ш. 0,4 кВ, пан. № 4	ТОП-0,66 50/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 47959-11	-	СЭТ-4ТМ.03М.08 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12			активная реактивная
8	ЛПДС Салават площадка №2 ЗРУ-6кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. № 23	ТОЛ-СЭЩ 100/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 51623-12	НАЛИ-СЭЩ 6000/100 Кл.т. 0,5 Рег. № 51621-12	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12			активная реактивная
9	ЛПДС Салават площадка №1, ЗРУ-6 кВ, 1 сш. 6 кВ, яч. № 1	ТЛО-10 300/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 25433-11	ЗНОЛ.06 (6000:√3)/(100: √3) Кл.т. 0,5 Рег. 3344-08	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04	ЭКОМ-3000 Рег. № № 28822-05	НР ProLiant	активная реактивная
10	ЛПДС Салават площадка №1, ЗРУ-6 кВ, 2 сш. 6 кВ, яч. № 29	ТЛО-10 300/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 25433-11	ЗНОЛ.06 (6000:√3)/(100: √3) Кл.т. 0,5 Рег. 3344-08	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04			активная реактивная
11	ЛПДС Салават площадка №2 ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. № 14	ТОЛ-СЭЩ 75/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 51623-12	НАЛИ-СЭЩ 6000/100 Кл.т. 0,5 Рег. № 51621-12	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12			активная реактивная
12	ЛПДС Салават площадка №2 ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. № 13	ТОЛ-СЭЩ 75/5 Кл.т. 0,5S Рег. № 51623-12	НАЛИ-СЭЩ 6000/100 Кл.т. 0,5 Рег. № 51621-12	СЭТ-4ТМ.03М Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12			активная реактивная

Серверы синхронизации времени (УССВ) ССВ-1Г Рег. № 39485-08

Примечания:

1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблицах 3, 4 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УСПД и УССВ на аналогичные утвержденных типов.

3. Допускается замена сервера БД без изменения, используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО)

3 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Таблица 3 - Метрологические характеристики ИК в нормальных условиях применения АИИС КУЭ

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в нормальных условиях применения АИИС КУЭ					
Номер ИК	cosφ	δ _{1(2)%} ,	δ _{5 %} ,	δ _{20 %} ,	δ _{100 %} ,
		I ₁₍₂₎ ≤ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} ≤ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} ≤ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} ≤ I _{изм} < I _{120%}
1 -4, 8, 11, 12 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,5	±4,8	±2,9	±2,2	±2,2
	0,7	±3,1	±1,9	±1,5	±1,5
	0,8	±2,5	±1,6	±1,2	±1,2
	0,9	±2,0	±1,3	±1,0	±1,0
	1,0	±1,6	±1,1	±0,9	±0,9
5, 7 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН-нет)	0,5	±4,6	±2,6	±1,8	±1,8
	0,7	±3,0	±1,7	±1,2	±1,2
	0,8	±2,4	±1,4	±1,0	±1,0
	0,9	±1,9	±1,1	±0,8	±0,8
	1,0	±1,5	±0,9	±0,6	±0,6
9,10 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,5	±4,8	±2,9	±2,2	±2,2
	0,7	±3,1	±1,9	±1,5	±1,5
	0,8	±2,5	±1,6	±1,2	±1,2
	0,9	±2,0	±1,3	±1,0	±1,0
	1,0	±1,6	±1,1	±0,9	±0,9
Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в нормальных условиях применения АИИС КУЭ					
Номер ИК	cosφ	δ _{1(2)%} ,	δ _{5 %} ,	δ _{20 %} ,	δ _{100 %} ,
		I ₁₍₂₎ ≤ I _{изм} < I _{5 %}	I _{5 %} ≤ I _{изм} < I _{20 %}	I _{20 %} ≤ I _{изм} < I _{100%}	I _{100 %} ≤ I _{изм} < I _{120%}
1 -4, 8, 11, 12 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,5	±2,3	±1,5	±1,2	±1,2
	0,7	±3,1	±1,9	±1,5	±1,5
	0,8	±3,9	±2,4	±1,8	±1,8
5, 7 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН-нет)	0,5	±2,2	±1,3	±1,0	±1,0
	0,7	±2,9	±1,8	±1,3	±1,3
	0,8	±3,7	±2,2	±1,5	±1,5
9,10 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,5	±2,3	±1,5	±1,2	±1,2
	0,7	±3,1	±1,9	±1,5	±1,5
	0,8	±3,9	±2,4	±1,9	±1,9

Таблица 4 - Метрологические характеристики ИК в рабочих условиях применения АИИС КУЭ

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электрической энергии в нормальных условиях применения АИИС КУЭ					
Номер ИК	$\cos\varphi$	$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_5\%$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} < I_{120\%}$
1 -4, 8, 11, 12 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,5	$\pm 4,8$	$\pm 3,0$	$\pm 2,2$	$\pm 2,2$
	0,7	$\pm 3,1$	$\pm 2,0$	$\pm 1,6$	$\pm 1,6$
	0,8	$\pm 2,6$	$\pm 1,7$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
	0,9	$\pm 2,1$	$\pm 1,4$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
	1,0	$\pm 1,6$	$\pm 1,1$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$
5, 7 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН-нет)	0,5	$\pm 4,7$	$\pm 2,7$	$\pm 1,9$	$\pm 1,9$
	0,7	$\pm 3,0$	$\pm 1,9$	$\pm 1,4$	$\pm 1,4$
	0,8	$\pm 2,5$	$\pm 1,6$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
	0,9	$\pm 2,0$	$\pm 1,3$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$
	1,0	$\pm 1,6$	$\pm 1,0$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$
9,10 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,5	$\pm 4,8$	$\pm 3,0$	$\pm 2,3$	$\pm 2,3$
	0,7	$\pm 3,2$	$\pm 2,1$	$\pm 1,6$	$\pm 1,6$
	0,8	$\pm 2,6$	$\pm 1,8$	$\pm 1,4$	$\pm 1,4$
	0,9	$\pm 2,2$	$\pm 1,5$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
	1,0	$\pm 1,7$	$\pm 1,2$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$
Пределы допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электрической энергии в нормальных условиях применения АИИС КУЭ					
Номер ИК	$\cos\varphi$	$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_5\%$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{1(2)} \leq I_{изм} < I_5\%$	$I_5\% \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} < I_{120\%}$
1 -4, 8, 11, 12 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,5	$\pm 2,4$	$\pm 1,6$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
	0,7	$\pm 3,1$	$\pm 2,0$	$\pm 1,6$	$\pm 1,6$
	0,8	$\pm 3,9$	$\pm 2,5$	$\pm 1,9$	$\pm 1,9$
5, 7 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН-нет)	0,5	$\pm 2,5$	$\pm 1,9$	$\pm 1,7$	$\pm 1,7$
	0,7	$\pm 3,2$	$\pm 2,2$	$\pm 1,9$	$\pm 1,9$
	0,8	$\pm 3,9$	$\pm 2,6$	$\pm 2,1$	$\pm 2,1$
9,10 (Сч. 0,2S; ТТ 0,5S; ТН 0,5)	0,5	$\pm 2,6$	$\pm 2,0$	$\pm 1,8$	$\pm 1,8$
	0,7	$\pm 3,3$	$\pm 2,4$	$\pm 2,1$	$\pm 2,1$
	0,8	$\pm 4,1$	$\pm 2,8$	$\pm 2,3$	$\pm 2,3$

Таблица 5 – Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	11
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - частота, Гц - коэффициент мощности, $\cos \varphi$ температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С температура окружающей среды для счетчиков, °С температура окружающей среды для УСПД, °С магнитная индукция внешнего происхождения, не более мТл	от 98 до 102 от 100 до 120 от 49,85 до 50,15 0,9 от – 40 до + 50 от + 21 до + 25 от + 10 до + 30 0,05
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности $\cos \varphi$ - частота, Гц температура окружающей среды для ТТ и ТН, °С температура окружающей среды для счетчиков, °С магнитная индукция внешнего происхождения, не более мТл	от 90 до 110 от 2 до 120 от 0,5 инд до 0,8 емк от 49,6 до 50,4 от – 40 до + 70 от – 40 до + 60 0,05
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: Электросчётчики: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч УСПД: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 2 75000 2
Сервер HP ProLiant BL460 G6: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч Сервер HP ProLiant BL460 Gen8: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	261163 0,5 264599 0,5
Глубина хранения информации: Электросчетчики: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сутки, не менее - при отключении питания, лет, не менее УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, по каждому каналу, сутки, не менее - сохранение информации при отключении питания, лет, не менее Сервер БД: - хранение результатов измерений, состояний средств измерений, лет, не менее	100 10 45 10 3,5
Погрешность СОЕВ АИИС КУЭ, с/сут	±5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера и УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации–участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

журнал счетчика:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчике;

журнал УСПД:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчике и УСПД;
- пропадание и восстановление связи со счетчиком;
- выключение и включение УСПД.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД;
- сервера;
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

- электросчетчика;
- УСПД;
- сервера.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована);
- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерения приращений электроэнергии на интервалах 3 мин; 30 мин; 1 сутки (функция автоматизирована);
- сбор результатов измерений - не реже 1 раза в сутки (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части АО «Транснефть-Урал» по объекту ЛПДС «Салават» типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность средства измерений указана в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Тип	Количество
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ	21 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10	6 шт.
Трансформатор тока	ТОП-0,66	6 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ	2 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06	6 шт.
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	9 шт.
Счетчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03	2 шт.
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	1 шт.
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	2 шт.
Сервер БД ПАО «Транснефть»	HP ProLiant	2 шт.
Руководство по эксплуатации	-	1 экз.
Методика поверки	МП-126-RA.RU.310556-2018	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика (методы) измерений с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета (АИИС КУЭ) ПАО «Транснефть» в части АО «Транснефть-Урал» по объекту ЛПДС «Салават», аттестованной ФБУ «Ростест-Москва», аттестат об аккредитации № RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части АО «Транснефть-Урал» по объекту ЛПДС «Салават»

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

Изготовитель

Акционерное общество «Транснефть - Урал» (АО «Транснефть - Урал»)
ИНН: 0278039018
Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 10
Телефон +7(347) 279-25-25
E-mail: tnural@ufa.transneft.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)
Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект д.31
Телефон: +7(495) 544-00-00, +7(499) 129-19-11
Факс: +7(499) 124-99-96
E-mail: info@rostest.ru
Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.310639 от 16.04.2015 г.

в части вносимых изменений

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнерго»
(ООО «Транснефтьэнерго»)
ИНН 7703552167
Адрес: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 4, строение 2, помещение 07.17.1
Телефон: +7 (499) 799-86-88
Факс: +7 (499) 799-86-91
E-mail: info@tne.transneft.ru

Аттестат аккредитации ООО «Транснефтьэнерго» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311308 от 29.10.2015 г.