

ПОВЕРКА

Модули серии DCS-2000, применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, подлежат первичной поверке до ввода их в эксплуатацию и периодической поверке в процессе эксплуатации. Поверка выполняется в соответствии с документами: “Измерительные каналы модулей ввода аналоговых сигналов AI-10 серии DCS-2000. Методика поверки” АЛГВ.426431.047 И1, “Измерительные каналы модулей ввода аналоговых сигналов AI-11 серии DCS-2000. Методика поверки” АЛГВ.426431.026 И1, “Измерительные каналы модулей ввода аналоговых сигналов AI-12 серии DCS-2000. Методика поверки” АЛГВ.426431.027 И1, “Измерительные каналы модулей сопряжения с тензодатчиками STF-11 серии DCS-2000. Методика поверки” АЛГВ.426431.032 И1, “Измерительные каналы модулей вывода аналоговых сигналов АО-11 серии DCS-2000. Методика поверки” АЛГВ.426435.007 И1, согласованными ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в июне 2006 года и “Измерительные каналы модулей ввода аналоговых сигналов AI-19. Методика поверки.” АЛГВ.426431.029 И1, согласованной с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в апреле 2009 года.