

Проверка

осуществляется в соответствии с разделом 10 «Методика поверки»
руководства по эксплуатации КПНГ 411713.087.РЭ «Система
информационно-измерительная автоматизированная коммерческого учета
электроэнергии АИС КУЭ "ИГК"», согласованным ФГУП ВНИИМС
12.09.2005 г.