

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора

ФБУ «Томский ЦСМ»

Н.В. Мурсалимова

« 29 » 03 2022 г.

М.П.

Государственная система обеспечения единства измерений

Резервуары стальные горизонтальные РГС

Методика поверки

МП 455-2022

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки применяется для поверки резервуаров стальных горизонтальных РГС (далее – резервуары), изготовленные ЗАО «АлтайСпецИзделия», Россия, 636780, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, д. 6.

1.2 Резервуары имеют следующие модификации.

Резервуар стальной горизонтальный	РГС XXX – X(X+X)/X
Обозначение резервуара	
Расположение резервуара (Н-надземное, П-подземное)	
Обозначение корпуса резервуара (Д-двухстенный)	
Обозначение днища резервуара (П-плоские, К-конические)	
Объем резервуара, м ³ , (объем каждой секции резервуара, м ³)	
Количество секций резервуара	

1.3 Методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок резервуаров геометрическим методом с применением геодезического прибора – тахеометра электронного (далее - тахеометр).

1.4 В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Модификация	Номинальная вместимость, м ³	Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости резервуара (геометрический метод), %
РГСXXX – 3/1	3 (3)	±0,25
РГСXXX – 4/1	4 (4)	±0,25
РГСXXX – 4(2+2)/2	4 (2+2)	±0,25
РГСXXX – 5/1	5 (5)	±0,25
РГСXXX – 6/1	6 (6)	±0,25
РГСXXX – 6(3+3)/2	6 (3+3)	±0,25
РГСXXX – 6(2+2+2)/3	6 (2+2+2)	±0,25
РГСXXX – 7/1	7 (7)	±0,25
РГСXXX – 7,5/1	7,5 (7,5)	±0,25
РГСXXX – 8/1	8 (8)	±0,25
РГСXXX – 8(4+4)/2	8 (4+4)	±0,25
РГСXXX – 8(2+2+2+2)/4	8 (2+2+2+2)	±0,25
РГСXXX – 9/1	9 (9)	±0,25
РГСXXX – 10/1	10 (10)	±0,25
РГСXXX – 10(5+5)/2	10 (5+5)	±0,25
РГСXXX – 12(6+6)/2	12 (6+6)	±0,25
РГСXXX – 12,5/1	12,5 (12,5)	±0,25
РГСXXX – 13/1	13 (13)	±0,25
РГСXXX – 14/1	14 (14)	±0,25
РГСXXX – 15/1	15 (15)	±0,25
РГСXXX – 15(5+5+5)/3	15 (5+5+5)	±0,25
РГСXXX – 15(5+10)/2	15 (5+10)	±0,25
РГСXXX – 15(7,5+7,5)/2	15 (7,5+7,5)	±0,25

Модификация	Номинальная вместимость, м ³	Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости резервуара (геометрический метод), %
РГСXXX – 16/1	16 (16)	±0,25
РГСXXX – 16(4+4+4+4)/4	16 (4+4+4+4)	±0,25
РГСXXX – 16 (8+8)/2	16 (8+8)	±0,25
РГСXXX – 20/1	20 (20)	±0,25
РГСXXX – 20 (5+5+10)/3	20 (5+5+10)	±0,25
РГСXXX – 20 (10+10)/2	20 (10+10)	±0,25
РГСXXX – 21/1	21 (21)	±0,25
РГСXXX – 22/1	22 (22)	±0,25
РГСXXX – 22,5 (7,5+7,5+7,5)/3	22,5 (7,5+7,5+7,5)	±0,25
РГСXXX – 23/1	23 (23)	±0,25
РГСXXX – 24/1	24 (24)	±0,25
РГСXXX – 25/1	25 (25)	±0,25
РГСXXX – 25 (12,5+12,5)/2	25 (12,5+12,5)	±0,25
РГСXXX – 25 (5+10+10)/3	25 (5+10+10)	±0,25
РГСXXX – 25 (5+20)/2	25 (5+20)	±0,25
РГСXXX – 26/1	26 (26)	±0,25
РГСXXX – 27/1	27 (27)	±0,25
РГСXXX – 30/1	30 (30)	±0,25
РГСXXX – 30 (7,5+7,5+7,5+7,5)/4	30 (7,5+7,5+7,5+7,5)	±0,25
РГСXXX – 30 (10+10+10)/3	30 (10+10+10)	±0,25
РГСXXX – 30(15+15)/2	30 (15+15)	±0,25
РГСXXX – 30 (10+20)/2	30 (10+20)	±0,25
РГСXXX – 35/1	35 (35)	±0,25
РГСXXX – 37 (7,5+7,5+7,5+7,5)/4	37 (12,5+12,5+12,5)	±0,25
РГСXXX – 40/1	40 (40)	±0,25
РГСXXX – 40 (10+10+10+10)/4	40 (10+10+10+10)	±0,25
РГСXXX – 40 (20+20)/2	40 (20+20)	±0,25
РГСXXX – 40 (10+10+20)/3	40 (10+10+20)	±0,25
РГСXXX – 40 (10+30)/2	40 (10+30)	±0,25
РГСXXX – 45/2	45 (45)	±0,25
РГСXXX – 45 (15+15+15)/3	45 (15+15+15)	±0,25
РГСXXX – 50/1	50 (50)	±0,25
РГСXXX – 50 (25+25)/2	50 (25+25)	±0,25
РГСXXX – 55/1	55 (55)	±0,25
РГСXXX – 60/1	60 (60)	±0,25
РГСXXX – 60 (15+15+15+15)/4	60 (15+15+15+15)	±0,25
РГСXXX – 60 (20+20+20)/3	60 (20+20+20)	±0,25
РГСXXX – 60 (30+30)/2	60 (30+30)	±0,25
РГСXXX – 65/1	65 (65)	±0,25
РГСXXX – 65 (15+50)/2	65 (15+50)	±0,25
РГСXXX – 70/1	70 (70)	±0,25
РГСXXX – 70 (20+50)/2	70 (20+50)	±0,25

Модификация	Номинальная вместимость, м ³	Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости резервуара (геометрический метод), %
РГСXXX – 75/1	75 (75)	±0,25
РГСXXX – 75 (25+50)/2	75 (25+50)	±0,25
РГСXXX – 80/1	80 (80)	±0,25
РГСXXX – 80 (40+40)/2	80 (40+40)	±0,25
РГСXXX – 85/1	85 (85)	±0,25
РГСXXX – 90/1	90 (90)	±0,25
РГСXXX – 95/1	95 (95)	±0,25
РГСXXX – 100/1	100 (100)	±0,25

1.5 Средства измерений, используемые для проведения первичной и периодической поверки, по своим характеристикам должны быть прослеживаемы к государственному первичному специальному эталону единицы длины.

1.6 Поверяемый резервуар прослеживаем к государственному первичному специальному эталону единицы длины – ГЭТ 199, согласно государственной поверочной схеме для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости (утверждена приказом Росстандарта от 07.02.2018 № 256).

1.7 Интервал между поверками – 5 лет.

1.8 Термины и определения, используемые в методике поверки, приведены в приложении А.

1.9 Перечень нормативных документов, ссылки, которые используют в методике поверки, приведен в приложении Б.

2 Перечень операций поверки средства измерений

При проведении поверки выполняют операции, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 – Операции поверки

Наименование операции	Проведение операций при		Номер раздела методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерений	да	да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	8
Определение метрологических характеристик средства измерений	да	да	9
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	10

Если при проведении какой-либо операции поверки получен отрицательный результат, дальнейшую поверку прекращают.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 Требования к климатическим условиям:

- температура окружающего воздуха, °C от минус 15 до плюс 35;
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7;
- скорость ветра, м/с, не более 10;
- относительная влажность воздуха, % не более 80.

Внимание! Измерения параметров резервуара во время грозы категорически запрещается.

3.2 Резервуар должен быть смонтирован, испытан на прочность и герметичность, очищен и проветрен.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К выполнению испытаний и обработке их результатов допускают лиц, достигших 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к работе на опасных производственных объектах, изучивших техническую документацию на резервуар и его конструкцию, эксплуатационную документацию на средства поверки и прошедшие инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности, изучившие настоящую методику поверки.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 4. Допускается применять другие средства поверки с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками, обеспечивающие требуемую точность передачи единицы величины поверяемому средству измерений.

5.2 Все применяемые средства поверки должны быть исправны, средства измерений должны быть поверены.

Таблица 4 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
раздел 8, 9 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Средства измерений температуры в диапазоне измерений температуры от -20 °C до +60 °C; $\Delta = \pm 0,3$ °C; Средства измерений атмосферного давления в диапазоне измерений атмосферного давления от 700 до 1100 гПа; $\Delta = \pm 2,5$ гПа	Термогигрометр ИВА-6А-Д № 46434-11
	Средства измерений скорости воздушного потока в диапазоне измерений от 0,1 до 20 м/с; $\Delta = \pm (0,1 + 0,05 \cdot V)$ м/с	Анемометр портативный акустический АПА-1/3 № 20728-05
п. 9.1 Определение	Средства измерений длины в	Рулетка измерительная

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
базовой высоты	диапазоне измерений от 0 до 20 м; КТ 2	металлическая с грузом РНГ, Р20Н2Г по ГОСТ 7502 № 43611-10
п. 9.2 Определение среднего радиуса цилиндрической части резервуара, радиальных отклонений внутренней поверхности цилиндрической части резервуара от аппроксимирующего цилиндра, степени уклона резервуара	Средства измерений длины в диапазоне измерений от 0 до 20 м; КТ 2	Рулетка измерительная металлическая Р20У2Г по ГОСТ 7502 № 55464-13
	Средства измерений углов в диапазоне измерений углов от 0° до 360°; СКО не более 2"; Средства измерений расстояний в диапазоне измерений расстояний от 1,5 до 400 м (безотражательный режим); СКО не более $\pm(2+2 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ мм	Тахеометр электронный Leica TS15 № 46981-11
	Персональный компьютер с установленным программным обеспечением - пакетом прикладных программ «VGS» (рабочий программный модуль GOR_1, не ниже версии 9.4) утверждённый ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (свидетельство № 23-0327 от 17 апреля 2019 г.) *	
п. 9.3 Определение выпуклости (высоты) днища	Средства измерений длины в диапазоне измерений от 0 до 20 м; КТ 2	Рулетка измерительная металлическая Р20У2Г по ГОСТ 7502 № 55464-13
	—	Отвес
п. 9.4 Определение предельной абсолютной высоты наполнения и абсолютной высоты «мертвой» полости резервуара	Средства измерений длины в диапазоне измерений от 0 до 20 м; КТ 2	Рулетка измерительная металлическая Р20У2Г по ГОСТ 7502 № 55464-13
	Средства измерений углов в диапазоне измерений углов от 0° до 360°; СКО не более 2"; Средства измерений расстояний в диапазоне измерений расстояний от 1,5 до 400 м (безотражательный режим); СКО не более $\pm(2+2 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ мм	Тахеометр электронный Leica TS15 № 46981-11
	Персональный компьютер с установленным программным обеспечением - пакетом прикладных программ «VGS» (рабочий программный модуль GOR_1, не ниже версии 9.4) утверждённый ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (свидетельство № 23-0327 от 17 апреля 2019 г.) *	
п. 9.5 Определение геометрических параметров и	Средства измерений длины в диапазоне измерений от 0 до 20 м; КТ 2	Рулетка измерительная металлическая Р20У2Г по ГОСТ 7502

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
абсолютной высоты внутренних деталей		№ 55464-13
	Средства измерений углов в диапазоне измерений углов от 0° до 360°; СКО не более 2"; Средства измерений расстояний в диапазоне измерений расстояний от 1,5 до 400 м (безотражательный режим); СКО не более $\pm(2+2 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ мм	Тахеометр электронный Leica TS15 № 46981-11
п. 9.6 Определение геометрической формы, геометрических параметров и абсолютной высоты деформации стенок цилиндрической части и днищ резервуара	Средства измерений длины в диапазоне измерений от 0 до 20 м; КТ 2	Рулетка измерительная металлическая P20Y2Г по ГОСТ 7502 № 55464-13
	Средства измерений длины в диапазоне измерений от 0 до 20 м; КТ 2	Рулетка измерительная металлическая с грузом РНГ, P20H2Г по ГОСТ 7502 № 43611-10
	Средства измерений углов в диапазоне измерений углов от 0° до 360°; СКО не более 2"; Средства измерений расстояний в диапазоне измерений расстояний от 1,5 до 400 м (безотражательный режим); СКО не более $\pm(2+2 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ мм	Тахеометр электронный Leica TS15 № 46981-11
Примечания: 1 В таблице приняты следующие обозначения и сокращения: СКО – среднеквадратическое отклонение; Δ – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений; δ – пределы допускаемой относительной погрешности измерений; V – измеренная скорость ветра, м/с; КТ – класс точности. 2 Допускается применение средств испытаний, не указанных в настоящей таблице, но обеспечивающих определение метрологических и технических характеристик резервуаров с требуемой точностью. * Обработка результатов измерений осуществляется согласно ФР.1.27.2010.08878 МВУ 039/03-2010 «Метрология. Вместимость резервуаров стальных цилиндрических горизонтальных. МВИ геометрическим методом с применением геодезических приборов»		

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Лица, выполняющие поверку резервуара, должны быть одеты в спецодежду: комбинезон по ГОСТ 12.4.099 или ГОСТ 12.4.100; спецобувь по ГОСТ 12.4.137, строительную каску по ГОСТ 12.4.087, рукавицы по ГОСТ 12.4.010 и очки защитные.

6.2 Для освещения в темное время суток или, при необходимости, в дневное время суток при измерениях внутри резервуара применяют светильники во взрывозащищенном исполнении.

6.3 Избыточное давление внутри резервуара должно быть равно нулю.

6.4 Базовую высоту резервуара определяют через измерительный люк. После проведения поверки крышку измерительного люка плотно закрывают.

6.5 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные в эксплуатационных документах средств поверки, приведенных в таблице 4.

7 Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмотре проверяют соответствие конструкции паспорту на резервуар. Коррозионные повреждения, царапины, трещины, прожоги, оплавления, расслоения, закаты на стенке, днище резервуара должны отсутствовать. Результаты проверки положительные, если конструкция соответствует паспорту.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 На поверку резервуара представляют следующие документы:

- свидетельство о предыдущей поверке резервуара при выполнении периодической поверки (при наличии);
- описание типа резервуара;
- паспорт на резервуар.

8.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- проверяют соблюдение условий поверки, установленных в разделе 3;
- подготавливают к работе средства поверки, приведенные в таблице 4, в соответствии с распространяющейся на них эксплуатационной документацией.

8.3 Разбивают продольные и поперечные сечения резервуара, в точках пересечения которых выполняют измерения. Поперечные сечения разбивают следующим образом: по три (или два) поперечных сечения в каждом поясе – переднее и заднее, расположенное на расстоянии от 50 до 100 мм от сварочного шва, и среднее, находящееся посередине пояса резервуара.

8.4 Восемь продольных сечений резервуара должны проходить через ось резервуара. Два вертикальных и два горизонтальных сечения, и четыре под углом 45° между горизонтальными и вертикальными сечениями. Продольные сечения разбивают с использованием нитяного отвеса. Погрешность разбивки продольных сечений в горизонтальной и вертикальной плоскости от 30 до 100 мм. Продольные сечения нумеруют цифрами от 1 до 8 по часовой стрелке, если смотреть в сторону базовой точки резервуара. Допускается большее число продольных сечений, разбитых через 30° или 15°.

9 Определение метрологических характеристик средства измерений

9.1 Определение базовой высоты резервуара

9.1.1 Определение базовой высоты резервуара проводят дважды с помощью рулетки с грузом, если результаты измерений отличаются не более чем на 2 мм, то в качестве результата измерений базовой высоты принимают их среднее значение. Если полученное расхождение результатов измерений составляет более 2 мм, то измерения повторяют еще дважды, и берут среднее значение из трех наиболее близких результатов.

9.1.2 Базовую высоту резервуара измеряют через измерительный люк в точке, расположенной на плоскости, проходящей через верхнюю образующую и продольную ось резервуара, или через измерительную трубу.

9.1.3 Результаты измерений базовой высоты вносят в таблицу по форме таблицы 5.

Таблица 5 – Определение базовой высоты

Базовая высота, мм		Расхождение между результатами измерений, мм	Результат измерений базовой высоты, мм
1 измерение	2 измерение		

9.1.4 Базовую высоту измеряют ежегодно. Ежегодные измерения базовой высоты резервуара проводит комиссия, назначенная приказом руководителя предприятия владельца резервуара, в состав которой должен быть включен специалист, прошедший курсы повышения квалификации по поверке и калибровке резервуара.

При этом допускается измерение базовой высоты резервуара при наличии жидкости в нем до произвольного уровня.

Результат измерений базовой высоты резервуара не должен отличаться от ее значения, указанного в протоколе поверки, более чем на 0,1 %.

Если это условие не выполняется, то резервуар освобождают от жидкости и проводят повторное измерение базовой высоты.

Результаты измерений базовой высоты оформляют актом, форма которого приведена в приложении М ГОСТ 8.346.

При изменении базовой высоты по сравнению с ее значением, установленном при поверке резервуара, более чем на 0,1 % устанавливают причину и устраняют ее. При отсутствии возможности устранения причины проводят внеочередную поверку резервуара.

9.2 Определение среднего радиуса цилиндрической части резервуара, радиальных отклонений внутренней поверхности цилиндрической части резервуара от аппроксимирующего цилиндра, степени уклона резервуара

9.2.1 Тахеометр, закрепленный на штативе, устанавливают внутри резервуара приблизительно посередине между передним и задним днищем и приводят в рабочее положение в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Тахеометр переключают в режим «измерения расстояний без отражателя».

9.2.2 Тахеометр необходимо устанавливать как можно ближе к оси в вертикальной и горизонтальной плоскости так, чтобы отклонение горизонтальной визирной оси тахеометра относительно оси резервуара не превышало 100 мм.

9.2.3 В память тахеометра вводят произвольные горизонтальные координаты точек стояния тахеометра. Зрительную трубу тахеометра наводят на центр переднего днища и обнуляют отсчет по горизонтальному кругу.

9.2.4 В память тахеометра вводят высоту базовой точки равную нулю. Тахеометр наводят на базовую точку и измеряют горизонтальный угол, вертикальный угол и расстояние, и вычисляют ее горизонтальные координаты, а также абсолютную высоту горизонта тахеометра.

9.2.5 Рулеткой измеряют высоту тахеометра над стенкой резервуара и вводят в тахеометр.

9.2.6 При необходимости в тахеометр вводят код точки измерений – «номер поперечного сечения, номер продольного сечения». Выполняют наведение сетки нитей тахеометра на соответствующую точку и измеряют горизонтальный угол, вертикальный угол и расстояние. Программой, встроенной в тахеометр, вычисляют горизонтальные

координаты и абсолютную высоту точки, на которую выполнялись измерения и заносят в память тахеометра.

9.2.7 Аналогично выполняют измерения во всех поперечных сечениях между тахеометром и передним и задним днищем, в том числе в поперечном сечении в котором расположен тахеометр.

9.2.8 Результаты измерений радиуса цилиндрической части резервуара в каждом сечении вносят в таблицу по форме таблицы 6.

Таблица 6 - Средний радиус цилиндрической части резервуаров

Номер сечения	Радиус цилиндрической части, мм								Средний радиус сечения, мм
	1	2	3	4	5	6	7	8	

9.2.9 Расчет среднего радиуса цилиндрической части резервуара, радиальных отклонений внутренней поверхности резервуара от аппроксимирующего цилиндра и степени уклона резервуара выполняется автоматически с использованием пакета прикладных программ «VGS». Результаты расчетов вносятся в таблицы по форме таблиц 6 и 7.

Таблица 7 – Отклонение внутренней поверхности цилиндрической части резервуара от аппроксимирующего цилиндра радиусом, равным среднему внутреннему радиусу цилиндрической части резервуара

Отклонение внутренней поверхности цилиндрической части резервуара от аппроксимирующего цилиндра, мм								Средний радиус сечения, мм	Расстояние между сечениями, мм
1	2	3	4	5	6	7	8		

9.3 Определение выпуклости (высоты) днища

Высоту переднего и заднего днищ резервуара определяют при помощи рулетки. Плоскость основания днища задается отвесом, который прикладывают к линии пересечения цилиндрической части и днища. Результаты измерений вносят в таблицу по форме таблицы 8.

Таблица 8 – Определение геометрических параметров переднего и заднего днища резервуара

Измеряемый параметр	Значение параметра	
	Переднее днище	Заднее днище
Форма днища		
Высота днища, мм		
Отсчет по рулетке в нижней точке днища резервуара, мм		

9.4 Определение предельной абсолютной высоты наполнения и абсолютной высоты «мертвой» полости резервуара

9.4.1 Рулетку последовательно устанавливают вертикально на базовой точке резервуара, нижней (верхней) точке сливного (всасывающего) патрубка, нижней точке обреза горловины. Горизонтально расположенную зрительную трубу тахеометра наводят на рулетку, фокусируют на шкалу и снимают отсчеты при помощи горизонтальной сетки

нитей зрительной трубы или лазерного луча. Измерения выполняют не менее двух раз. Результаты измерений не должны отличаться более чем на 2 мм.

9.4.2 Результаты измерений вносят в таблицу по форме таблицы 9.

Таблица 9 – Измерения при определении абсолютной высоты «мертвой» полости и граничной высоты наполнения резервуара

Определяемый параметр	Значение параметра
Отсчет по рулетке в базовой точке, мм	
Отсчет по рулетке в верхней точке обреза горловины, мм	
Отсчет по рулетке в нижней (верхней) точке сливного патрубка, мм	
Значение предельной абсолютной высоты наполнения составляет, мм.	
Значение абсолютной высоты «мертвой» полости резервуара составляет, мм	

9.4.3 Расчет предельной абсолютной высоты наполнения и абсолютной высоты «мертвой» полости резервуара выполняется автоматически с использованием пакета прикладных программ «VGS», рабочий программный модуль «GOR_1».

9.5 Определение геометрических параметров и абсолютной высоты внутренних деталей

9.5.1 Диаметр поперечного сечения цилиндрической детали или ширину и высоту прямоугольного поперечного сечения, а так же длину детали определяют рулеткой как среднее, не менее чем, из двух измерений. Угол наклона определяют тахеометром.

Результаты измерений заносят в таблицу по форме таблицы 10.

Значение длины записывают со знаком «-», если деталь наружная, увеличивающая вместимость резервуара, и со знаком «+», если внутренняя - уменьшающая вместимость резервуара.

Таблица 10 – Внутренние детали резервуара

Форма	Геометрические параметры деформаций					Высота от днища, мм	
	Высота, мм	Длина, мм	Диаметр, ширина, мм	Угол наклона оси, °	Объем, м ³	Нижней границы	Верхней границы

9.5.2 Абсолютную высоту нижней и верхней границы детали определяют тахеометром. Рулетку устанавливают вертикально на базовую точку резервуара, а затем на низ и верх каждой детали и снимают отсчет при помощи тахеометра. Результаты измерений заносят в таблицу по форме таблицы 9.

9.6 Определение геометрической формы, геометрических параметров и абсолютной высоты деформации стенок цилиндрической части и днищ резервуара

9.6.1 Определяют тип геометрической фигуры, которому соответствует форма деформации днища и стенок резервуара (эллипс, гипербола, сферический сегмент, конус, параболический сегмент) в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11 – Типы геометрических фигур

Номер формы	Тип геометрической фигуры	Рисунок	Характеристики формы деформации
1	Коническая		Поперечное сечение данной формы представляет собой строгий конус
2	Гиперболическая		Поперечное сечение данной формы представляет собой гиперболу с четко выраженной границей между деформацией и стенкой резервуара
3	Параболическая		Поперечное сечение данной формы представляет собой параболу с четко выраженной границей между деформацией и стенкой резервуара
4	Сферическая		Поперечное сечение данной формы представляет собой сферический сегмент с четко или нечетко выраженной границей между деформацией и стенкой резервуара и пологими краями
5	Эллиптическая		Поперечное сечение данной формы представляет собой эллипс с нечетко выраженной границей между деформацией и стенкой резервуара и крутыми краями с плоской серединой

9.6.2 Определяют диаметр основания деформированного участка как среднее из максимального и минимального значений измеренных рулеткой, а также уклон плоскости основания деформации к вертикали.

9.6.3 Определяют высоту деформации как максимально измеренное рулеткой расстояние перпендикулярно к окружающей ровной поверхности заданной ребром рулетки, приложенной к основанию деформации. Значения высоты записывают со знаком «-», если деформация выпуклая, и со знаком «+», если вогнутая.

9.6.4 Результаты измерений заносят в таблицу по форме таблицы 12.

Таблица 12 – Определение геометрической формы, геометрических параметров и абсолютной высоты деформации резервуара

Форма	Геометрические параметры деформаций					Высота от днища, мм	
	Высота, мм	Длина, мм	Диаметр, ширина, мм	Угол наклона оси, °	Объем, м ³	Нижней границы	Верхней границы

10 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

Определение вместимости камер резервуара, вместимостей «мертвой» полости, расчет погрешности измерений вместимости резервуара и расчет градуировочных таблиц выполняется автоматически с использованием пакета прикладных программ «VGS».

Результат проверки положительный, если значения относительной погрешности измерений вместимости камер резервуара не превышает $\pm 0,25 \%$

11 Оформление результатов поверки

11.1 Результаты поверки оформляют протоколом.

11.2 При положительных результатах поверки резервуара сведения о поверке вносят в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, по желанию заявителя оформляют свидетельство о поверке. Знак поверки наносят на свидетельство о поверке и в градуировочную таблицу резервуара.

Отрицательные результаты поверки оформляют извещением о непригодности средства измерений и вносят в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Приложение А (обязательное)

Перечень используемых терминов и определений

А.1 Геометрические параметры (резервуаров, деталей, днищ): Геометрические размеры (резервуаров, деталей, днищ), определяемые методом прямых или косвенных измерений и используемые для определения общей или интервальных вместимостей резервуаров.

А.2 Базовая точка: Точка на внутренней поверхности цилиндрической части резервуаров, с которой совпадает ноль градуировочной таблицы и от которой измеряют уровень жидкости в резервуарах.

А.3 Абсолютная высота (уровень наполнения): Расстояние по вертикали от горизонтальной плоскости, проходящей через базовую точку до любой точки каждого резервуара или до свободной поверхности жидкости, находящейся в резервуарах.

Примечание - Относительно этой горизонтальной плоскости методами прямых или косвенных измерений определяют базовую высоту, абсолютную высоту внутренних деталей, деформаций, абсолютную высоту верха всасывающего или низа приемо-раздаточного патрубка, низа горловины.

А.4 Ось резервуара: Прямая во внутреннем пространстве каждого резервуара равноудаленная от реальной внутренней поверхности цилиндрической части резервуаров.

А.5 Средний радиус цилиндрической части: Расстояние от оси каждого резервуара до цилиндрической поверхности, радиальные отклонения g_{ij}^{pez} от которой реальной внутренней поверхности цилиндрической части резервуаров соответствуют условиям метода наименьших квадратов

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k g_{ij}^{pez} = 0; \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k (g_{ij}^{pez})^2 = \min, \quad (\text{А.1})$$

где i, j - номер поперечного (продольного) сечения резервуаров соответственно;
 n, k - число поперечных (продольных) сечений резервуаров соответственно.

А.6 Аппроксимирующий цилиндр: Цилиндрическая поверхность, осью которой является прямая в соответствии с А.4, построенная по условиям в соответствии с А.5.

А.7 Степень наклона резервуаров: Тангенс угла в вертикальной плоскости между осью каждого резервуара и горизонтальной плоскостью.

А.8 Поперечное сечение резервуаров: Кривая, лежащая на пересечении внутренней поверхности резервуаров и плоскости, перпендикулярной к оси резервуаров.

А.9 Плоскость основания переднего (заднего) днища: Поперечное сечение каждого резервуара, проходящее по границе переднего (заднего) днища и цилиндрической части каждого резервуара.

А.10 Базовая высота: Абсолютная высота верха измерительной трубы или измерительного отверстия резервуаров.

А.11 Граничная (максимальная) абсолютная высота наполнения: Абсолютная высота наиболее высокой точки нижнего обреза горловины люка или до любой другой, указанной в документации, горизонтальной плоскости, выше которой налив не допускается.

А.12 Абсолютная высота «мертвой» полости: Абсолютная высота низа приемо-раздаточного патрубка, верха всасывающего патрубка или любой горизонтальной плоскости, заданной в документации, ниже которой слив не возможен.

А.13 Вместимость «мертвой» полости: Интервальная вместимость резервуаров, соответствующая абсолютной высоте «мертвой» полости.

Приложение Б
(обязательное)
Перечень ссылочных нормативных документов

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.087-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Каски строительные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия.

ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия.

ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки.