

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «22» августа 2023 г. № 1724

Регистрационный № 66746-17

Лист № 1  
Всего листов 12

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Мирная

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Мирная (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД), технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, коммутационное оборудование.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий сервер сбора и сервер баз данных (ЦСОД) Исполнительного аппарата (ИА), устройство синхронизации системного времени (УССВ ИВК), автоматизированные рабочие места (АРМ), расположенные в ЦСОД ИА и в филиалах ПАО «Россети» - МЭС, ПМЭС, канaloобразующую аппаратуру, средства связи и приема-передачи данных.

АИИС КУЭ обеспечивает выполнение следующих функций:

- сбор информации о результатах измерений активной и реактивной электрической энергии;

- синхронизация времени компонентов АИИС КУЭ с помощью системы обеспечения единого времени (СОЕВ), соподчиненной национальной шкале координированного времени UTC(SU);

- хранение информации по заданным критериям;

- доступ к информации и ее передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по кабельным линиям связи поступают на входы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по линиям связи.

Сервер сбора ИВК АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее по тексту - ЕНЭС) автоматически опрашивает УСПД. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи), присоединенного к единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ). При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.

По окончании опроса сервер сбора автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в сервер баз данных ИВК. В сервере баз данных ИВК информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру.

Один раз в сутки оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС формирует файл отчета с результатами измерений, в формате XML и передает его в ПАК АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам ОРЭМ посредством электронной почты с использованием электронно-цифровой подписи.

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВК, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

СОЕВ функционирует на всех уровнях АИИС КУЭ. УССВ ИВК, принимающее сигналы спутниковых навигационных систем, обеспечивает автоматическую непрерывную синхронизацию времени в ИВК с национальной шкалой координированного времени UTC(SU).

ИВК выполняет функцию источника точного времени для ИВКЭ. Коррекция часов УСПД проводится при расхождении времени в УСПД и времени национальной шкалы координированного времени UTC(SU) более чем на 2 с. Интервал проверки текущего времени в УСПД выполняется с периодичностью не менее одного раза в 60 мин.

В процессе сбора информации со счетчиков с периодичностью один раз в 30 минут УСПД автоматически выполняет проверку текущего времени в счетчиках электрической энергии, и, в случае расхождения более чем на 2 с, автоматически выполняет синхронизацию текущего времени в счетчиках электрической энергии.

Нанесение знака поверки на конструкцию средства измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на конструкцию средства измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 1821. Заводской номер указывается в паспорте-формуляре на АИИС КУЭ типографским способом. Место, способ и форма нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в паспорте-формуляре на АИИС КУЭ.

## Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется специализированное программное обеспечение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (Метрископ) (далее по тексту - СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метрископ)). СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метрископ) используется при учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерений, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.

СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) не оказывает влияния на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологически значимой частью СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) являются файлы DataServer.exe, DataServer\_USPD.exe.

Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), установленного в ИВК, указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп)
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.0.0.4
Цифровой идентификатор ПО	26B5C91CC43C05945AF7A39C9EBFD218
Другие идентификационные данные (если имеются)	DataServer.exe, DataServer_USPD.exe

## Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ, метрологические и основные технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Состав измерительных каналов АИИС КУЭ				
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии	УСПД	УССВ ИВК
1	2	3	4	5	6	7
1	ВЛ 110 кВ Мирная - Белкино I цепь с отпайкой на ПС Радий (ВЛ 110 кВ Мирная - Белкино 1 с отп.)	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ ) рег. № 78903-20	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11	RTU-325T рег. № 44626-10	СТВ-01 рег. № 49933-12
2	ВЛ 110 кВ Мирная - Белкино II цепь с отпайкой на ПС Радий (ВЛ 110 кВ Мирная - Белкино 2 с отп.)	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ ) рег. № 78903-20	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
3	ВЛ 110 кВ Мирная - Обнинск с отпайкой на ПС Доброе 1 СШ (ВЛ 110 кВ Мирная - Обнинск с отп. 1 СШ)	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ ) рег. № 47844-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
4	ВЛ 110 кВ Мирная - Обнинск с отпайкой на ПС Доброе 2 СШ (ВЛ 110 кВ Мирная - Обнинск с отп. 2 СШ)	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ ) рег. № 47844-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
5	ВЛ 110 кВ Мирная - Цветково I цепь (ВЛ 110 кВ Мирная - Цветково 1)	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = (110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ ) рег. № 78903-20	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
6	ВЛ 110 кВ Мирная - Цветково II цепь (ВЛ 110 кВ Мирная - Цветково 2)	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 78903-20	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
7	ВЛ 110 кВ Обнинская ГТУ-ТЭЦ № 1 - Мирная с отпайкой на ПС Окружная	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 78903-20	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
8	ВЛ 110 кВ Мирная - Русиново с отпайками	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 78903-20	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
9	ВЛ 110 кВ Мирная - Белоусово I цепь с отпайкой на ПС Протва (ВЛ 110 кВ Мирная - Белоусово 1 с отп.)	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 78903-20	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
10	ВЛ 110 кВ Мирная - Белоусово II цепь с отпайкой на ПС Протва (ВЛ 110 кВ Мирная - Белоусово 2 с отп.)	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 78903-20	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11	RTU-325T per. № 44626-10	CTB-01 per. № 49933-12
11	ВЛ 110 кВ Малоярославец - Мирная 1СШ	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 86728-22	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
12	ВЛ 110 кВ Малоярославец - Мирная 2СШ	IMB 145 кл.т. 0,2S Ктт = 1000/1 рег. № 32002-06	CPB 123 кл.т. 0,2 Ктн = $(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 86728-22	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
13	КЛ 6 кВ № 16	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
14	КЛ 6 кВ № 15	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
15	КЛ 6 кВ № 20	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
16	КЛ 6 кВ № 1	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
17	КЛ 6 кВ № 14	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
18	КЛ 6 кВ № 23	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
19	КЛ 6 кВ № 24	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06	RTU-325T рег. № 44626-10	
20	КЛ 6 кВ № 21	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06	СТВ-01 рег. № 49933-12	
21	КЛ 6 кВ № 22	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
22	КЛ 6 кВ № 5	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
23	КЛ 6 кВ № 8	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
24	КЛ 6 кВ № 9	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
25	КЛ 6 кВ № 2	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
26	КЛ 6 кВ № 3	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
27	КЛ 6 кВ № 4	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
28	КЛ 6 кВ № 6	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06	RTU-325T рег. № 44626-10	
29	КЛ 6 кВ № 7	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06	СТВ-01 рег. № 49933-12	
30	КЛ 6 кВ № 10	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
31	КЛ 6 кВ № 11	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
32	КЛ 6 кВ № 12	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S КТТ = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
33	КЛ 6 кВ № 13	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		
34	КЛ 6 кВ № 25	ТОЛ кл.т. 0,2S Ктт = 300/5 рег. № 47959-11	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
35	КЛ 6 кВ № 26	ТОЛ кл.т. 0,2S Ктт = 300/5 рег. № 47959-11	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11		
36	ВЛ 220 кВ Созвездие - Мирная 1 СШ	ТГФМ-220 II* кл.т. 0,2S Ктт = 1500/1 рег. № 36671-08	СРВ 245 кл.т. 0,2 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 47844-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11	RTU-325T рег. № 44626-10	
37	ВЛ 220 кВ Созвездие - Мирная 2 СШ	ТГФМ-220 II* кл.т. 0,2S Ктт = 1500/1 рег. № 36671-08	СРВ 245 кл.т. 0,2 Ктн = $(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 47844-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-11	СТВ-01 рег. № 49933-12	
38	КЛ 6 кВ № 18	ТОЛ-10-I кл.т. 0,5S Ктт = 300/5 рег. № 15128-07	ЗНОЛП кл.т. 0,5 Ктн = $(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$ рег. № 46738-11	Альфа А1800 кл.т. 0,2S/0,5 рег. № 31857-06		

Примечания

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик. Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

2 Виды измеряемой электроэнергии для всех ИК, перечисленных в таблице 2, – активная, реактивная.

Таблица 3 - Метрологические характеристики

**Метрологические характеристики ИК (активная энергия)**

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Основная относительная погрешность ИК ( $\pm\delta$ ), %			Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации ( $\pm\delta$ ), %		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1 – 12, 36, 37 (TT 0,2S; TH 0,2; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_H \leq I < 0,05I_H$	1,0	1,1	1,8	1,2	1,3	1,9
	$0,05I_H \leq I < 0,2I_H$	0,6	0,8	1,3	0,8	1,0	1,4
	$0,2I_H \leq I < I_H$	0,5	0,6	0,9	0,7	0,9	1,1
	$I_H \leq I \leq 1,2I_H$	0,5	0,6	0,9	0,7	0,9	1,1
13 – 33, 38 (TT 0,5S; TH 0,5; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_H \leq I < 0,05I_H$	1,8	2,5	4,8	1,9	2,6	4,8
	$0,05I_H \leq I < 0,2I_H$	1,1	1,6	3,0	1,2	1,7	3,0
	$0,2I_H \leq I < I_H$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3
	$I_H \leq I \leq 1,2I_H$	0,9	1,2	2,2	1,0	1,4	2,3
34, 35 (TT 0,2S; TH 0,5; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_H \leq I < 0,05I_H$	1,1	1,3	2,1	1,3	1,5	2,2
	$0,05I_H \leq I < 0,2I_H$	0,8	1,0	1,7	1,0	1,2	1,8
	$0,2I_H \leq I < I_H$	0,7	0,9	1,4	0,9	1,1	1,6
	$I_H \leq I \leq 1,2I_H$	0,7	0,9	1,4	0,9	1,1	1,6

**Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)**

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Основная относительная погрешность ИК ( $\pm\delta$ ), %			Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации ( $\pm\delta$ ), %	
		$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )	$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )	
1 – 12, 36, 37 (TT 0,2S; TH 0,2; Сч 0,5)	$0,02I_H \leq I < 0,05I_H$	1,8	1,5	2,2		1,9
	$0,05I_H \leq I < 0,2I_H$	1,4	0,9	1,9		1,5
	$0,2I_H \leq I < I_H$	1,0	0,8	1,6		1,4
	$I_H \leq I \leq 1,2I_H$	1,0	0,8	1,6		1,4
13 – 33, 38 (TT 0,5S; TH 0,5; Сч 0,5)	$0,02I_H \leq I < 0,05I_H$	4,1	2,5	4,5		2,9
	$0,05I_H \leq I < 0,2I_H$	2,5	1,6	2,7		1,8
	$0,2I_H \leq I < I_H$	1,8	1,2	2,0		1,4
	$I_H \leq I \leq 1,2I_H$	1,8	1,2	1,9		1,4
34, 35 (TT 0,2S; TH 0,5; Сч 0,5)	$0,02I_H \leq I < 0,05I_H$	2,0	1,6	2,4		2,0
	$0,05I_H \leq I < 0,2I_H$	1,6	1,1	2,1		1,7
	$0,2I_H \leq I < I_H$	1,3	1,0	1,9		1,6
	$I_H \leq I \leq 1,2I_H$	1,3	1,0	1,9		1,6

Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC(SU), ( $\pm\Delta$ ), с

5

**Примечания**

1 Границы интервала допускаемой относительной погрешности  $\delta_{1(2)\%R}$  для  $\cos\varphi=1,0$  нормируются от  $I_1%$ , границы интервала допускаемой относительной погрешности  $\delta_{1(2)\%R}$  и  $\delta_{2\%Q}$  для  $\cos\varphi<1,0$  нормируются от  $I_2\%$ .

2 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).

3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	38
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности - частота, Гц	от 99 до 101 от 1 до 120 0,87 от 49,85 до 50,15
температура окружающей среды, °C: - для счетчиков активной энергии ГОСТ Р 52323-2005 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83	от +21 до +25  от +21 до +25 от +18 до +22
Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц	от 90 до 110 от 1 до 120 0,5 от 49,6 до 50,4
диапазон рабочих температур окружающей среды, °C: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД - для сервера, УССВ	от -45 до +40 от +10 до +30 от +10 до +30 от +18 до +24
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
УСПД RTU-325Т: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	55000
комплекс измерительно-вычислительный СТВ-01: - средняя наработка на отказ, ч, не менее	10000
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее	45 3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

**Надежность системных решений:**

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекция шкалы времени.

**Защищенность применяемых компонентов:**

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - счетчиков электроэнергии;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:
  - пароль на счетчиках электроэнергии;
  - пароль на УСПД;
  - пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

**Возможность коррекции шкалы времени в:**

- счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

**Знак утверждения типа**

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

**Комплектность средства измерений**

Комплектность АИС КУЭ приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Трансформатор тока	IMB 145	36 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-І	66 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220 II*	6 шт.
Трансформатор напряжения	СРВ 123	12 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП	6 шт.
Трансформатор напряжения	СРВ 245	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	Альфа А1800	38 шт.
Устройство сбора и передачи данных	RTU-325T	1 шт.
Комплекс измерительно-вычислительный	СТВ-01	1 шт.
Паспорт-формуляр	АУВП.411711.ФСК.049.01.ПС-ФО	1 экз.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Мирная». Методика измерений аттестована ООО «ИЦ ЭАК», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311298.

### **Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

### **Изготовитель**

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)

ИНН 4716016979

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

Телефон: +7 (495) 710-93-33

Факс: +7 (495) 710-96-55

Web-сайт: [www.fsk-ees.ru](http://www.fsk-ees.ru)

E-mail: [info@fsk-ees.ru](mailto:info@fsk-ees.ru)

### **Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

### **в части вносимых изменений**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Факс: +7 (499) 124-99-96

E-mail: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru)

Web-сайт: [www.rostest.ru](http://www.rostest.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.