

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «25» сентября 2023 г. № 1955

Регистрационный № 89730-23

Лист № 1
Всего листов 14

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «БарнаулЭнергоСбыт»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «БарнаулЭнергоСбыт» (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной (переданной) за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную информационно-измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

Измерительные каналы (ИК) состоят из двух уровней АИИС КУЭ:

Первый уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер АИИС КУЭ, устройство синхронизации системного времени (УССВ) на базе ГЛОНАСС/GPS-приемника типа УСВ-3, каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2.0».

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются усредненные значения активной мощности и среднеквадратические значения напряжения и тока за период 0,02 с. По вычисленным среднеквадратическим значениям тока и напряжения производится вычисление полной мощности за период. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на второй уровень системы, где осуществляется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача, оформление отчетных документов, отображение информации на мониторах АРМ и передача данных в организации – участники оптового рынка электрической энергии и мощности, в том числе в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам, через каналы связи в виде XML-файлов, установленных форматов, в соответствии с Приложением 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности с использованием электронной подписи субъекта рынка. Передача результатов измерений производится со второго уровня настоящей системы.

АИИС КУЭ имеет возможность принимать измерительную информацию от других АИИС КУЭ, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривает поддержание шкалы всемирного координированного времени на всех уровнях системы (ИИК и ИВК). АИИС КУЭ оснащена УССВ, синхронизирующим собственную шкалу времени со шкалой всемирного координированного времени Российской Федерации UTC(SU) по сигналам глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, получаемых от ГЛОНАСС/GPS-приемника.

Сравнение шкалы времени сервера АИИС КУЭ со шкалой времени УССВ осуществляется во время сеанса связи с УССВ. При наличии расхождения сервер АИИС КУЭ производит синхронизацию собственной шкалы времени со шкалой времени УССВ.

Сравнение шкалы времени счетчика со шкалой времени сервера АИИС КУЭ осуществляется во время сеанса связи со счетчиком. При наличии расхождения шкалы времени счетчика со шкалой времени сервера АИИС КУЭ производится синхронизация шкалы времени счетчика.

Факты синхронизации времени с обязательной фиксацией времени (дата, часы, минуты, секунды) до и после синхронизации или величины синхронизации времени, на которую были скорректированы указанные устройства, отражаются в журналах событий счетчика и сервера АИИС КУЭ.

Нанесение знака поверки на корпус АИИС КУЭ не предусмотрено.

Заводской номер АИИС КУЭ 001 наносится на корпус серверного шкафа в виде наклейки и типографским способом в формуляре на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «БарнаулЭнергоСбыт».

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «Пирамида 2.0». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, проверку прав пользователей и входа с помощью пароля, защиту передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню – «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	«Пирамида 2.0»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 10.4.1.33167
Наименование программного модуля ПО	BinaryPackControls.dll
Цифровой идентификатор ПО	EB1984E0072ACFE1C797269B9DB15476
Наименование программного модуля ПО	CheckDataIntegrity.dll
Цифровой идентификатор ПО	E021CF9C974DD7EA91219B4D4754D5C7
Наименование программного модуля ПО	ComIECFunctions.dll
Цифровой идентификатор ПО	BE77C5655C4F19F89A1B41263A16CE27
Наименование программного модуля ПО	ComModbusFunctions.dll
Цифровой идентификатор ПО	AB65EF4B617E4F786CD87B4A560FC917
Наименование программного модуля ПО	ComStdFunctions.dll
Цифровой идентификатор ПО	EC9A86471F3713E60C1DAD056CD6E373
Наименование программного модуля ПО	DateTimeProcessing.dll
Цифровой идентификатор ПО	D1C26A2F55C7FECFF5CAF8B1C056FA4D
Наименование программного модуля ПО	SafeValuesDataUpdate.dll
Цифровой идентификатор ПО	B6740D3419A3BC1A42763860BB6FC8AB
Наименование программного модуля ПО	SimpleVerifyDataStatuses.dll
Цифровой идентификатор ПО	61C1445BB04C7F9BB4244D4A085C6A39
Наименование программного модуля ПО	SummaryCheckCRC.dll
Цифровой идентификатор ПО	EFCC55E91291DA6F80597932364430D5
Наименование программного модуля ПО	ValuesDataProcessing.dll
Цифровой идентификатор ПО	013E6FE1081A4CF0C2DE95F1BB6EE645
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3 и 4.

Таблица 2 – Состав ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование ИК	ТТ	ТН	Счетчик	УССВ/Сервер	Вид электрической энергии и мощности
1	2	3	4	5	6	7
1	ПС 110 кВ Кристалл, РУ 10 кВ, 3 СШ 10 кВ, яч. 314	ТОЛ 200/5 Кл. т. 0,5S Рег. № 47959-16	ЗНОЛ 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,5 Рег. № 46738-11	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 46634-11	УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22 Сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная реактивная
2	РП-31 10 кВ, РУ 10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 1	ТОЛ 10-I 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 15128-03	ЗНОЛП 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,5 Рег. № 23544-07	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 46634-11		
3	РП-31 10 кВ, РУ 10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 15	ТОЛ-СЭЩ-10 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 32139-06	ЗНОЛП 10000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,5 Рег. № 23544-07	ПСЧ-4ТМ.05М Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36355-07		активная реактивная
4	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Павловский тракт 223, ввод 0,4 кВ № 1	ТОП 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 47959-16	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
5	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Павловский тракт 223, ввод 0,4 кВ № 2	ТОП 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 47959-16	–	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		
6	ЩУ 0,4 кВ магазина ул. Советской Армии 36А, ввод 0,4 кВ	–	–	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
7	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Малахова 142, ввод 0,4 кВ № 1	ТТН 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 75345-19	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
8	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Малахова 142, ввод 0,4 кВ № 2	ТТН 300/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 75345-19	—	ВЕКТОР-3 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 34194-14		активная реактивная
9	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Павловский тракт 80, ввод 0,4 кВ № 1	ТОП 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 47959-16	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
10	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Павловский тракт 80, ввод 0,4 кВ № 2	ТОП 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 47959-16	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22	активная реактивная
11	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. 42 Краснознаменной Бригады 32, ввод 0,4 кВ	ТОП 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 47959-16	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	Сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная реактивная
12	ЩУ 0,4 кВ магазина ул. Советской Армии 48, ввод 0,4 кВ	—	—	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная
13	ВРУ-3 0,4 кВ многоквартирного жилого дома ООО Адалин-Строй, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Взлетная, 2л, ввод 0,4 кВ № 1	—	—	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная
14	ВРУ-3 0,4 кВ многоквартирного жилого дома ООО Адалин-Строй, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Взлетная, 2л, ввод 0,4 кВ № 2	—	—	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
15	ТП-1278 10 кВ, РУ 0,4 кВ, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-1	ТТИ 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
16	ТП-1278 10 кВ, РУ 0,4 кВ, СШ 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т-2	ТТИ 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
17	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Малахова 156, ввод 0,4 кВ № 1	ТШП-Э 250/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 66594-17	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
18	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Малахова 156, ввод 0,4 кВ № 2	ТШП-Э 250/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 66594-17	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22	активная реактивная
19	ЩУ 0,4 кВ магазина ул. 50 лет СССР 4, ввод 0,4 кВ	ТТН 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 75345-19	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	Сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная реактивная
20	ВРУ 0,4 кВ встроенных нежилых помещений в здании по ул. Лазурная, 3 (ООО ПЕТИТ), КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Лазурная, 3	—	—	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная
21	ЩУ 0,4 кВ магазина ул. Малахова 89, ввод 0,4 кВ	—	—	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная
22	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Павловский тракт 76в, ввод 0,4 кВ	—	—	ВЕКТОР-3 Кл. т. 1/2 Рег. № 34194-14		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
23	ВРУ 0,4 кВ магазина ООО Севуч ул. Балтийская, 39, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Балтийская, 39	ТТН 200/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 75345-19	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
24	ВРУ 0,4 кВ магазина ООО Севуч ул. Сухэ-Батора, 7, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Сухэ-Батора, 7	ТОП 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 47959-16	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная
25	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Павловский тракт 78, ввод 0,4 кВ № 1	ТТН-III 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 75345-19	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22	активная реактивная
26	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. Павловский тракт 78, ввод 0,4 кВ № 2	ТТН-III 100/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 75345-19	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07	Сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная реактивная
27	ЩУ 0,4 кВ магазина ул. Бабуркина 7, ввод 0,4 кВ	—	—	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная
28	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. 50 лет СССР 41/1, ввод 0,4 кВ	—	—	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная
29	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. 50 лет СССР 41/2, ввод 0,4 кВ	—	—	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная
30	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. 50 лет СССР, 41/3, ЩУ-1 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ	ТТИ 150/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 28139-12	—	Меркурий 230 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 23345-07		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
31	ВРУ 0,4 кВ магазина ул. 50 лет СССР, 41/3, ЩУ-2 0,4 кВ, ввод 0,4 кВ	–	–	Меркурий 230 Кл. т. 1/2 Рег. № 23345-07		активная реактивная
32	ТП-1 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 1	ТПОЛ-10 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		активная реактивная
33	ТП-1 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 13	ТПОЛ-10 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		активная реактивная
34	ТП-25 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 5	ТПОЛ-10 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМК-6-48 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 323-49	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18	УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22	активная реактивная
35	ТП-25 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 2	ТПОЛ-10 1000/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМК-6-48 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 323-49	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18	Сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная реактивная
36	ТП-11 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 2	ТПОЛ-10 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	ЗНОЛ 6000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,5 Рег. № 46738-11	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		активная реактивная
37	ТП-52 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 12	ТПОЛ-10 1500/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6-66 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 2611-70	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		активная реактивная
38	ТП-52 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 9	ТПОЛ-10 600/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 1261-59	НТМИ 6000/100 Кл. т. 0,5 Рег. № 831-53	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		активная реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
39	ТП-5 6 кВ, РУ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 6	ТПФМ-10 400/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 814-53	НОМ-6 6000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,5 Рег. № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18	УССВ: УСВ-3 Рег. № 84823-22	активная реактивная
40	ТП-5 6 кВ, РУ 6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 12	ТПЛМ-10 400/5 Кл. т. 0,5 Рег. № 2363-68	НОМ-6 6000/ $\sqrt{3}$:100/ $\sqrt{3}$ Кл. т. 0,5 Рег. № 159-49	ПСЧ-4ТМ.05МК Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18	Сервер АИИС КУЭ: Промышленный компьютер	активная реактивная

П р и м е ч а н и я

1 Допускается замена ТТ, ТН и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что Предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УССВ на аналогичные утвержденного типа.

3 Допускается замена сервера АИИС КУЭ без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО).

4 Допускается замена ПО на аналогично, с версией не ниже указанной в описании типа средств измерений

5 Замена оформляется техническим актом в установленном на Предприятии-владельце АИИС КУЭ порядке, вносят изменения в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

Таблица 3 – Основные метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Диапазон тока	Метрологические характеристики ИК (активная энергия и мощность)					
		Границы основной относительной погрешности измерений, ($\pm \delta$), %			Границы относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации, ($\pm \delta$), %		
		$\cos \varphi =$	$\cos \varphi =$	$\cos \varphi =$	$\cos \varphi =$	$\cos \varphi =$	$\cos \varphi =$
1 (TT 0,5S; TH 0,5 Счетчик 0,5S)	$I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 \leq 1,2I_{I_{\text{HOM}}}$	1,0	1,4	2,3	1,7	2,2	2,9
	$0,2I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < I_{I_{\text{HOM}}}$	1,0	1,4	2,3	1,7	2,2	2,9
	$0,05I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < 0,2I_{I_{\text{HOM}}}$	1,2	1,7	3,0	1,8	2,4	3,5
	$0,01I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < 0,05I_{I_{\text{HOM}}}$	2,1	3,0	5,5	2,7	3,5	5,8
2; 3; 32 - 40 (TT 0,5; TH 0,5; Счетчик 0,5S)	$I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 \leq 1,2I_{I_{\text{HOM}}}$	1,0	1,4	2,3	1,7	2,2	2,9
	$0,2I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < I_{I_{\text{HOM}}}$	1,2	1,7	3,0	1,8	2,4	3,5
	$0,05I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < 0,2I_{I_{\text{HOM}}}$	1,8	2,9	5,4	2,3	3,4	5,7
4; 5; 7 - 11; 15 - 19; 23 - 26; 30 (TT 0,5; Счетчик 0,5S)	$I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 \leq 1,2I_{I_{\text{HOM}}}$	0,8	1,1	1,9	1,6	2,1	2,6
	$0,2I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < I_{I_{\text{HOM}}}$	1,0	1,5	2,7	1,7	2,3	3,2
	$0,1I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < 0,2I_{I_{\text{HOM}}}$	1,7	2,8	5,3	2,2	3,3	5,6
	$0,05I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < 0,1I_{I_{\text{HOM}}}$	1,7	2,9	5,4	2,2	3,4	5,6
6; 12 - 14; 20 - 22; 27 - 29; 31 (Счетчик 1)	$0,2I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	1,0	1,0	1,0	2,9	3,3	3,3
	$0,1I_6 \leq I < 0,2I_6$	1,0	1,5	1,5	2,9	3,5	3,5
	$0,05I_6 \leq I < 0,1I_6$	1,5	1,5	1,5	3,4	3,5	3,5
Номер ИК	Диапазон тока	Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия и мощность)					
		Границы основной относительной погрешности измерений, ($\pm \delta$), %			Границы относительной погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации, ($\pm \delta$), %		
		$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
		1	2	3	4	5	6
1 (TT 0,5S; TH 0,5 Счетчик 1,0)	$I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 \leq 1,2I_{I_{\text{HOM}}}$	2,1	1,5	4,0	3,8		
	$0,2I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < I_{I_{\text{HOM}}}$	2,1	1,5	4,0	3,8		
	$0,05I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < 0,2I_{I_{\text{HOM}}}$	2,6	1,8	4,3	3,9		
	$0,01I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < 0,05I_{I_{\text{HOM}}}$	4,6	3,0	5,8	4,5		
2; 3; 32 - 40 (TT 0,5; TH 0,5; Счетчик 1,0)	$I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 \leq 1,2I_{I_{\text{HOM}}}$	2,1	1,5	4,0	3,8		
	$0,2I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < I_{I_{\text{HOM}}}$	2,6	1,8	4,3	3,9		
	$0,05I_{I_{\text{HOM}}} \leq I_1 < 0,2I_{I_{\text{HOM}}}$	4,4	2,7	5,6	4,4		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
4; 5; 7 - 11; 15 - 19; 23 - 26; 30 (ТТ 0,5; Счетчик 1,0)	$I_{I_{\text{ном}}} \leq I_1 \leq 1,2I_{I_{\text{ном}}}$	1,8	1,3	3,9	3,7
	$0,2I_{I_{\text{ном}}} \leq I_1 < I_{I_{\text{ном}}}$	2,4	1,6	4,2	3,8
	$0,1I_{I_{\text{ном}}} \leq I_1 < 0,2I_{I_{\text{ном}}}$	4,3	2,6	5,5	4,3
	$0,05I_{I_{\text{ном}}} \leq I_1 < 0,1I_{I_{\text{ном}}}$	4,5	2,9	5,7	4,5
6; 12 - 14; 20 - 22; 27 - 29; 31 (Счетчик 2)	$0,2I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	2,0	2,0	6,4	6,4
	$0,1I_6 \leq I < 0,2I_6$	2,5	2,5	6,6	6,6
	$0,05I_6 \leq I < 0,1I_6$	2,5	2,5	6,6	6,6
Пределы допускаемых смещений шкалы времени СОЕВ АИИС КУЭ относительно национальной шкалы времени UTC(SU) не более ± 5 с					
П р и м е ч а н и я					
1 Характеристики погрешности ИК даны для измерений электрической энергии и средней мощности (получасовой).					
2 Погрешность в рабочих условиях указана для $\cos \varphi = 1,0; 0,8; 0,5$ и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электрической энергии от 0 до $+40^{\circ}\text{C}$.					
3 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности $P = 0,95$.					

Таблица 4 – Основные технические характеристики ИК АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество измерительных каналов	40
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток (для счетчиков, включаемых через трансформатор), % от $I_{\text{ном}}$ - ток (для счетчиков прямого включения), А - частота, Гц - коэффициент мощности $\cos \varphi$ температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	от 99 до 101 от 1 до 120 от $0,05I_6$ до $I_{\text{макс}}$ от 49,85 до 50,15 от 0,5 инд. до 0,8 емк. от +21 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток (для счетчиков, включаемых через трансформатор), % от $I_{\text{ном}}$ - ток (для счетчиков прямого включения), А - частота, Гц - коэффициент мощности $\cos \varphi$ температура окружающей среды для ТТ и ТН, $^{\circ}\text{C}$ температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, $^{\circ}\text{C}$ магнитная индукция внешнего происхождения, мТл, не более	от 90 до 110 от 1 до 120 от $0,05I_6$ до $I_{\text{макс}}$ от 49,5 до 50,5 от 0,5 инд. до 0,8 емк. от -45 до +40 от 0 до +40 0,5

Продолжение таблицы 4

1	2
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:	
Счетчики:	
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее	140000
- среднее время восстановления работоспособности, сут, не более	3
Сервер АИИС КУЭ:	
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее	70000
- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более	1
УССВ:	
- среднее время наработки на отказ, ч, не менее	180000
- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более	2
Глубина хранения информации	
Счетчики:	
- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
- при отключении питания, лет, не менее	10
Сервер АИИС КУЭ:	
- хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера с помощью источника бесперебойного питания.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения (в т. ч. и пофазного);
 - коррекции времени в счетчике;
- журнал сервера:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и сервере;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчика;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения и тока;
 - испытательной коробки;
 - сервера (серверного шкафа);
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметризации:
 - счетчика;
 - сервера.

Возможность коррекции времени:

- в счетчиках (функция автоматизирована);
- в сервере (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована);
- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Трансформатор тока	ТОЛ	2
Трансформатор тока	ТОЛ 10-І	2
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	2
Трансформатор тока	ТОП	18
Трансформатор тока	ТТН	12
Трансформатор тока	ТТИ	9
Трансформатор тока	ТШП-Э	6
Трансформатор тока	ТТН-Ш	6
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	14
Трансформатор тока	ТПФМ-10	2
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	2
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП	6
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	3
Трансформатор напряжения	НТМК-6-48	2
Трансформатор напряжения	НТМИ	1
Трансформатор напряжения	НОМ-6	4
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05МК	11
Счетчик электрической энергии	ПСЧ-4ТМ.05М	1
Счетчик электрической энергии	Меркурий 230	26
Счетчик электрической энергии	ВЕКТОР-3	2
Устройство синхронизации системного времени	УСВ-3	1
Сервер АИИС КУЭ	Промышленный компьютер	1
Программное обеспечение	«Пирамида 2.0»	1
Формуляр	АСВЭ 400.00.000 ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ООО «БарнаулЭнергоСбыт», аттестованной ООО «АСЭ» г. Владимир, аттестат аккредитации № RA.RU.312617 от 17.01.2019.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «БарнаулЭнергоСбыт»
(ООО «БарнаулЭнергоСбыт»)
ИИН 2221070070
Юридический адрес: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 50

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»)
ИИН 3329074523
Юридический адрес: 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15
Адрес места осуществления деятельности: 600009, Владимирская обл., г. Владимир,
ул. Почаевский Овраг, д. 1

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы в энергетике» (ООО «АСЭ»)
Юридический адрес: 600031, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 15
Адрес места осуществления деятельности: 600009, Владимирская обл., г. Владимир,
ул. Почаевский Овраг, д. 1
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312617.