

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**  
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 2200 от 22.10.2018 г.)

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9

**Назначение средства измерений**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9 (далее по тексту – АИИС КУЭ), предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной за установленные интервалы времени технологическим объектом, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

**Описание средства измерений**

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2 – 4.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) АИИС КУЭ, включающий в себя устройство сбора и передачи данных (УСПД) и каналообразующую аппаратуру.

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, сервер опроса, сервер приложений, сервер резервного копирования, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), серверы синхронизации времени и программное обеспечение (ПО) ПК «Энергосфера», технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуют в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы.

На верхнем – третьем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, в частности, вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов, отображение информации на мониторах АРМ и передача данных в

организации-участники оптового рынка электрической энергии и мощности через каналы связи. ИВК является единым центром сбора и обработки данных всех АИИС КУЭ организаций системы ПАО «Транснефть».

Система осуществляет обмен данными между АИИС КУЭ смежных субъектов по каналам связи Internet в формате xml-файлов.

Данные по группам точек поставки в организации-участники ОРЭ и РРЭ, в том числе АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам, передаются в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с Приложением 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности с использованием ЭЦП субъекта рынка. Передача результатов измерений, состояния средств и объектов измерений по группам точек поставки производится с сервера ИВК настоящей системы с учетом полученных данных по точкам измерений, входящим в АИИС КУЭ ОАО «АК «Транснефть» (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 54083-13).

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривает поддержание единого календарного времени на всех уровнях системы (счетчиков, УСПД и сервера ИВК). Задача синхронизации времени решается использованием службы единого координированного времени UTC. Для его трансляции используется спутниковая система глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS. Синхронизация часов ИВК АИИС КУЭ с единым координированным временем обеспечивается двумя (основным и резервным) серверами синхронизации времени ССВ-1Г, входящими в состав ИВК АИИС КУЭ ОАО «АК «Транснефть». ССВ-1Г непрерывно обрабатывает данные, поступающие от антенного блока и содержащие точное время UTC спутниковой навигационной системы. Информация о точном времени распространяется устройством в сети TCP/IP согласно протоколу NTP (Network Time Protocol). ССВ-1Г формирует сетевые пакеты, содержащие оцифрованную метку всемирного координированного времени, полученного по сигналам спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GPS, с учетом задержки на прием пакета и выдачу ответного отклика. Сервер синхронизации времени обеспечивает постоянное и непрерывное обновление данных на сервере ИВК. В случае выхода из строя основного сервера синхронизации времени ССВ-1Г используется резервный.

Сравнение часов УСПД с единым координированным временем UTC (обеспечивается встроенным ГЛОНАСС/GPS-приемником) осуществляется не реже 1 раза в сутки, корректировка часов УСПД выполняется независимо от величины расхождений.

В случае неисправности или ремонта встроенного в УСПД ГЛОНАСС/GPS-приемника имеется возможность синхронизации часов УСПД от уровня ИВК ПАО «Транснефть».

Сличение часов счетчиков с часами УСПД происходит при каждом обращении к счетчикам, но не реже одного раза в сутки. Синхронизация часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более  $\pm 1$  с.

Журналы событий счетчиков, УСПД и сервера ИВК отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.

## Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО ПК «Энергосфера» версии не ниже 8.0. Метрологически значимая часть ПО содержится в модуле, указанном в таблице 1. ПО ПК «Энергосфера» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО ПК «Энергосфера».

Метрологически значимой частью специализированного программного обеспечения АИИС КУЭ является библиотека pso\_metr.dll. Данная библиотека выполняет функции синхронизации, математической обработки информации, поступающей от приборов учета, и является неотъемлемой частью АИИС КУЭ.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ПК «Энергосфера» Библиотека pso_metr.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.1.1.1
Цифровой идентификатор ПО	СВЕВ6F6CA69318BED976E08A2BB7814B
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

Уровень защиты ПО – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики АИИС КУЭ приведены в таблицах 2-5.

Таблица 2 – Состав ИК АИИС КУЭ

Номер ИК	Наименование точки	Состав АИИС КУЭ						Вид энергии
		Вид СИ, Класс точности, коэффициент трансформации, Рег. №, обозначение, тип			УСПД	Устройства синхронизации времени	Сервер	
1	измерений	3	4	5	6	7	8	
1	ПС 220/10 кВ НПС-9, ОРУ-220 кВ, 1СШ 220 кВ, яч.W1E	ТТ	Кт = 0,2S Ктт = 400/5 Рег. № 46527-11	A	ТОГФ-220	ARIS MT200 Рег. № 53992-13	CCB-1Г Рег. № 39485-08	Активная Реактивная
				B	ТОГФ-220			
				C	ТОГФ-220			
2	ПС 220/10 кВ НПС-9, ОРУ-220 кВ, 2СШ 220 кВ, яч.W2E	ТН	Кт = 0,2 Ктн = 220000ОВ/100ОВ Рег. № 61431-15	A	ЗНОГ	HP ProLiant BL 460c Gen8	HP ProLiant BL 460c G6	Активная Реактивная
				B	ЗНОГ			
				C	ЗНОГ			
		Счетчик	Кт = 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	СЭТ-4ТМ.03М				
		ТТ	Кт = 0,2S Ктт = 400/5 Рег. № 46527-11	A	ТОГФ-220	ARIS MT200 Рег. № 53992-13	CCB-1Г Рег. № 39485-08	Активная Реактивная
		ТН	Кт = 0,2 Ктн = 220000ОВ/100ОВ Рег. № 61431-15	B	ТОГФ-220			
		Счетчик	Кт = 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	СЭТ-4ТМ.03М				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ПС 220/10 кВ НПС-9, ОРУ-220 кВ, 1СШ 220 кВ, яч.W4E	Счетчик	ТТ ТН	Кт = 0,2S Ктт = 400/5 Рег. № 46527-11	A	ТОГФ-220			Активная Реактивная
					B	ТОГФ-220			
					C	ТОГФ-220			
4	ПС 220/10 кВ НПС-9, ОРУ-220 кВ, 2СШ 220 кВ, яч.W3E	Счетчик	ТТ ТН	Кт = 0,2S Ктт = 400/5 Рег. № 46527-11	A	ЗНОГ	ARIS MT200 Рег. № 53992-13	HP ProLiant BL 460c Gen8	Активная Реактивная
					B	ЗНОГ			
					C	ЗНОГ			
5	НПС-9 ЗРУ-10 кВ, яч. 33, Ввод №1	Счетчик	ТТ ТН	Кт = 0,5S Ктт = 2500/5 Рег. № 58720-14	A	ТЛК-СТ		CCB-1Г Рег. № 39485-08	Активная Реактивная
					B	ТЛК-СТ			
					C	ТЛК-СТ			
				Кт = 0,5 Ктт = 10000ОΩ/100ОΩ Рег. № 46738-11	A	ЗНОЛ		HP ProLiant BL 460c G6	Активная Реактивная
					B	ЗНОЛ			
					C	ЗНОЛ			
				Кт = 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	СЭТ-4ТМ.03М				Активная Реактивная

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	НПС-9 ЗРУ-10 кВ, яч. 34, Ввод №2	ТТ	Кт = 0,5S КТТ = 2500/5 Рег. № 58720-14	A	ТЛК-СТ	ARIS MT200 Рег. № 53992-13	CCB-1Г Рег. № 39485-08	HP ProLiant BL 460c Gen8	Активная
				B	ТЛК-СТ				
				C	ТЛК-СТ				
		ТН	Кт = 0,5 КТН = 10000О/100О Рег. № 46738-11	A	ЗНОЛ				
				B	ЗНОЛ				
				C	ЗНОЛ				
		Счетчик	Kт = 0,2S/0,5 Рег. № 36697-12	СЭТ-4ТМ.03М				HP ProLiant BL 460c G6	Реактивная

Таблица 3 – Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК					
		Основная относительная погрешность ИК, ( $\pm\delta$ ), %			Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ( $\pm\delta$ ), %		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 0,5$
1 - 4 (TT 0,2S; TH 0,2; Сч 0,2S/0,5)	$0,01(0,02)I_{h1} \leq I_1 < 0,05I_{h1}$	1,01	1,30	2,04	1,16	1,44	2,14
	$0,05I_{h1} \leq I_1 < 0,2I_{h1}$	0,58	0,88	1,26	0,82	1,07	1,41
	$0,2I_{h1} \leq I_1 < I_{h1}$	0,48	0,64	0,95	0,76	0,89	1,15
	$I_{h1} \leq I_1 \leq 1,2I_{h1}$	0,48	0,64	0,95	0,76	0,89	1,15
5 - 6 (TT 0,5S; TH 0,5; Сч 0,2S/0,5)	$0,01(0,02)I_{h1} \leq I_1 < 0,05I_{h1}$	1,82	2,88	5,42	1,91	2,94	5,46
	$0,05I_{h1} \leq I_1 < 0,2I_{h1}$	1,06	1,66	2,96	1,21	1,77	3,03
	$0,2I_{h1} \leq I_1 < I_{h1}$	0,86	1,24	2,18	0,86	1,39	2,27
	$I_{h1} \leq I_1 \leq 1,2I_{h1}$	0,86	1,24	2,18	0,86	1,39	2,27

Таблица 4 – Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	Диапазон значений силы тока	Метрологические характеристики ИК			
		Основная относительная погрешность ИК, ( $\pm\delta$ ), %		Относительная погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ( $\pm\delta$ ), %	
		$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )	$\cos \varphi = 0,8$ ( $\sin \varphi = 0,6$ )	$\cos \varphi = 0,5$ ( $\sin \varphi = 0,87$ )
1 - 4 (TT 0,2S; TH 0,2; Сч 0,2S/0,5)	$0,01(0,02)I_{h1} \leq I_1 < 0,05I_{h1}$	1,96	1,54	2,30	2,00
	$0,05I_{h1} \leq I_1 < 0,2I_{h1}$	1,44	1,27	1,88	1,8
	$0,2I_{h1} \leq I_1 < I_{h1}$	0,99	0,83	1,57	1,52
	$I_{h1} \leq I_1 \leq 1,2I_{h1}$	0,99	0,83	1,57	1,52
5-6 (TT 0,5S; TH 0,5; Сч 0,2S/0,5)	$0,01(0,02)I_{h1} \leq I_1 < 0,05I_{h1}$	4,44	2,68	4,59	2,95
	$0,05I_{h1} \leq I_1 < 0,2I_{h1}$	2,58	1,76	2,84	2,15
	$0,2I_{h1} \leq I_1 < I_{h1}$	1,87	1,25	2,21	1,75
	$I_{h1} \leq I_1 \leq 1,2I_{h1}$	1,87	1,25	2,21	1,75

Примечания:

- 1 Погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi = 1,0$  нормируется от  $I_{1\%}$ , а погрешность измерений  $d_{1(2)\%P}$  и  $d_{1(2)\%Q}$  для  $\cos \varphi < 1,0$  нормируется от  $I_{2\%}$ .
- 2 Погрешность в рабочих условиях указана при температуре окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от +17 до +30 °C.
- 3 Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой).
- 4 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что ООО «Транснефть - Восток» не претендует на улучшение указанных в таблице 2 метрологических характеристик. Допускается замена УСПД и ССВ-1Г на аналогичные утвержденных типов, а также замена серверов без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО). Замена оформляется актом в установленном в ООО «Транснефть - Восток» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

6 Пределы допускаемой погрешности СОЕВ  $\pm 5$  с.

Основные технические характеристики ИК приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
1	2
Количество измерительных каналов	6
Нормальные условия: параметры сети: напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ ток, % от $I_{\text{ном}}$ коэффициент мощности $\cos\varphi$ температура окружающей среды, °C для счетчиков:	от 99 до 101 от 100 до 120 0,8 от +21 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ ток, % от $I_{\text{ном}}$ коэффициент мощности диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C для ТТ и ТН для счетчиков УСПД	от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 0,5 инд до 0,8, емк от -60 до +35 от -40 до +65 от -30 до +50
Надежность применяемых в АИС КУЭ компонентов: для счётчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М: среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч	165000 2
для УСПД ARIS MT200:	
среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч	88000 0,5
для ССВ-1Г:	
среднее время наработки на отказ, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности, ч	15000 2
для HP ProLiant BL 460c Gen8:	
среднее время наработки на отказ Т, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности тв, ч	261163 0,5
для HP ProLiant BL 460c G6:	
среднее время наработки на отказ Т, ч, не менее среднее время восстановления работоспособности тв, ч	264599 0,5
Глубина хранения информации счётчики электрической энергии: тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее при отключении питания, лет, не менее	113,7 40

Продолжение таблицы 5

1	2
УСПД: суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу, сут, не менее	45
сохранение информации при отключении питания, лет, не менее	5
ИВК: хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:

- параметрирования;
- пропадания напряжения;
- коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- счетчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- УСПД.

наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчике;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

**Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

**Комплектность средства измерений**

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1	2	3
Трансформаторы тока	ТОГФ-220	12
Трансформаторы тока	ТЛК-СТ	6
Трансформаторы напряжения	ЗНОГ	6
Трансформаторы напряжения заземляемые	ЗНОЛ	6
Счётчики электрической энергии многофункциональные	СЭТ-4ТМ.03М	6

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Контроллеры многофункциональные	ARIS MT200	1
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	2
Сервер с программным обеспечением	ПК «Энергосфера»	1
Методика поверки	МП 206.1-267-2017	1
Формуляр	ИЦЭ 1256РД-17.00.ФО	1

**Проверка**

осуществляется по документу МП 206.1-267-2017 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 29.09.2017 г.

Основные средства поверки:

- трансформаторов тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2845-2003 «Измерительные трансформаторы напряжения 6/ $\sqrt{3}$ ... 35 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации»;
- по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- по МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей»;
- счетчиков СЭТ-4ТМ.03М – в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145РЭ1, утвержденным руководителем ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 04.05.2012 г.;
- ARIS MT200 – по документу ПБКМ.424359.005 МП «Контроллеры многофункциональные ARIS MT200. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 13.05.2013 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20 до +60 °C, дискретность 0,1 °C; диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %, дискретность 0,1 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9, аттестованном ФБУ «Ивановский ЦСМ» (аттестат об аккредитации № 01.00259-2013 от 24.12.2013 г.).

**Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПАО «Транснефть» в части ООО «Транснефть - Восток» по объекту НПС №9**

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток»

(ООО «Транснефть-Восток»)

ИНН 3801079671

Адрес: 665734, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, 14

Телефон: (3953) 300-701

Факс: (3953) 300-703

**Заявитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистемы» (ООО «Энергосистемы»)

ИНН 3328498209

Адрес: 600028, г. Владимир, ул. Сурикова, д. 10 «А», помещение 10

Телефон (факс): (4922) 60-23-22

Web-сайт: ensys.su

E-mail: [post@ensys.su](mailto:post@ensys.su)

**Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: (495) 437-55-77

Факс: (495) 437-56-66

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

В части вносимых изменений:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс»  
(ООО «ЭнергоПромРесурс»)

Адрес: 143444, Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская, д. 57

Телефон: (495) 380-37-61

E-mail: [energopromresurs2016@gmail.com](mailto:energopromresurs2016@gmail.com)

Аттестат аккредитации ООО «ЭнергоПромРесурс» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312047 от 26.01.2017 г.

(Редакция приказа Росстандарта № 2200 от 22.10.2018 г.)

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.