

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «04» апреля 2025 г. № 671

Регистрационный № 85968-22

Лист № 1
Всего листов 25

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) КППЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) КППЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для автоматического измерения активной и реактивной электрической энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения информации. АИИС КУЭ возможно использовать для передачи (получения) данных смежным субъектам энергетики. Выходные данные системы могут быть использованы для коммерческих расчётов.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- автоматическое измерение количества активной и реактивной электрической энергии с дискретностью 30 минут и нарастающим итогом приращений активной и реактивной электроэнергии (мощности);
- автоматический сбор и хранение данных о состоянии средств измерений («Журналы событий»);
- периодический (не реже 1-го раза в сутки и/или по запросу (настраиваемый параметр)) автоматический сбор привязанных к единому времени результатов измерений и данных о состоянии средств измерений («Журналы событий»);
- хранение результатов измерений;
- передача результатов измерений в организации-участники оптового рынка электроэнергии в XML или собственном формате с применением ЭЦП или без неё;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей, пломбирование и т. п.);
- диагностика функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- автоматическое ведение единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – информационно-измерительный комплекс (далее по тексту – ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы тока (далее по тексту – ТТ) по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту – ТН) по ГОСТ 1983, счетчики активной и реактивной электрической энергии в режиме измерений активной электрической энергии по ГОСТ Р 52323-2005 или ГОСТ 31819.22-2012 и в режиме измерений реактивной электрической энергии по ГОСТ Р 52425-2005 или ГОСТ 31819.23-2012.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (далее по тексту – ИВК), включающий в себя сервер базы данных (далее по тексту – сервер), автоматизированные рабочие места персонала (далее по тексту – АРМ), блоки коррекции времени ЭНКС-2, технические средства приёма-передачи и программное обеспечение (далее по тексту – ПО).

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня силы тока и напряжения, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счётчика электрической энергии. В счётчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счётчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 1 секунду. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 1 секунду мощности, вычисляется для интервалов времени 30 минут.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 минут.

Сервер уровня ИВК АИИС КУЭ, установленный в центре сбора и обработки информации (далее по тексту – ЦСОИ) филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», по запросу и/или автоматически с периодичностью 1 раз в 30 минут проводит опрос счётчиков. Полученная информация записывается в базу данных сервера уровня ИВК АИИС КУЭ.

На уровне ИВК системы выполняется обработка измерительной информации, получаемой с энергообъектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, резервное копирование, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники оптового рынка электрической энергии и АО «АТС» осуществляется от АРМ АИИС КУЭ, через сеть интернет в виде сообщений электронной почты.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ). СОЕВ обеспечивает единое календарное время (день, месяц, год, час, минута, секунда) на всех компонентах и уровнях системы. Базовыми устройствами СОЕВ являются блоки коррекции времени типа ЭНКС-2 (далее по тексту – БКВ), синхронизирующие собственную шкалу времени с национальной шкалой координированного времени UTC(SU) по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

БКВ ежесекундно посылает метку точного времени на сервер уровня ИВК. Сличение времени сервера со временем ЭНКС-2 осуществляется при каждом сеансе связи. Коррекция времени в сервере производится автоматически при условии превышения допустимого значения рассогласования более 1 секунды.

Сервер уровня ИВК опрашивает счетчики электрической энергии уровня ИИК, при расхождении времени сервера и счётчиков более чем на 1 секунду происходит коррекция часов счётчиков.

Факт каждой коррекции регистрируется в журнале событий счётчиков и сервера. Журналы событий счетчиков электрической энергии и сервера отражают время (дата, часы, минуты) коррекции часов счетчиков и сервера в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Нанесение заводского номера на АИИС КУЭ не предусмотрено. Заводской номер 306 указывается в паспорте на АИИС КУЭ. Сведения о форматах, способах и местах нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведены в паспорте на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ применяется ПО ПК «Энергосфера».

В состав ПО ПК «Энергосфера» входят модули, указанные в таблице 1.

ПО «ПО ПК «Энергосфера» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Метрологически значимой частью ПО ПК «Энергосфера» является файл libpso_metr.so.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО ПК «Энергосфера»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	libpso_metr.so
Цифровой идентификатор ПО	01e3eae897f3ce5aa58ff2ea6b948061
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD5

ПО ПК «Энергосфера» не влияет на метрологические характеристики измерительных каналов АИИС КУЭ, указанные в таблице 2.

Уровень защиты ПО ПК «Энергосфера», от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ и метрологические характеристики

1	Номер и диспетчерское наименование ИК	ТТ	ТН	Счетчик	Сервер/УССВ	Вид электрической энергии	Метрологические характеристики ИК	
							Границы допускаемой основной погрешности, %	Границы допускаемой относительной погрешности в рабочих условиях, %
1	Кайтакоски ГЭС (ГЭС-4), Г-1	ТЛП-10 750/5 0,5S Рег. № 30709-07	ЗНОЛ-ЭК-10 $6600/\sqrt{3}/110/\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 47583-11	А1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11	Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15 ПЭВМ с ПО ПК «Энергосфера» /	Активная Реактивная	±1,5 ±2,4	±1,6 ±2,8
2	Кайтакоски ГЭС (ГЭС-4), Г-2	ТЛП-10 750/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 $6000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 25475-03	А1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11		Активная Реактивная	±1,7 ±2,6	±1,8 ±2,9

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Кайтакоски ГЭС (ГЭС-4), ОРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ М-49	GIF 300/5 0,5S Рег. № 29713-06	VEF $35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 29712-06	A1805RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-11	ПЭВМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,9	±2,3
						Реактивная	±2,9	±4,2
4	Кайтакоски ГЭС (ГЭС-4), ОРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ М-58	GIF 300/5 0,5S Рег. № 29713-06	VEF $35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 29712-06	A1805RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-06		Активная	±1,9	±2,3
						Реактивная	±2,9	±4,2
5	Кайтакоски ГЭС (ГЭС-4), ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ ОЛ-130	OSKF 600/5 0,2S Рег. № 29687-05	ОТЕФ 126 $110000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 63404-16	A1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11		Активная	±0,9	±1,1
						Реактивная	±1,4	±2,0

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Янискоски ГЭС (ГЭС-5), Г-1	ТЛП-10 2000/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 $6000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 25475-03	A1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x57/100 B класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11	ПЭВМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,7	±1,8
						Реактивная	±2,6	±2,9
7	Янискоски ГЭС (ГЭС-5), Г-2	ТЛП-10 2000/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 $6000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 25475-03	A1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x57/100 B класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-06		Активная	±1,7	±1,8
						Реактивная	±2,6	±2,9
8	Янискоски ГЭС (ГЭС-5), ЗРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ М-58	GIF 300/5 0,5S Рег. № 29713-06	VEF $35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 29712-06	A1805RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x57/100 B класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-11		Активная	±1,9	±2,3
						Реактивная	±2,9	±4,2

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Янискоски ГЭС (ГЭС-5), ЗРУ-110 кВ, Т-1 ввод 110 кВ	OSKF 200/5 0,2S Рег. № 29687-05	ОТЕФ 126 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 63404-16	А1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-06	ПЭВМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±0,9	±1,1
						Реактивная	±1,4	±2,0
10	Янискоски ГЭС (ГЭС-5), ЗРУ-110 кВ, Т-2 ввод 110 кВ	OSKF 200/5 0,2S Рег. № 29687-05	ОТЕФ 126 110000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 63404-16	А1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-06		Активная	±0,9	±1,1
						Реактивная	±1,4	±2,0
11	Янискоски ГЭС (ГЭС-5), ЗРУ-35 кВ, ввод 35 кВ Т-7 (Л-6)	GIF 75/5 0,5S Рег. № 29713-06	VEF 35000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 29712-06	А1805RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-06		Активная	±1,9	±2,3
						Реактивная	±2,9	±4,2

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), Г-1 (10 кВ)	ТЛП-10 1000/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 25475-03	A1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11	ПЭВМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,7	±1,8
						Реактивная	±2,6	±2,9
13	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), Г-2 (10 кВ)	ТЛП-10 1000/5 0,5S Рег. № 30709-07	ЗНОЛ-ЭК-10 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 47583-11	A1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11		Активная	±1,5	±1,6
						Реактивная	±2,4	±2,8
14	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), Г-3 (10 кВ)	ТЛП-10 1000/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 10000/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 25475-03	A1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11		Активная	±1,7	±1,8
						Реактивная	±2,6	±2,9

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Л-130	VAU 400/5 0,2S Рег. № 53609-13	VAU $110000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 53609-13	А1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11	ПЭВМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±0,9	±1,1
						Реактивная	±1,4	±2,0
16	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Л-133	VAU 400/5 0,2S Рег. № 53609-13	VAU $110000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 53609-13	А1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11		Активная	±0,9	±1,1
						Реактивная	±1,4	±2,0
17	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ОРУ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Л-132	VAU 400/5 0,2S Рег. № 53609-13	VAU $110000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 53609-13	А1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11		Активная	±0,9	±1,1
						Реактивная	±1,4	±2,0

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС-30 кВ М, РУ-30 кВ, СПШ 30 кВ, яч. 1, ВЛ-30 кВ ЛК-15	GIF 30/5 0,5S Рег. № 29713-06	VEF $35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 29712-06	A1805RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-06	ПЭВМ с ПО ПК «Энергосфера» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,9	±2,3
						Реактивная	±2,9	±4,2
19	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС-30 кВ М, РУ-30 кВ, ВЛ-30 кВ ЛМ-57	GIF 30/5 0,5S Рег. № 29713-06	VEF $35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 29712-06	A1805RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-06		Активная	±1,9	±2,3
						Реактивная	±2,9	±4,2
20	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС-30 кВ М, РУ-30 кВ, СПШ 30 кВ, яч. 5, ВЛ-30 кВ ЛВЧ	GIF 25/5 0,5S Рег. № 29713-06	VEF $35000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 29712-06	A1805RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-06		Активная	±1,9	±2,3
						Реактивная	±2,9	±4,2

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ГРП-0,4 кВ магазина М-2, КЛ-0,4 кВ ф. Магазин М-2	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I6 (Imax) = 5 (120) A Unom = 3x220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20	ПЭВМ с ПО ПК «Энергосфера» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5
22	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС 30 кВ М РУ-0,4 кВ, сб. 0,4 кВ Т-500 КЛ-0,4 кВ в сторону ГРЩ 0,4 кВ п. Раякоски, здание Кафе	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I6 (Imax) = 5 (120) A Unom = 3x220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ГРЩ-0,4 кВ п. Раякоски, административное здание ГПЗ Пасвик, сб. 0,4 кВ ГПЗ Пасвик, КЛ-0,4 кВ ф. ГПЗ «Пасвик»	Т-0,66 100/5 0,5S Рег. № 52667-13	-	A1805RAL-P4G-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-11	ПЭВМ с ПО ПК «Энергосфера» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,7	±2,1
						Реактивная	±2,7	±4,1
24	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ГРП-0,4 кВ магазина М-2, КЛ-0,4 кВ ф. Пожарное депо	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I _б (I _{макс}) = 5 (120) A U _{ном} = 3x220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5
25	Хевоскоски ГЭС (ГЭС-7), Г-1 (10,5 кВ)	ТЛП-10 2000/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 10000/√3/100/√3 0,5 Рег. № 25475-03	A1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11		Активная	±1,7	±1,8
						Реактивная	±2,6	±2,9

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Хевоскоски ГЭС (ГЭС-7), Г-2 (10,5 кВ)	ТЛП-10 2000/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 $10000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 25475-03	A1802RALQ-P4GB-DW-4 Inom (Imакс) = 5 (10) A Uном = 3x57/100 B класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11	ПЗВМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,7	±1,8
						Реактивная	±2,6	±2,9
27	Хевоскоски ГЭС (ГЭС-7), ОРУ-110 кВ, 1с-110 кВ, яч. 2, ВЛ-110 кВ ОЛ-132	OSKF 300/5 0,2S Рег. № 29687-05	ОТЕФ 126 $110000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 63404-16	A1802RALQ-P4GB-DW-4 Inom (Imакс) = 5 (10) A Uном = 3x57/100 B класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11		Активная	±0,9	±1,1
						Реактивная	±1,4	±2,0
28	Хевоскоски ГЭС (ГЭС-7), ОРУ-110 кВ, 2с-110 кВ, яч. 2, ВЛ-110 кВ ОЛ-133	OSKF 300/5 0,2S Рег. № 29687-05	ОТЕФ 126 $110000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 63404-16	A1802RALQ-P4GB-DW-4 Inom (Imакс) = 5 (10) A Uном = 3x57/100 B класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-11		Активная	±0,9	±1,1
						Реактивная	±1,4	±2,0

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), Г-1	ТЛП-10 2000/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 $10000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 25475-03	A1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x57/100 B класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-06	ПЭВМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,7	±1,8
						Реактивная	±2,6	±2,9
30	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), Г-2	ТЛП-10 2000/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 $10000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 25475-03	A1802RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) A U _{ном} = 3x57/100 B класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-06		Активная	±1,7	±1,8
						Реактивная	±2,6	±2,9
31	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ОРУ-150 кВ, ВЛ-150 кВ Л-167	VAU-245 300/1 0,2S Рег. № 88343-23	VAU-245 $154000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,2 Рег. № 88343-23	A1802RAL-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 1 (10) A U _{ном} = 3x57/100 B класс точности: по активной энергии – 0,2S по реактивной энергии – 0,5 Рег. № 31857-06		Активная	±0,9	±1,1
						Реактивная	±1,4	±2,0

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, РУ-10 кВ, Шина 10 кВ, ШМ 10 кВ в сторону ТП-10 Таможня 10 кВ	ТЛП-10 50/5 0,5S Рег. № 30709-07	UGE 3-35 10000/ $\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ 0,5 Рег. № 25475-03	A1805RALQ-P4GB-DW-4 I _{ном} (I _{макс}) = 5 (10) А U _{ном} = 3х57/100 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-06	ПЭВМ с ПО ПК «Энергосфера» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,9	±2,3
						Реактивная	±2,9	±4,2
33	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Таможня 10 кВ, ЩС 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ ф. Освещение и отопление таможни	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I _б (I _{макс}) = 5 (120) А U _{ном} = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5
34	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, сб. 0,4 кВ Посёлок, КЛ-0,4 кВ ф. Мегафон	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I _б (I _{макс}) = 5 (120) А U _{ном} = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, Сборка 0,4 кВ Посёлок, КЛ-0,4 кВ ф. МТС	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I6 (Imax) = 5 (120) A Unom = 3x220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20	ПЗМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5
36	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС-30 кВ М, сб. 0,4 кВ Кафе, КЛ-0,4 кВ ф. б/с МегаФон	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I6 (Imax) = 5 (120) A Unom = 3x220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5
37	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС-30 кВ М, сб. 0,4 кВ Кафе, КЛ-0,4 кВ ф. б/с МТС	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I6 (Imax) = 5 (120) A Unom = 3x220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС-30 кВ М, сб. 0,4 кВ Кафе, КЛ-0,4 кВ ф. Ретранслятор ОРТПЦ	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I _б (I _{макс}) = 5 (120) А U _{ном} = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20	ПЭВМ с ПО ПК «Энергосфера» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5
39	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС-30 кВ М, сб. № 13 0,4 кВ КЛ-0,4 кВ ф. б/с МегаФон	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I _б (I _{макс}) = 5 (120) А U _{ном} = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5
40	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС-30 кВ М, сб. № 13 0,4 кВ КЛ-0,4 кВ ф. б/с МТС	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I _б (I _{макс}) = 5 (120) А U _{ном} = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ГРП-0,4 кВ магазина М-2, КЛ-0,4 кВ ф. Почта	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I6 (Imакс) = 5 (120) А Uном = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20	ПЭВМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5
42	Раякоски ГЭС (ГЭС-6), ПС-30 кВ М, РУ-0,4 кВ, сб. 0,4 кВ Т-500, КЛ-0,4 кВ Ф. ФАП	ТШП 150/5 0,5S Рег. № 64182-16	-	A1805RLQ-P4GB-DW-4 Iном (Imакс) = 5 (10) А Uном = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,7	±2,1
						Реактивная	±2,7	±4,1
43	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, сб. 0,4 кВ Посёлок, яч. ШУ 12.1, КЛ-0,4 кВ в сторону сб. 0,4кВ Ретранслятор ОРТПЦ	-	-	A1820RLQ-P4GB-DW-4 I6 (Imакс) = 5 (120) А Uном = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,1	±1,7
						Реактивная	±1,7	±3,5

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, сб. 0,4 кВ Посёлок, яч. D1, КЛ-0,4 кВ в сторону сборки 0,4 кВ D1	ТШП 200/5 0,5S Рег. № 64182-16	-	A1805RLQ-P4GB-DW-4 Inom (Imакс) = 5 (10) A Uном = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20	ПЭВМ с ПО ПК «Энергосфера» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,7	±2,1
						Реактивная	±2,7	±4,1
45	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, сб. 0,4 кВ Посёлок, яч. D2, КЛ-0,4 кВ в сторону сборки 0,4 кВ D2	ТШП 200/5 0,5S Рег. № 64182-16	-	A1805RLQ-P4GB-DW-4 Inom (Imакс) = 5 (10) A Uном = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,7	±2,1
						Реактивная	±2,7	±4,1
46	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, сб. 0,4 кВ Посёлок, яч. D3, КЛ-0,4 кВ в сторону сборки 0,4 кВ D3	ТШП 200/5 0,5S Рег. № 64182-16	-	A1805RLQ-P4GB-DW-4 Inom (Imакс) = 5 (10) A Uном = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,7	±2,1
						Реактивная	±2,7	±4,1

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, сб. 0,4 кВ Посёлок, яч. D4, КЛ-0,4 кВ в сторону сборки 0,4 кВ D4	ТШП 200/5 0,5S Рег. № 64182-16	-	A1805RLQ-P4GB-DW-4 Inom (Imакс) = 5 (10) A Unom = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20	ПЭВМ с ПО ПК «Энергофара» / Блок коррекции времени ЭНКС-2-2.1.1, Рег. № 37328-15	Активная	±1,7	±2,1
						Реактивная	±2,7	±4,1
48	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, сб. 0,4 кВ Посёлок, яч. D5, КЛ-0,4 кВ в сторону сборки 0,4 кВ D5	ТШП 200/5 0,5S Рег. № 64182-16	-	A1805RLQ-P4GB-DW-4 Inom (Imакс) = 5 (10) A Unom = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,7	±2,1
						Реактивная	±2,7	±4,1
49	Борисоглебская ГЭС (ГЭС-8), ТП-10 Посёлок 10 кВ, сб. 0,4 кВ Посёлок, яч. Н, КЛ-0,4 кВ в сторону сборки 0,4 кВ Н	ТШП 200/5 0,5S Рег. № 64182-16	-	A1805RLQ-P4GB-DW-4 Inom (Imакс) = 5 (10) A Unom = 3х220/380 В класс точности: по активной энергии – 0,5S по реактивной энергии – 1,0 Рег. № 31857-20		Активная	±1,7	±2,1
						Реактивная	±2,7	±4,1

Таблица 3 – Основные технические характеристики АИИС КУЭ

Наименование характеристики	Значение
Количество измерительных каналов	49
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - ток, % от I_b - частота, Гц - коэффициент мощности $\cos\phi$ температура окружающей среды, °C	от 99 до 101 от 2 до 120 от 2 до $I_{макс}$ от 49,85 до 50,15 0,87 от +21 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - ток, % от I_b - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °C, в месте расположения: - ТТ и ТН - счетчиков - сервер БД, БКВ	от 90 до 110 от 2 до 120 от 2 до $I_{макс}$ от 0,5 инд. до 0,8 емк. от 49,6 до 50,4 от -40 до +40 от +10 до +30 от +15 до +25
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: электросчетчики: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее БКВ: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее сервер БД: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч, не более	120000 35000 80000 24
Глубина хранения информации счетчики: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее сервер БД: - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	45 3,5

Надежность системных решений:

- стойкость к электромагнитным воздействиям;
- ремонтпригодность;
- функция контроля процесса работы и средства диагностики системы;
- функция регистрации в журналах событий счетчиков фактов:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени.
- функция регистрации в журналах событий серверов фактов:
 - даты начала регистрации измерений;
 - установки и корректировки времени;
 - нарушение защиты сервера;

резервирование каналов передачи данных в системе;
резервирование электропитания оборудования системы.

Защищённость применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счётчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательных коробок;
 - серверов.
- наличие защиты информации на программном уровне:
 - установка пароля на счетчике электрической энергии;
 - установка пароля на сервере, предусматривающего разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей;
 - использования цифровой подписи при передаче информации с результатами измерений.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист ЭС-98-11/2020-4-5-6-7-8.ПС паспорта на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество шт./экз.
1	2	3
Трансформатор тока	ТЛП-10	36
Трансформатор тока	GIF	21
Трансформатор тока	OSKF	15
Трансформатор тока	T-0,66	3
Трансформатор тока	ТШП	21
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-10	6
Трансформатор напряжения	UGE 3-35	30
Трансформатор напряжения	VEF	9
Трансформатор напряжения	OTEF 126	12
Трансформатор комбинированный	VAU	9
Трансформатор комбинированный	VAU-245	3
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	A1802RALQ-P4GB-DW-4	19
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	A1802RAL-P4GB-DW-4	1
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	A1805RALQ-P4GB-DW-4	8
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	A1805RAL-P4G-DW-4	1
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	A1820RLQ-P4GB-DW-4	13
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные	A1805RLQ-P4GB-DW-4	7
Блок коррекции времени	ЭНКС-2	2

Продолжение таблицы 4

1	2	3
Программное обеспечение	ПК «Энергосфера»	1
Паспорт	ЭС-98-11/2020-4-5-6-7-8.ПС	1
Пр и м е ч а н и е – В комплект поставки входит также техническая документация на комплектующие средства измерений		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документах ЭС-98-11/2020-4-5-6-7-8.МИ «Методика измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности при помощи системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) КППЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», свидетельство об аттестации от 15.11.2021 № 26-RA.RU.311468-2021, выданное ООО «ОКУ», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311468, и в документе ЭС-98-11/2020-4-5-6-7-8_42-49.МИ «Методика измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности при помощи системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) КППЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» в части измерительных каналов №№ 42-49», свидетельство об аттестации от 28.12.2024 № 432/7-RA.RU.314421-2024, выданное ФБУ «Тест-С.-Петербург», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314421.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Правообладатель

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» филиал «Кольский» (ПАО «ТГК-1» филиал «Кольский»)

ИНН 7841312071

Адрес: 184355, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Советская, д. 2

Телефон: (8152) 48-20-00

E-mail: office.kola@tgcl.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС» (ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»)

ИНН 7802222000

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 18, лит. А, помещ. 7-Н

Телефон: 8 (812) 368-02-70, 8 (812) 368-02-71

Факс: 8 (812) 368-02-72

E-mail: office@energoservice.net

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)

Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Екатерингофский, ул. Курляндская, д. 1, лит. А

Телефон: 8 (812) 244-62-28, 8 (812) 244-12-75

Факс: 8 (812) 244-10-04

E-mail: letter@rustest.spb.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311484.