

Регистрационный № 87479-22

Лист № 1
Всего листов 409

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО «РЖД»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) типа ЭКОМ-3000, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя сервер, устройство синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД. С УСПД данные передаются по каналу связи на уровень ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Периодичность сравнения показаний часов между ИВК и устройством синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 1 с (параметр программируемый).

УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от уровня ИВК.

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину ± 2 с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на конструкцию средства измерений не предусмотрено. АИИС КУЭ присвоен заводской номер 01-3-СИБ-2022. Заводской номер указывается в формуляре на АИИС КУЭ типографским способом. Место, способ и форма нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов (ИК) АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

Программное обеспечение

В сервере АИИС КУЭ ОАО «РЖД» используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

ПО «ГОРИЗОНТ» не оказывает влияния на метрологические характеристики АИИС КУЭ.

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

Идентификационные данные ПО указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2 – Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК					Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК	
		Вид СИ	Тип, модификация СИ		Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	УСПД (тип, рег. №)	УССВ (тип, рег. №)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	ТП Локомотивная, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
2	ТП Локомотивная, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	ТП Вокзальная, Вв1-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
4	ТП Вокзальная, Вв2-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
5	ТП Вокзальная, Ф-5770	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-03		
6	ТП Вокзальная, Ф-6061	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
7	ТП Вокзальная, Ф-6064	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10к		0,5	300/5			2367-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10к		0,5	300/5			2367-68
8	ТП Вокзальная, Ф-6065	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	300/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	300/5			814-53
9	ТП Вокзальная, Ф-6067	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	300/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	300/5			25433-03
10	ТП Вокзальная, Ф-6071 ТП-5	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
11	ТП Вокзальная, Ф-6074	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
12	ТП Вокзальная, Ф-6077	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	600/5	518-50		
13	ТП Вокзальная, Ф-6079 (2Фпр)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
14	ТП Вокзальная, Ф-6391 (1Фпр)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	600/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
15	ТП Вокзальная, Ф-6590 (РП-590)	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
16	ТП Вокзальная, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
		ТТ	В	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
		ТТ	С	ТОЛ 10		0,5				600/5	7069-79
17	ТП Вокзальная, Вв2-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5				1000/5	2473-69
		ТТ	В	ТЛМ-10		0,5				1000/5	2473-69
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5				1000/5	2473-69
18	ТП Вокзальная, Ф-1003	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S				200/5	44701-10
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S				200/5	44701-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
19	ТП Вокзальная, Ф-1004	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S	200/5			44701-10
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S	200/5			44701-10
20	ТП Вокзальная, Ф-1008	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	200/5			2473-69
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	200/5			2473-69
21	ТП Вокзальная, Ф-1013 (КТП-25)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
22	ТП Вокзальная, Ф-1016 метро	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
23	ТП Вокзальная, Ф-1017	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	100/5			22192-07
24	ТП Вокзальная, Ф-1019	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
25	ТП Вокзальная, Ф-1021	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛК-10-5		0,5S	50/5			9143-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛК-10-5		0,5S	50/5			9143-06
26	ТП Вокзальная, Ф-1022 (ЦУМ)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10с		0,5	50/5			29390-05
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10с		0,5	50/5			29390-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
27	ТП Вокзальная, Ф-1023 (ЦУМ)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
28	ТП Вокзальная, Ф-1025 метро	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
29	ТП Вокзальная, Ф-1027 метро	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10с	0,5	50/5	29390-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛК-10	0,5	50/5	47958-11		
30	ТП Вокзальная, Ф-1028 метро	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
31	ТП Вокзальная, Ф-1031	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	300/5			22192-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	300/5			22192-03
32	ТП Вокзальная, ПМ1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
33	ТП Вокзальная, ПМ2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	300/1	36672-08			
34	ТП Ранжирная, Ф-10 6кВ Гаражи	Счетчик	А1805RAL-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17			
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17			
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17			
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	100/5	25433-11			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
35	ТП Ранжирная, Ф-12 6кВ Станкозенит	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
36	ТП Ранжирная, Ф-18 6кВ ТП-14	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	150/5	25433-11		
37	ТП Ранжирная, Ввод Т-1 35 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
38	ТП Ранжирная, Ввод Т-2 35 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,5S	100/5	62786-15		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
39	ТП 3704 км, Ф1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
40	ТП 3704 км, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
41	ТП 3704 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
42	ТП 3704 км, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
43	ТП 3704 км, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
44	ТП 3704 км, Т1-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
45	ТП 3704 км, Т2-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
46	ТП Абагуровский, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
47	ТП Абагуровский, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	47958-16		
48	ТП Абагуровский, Вв1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
49	ТП Абагуровский, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
50	ТП Алгаин, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
51	ТП Алгаин, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
52	ТП Алгаин, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68
53	ТП Алгаин, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12				
54	ТП Алгаин, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
55	ТП Алонский, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП-0,66 У3	0,5	400/5	15173-06		
		ТТ	В	ТШП-0,66 У3	0,5	400/5	15173-06		
		ТТ	С	ТШП-0,66 У3	0,5	400/5	15173-06		
56	ТП Алонский, Вв1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
57	ТП Алтайская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
58	ТП Алтайская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	300/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	300/5	47958-16				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
59	ТП Алтайская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
60	ТП Алтайская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛП-10 У3		0,2S				100/5	30709-05
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛП-10 У3		0,2S				100/5	30709-05
61	ТП Алтайская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S				300/5	47958-16
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S				300/5	47958-16
62	ТП Алтайская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S				150/5	47958-16
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S				150/5	47958-16

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9							
63	ТП Алтайская, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16							
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99									
		ТН	В													
		ТН	С													
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S	400/5			47958-16						
		ТТ	В	-												
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S	400/5			47958-16						
64	ТП Алтайская, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16					
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99									
		ТН	В													
		ТН	С													
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	300/5					25433-06				
		ТТ	В	-												
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	300/5					25433-06				
65	ТП Алтайская, ЦРП-402 Ф1-10 яч.11	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01		0,5S/1,0	1	27524-04					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99									
		ТН	В													
		ТН	С													
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	200/5							22192-07		
		ТТ	В	-												
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	200/5							22192-07		
66	ТП Алтайская, ЦРП-402 Ф2-10 яч.15	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01		0,5S/1,0	1	27524-04							ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99									
		ТН	В													
		ТН	С													
		ТТ	А	ТЛК-10-4 УЗ		0,5	600/5									9143-06
		ТТ	В	-												
		ТТ	С	ТЛК-10-4 УЗ		0,5	600/5	9143-06								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
67	ТП Алтайская, ЦРП-402 Ф8-10 яч.16	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03.01		0,5S/1,0	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	18178-99		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-4 УЗ	0,5	600/5	9143-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-4 УЗ	0,5	600/5	9143-06		
68	ТП Алтайская, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
69	ТП Алтайская, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	200/1	36672-08		
70	ТП Амре, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
71	ТП Амре, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
72	ТП Амре, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59
73	ТП Амре, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
74	ТП Амре, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
75	ТП Антибесский, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-11		
76	ТП Антибесский, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
77	ТП Антибесский, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
78	ТП Артышта-II, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1500/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
79	ТП Артышта-II, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	1500/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	1500/5	30709-11		
80	ТП Артышта-II, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-03		
81	ТП Артышта-II, Ф12-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
82	ТП Артышта-II, Ф13-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
83	ТП Артышта-II, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
84	ТП Артышта-II, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
85	ТП Артышта-II, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
86	ТП Артышта-II, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
87	ТП Артышта-II, Т1-220	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
88	ТП Артышта-II, Т2-220	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220	0,2S	100/1	52260-12		
89	ТП Ахпун, Ф1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
90	ТП Ахпун, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
91	ТП Ахпун, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
92	ТП Ахпун, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	300/1	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	300/1	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	300/1	47959-11		
93	ТП Барабинск, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
94	ТП Барабинск, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
95	ТП Барабинск, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
96	ТП Барабинск, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
97	ТП Барабинск, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
98	ТП Барабинск, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	50/5	22192-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
99	ТП Барабинск, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	400/5			25433-06	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	400/5			25433-06	
100	ТП Барабинск, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-08	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-08	
101	ТП Барабинск, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-08	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-08	
102	ТП Барабинск, 310-110(Т-1)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
103	ТП Барабинск, 39-110(Т-2)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
104	ТП Барабушка, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
105	ТП Барабушка, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
106	ТП Барабушка, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
107	ТП Барабушка, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
108	ТП Барабушка, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S	1000/5			47958-16	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S	1000/5			47958-16	
109	ТП Барабушка, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S	150/5			47958-16	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S	150/5			47958-16	
110	ТП Барабушка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5S	200/5	25433-03			
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5S	200/5	25433-03			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
111	ТП Барабушка, Т-1 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
112	ТП Барабушка, Т-2 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
113	ТП Барзас, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
114	ТП Барзас, Ф3-10	Счетчик	EA05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
115	ТП Барзас, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	GS-12	0,5	200/5	28402-04		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	GS-12	0,5	200/5	28402-04		
116	ТП Барзас, Ф8-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
117	ТП Барзас, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
118	ТП Барзас, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
119	ТП Белово, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
120	ТП Белово, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	75/5	2363-68		
121	ТП Белово, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
122	ТП Белово, Ф6-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
123	ТП Белово, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S	200/5			47958-16
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S	200/5			47958-16
124	ТП Белово, Вв1-35	Счетчик	ПСЧ-4ТМ.05МКТ.00		0,2S/0,5	1	75459-19			
		ТН	А	НОЛ-СЭЩ-35 У2	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	71706-18			
		ТН	В	НОЛ-СЭЩ-35 У2	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	71706-18			
		ТН	С	НОЛ-СЭЩ-35 У2	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	71706-18			
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 УХЛ1	0,2S	600/5	47124-11			
125	ТП Белово, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08
126	ТП Берикульская, Ф1-ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ 10		0,5	75/5			7069-79
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ 10		0,5	75/5			7069-79

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
127	ТП Берикульская, Ф2-ПЭ-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				50/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				50/5	1276-59
128	ТП Берикульская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-06
129	ТП Берикульская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
130	ТП Берикульская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3		0,2S				200/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3		0,2S				200/5	25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
131	ТП Берикульская, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3		0,2S	75/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3		0,2S	75/5			25433-06	
132	ТП Берикульская, Ф7-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3		0,2S	75/5			25433-06	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3		0,2S	75/5			25433-06	
133	ТП Берикульская, М1-35	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1			37491-08	
134	ТП Берикульская, М3-35	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1	37491-08			
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1		0,2S	200/1	37491-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
135	ТП Берикульская, ВЛ1 Мариинск-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
136	ТП Берикульская, ВЛ2 Антибесская- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
137	ТП Болотное, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10 УЗ	0,5	1000/5	1261-59		
138	ТП Болотное, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК10-6 УЗ	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 УЗ	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
139	ТП Болотное, ПВЗ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10-3		0,5S	1500/5			47958-16
		ТТ	В	ТПОЛ-10-3		0,5S	1500/5			47958-16
		ТТ	С	ТПОЛ-10-3		0,5S	1500/5			47958-16
140	ТП Болотное, Ф1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	300/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	300/5			1856-63
141	ТП Болотное, Ф2	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	100/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	100/5			22192-07
142	ТП Болотное, Ф3-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	300/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	300/5			814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
143	ТП Болотное, Ф4-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53
144	ТП Болотное, Ф5-6	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	300/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	300/5			1856-63
145	ТП Болотное, Ф6-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
146	ТП Болотное, Ф-345-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
147	ТП Болотное, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
148	ТП Болотное, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
149	ТП Буготак, Вв1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1000/5	25433-03		
150	ТП Буготак, Вв2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
151	ТП Буготак, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
152	ТП Буготак, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
153	ТП Буготак, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ		0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ		0,2S	100/5			25433-03
154	ТП Буготак, Ф1ПЭ(Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
155	ТП Буготак, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	150/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	150/5			814-53
156	ТП Буготак, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
157	ТП Буготак, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,2S	150/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,2S	150/5			22192-07
158	ТП Буготак, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-5 УЗ		0,2S	150/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-5 УЗ		0,2S	150/5			25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
159	ТП Буготак, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-5 УЗ		0,2S	150/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-5 УЗ		0,2S	150/5			25433-03	
160	ТП Буготак, ВЛ П2-И	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			24218-13	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			24218-13	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			24218-13	
		ТТ	А	ТГФМ-110		0,2S	600/1			52261-12	
		ТТ	В	ТГФМ-110		0,2S	600/1			52261-12	
		ТТ	С	ТГФМ-110		0,2S	600/1			52261-12	
161	ТП Буготак, ВЛ П2-М	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			24218-13	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			24218-13	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			24218-13	
		ТТ	А	ТГФМ-110		0,2S	600/1			52261-12	
		ТТ	В	ТГФМ-110		0,2S	600/1			52261-12	
		ТТ	С	ТГФМ-110		0,2S	600/1			52261-12	
162	ТП Буготак, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			24218-13	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			24218-13	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$			24218-13	
		ТТ	А	ТГФМ-110		0,2S	100/1			52261-12	
		ТТ	В	ТГФМ-110		0,2S	100/1			52261-12	
		ТТ	С	ТГФМ-110		0,2S	100/1			52261-12	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
163	ТП Буготак, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
164	ТП Буреничево, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
165	ТП Буреничево, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
166	ТП Буреничево, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
167	ТП Буреничево, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	150/5	25433-03		
168	ТП Буреничево, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
169	ТП Буреничево, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
170	ТП Бускусан, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
171	ТП Бускускан, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
172	ТП Бускускан, Вв1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
173	ТП Бускускан, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
174	ТП Бускускан, ФБ3-29-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
175	ТП Валерино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-03		
176	ТП Валерино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
177	ТП Валерино, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
178	ТП Валерино, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
179	ТП Валерино, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
180	ТП Валерино, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
181	ТП Валиханово, ВЛ-223 220кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
182	ТП Валиханово, ВЛ-225 220кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	1000/5	5218-76		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
183	ТП Восточная, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
184	ТП Восточная, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-06		
185	ТП Восточная, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
186	ТП Восточная, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
187	ТП Восточная, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
188	ТП Восточная, Ф1ПЭ(Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
189	ТП Восточная, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
190	ТП Восточная, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9						
191	ТП Восточная, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16						
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68					
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68					
192	ТП Восточная, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5					25433-03			
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5					25433-03			
193	ТП Восточная, Ф9-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	200/5							22192-03	
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	200/5							22192-03	
194	ТП Восточная, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11							ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13								
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13								
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13								
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12								
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12								
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
195	ТП Восточная, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
196	ТП Входная, Ф11-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
197	ТП Входная, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
198	ТП Входная, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
199	ТП Входная, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10 III	0,5S	300/5	36308-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10 III	0,5S	300/5	36308-07		
200	ТП Входная, Ф4ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
201	ТП Входная, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
202	ТП Входная, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
203	ТП Входная, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
204	ТП Входная, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
205	ТП Входная, С63-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
206	ТП Входная, С64-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
207	ТП Груздевка, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	19956-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	19956-02		
208	ТП Груздевка, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
209	ТП Груздевка, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
210	ТП Груздевка, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
211	ТП Груздевка, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
212	ТП Груздевка, Ф1-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
213	ТП Груздевка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	40/5	1276-59		
214	ТП Груздевка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
215	ТП Груздевка, Ф3-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
216	ТП Груздевка, Ф4-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
217	ТП Груздевка, Ф-89-35	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	187-49		
		ТН	В	НОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	187-49		
		ТН	С	НОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	187-49		
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	300/5	664-51		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	300/5	664-51		
218	ТП Груздевка, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
219	ТП Груздевка, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
220	ТП Гурьевск, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-07		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-07		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-07		
221	ТП Гурьевск, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	600/5	2473-69		
222	ТП Гусинобродская, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	36382-07		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	36382-07		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	36382-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
223	ТП Гусинобродская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
224	ТП Гусинобродская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
225	ТП Гусинобродская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
226	ТП Гусинобродская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
227	ТП Гусинобродская, ПВЗ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-3	0,2S	1500/5	47958-16		
228	ТП Гусинобродская, Ф1ПЭ(Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	200/5	1276-59		
229	ТП Гусинобродская, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	300/5	25433-06		
230	ТП Гусинобродская, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
231	ТП Гусинобродская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
232	ТП Гусинобродская, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	300/5	1856-63		
233	ТП Гусинобродская, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
234	ТП Гусинобродская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
235	ТП Гусинобродская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	150/1	52261-12		
236	ТП Густафьево, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
237	ТП Густафьево, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10к	0,5	200/5	2367-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10к	0,5	200/5	2367-68		
238	ТП Густафьево, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
239	ТП Густафьево, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10к		0,5				100/5	2367-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10к		0,5				100/5	2367-68
240	ТП Густафьево, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
241	ТП Густафьево, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
242	ТП Дорогино, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S				1000/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S		1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
243	ТП Дорогино, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
244	ТП Дорогино, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
245	ТП Дорогино, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	400/5	517-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	400/5	517-50		
246	ТП Дорогино, ПВ-3 (ВИПЭ)	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
247	ТП Дорогино, Ф10-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
248	ТП Дорогино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
249	ТП Дорогино, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				300/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				300/5	1276-59
250	ТП Дорогино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
251	ТП Дорогино, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
252	ТП Дорогино, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13		
253	ТП Дорогино, Ю12С-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
254	ТП Дорогино, Ю12Ю-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
255	ТП Драгунская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				200/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				200/5	1276-59
256	ТП Драгунская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5				40/5	15128-01
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5				40/5	15128-01
257	ТП Драгунская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				50/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				50/5	1276-59
258	ТП Драгунская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
259	ТП Драгунская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
260	ТП Дуброво, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТТ	А	ТГФ-110	0,2S	50/5	58287-14		
		ТТ	В	ТГФ-110	0,2S	50/5	58287-14		
		ТТ	С	ТГФ-110	0,2S	50/5	58287-14		
261	ТП Думный, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
262	ТП Душленская, ФСЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
263	ТП Душленская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
264	ТП Душленская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
265	ТП Душленская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
		ТТ	В	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
		ТТ	С	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
266	ТП Душленская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
		ТТ	В	ТПОФ		0,5	800/5			518-50
		ТТ	С	ТПОФ		0,5	800/5			518-50

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
267	ТП Дупленская, Ф1ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
268	ТП Дупленская, Ф2ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
269	ТП Дупленская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
270	ТП Дупленская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5S	100/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5S	100/5			22192-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
271	ТП Дуленская, Ф6-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5				50/5	517-50
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5				50/5	517-50
272	ТП Дуленская, Ф-86-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38		0,2S				75/1	37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S				75/1	37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S				75/1	37491-08
273	ТП Дуленская, Т1-110	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
274	ТП Дуленская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
275	ТП Евсино, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06				
276	ТП Евсино, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06				
277	ТП Евсино, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
278	ТП Евсино, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
279	ТП Евсино, ПВЗ(ВИПЭ)	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1500/5	1261-59		
280	ТП Евсино, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
281	ТП Евсино, Ф11-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
282	ТП Евсино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
283	ТП Евсино, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				400/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				400/5	2363-68
284	ТП Евсино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
285	ТП Евсино, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S				100/5	25433-03
286	ТП Евсино, Ф1-35	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70				
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70				
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	200/5	3689-73				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
287	ТП Евсино, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
288	ТП Евсино, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 П* УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
289	ТП Евсино, Ю11С-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
290	ТП Евсино, Ю11Ю-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	600/1	53344-13		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
291	ТП Егозово, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S				75/5	47958-16
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S				75/5	47958-16
292	ТП Егозово, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	75/5	47958-16				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	75/5	47958-16				
293	ТП Егозово, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
294	ТП Егозово, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
295	ТП Егозово, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	50/5	25433-03		
296	ТП Егозово, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
297	ТП Егозово, Ф8-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
298	ТП Егозово, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
299	ТП Егозово, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
300	ТП Ерунаково, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
301	ТП Ерунаково, Ф11-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
302	ТП Ерунаково, Ф14-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10 21 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10 21 У3	0,2S	100/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
303	ТП Ерунаково, Ф15-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
304	ТП Ерунаково, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
305	ТП Ерунаково, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
306	ТП Ерунаково, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
307	ТП Ерунаково, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТН	В	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТН	С	СРВ 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15853-96		
		ТТ	А	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	В	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
		ТТ	С	ТРГ-110 II* УХЛ1	0,2S	200/5	26813-06		
308	ТП Жатва, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
309	ТП Жатва, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
310	ТП Жатва, Вв1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
311	ТП Жатва, Вв2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
312	ТП Забойщик, Вв1-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
313	ТП Забойщик, Вв2-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	1500/5	25433-08		
314	ТП Забойщик, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
315	ТП Забойщик, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
316	ТП Забулга, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
317	ТП Забулга, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
318	ТП Зверобойка, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
319	ТП Зверобойка, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
320	ТП Зубково, ТСН1-0.4	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
321	ТП Зубково, ТСН2-0.4	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
322	ТП Зубково, Ф1ДПР	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	С	-					

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
323	ТП Зубково, Ф2ДПР	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-3		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
324	ТП Зубково, Л218-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
325	ТП Зубково, Л220-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	600/1	36671-08		
326	ТП Зубково, Т1-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
327	ТП Зубково, Т2-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
328	ТП Иверка, Ф1-ПЭ-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
329	ТП Иверка, Ф2-ПЭ-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
330	ТП Иверка, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
331	ТП Иверка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
332	ТП Иверка, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТАМИ-10У3	0,5	10000/100	72239-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
333	ТП Иверка, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
334	ТП Иверка, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
335	ТП Ижморская, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
336	ТП Ижморская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
337	ТП Ижморская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
338	ТП Ижморская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
339	ТП Ижморская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
340	ТП Ижморская, ф-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	50/1			37491-08
341	ТП Ижморская, ВЛ Троицк-Иверка- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
		ТТ	В	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
		ТТ	С	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
342	ТП Ижморская, ВЛ Яя-Иверка-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
		ТТ	В	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			
		ТТ	С	ТОГФ-110 III	0,2S	400/5	61432-15			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
343	ТП Изылинка, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
344	ТП Изылинка, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
345	ТП Изылинка, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
346	ТП Изылинка, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
347	ТП Изылинка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
348	ТП Изылинка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
349	ТП Изылинка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
350	ТП Изылинка, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-5 УЗ	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,2S	150/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
351	ТП Изылинка, Ф6-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03	
352	ТП Изылинка, Ф9-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
353	ТП Изылинка, В1-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	200/1			37491-08	
354	ТП Изылинка, В2-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	200/1			37491-08	
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	200/1	37491-08			
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	200/1	37491-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
355	ТП Изылинка, Ф102-35	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	100/5	3689-73		
356	ТП Изылинка, Ф112-35	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТФН-35	0,5	75/5	664-51		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	75/5	664-51		
357	ТП Изылинка, Ф340-35	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	300/5	3689-73		
358	ТП Изылинка, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
359	ТП Изылинка, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	100/1	36672-08		
360	ТП Илюшкино, ТСН1-0,4	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	29482-05		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	29482-05		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	29482-05		
361	ТП Илюшкино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
362	ТП Инская, Вв1-10 (К-11)	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1500/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
363	ТП Инская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-18				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
364	ТП Инская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
365	ТП Инская, Ф1003-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100	51199-18				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10 У3		0,2S				600/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10 У3		0,2S				600/5	25433-03
366	ТП Инская, Ф10174-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-1		0,2S				1000/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-1		0,2S				1000/5	25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
367	ТП Инская, Ф10175-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10 УЗ	0,5	10000/100	51199-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	1000/5	25433-03		
368	ТП Инская, Ф2ПЭ (Ф8-10)	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 21 УЗ	0,2S	200/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21 УЗ	0,2S	200/5	30709-05		
369	ТП Инская, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
370	ТП Иня-Восточная, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9						
371	ТП Иня-Восточная, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16						
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17								
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17								
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17								
		ТТ	А	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16								
		ТТ	В	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16								
		ТТ	С	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	0,5S	1500/5	47958-16								
372	ТП Иня-Восточная, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59								
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59								
373	ТП Иня-Восточная, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17								
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17								
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59								
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59								
374	ТП Иня-Восточная, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97							ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02								
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
375	ТП Иня-Восточная, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТТ	А	ТПЛ-СЭЩ-10-81 У2	0,5S	200/5	71808-18				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СЭЩ-10-81 У2	0,5S	200/5	71808-18				
376	ТП Иня-Восточная, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
377	ТП Иня-Восточная, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59				
378	ТП Иня-Восточная, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	150/5	1261-02				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
379	ТП Иня-Восточная, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
380	ТП Иня-Восточная, Яч.№10 (Нордмолл)	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	68841-17		
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	47958-16		
381	ТП Иня-Восточная, Яч.№17 (Нордмолл)	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3	0,5	150/5	47958-16		
382	ТП Иня-Восточная, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
383	ТП Иня-Восточная, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
384	ТП Иртышская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
385	ТП Иртышская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
386	ТП Иртышская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
387	ТП Иртышская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
388	ТП Иртышская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	300/5	22192-07		
389	ТП Иртышская, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
390	ТП Иртышская, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
391	ТП Иртышская, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				200/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				200/5	1276-59
392	ТП Иртышская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
393	ТП Иртышская, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
394	ТП Исилькуль, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛП-10		0,5				300/5	30709-05
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛП-10		0,5		300/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
395	ТП Исилькуль, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
396	ТП Исилькуль, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	300/5	30709-05		
397	ТП Исилькуль, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
398	ТП Исилькуль, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	400/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
399	ТП Исилькуль, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	150/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	150/5	30709-05		
400	ТП Исилькуль, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-03		
401	ТП Исилькуль, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
402	ТП Исилькуль, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
403	ТП Исилькуль, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
404	ТП Искитим, ТСН1-0,4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	300/5	15698-96		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	300/5	15698-96		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	300/5	15698-96		
405	ТП Искитим, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛК10-6 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	600/5	25433-03		
406	ТП Искитим, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	300/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
407	ТП Искитим, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
408	ТП Иткуль, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
409	ТП Иткуль, Вв2-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-03		
410	ТП Иткуль, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
411	ТП Иткуль, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
412	ТП Иткуль, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
413	ТП Иткуль, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
414	ТП Иткуль, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
415	ТП Иткуль, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5				200/5	2473-69
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5				200/5	2473-69
416	ТП Иткуль, Ф5-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5				100/5	22192-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5				100/5	22192-03
417	ТП Иткуль, Т1-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТТ	А	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
		ТТ	В	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
		ТТ	С	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
418	ТП Иткуль, Т2-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	В	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТН	С	ЗНОГ-110	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	61431-15				
		ТТ	А	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
		ТТ	В	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				
		ТТ	С	ТОГФ-110 III	0,2S	75/5	61432-15				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
419	ТП Кабаклы, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
420	ТП Кабаклы, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
421	ТП Кабаклы, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
422	ТП Кабаклы, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
423	ТП Кабаклы, Ф1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
424	ТП Кабаклы, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
425	ТП Кабаклы, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
426	ТП Кабаклы, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
427	ТП Кабаклы, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
428	ТП Кабаклы, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
429	ТП Кабаклы, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
430	ТП Кабаклы, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
431	ТП Кабинетное, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5	200/5	71031-18		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5	200/5	71031-18		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5	200/5	71031-18		
432	ТП Кабинетное, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
433	ТП Кабинетное, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
434	ТП Кабинетное, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
435	ТП Кабинетное, ПВ2	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ-10		0,5	800/5			518-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОФ-10		0,5	800/5			518-50
436	ТП Кабинетное, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	50/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	50/5			517-50
437	ТП Кабинетное, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-2 У2		0,5	300/5			15128-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-2 У2		0,5	300/5			15128-07
438	ТП Кабинетное, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
439	ТП Кабинетное, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
440	ТП Кабинетное, 3-4-Восток	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
441	ТП Кабинетное, 3-4-Запад	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	52261-12				
442	ТП Кайгур, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
443	ТП Кайгур, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
444	ТП Кайгур, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
445	ТП Кайгур, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
446	ТП Калары, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
447	ТП Калары, Ф4-10	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
448	ТП Калары, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
449	ТП Калары, Ф6-10	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
450	ТП Калары, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
451	ТП Калары, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
452	ТП Калачинская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
453	ТП Калачинская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
454	ТП Калачинская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
455	ТП Калачинская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-I		0,5	50/5			15128-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I		0,5	50/5			15128-07
456	ТП Калачинская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-03
457	ТП Калачинская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
458	ТП Калачинская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	400/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	400/5			25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
459	ТП Калачинская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
460	ТП Калачинская, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
461	ТП Калачинская, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
462	ТП Калачинская, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
463	ТП Калтан, Вв1-6	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
464	ТП Калтан, Вв2-6	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
465	ТП Калтан, Ф7-6	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
466	ТП Калтан, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
467	ТП Калтан, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
468	ТП Карасук-3, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
469	ТП Карасук-3, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
470	ТП Карасук-3, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
471	ТП Карасук-3, Ф12ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
472	ТП Карасук-3, Ф13ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
473	ТП Карасук-3, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
474	ТП Карасук-3, Вв1-27.5	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70			
		ТН	С	-						
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
475	ТП Карасук-3, ВВ2-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
476	ТП Карасук-3, Ф2ДПР	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
477	ТП Карасук-3, ВЛ 291-220	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
478	ТП Карасук-3, ВЛ 292-220	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	200/1	36671-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
479	ТП Каратканск, ПВ1-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
480	ТП Каратканск, ПВ2-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
481	ТП Каратканск, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
482	ТП Каратканск, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5	30/5			15128-01
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5	30/5			15128-01

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
483	ТП Каратканск, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-06	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	150/5			25433-06	
484	ТП Каратканск, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68	
485	ТП Каратканск, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59	
486	ТП Каратканск, Т1-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
487	ТП Каратканск, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
488	ТП Каргат, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
489	ТП Каргат, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
490	ТП Каргат, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
491	ТП Каргат, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
492	ТП Каргат, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
493	ТП Каргат, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
494	ТП Каргат, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	50/5	22192-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
495	ТП Каргат, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68	
496	ТП Каргат, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59	
497	ТП Каргат, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59	
498	ТП Каргат, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	200/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
499	ТП Каргат, Ф-306-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
500	ТП Каргат, Ф-88-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	50/1	37491-08		
501	ТП Каргат, 35-110(Т-1)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
502	ТП Каргат, 36-110(Т-2)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
503	ТП Карлык, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
504	ТП Карлык, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5	300/5	51679-12		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-01	0,5	300/5	51679-12		
505	ТП Карлык, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-06		
506	ТП Карлык, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
507	ТП Карлык, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
508	ТП Карлык, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	600/6	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	600/6	47958-16		
509	ТП Карлык, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
510	ТП Карлык, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
511	ТП Кирзинское, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
512	ТП Кирзинское, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
513	ТП Кирзинское, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
514	ТП Кирзинское, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
515	ТП Кирзинское, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07
516	ТП Кирзинское, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07
517	ТП Кирзинское, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
518	ТП Кирзинское, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
519	ТП Кирзинское, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
520	ТП Кирзинское, Ф5-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
521	ТП Кирзинское, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
522	ТП Кирзинское, В1-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
523	ТП Кирзинское, В2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
524	ТП Киселёвск, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
525	ТП Киселёвск, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	20/5	69606-17		
526	ТП Киселёвск, Вв К19-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-35-03	0,5	35000/100	70747-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	В	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	С	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
527	ТП Киселёвск, Вв К20-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-35-03	0,5	35000/100	70747-18		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	В	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
		ТТ	С	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	0,5S	400/5	47959-16		
528	ТП Клубничная, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
529	ТП Клубничная, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
530	ТП Клубничная, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
531	ТП Клубничная, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
532	ТП Клубничная, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
533	ТП Клубничная, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	75/5	25433-06		
534	ТП Клубничная, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	50/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
535	ТП Клубничная, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
536	ТП Клубничная, Ф172-35	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70			
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70			
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70			
		ТТ	А	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,2S	100/5	47959-16			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,2S	100/5	47959-16			
537	ТП Клубничная, Т1-110	Счетчик	А1802RL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07			
		ТТ	В	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07			
		ТТ	С	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07			
538	ТП Клубничная, Т2-110	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07			
		ТТ	В	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07			
		ТТ	С	ТГФ110-II* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
539	ТП Кожурла, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06				
540	ТП Кожурла, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06				
541	ТП Кожурла, ПВ1	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
542	ТП Кожурла, ПВ2	Счетчик	ЕА05РАL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
543	ТП Кожурла, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	75/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	75/5			814-53
544	ТП Кожурла, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	40/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	40/5			814-53
545	ТП Кожурла, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	20/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	20/5			1276-59
546	ТП Кожурла, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
547	ТП Кожурла, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
548	ТП Кожурла, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
549	ТП Кожурла, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
550	ТП Кожурла, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
551	ТП Кожурла, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
552	ТП Кокошино, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-06		
553	ТП Кокошино, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-06		
554	ТП Кокошино, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
555	ТП Кокошино, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
556	ТП Кокошино, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	75/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53			
557	ТП Кокошино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68			
558	ТП Кокошино, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2		0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	75/5	47958-16			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
559	ТП Кокошино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
560	ТП Кокошино, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
561	ТП Кокошино, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
562	ТП Кокошино, 35 Восток-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
563	ТП Кокошино, 35 Запад-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	400/1	52261-12		
564	ТП Колония, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	50/5	15128-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	50/5	15128-03		
565	ТП Колония, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	30/5	15128-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	30/5	15128-01		
566	ТП Колония, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
568	ТП Колония, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10		0,2S	300/5			30709-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10		0,2S	300/5			30709-06
569	ТП Колония, Ф246Ц-35	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38		0,2S	150/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38		0,2S	150/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	150/1			37491-08
570	ТП Колония, 316 Валерино-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
571	ТП Колония, 316 Татарская-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
572	ТП Колония, РП-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	300/1	36672-08		
573	ТП Колония, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
574	ТП Колония, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
575	ТП Комысловское, ТСН1-0.4кВ	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОП-0,66	0,5	100/5	15174-06		
		ТТ	В	ТОП-0,66	0,5	100/5	15174-06		
		ТТ	С	ТОП-0,66	0,5	100/5	15174-06		
576	ТП Комысловское, Т-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
577	ТП Кондома, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	30/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	30/5	25433-06		
578	ТП Кондома, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
579	ТП Кондома, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
580	ТП Кондома, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
581	ТП Кондома, Вв1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-IV-11		0,2S	300/1			62259-15
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-IV-11		0,2S	300/1			62259-15
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-IV-11		0,2S	300/1			62259-15
582	ТП Кондома, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
583	ТП Контрольный, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
584	ТП Контрольный, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	75/5	1276-59		
585	ТП Контрольный, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10 21	0,5S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10 21	0,5S	100/5	30709-05		
586	ТП Контрольный, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
587	ТП Контрольный, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
588	ТП Кормиловка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
589	ТП Кормиловка, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
590	ТП Кормиловка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
591	ТП Кормиловка, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				50/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S				50/5	25433-06
592	ТП Кормиловка, Т1-110 (С124-110)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
593	ТП Кормиловка, Т2-110 (С123-110)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
594	ТП Коченево, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04				
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
595	ТП Коченево, Вв2-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	2500/5	47959-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5S	2500/5	47959-16		
596	ТП Коченево, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
597	ТП Коченево, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	С	ТПОФ	0,5	750/5	518-50		
598	ТП Коченево, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
599	ТП Коченево, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
600	ТП Коченево, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	40/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	40/5	47958-16		
601	ТП Коченево, Ф4-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
602	ТП Коченево, Ф5-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-20		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
603	ТП Коченево, Ф6-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-20	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
		ТТ	В	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	600/5	47958-16		
604	ТП Коченево, Ф-104-35	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-07		
		ТТ	А	ТОЛ 35	0,5S	50/5	21256-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 35	0,5S	50/5	21256-03		
605	ТП Коченево, Т1-110	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-II*	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-II*	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
606	ТП Коченево, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-20		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	200/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
607	ТП Кочковатский, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
608	ТП Кочковатский, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
609	ТП Кочковатский, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
610	ТП Кочковатский, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
611	ТП Кочковатский, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
612	ТП Кочковатский, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
613	ТП Кочковатский, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
614	ТП Кочковатский, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
615	ТП Кочковатский, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
616	ТП Кошево, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
617	ТП Кошево, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
618	ТП Кошево, ПВ1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
619	ТП Кошево, ПВ2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	1000/5			1856-63	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	1000/5			1856-63	
620	ТП Кошево, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	100/5			1856-63	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	100/5			1856-63	
621	ТП Кошево, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
622	ТП Кошево, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	100/5			1276-59	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
623	ТП Кошево, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				100/5	1276-59
624	ТП Кошево, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3		0,2S				200/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3		0,2S				200/5	25433-06
625	ТП Кошево, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				100/5	1276-59
626	ТП Кошево, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
627	ТП Кошево, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
628	ТП Кошево, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
629	ТП Кошкуль, Вв1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-03		
630	ТП Кошкуль, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
631	ТП Кошкуль, ПВ1	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
632	ТП Кошкуль, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	1000/5	30709-11		
633	ТП Кошкуль, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
634	ТП Кошкуль, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
635	ТП Кошкуль, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
636	ТП Кошкуль, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	30/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	30/5			1276-59
637	ТП Кошкуль, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
638	ТП Кошкуль, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	75/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	75/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
639	ТП Кошкуль, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	100/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	100/5			1856-63
640	ТП Кошкуль, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12			
641	ТП Кошкуль, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	52261-12			
642	ТП Краснозерское, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
643	ТП Краснозерское, Вв1-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-					
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
644	ТП Краснозерское, Вв2-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-					
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
645	ТП Краснозерское, Ф1ДПР	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-					
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
646	ТП Краснозерское, Ф2ДПР	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	-					
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
647	ТП Краснозерское, Ф-2-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
648	ТП Краснозерское, ВЛ217-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
649	ТП Краснозерское, ВЛ219-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	500/1	36671-12		
650	ТП Краснозерское, Т1-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
651	ТП Краснозерское, Т1-220	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
652	ТП Красный Камень, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
653	ТП Красный Камень, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
654	ТП Красный Камень, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
655	ТП Красный Камень, Ф6-1К-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	100/1	37491-08		
656	ТП Кузедеево, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
657	ТП Кузедеево, ТСН2-0.22	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	T-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
658	ТП Кузедеево, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
659	ТП Кузедеево, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
660	ТП Кузедеево, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
661	ТП Кузедеево, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 22	0,2S	300/5	30709-05		
662	ТП Кузедеево, Ф6-10	Счетчик	А1805РАL-Р4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ 10	0,5	100/5	7069-79		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10	0,5	100/5	7069-79		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
663	ТП Кузедеево, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
664	ТП Кузедеево, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	75/1	52261-12		
665	ТП Кузель, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
666	ТП Кузель, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
667	ТП Кузель, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	100/5	25433-06		
668	ТП Кузель, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
669	ТП Кузель, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
670	ТП Кухарево, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
671	ТП Кухарево, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				40/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				40/5	1276-59
672	ТП Кухарево, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
673	ТП Кухарево, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
674	ТП Куянбар, ТСН1-0.22кВ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-06				
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-06				
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	300/5	15173-06				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
675	ТП Куянбар, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
676	ТП Лагунаки, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
677	ТП Лагунаки, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
678	ТП Ларичиха, ЛЛ339-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
679	ТП Ларичиха, ЛЛ340-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
680	ТП Ларичиха, БЛ207-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
681	ТП Ларичиха, ЛС209-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-07		
682	ТП Ларичиха, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
683	ТП Ларичиха, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
684	ТП Ленинск- Кузнецкий, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
685	ТП Ленинск- Кузнецкий, Ф11-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
686	ТП Ленинск- Кузнецкий, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
687	ТП Ленинск-Кузнецкий, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
688	ТП Ленинск-Кузнецкий, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-00		
689	ТП Ленинск-Кузнецкий, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
690	ТП Ленинск-Кузнецкий, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
691	ТП Ленинск-Кузнецкий, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
692	ТП Лесная Поляна, ФСЦБ	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
693	ТП Лесная Поляна, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1500/5	25433-06		
694	ТП Лесная Поляна, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
695	ТП Лесная Поляна, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-08	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-08	
696	ТП Лесная Поляна, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОФ		0,5	750/5			518-50	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОФ		0,5	750/5			518-50	
697	ТП Лесная Поляна, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S	30/5			47958-16	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S	30/5			47958-16	
698	ТП Лесная Поляна, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
699	ТП Лесная Поляна, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	150/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	150/5			517-50
700	ТП Лесная Поляна, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
701	ТП Лесная Поляна, ВЛ 3-1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
702	ТП Лесная Поляна, ВЛ 3-2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
703	ТП Литвиново, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
704	ТП Литвиново, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	50/5	1276-59		
705	ТП Литвиново, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
706	ТП Литвиново, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
707	ТП Литвиново, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛУ-10	0,5	100/5	1276-59		
708	ТП Литвиново, Юрга-Яшкино 1- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
709	ТП Литвиново, Юрга-Яшкино 2- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	0,2S	200/1	53971-13		
710	ТП Лузино, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
711	ТП Лузино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
712	ТП Лузино, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10 III	0,5S	300/5	36308-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10 III	0,5S	300/5	36308-07		
713	ТП Лузино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
714	ТП Лузино, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
715	ТП Лузино, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				300/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
716	ТП Лузино, С23-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08				
717	ТП Лузино, С24-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
718	ТП Любинская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-5 У3		0,2S				200/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-5 У3		0,2S				200/5	25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
719	ТП Любинская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				50/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				50/5	1276-59
720	ТП Любинская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S				400/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S				400/5	25433-03
721	ТП Любинская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5				75/5	15128-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5				75/5	15128-03
722	ТП Любинская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S				400/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S				400/5	25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
723	ТП Любинская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5	200/5			15128-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5	200/5			15128-03
724	ТП Любинская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
725	ТП Любинская, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
726	ТП Любовка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
727	ТП Любовка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5			2363-68
728	ТП Любовка, ВВ1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08			
729	ТП Любовка, ВВ2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08			
730	ТП Любовка, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
731	ТП Любовка, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
732	ТП Мариановка, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	50/5	25433-06		
733	ТП Мариановка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
734	ТП Мариановка, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
735	ТП Мариановка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
736	ТП Мариановка, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	300/5	25433-03		
737	ТП Мариановка, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	200/5	25433-06		
738	ТП Мариановка, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
739	ТП Мариановка, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
740	ТП Междуреченск, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
741	ТП Междуреченск, ТСН2-0.22	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
742	ТП Междуреченск, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
743	ТП Междуреченск, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
744	ТП Междуреченск, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
745	ТП Междуреченск, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
746	ТП Междуреченск, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
747	ТП Межениновка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	100/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	100/5			25433-03
748	ТП Межениновка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
749	ТП Межениновка, Ф3-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
750	ТП Межениновка, Ф5-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
751	ТП Межениновка, ф17-35	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	300/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	300/5	3689-73		
752	ТП Межениновка, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
753	ТП Межениновка, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
754	ТП Москаленки, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
755	ТП Москаленки, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
756	ТП Москаленки, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
757	ТП Москаленки, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	400/5	25433-03		
758	ТП Москаленки, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
759	ТП Москаленки, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	300/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	300/5			25433-06
760	ТП Москаленки, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
761	ТП Москаленки, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
762	ТП Московка, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10		0,2S	1000/5			30709-05
		ТТ	В	ТЛП-10		0,2S	1000/5			30709-05
		ТТ	С	ТЛП-10		0,2S	1000/5			30709-05

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
763	ТП Московка, ВВ2-10	Счетчик	ЕА05RL-Р2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
764	ТП Московка, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
765	ТП Московка, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
766	ТП Московка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
767	ТП Московка, ФЗПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
768	ТП Московка, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
769	ТП Московка, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
770	ТП Мошкарь, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
771	ТП Мошкаръ, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	150/1	53344-13		
772	ТП Мошково, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
773	ТП Мошково, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
774	ТП Мошково, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
775	ТП Мошково, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	800/5	9143-01		
776	ТП Мошково, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
777	ТП Мошково, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
778	ТП Мошково, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
779	ТП Мошково, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-PIB-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
780	ТП Мошково, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-PIB-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
781	ТП Мошково, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-PIB-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
782	ТП Мошково, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК10-6 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
783	ТП Мошково, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
784	ТП Мошково, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
785	ТП Мундыбаш, Вв1-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
786	ТП Мундыбаш, Вв2-6	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
787	ТП Мундыбаш, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
788	ТП Мундыбаш, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
789	ТП Мундыбаш, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
790	ТП Мурлыткино, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
791	ТП Мурлыткино, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
792	ТП Мурлыткино, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	800/5	25433-08		
793	ТП Мурлыткино, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
794	ТП Мурлыткино, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
795	ТП Мурлыткино, ТСН1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
796	ТП Мурлыткино, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
797	ТП Мурлыткино, Ф3-10 (Ф1ПЭ)	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
798	ТП Мурлыткино, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
799	ТП Мурлыткино, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
800	ТП Мурлыткино, Ф8-10 (Ф2ПЭ)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
801	ТП Мурлыткино, ВЛ МД1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
802	ТП Мурлыткино, ВЛ МД2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
803	ТП Мурлыткино, ВЛ П1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
804	ТП Мурлыткино, ВЛ П2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
805	ТП Мурлыткино, ВЛ П3-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
806	ТП Мурлыткино, ВЛ П4-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
807	ТП Мурлыткино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
808	ТП Мурлыткино, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
809	ТП Мынкуль, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
810	ТП Мынкуль, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
811	ТП Мынкуль, ВЛ-222 220кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
812	ТП Мынкуль, ВЛ-224 220кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	В	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТН	С	НКФ-220-58 У1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	14626-95		
		ТТ	А	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	В	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
		ТТ	С	ТФНД-220	0,5	500/5	5218-76		
813	ТП Мыски, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
814	ТП Мыски, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
815	ТП Мыски, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
816	ТП Мыски, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
		ТТ	В	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
		ТТ	С	ТЛ-ЭК-35-УХЛ-1	0,2S	300/5	62786-15		
817	ТП Называевская, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53		
818	ТП Называевская, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
819	ТП Называевская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68				
820	ТП Называевская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06				
821	ТП Называевская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06				
822	ТП Называевская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
823	ТП Называевская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,2S	150/5			15128-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,2S	150/5			15128-03
824	ТП Называевская, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
825	ТП Называевская, Т1-110 (С133-110)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
826	ТП Называевская, Т2-110 (С134-110)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
827	ТП Нацмен, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
828	ТП Нацмен, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
829	ТП Нацмен, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10 22		0,2S	150/5			30709-05
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10 22		0,2S	150/5			30709-05
830	ТП Нацмен, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1		0,2S	300/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1		0,2S	300/5			25433-03

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
831	ТП Нацмен, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1		0,2S	300/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1		0,2S	300/5			25433-03
832	ТП Нацмен, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10 22		0,2S	150/5			30709-05
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10 22	0,2S	150/5	30709-05			
833	ТП Нацмен, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
834	ТП Нацмен, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
835	ТП Непрерывка, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
836	ТП Непрерывка, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-06		
837	ТП Непрерывка, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	200/5	22192-07		
838	ТП Непрерывка, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
839	ТП Непрерывка, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
840	ТП Новогутово, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66У3	0,5	150/5	15764-96		
		ТТ	В	Т-0,66У3	0,5	150/5	15764-96		
		ТТ	С	Т-0,66У3	0,5	150/5	15764-96		
841	ТП Новогутово, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
842	ТП Новокиевская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
843	ТП Новокиевская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
844	ТП Новокиевская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
845	ТП Новокиевская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
846	ТП Новокиевская, Ф18Ц-35	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	75/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
847	ТП Новокиевская, С32-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
848	ТП Новокиевская, С31-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
849	ТП Новокузнецк- Северный, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
850	ТП Новокузнецк- Северный, Вв2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	1000/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
851	ТП Новокузнецк-Северный, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
852	ТП Новокузнецк-Северный, Ф19-10	Счетчик	А1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10 М1АС	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10 М1АС	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10 М1АС	0,5S	100/5	25433-11		
853	ТП Новокузнецк-Северный, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
854	ТП Новокузнецк-Северный, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10 21	0,5S	75/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21	0,5S	75/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
855	ТП Новокузнецк-Северный, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
856	ТП Новокузнецк-Северный, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
857	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф11-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,2S	75/5	25433-06		
858	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф1-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
859	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф2-6	Счетчик	EA05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
860	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф3-6	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
861	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф4-6	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
862	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф6-6	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
863	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф7-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
864	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Ф9-6	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
865	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
866	ТП Новокузнецк-Сортировочный, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
867	ТП Новоселецк, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	300/5	25433-06		
868	ТП Новоселецк, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
869	ТП Новоселецк, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	300/5	25433-06		
870	ТП Новоселецк, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	300/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
871	ТП Новоселецк, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-3		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-3		0,2S	100/5			25433-06
872	ТП Новоселецк, Вв1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
873	ТП Новоселецк, Вв2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13			
874	ТП Новосибирск- Главный, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
875	ТП Новосибирск- Главный, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
876	ТП Новосибирск- Главный, Ф2ПЭ-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5				100/5	22192-01
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5				100/5	22192-01
877	ТП Новосибирск- Главный, Ф3-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5				75/5	22192-01
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5				75/5	22192-01
878	ТП Новосибирск- Главный, Ф609(ВВ-1)	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S				1000/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S				1000/5	25433-06

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
879	ТП Новосибирск- Главный, Ф617(Вв-2)	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
880	ТП Новосибирск- Главный, ФЗПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5S	300/5	22192-07		
881	ТП Новоуральск, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
882	ТП Новоуральск, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
883	ТП Новоуральск, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-07		
884	ТП Новоуральск, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
885	ТП Новоуральск, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
886	ТП Новоуральск, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
887	ТП О.П. 381км, Ф5-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
888	ТП О.П. 381км, Ф6-6	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
889	ТП О.П. 381км, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
890	ТП О.П. 381км, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
891	ТП Обь, ВВ1-10	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
892	ТП Обь, ВВ2-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3	0,5S	2500/5	47959-11		
893	ТП Обь, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
894	ТП Обь, ПВ2	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
895	ТП Обь, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
896	ТП Обь, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-06		
897	ТП Обь, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
898	ТП Обь, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-41А	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-41А	0,5S	600/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
899	ТП Обь, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	100/5	22192-01		
900	ТП Обь, Ф9-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	1000/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	1000/5	22192-07		
901	ТП Обь, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
902	ТП Обь, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	200/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
903	ТП Оз.Карачи, Вв1-10	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
904	ТП Оз.Карачи, Вв2-10	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1500/5	32139-06		
905	ТП Оз.Карачи, ПВ1	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	1000/5	32139-06		
906	ТП Оз.Карачи, Ф1-10 РЭС	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
907	ТП Оз.Карачи, Ф2-10 ЖД	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
908	ТП Оз.Карачи, Ф3-10	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
909	ТП Оз.Карачи, Ф4-10 Минзавод	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
910	ТП Оз.Карачи, Ф5-10 Карачи-1 (Ф4)	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	200/5	32139-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
911	ТП Оз.Карачи, Ф6-10 Карачи-2	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	400/5	32139-06		
912	ТП Оз.Карачи, Ф7-10 резерв	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-02	0,5S	100/5	32139-06		
913	ТП Оз.Карачи, Ф9-10 резерв	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	0,5	10000/100	51621-12		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5S	200/5	25433-11		
914	ТП Оз.Карачи, ВВ1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
915	ТП Оз.Карачи, ВВ2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110 УХЛ1*	0,2S	100/1	53344-13		
916	ТП Омск, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	300/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-5 М2С У2	0,5S	300/5	30709-11		
917	ТП Омск, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
918	ТП Омск, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10к	0,5	100/5	2367-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10к	0,5	100/5	2367-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
919	ТП Омск, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
920	ТП Омск, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5	150/5			22192-03
921	ТП Омск, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	300/5			1276-59
922	ТП Омск, С40-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
923	ТП Омск, С41-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
924	ТП Омск- Северный, ТСН2-0.22	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,2S	200/5	47957-11		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,2S	200/5	47957-11		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,2S	200/5	47957-11		
925	ТП Омск- Северный, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
926	ТП Омск- Северный, Вв2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	1000/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
927	ТП Омск-Северный, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
928	ТП Омск-Северный, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	150/5	15128-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	150/5	15128-01		
929	ТП Омск-Северный, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
930	ТП Омск-Северный, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
931	ТП Осокино, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	100/5	22656-02		
932	ТП Осокино, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
933	ТП Ояш, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
934	ТП Ояш, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
935	ТП Ояш, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-03	
936	ТП Ояш, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
937	ТП Ояш, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
938	ТП Ояш, ПВ3	Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2		0,5S	1000/5			69606-17	
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2		0,5S	1000/5			69606-17	
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2		0,5S	1000/5	69606-17			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
939	ТП Ояш, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
940	ТП Ояш, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
941	ТП Ояш, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	50/5			25433-03
942	ТП Ояш, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	200/5			814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
943	ТП Ояш, Ф5-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-03		
944	ТП Ояш, Ф6-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
945	ТП Ояш, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
946	ТП Ояш, Т2-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
947	ТП Падунская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
948	ТП Падунская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
949	ТП Падунская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	800/5	25433-06		
950	ТП Падунская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	800/5	1261-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	800/5	1261-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
951	ТП Падунская, ТСН1-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	30/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	30/5			1276-59	
952	ТП Падунская, ТСН2-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	30/5			814-53	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	30/5			814-53	
953	ТП Падунская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	75/5			814-53	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	75/5			814-53	
954	ТП Падунская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1		0,5S	100/5	47958-16			
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1		0,5S	100/5	47958-16			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
955	ТП Падунская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10		0,2S	400/5			69606-17	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10		0,2S	400/5			69606-17	
956	ТП Падунская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,2S	75/5			44701-10	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,2S	75/5			44701-10	
957	ТП Падунская, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	150/5			814-53	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	150/5			814-53	
958	ТП Падунская, Ф8-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,2S	200/5			44701-10	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,2S	200/5	44701-10			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
959	ТП Падунская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
960	ТП Падунская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
961	ТП Петрушенко, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	100/5	22192-03		
962	ТП Петрушенко, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
963	ТП Петрушенко, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
964	ТП Петрушенко, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	75/5	15128-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	75/5	15128-03		
965	ТП Петрушенко, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
966	ТП Петрушенко, Ф51Ц-35	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
967	ТП Петрушенко, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
968	ТП Петрушенко, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
969	ТП Пикетная, Ф1-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
970	ТП Пикетная, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
971	ТП Пикетная, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	75/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	75/5			25433-06
972	ТП Пикетная, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59			
973	ТП Пикетная, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10		0,2S	150/5			30709-05
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-05			
974	ТП Пикетная, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
975	ТП Пикетная, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
976	ТП Пихтач, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
977	ТП Пихтач, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
978	ТП Пихтач, Ф3-10	Счетчик	EA05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
979	ТП Пихтач, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10		0,5				300/5	7069-79
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10		0,5				300/5	7069-79
980	ТП Пихтач, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
981	ТП Пихтач, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13				
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	100/1	53344-13				
982	ТП Плотинная, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				75/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				75/5	1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
983	ТП Плотинная, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,5	100/5	25433-03		
984	ТП Плотинная, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
985	ТП Плотинная, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
986	ТП Плотинная, ПС316-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-					

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
987	ТП Плотинная, БП208-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
988	ТП Плотинная, ПС212-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
989	ТП Плотинная, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
990	ТП Плотинная, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
991	ТП Полосухино, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	22656-02		
992	ТП Полосухино, Ф1ПЭ	Счетчик	А1805RL-Р4G-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
993	ТП Полосухино, Ф2ПЭ	Счетчик	А1805RL-Р4В-DW-3		0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
994	ТП Полосухино, Т2-110	Счетчик	ЕА05РАL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	СРА 123	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТН	В	СРА 123	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТН	С	СРА 123	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06		
		ТТ	А	IMB 123	0,5	100/5	32002-06		
		ТТ	В	IMB 123	0,5	100/5	32002-06		
		ТТ	С	IMB 123	0,5	100/5	32002-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
995	ТП Помурино, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
996	ТП Помурино, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	150/1	52261-12		
997	ТП Порос, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	150/5	22656-02		
998	ТП Порос, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
999	ТП Порос, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТВЛМ-10	0,5	1000/5	1856-63		
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
1000	ТП Порос, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
1001	ТП Порос, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1002	ТП Порос, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1003	ТП Порос, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	150/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	150/5			1856-63
1004	ТП Порос, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63
1005	ТП Порос, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	30/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	30/5			25433-06
1006	ТП Порос, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13			
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13			
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1007	ТП Порос, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,5	75/1	53344-13		
1008	ТП Предкомбинат, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5	100/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5	100/5	30709-06		
1009	ТП Предкомбинат, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,5	100/5	30709-05		
1010	ТП Предкомбинат, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-2	0,5	200/5	30709-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1011	ТП Предкомбинат, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1012	ТП Предкомбинат, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
1013	ТП Предкомбинат, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STPP-38	0,5	300/1	37491-08		
1014	ТП Предтеченск, Ф1-ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1015	ТП Предтеченск, Ф2-ПЭ	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	100/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5	100/5			25433-03	
1016	ТП Предтеченск, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5	150/5			25433-03	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	150/5	25433-03				
1017	ТП Предтеченск, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				
1018	ТП Предтеченск, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1019	ТП Предтеченск, Ф6-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
1020	ТП Предтеченск, Ф7-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	200/5	25433-03		
1021	ТП Предтеченск, Ф9-10	Счетчик	ЕА05РАL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
1022	ТП Предтеченск, С11-110	Счетчик	А1802РАLХQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1023	ТП Предтеченск, С86-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	300/1	36672-08		
1024	ТП Проектная, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
1025	ТП Проектная, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
1026	ТП Проектная, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,5	300/1	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,5	300/1	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-35III-V УХЛ1	0,5	300/1	47959-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1027	ТП Проектная, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,5	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,5	300/1	37491-08		
1028	ТП Прокопьевск, Вв1-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
1029	ТП Прокопьевск, Вв2-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
1030	ТП Прокопьевск, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1031	ТП Прокопьевск, Ф5-6	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКoM-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1032	ТП Прокопьевск, Ф6-6	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
1033	ТП Промышленная, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	200/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	200/5	47958-16		
1034	ТП Промышленная, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1035	ТП Промышленная, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
1036	ТП Промышленная, Ф3-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
1037	ТП Промышленная, Ф4-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1038	ТП Промышленная, Ф5-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1039	ТП Промышленная, Ф6-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
1040	ТП Промышленная, Ф8-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-07		
1041	ТП Промышленная, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
1042	ТП Промышленная, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,5	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1043	ТП Районная, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10-2		0,2S	100/5			30709-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10-2		0,2S	100/5			30709-06
1044	ТП Районная, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1		0,2S	150/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1		0,2S	150/5			25433-06
1045	ТП Районная, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S	30/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S	30/5			25433-06
1046	ТП Районная, Вв1-27.5	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05			
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05			
		ТН	С	-						
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1047	ТП Районная, Вв2-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
1048	ТП Районная, Вв1-35	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	600/5	3689-73		
1049	ТП Районная, Вв2-35	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	В	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	1000/5	3689-73		
1050	ТП Районная, Ф1-35 (ЛЭП 217)	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1051	ТП Районная, Ф2-35 (ЛЭП 218)	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-V УХЛ1	0,2S	200/5	47959-11		
1052	ТП Районная, Ф3-35 (ЛЭП 211)	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	100/5	3689-73		
1053	ТП Районная, Ф6-35 (ЛЭП 214)	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-05		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
1054	ТП Районная, ВЛ221-220	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1055	ТП Районная, ВЛ223-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	1000/1	36671-08		
1056	ТП Районная, Т1-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
1057	ТП Районная, Т2-220	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФМ-220П* УХЛ1*	0,2S	100/1	36671-12		
1058	ТП Раскатиха, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1059	ТП Раскати́ха, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1060	ТП Раскати́ха, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
1061	ТП Раскати́ха, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-Р2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1062	ТП Раскати́ха, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1063	ТП Раскати́ха, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1064	ТП Раскати́ха, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1065	ТП Рзд. 157 км, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1066	ТП Рзд. 157 км, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1067	ТП Рзд. 157 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1068	ТП Рзд. 157 км, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1069	ТП Рзд. 157 км, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1070	ТП Рзд. 157 км, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1071	ТП Рзд. 31 км, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1072	ТП Рзд. 31 км, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1073	ТП Рзд. 31 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68		
1074	ТП Рзд. 31 км, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,2S	600/5	1261-02		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1075	ТП Рзд. 31 км, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1076	ТП Рзд. 31 км, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1077	ТП Рзд. 54 км, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1078	ТП Рзд. 54 км, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1079	ТП Рзд. 54 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1080	ТП Рзд. 54 км, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1081	ТП Рзд. 54 км, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
1082	ТП Рзд. 54 км, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1083	ТП Рзд. 79 км, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1084	ТП Рзд. 79 км, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
1085	ТП Рзд. 79 км, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1086	ТП Рзд. 79 км, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1087	ТП Рзд. 79 км, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
1088	ТП Рзд. 79 км, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08		
1089	ТП Сады, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1090	ТП Сады, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1091	ТП Сады, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
1092	ТП Сады, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	800/5	2473-69		
1093	ТП Сады, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	40/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	40/5	1276-59		
1094	ТП Сады, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-96		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1	0,5	300/5	15128-96		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1095	ТП Сады, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10		0,2S	100/5			32139-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10		0,2S	100/5			32139-06
1096	ТП Сады, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	100/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	100/5			22192-07
1097	ТП Сады, Ф8-10 (Я-14)	Счетчик	А1802RL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-1		0,5S	100/5			38395-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-1		0,5S	100/5			38395-08
1098	ТП Сады, Ф9-10 (Я-19)	Счетчик	А1802RL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-1		0,5S	100/5			38395-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-1		0,5S	100/5			38395-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1099	ТП Сады, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
1100	ТП Сады, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
1101	ТП Световская, СК217-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
1102	ТП Световская, СС215-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	300/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1103	ТП Световская, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
1104	ТП Световская, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
1105	ТП Секты, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОП-0,66	0,5	150/5	15174-06		
		ТТ	В	ТОП-0,66	0,5	150/5	15174-06		
		ТТ	С	ТОП-0,66	0,5	150/5	15174-06		
1106	ТП Секты, Т-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	50/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1107	ТП Сельская, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
1108	ТП Сельская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3 У3	0,2S	1000/5	30709-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3 У3	0,2S	1000/5	30709-06		
1109	ТП Сельская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1110	ТП Сельская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1111	ТП Сельская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
1112	ТП Сельская, Ф10-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1113	ТП Сельская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1114	ТП Сельская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1115	ТП Сельская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
1116	ТП Сельская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
1117	ТП Сельская, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12			
1118	ТП Сеятель, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S	1500/5			25433-06

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1119	ТП Сеятель, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,2S	1500/5			25433-06
1120	ТП Сеятель, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-08
1121	ТП Сеятель, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-08
1122	ТП Сеятель, Ф10-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3		0,5	600/5			51178-12
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3		0,5	600/5	51178-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1123	ТП Сеятель, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
1124	ТП Сеятель, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-СТ-10		0,5S				600/5	58720-14
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛК-СТ-10		0,5S				600/5	58720-14
1125	ТП Сеятель, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
1126	ТП Сеятель, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10 У3		0,5				600/5	51178-12
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10 У3		0,5				600/5	51178-12

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1127	ТП Сеятель, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
1128	ТП Сеятель, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10с		0,5S	150/5			29390-10
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10с		0,5S	150/5			29390-10
1129	ТП Сеятель, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
1130	ТП Сеятель, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03			
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1131	ТП Смазнево, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	800/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	800/5	30709-05		
1132	ТП Смазнево, Ф2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
1133	ТП Смазнево, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
1134	ТП Смазнево, Ф4-10	Счетчик	ЕА05РАL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	200/5	30709-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1135	ТП Смазнево, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RAL-P4B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,2S	200/5	22192-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,2S	200/5	22192-03		
1136	ТП Смазнево, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 У3	0,2S	100/5	30709-05		
1137	ТП Смазнево, Вв1-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ	С	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
1138	ТП Смазнево, Вв2-35	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54		
		ТТ	А	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ	В	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		
		ТТ	С	ТВД-35МКП	0,5	750/5	71924-18		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1139	ТП Смазнево, АРС229-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
1140	ТП Смазнево, СК231-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	1000/1	20645-05		
1141	ТП Смазнево, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
1142	ТП Смазнево, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	200/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1143	ТП Смазнево, ТС230-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
1144	ТП Смазнево, ЧС232-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05		
1145	ТП Совхозная, Вв1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
1146	ТП Совхозная, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	600/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1147	ТП Совхозная, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
1148	ТП Совхозная, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	600/5	1856-63		
1149	ТП Совхозная, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
1150	ТП Совхозная, Ф3-10 (Ф1ПЭ)	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1151	ТП Совхозная, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛМ-10		0,5	100/5			2473-69
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10		0,5	100/5			2473-69
1152	ТП Сокур, Вв1-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10 У3		0,2S	1500/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10 У3		0,2S	1500/5			25433-03
1153	ТП Сокур, Вв2-6	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1500/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1500/5			25433-06
1154	ТП Сокур, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1155	ТП Сокур, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛК 10		0,5	1000/5			2306-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛК 10		0,5	1000/5			2306-68
1156	ТП Сокур, Ф1-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
1157	ТП Сокур, Ф5-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10 УЗ		0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10 УЗ		0,5	600/5			1261-59
1158	ТП Сокур, Ф6-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	600/5			1261-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1159	ТП Сокур, Ф-108-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08		
1160	ТП Сокур, Т1-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
1161	ТП Сокур, Т2-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	100/1	16635-05		
1162	ТП Спиченково, Ф1-6	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1163	ТП Спиченково, Ф3-6	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	100/5	25433-03		
1164	ТП Спиченково, Ф5-6	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	(6000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
1165	ТП Спиченково, Вв1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
1166	ТП Спиченково, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	400/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1167	ТП Стрела, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
1168	ТП Стрела, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59			
1169	ТП Стрела, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	300/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	300/5	25433-06			
1170	ТП Стрела, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1171	ТП Стрела, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,5	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1172	ТП Судженка, Ф1-ПЭ-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1173	ТП Судженка, Ф2-ПЭ-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5	75/5	47958-16		
1174	ТП Судженка, Ф3-10	Счетчик	EA05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	75/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1175	ТП Судженка, Ф4-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1176	ТП Судженка, Ф5-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-8 У2	0,5S	100/5	47959-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-8 У2	0,5S	100/5	47959-16		
1177	ТП Судженка, Ф6-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1178	ТП Судженка, Ф7-10	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1179	ТП Судженка, ВЛ Анжерская- Иверка-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1180	ТП Судженка, ВЛ Анжерская-Яя- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1181	ТП Сузун, Ф1ДПР	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-					
1182	ТП Сузун, Ф2ДПР	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФН-35М	0,5	300/5	3690-73		
		ТТ	С	-					

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1183	ТП Сузун, ОП-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
1184	ТП Сузун, Ю25-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
1185	ТП Сузун, Ю26-110	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	34096-07		
1186	ТП Сузун, ЛС209-220	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1187	ТП Сузун, СС211-220	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	400/1	20645-07		
1188	ТП Сураново, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1189	ТП Сураново, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1190	ТП Сураново, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1191	ТП Сураново, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-РЗВ-4		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,2S	100/5	25433-06		
1192	ТП Сураново, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-В-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1193	ТП Сураново, А27-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1194	ТП Сураново, С12-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1195	ТП Сураново, Т1-110	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
1196	ТП Сураново, Т2-110	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
1197	ТП Сыропятская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1198	ТП Сыропятская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	50/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1199	ТП Сыропятская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5				40/5	15128-01
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5				40/5	15128-01
1200	ТП Сыропятская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				150/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				150/5	2363-68
1201	ТП Сыропятская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5				40/5	15128-01
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5				40/5	15128-01
1202	ТП Сыропятская, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5				40/5	15128-01
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ 10-1		0,5				40/5	15128-01

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1203	ТП Сыропятская, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
1204	ТП Сыропятская, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
1205	ТП Тайга, Ф701-6	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	200/5	25433-03		
1206	ТП Тайга, Ф703-6	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6УЗ	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1207	ТП Тайга, Ф704-6	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
1208	ТП Тайга, Ф705-6	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1209	ТП Тайга, Ф707-6	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,2	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	200/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,5	200/5	22192-01		
1210	ТП Тайга, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1211	ТП Тайга, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1212	ТП Талапкер, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10 III	0,5S	100/5	36308-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10 III	0,5S	100/5	36308-07		
1213	ТП Талапкер, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1214	ТП Талапкер, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1215	ТП Талапкер, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1216	ТП Талапкер, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
1217	ТП Талапкер, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
1218	ТП Тальжино, Ф1-10 (РП-1)	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	400/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1219	ТП Тальжино, Ф2-10 (РП-2)	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
1220	ТП Тальжино, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59			
1221	ТП Тальжино, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10		0,5S	75/5			30709-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10		0,5S	75/5			30709-06
1222	ТП Тальжино, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1223	ТП Тальжино, Ф9-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	50/5	22192-07		
1224	ТП Тальжино, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1225	ТП Тальжино, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1226	ТП Тальменка, ТСН1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1227	ТП Тальменка, ТСН2-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
1228	ТП Тальменка, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
1229	ТП Тальменка, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-Р2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
1230	ТП Тальменка, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1231	ТП Тальменка, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	75/5	69606-17		
1232	ТП Тальменка, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	69604-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-12	0,5S	150/5	69606-17		
1233	ТП Тальменка, ВЛ Юрга-Яшкино1- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
1234	ТП Тальменка, ВЛ Юрга-Яшкино2- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1235	ТП Тарышта, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	150/5	22656-02		
1236	ТП Тарышта, ТСН2-0.22	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	150/5	22656-02		
1237	ТП Тарышта, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1238	ТП Таскаево, ТСН1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1239	ТП Таскаево, ТСН2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
1240	ТП Таскаево, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1241	ТП Таскаево, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1242	ТП Таскаево, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5	44701-10		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10	0,5S	100/5	44701-10		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1243	ТП Таскаево, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S	150/5			44701-10	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S	150/5			44701-10	
1244	ТП Таскаево, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S	100/5			44701-10	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10		0,5S	100/5			44701-10	
1245	ТП Таскаево, Вв1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
1246	ТП Таскаево, Вв2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1247	ТП Татарская, В1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
1248	ТП Татарская, В2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-03		
1249	ТП Татарская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
1250	ТП Татарская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1251	ТП Татарская, Ф2-10	Счетчик	EA05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	200/5			1276-59
1252	ТП Татьяновка, ТСН1-0.22	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-						
		ТН	В	-						
		ТН	С	-						
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	300/5	17551-06			
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	300/5	17551-06			
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	300/5	17551-06			
1253	ТП Татьяновка, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1254	ТП Тебисская, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1255	ТП Тебисская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1256	ТП Тебисская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1257	ТП Тебисская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1258	ТП Тебисская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1259	ТП Тебисская, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1260	ТП Тебисская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	50/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	50/5	47958-16		
1261	ТП Тебисская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1262	ТП Тебисская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1263	ТП Тебисская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1264	ТП Тебисская, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	50/1	36672-08			
1265	ТП Тебисская, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08			
1266	ТП Терентьевская, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	-						
		ТН	В	-						
		ТН	С	-						
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5	600/5	36382-07			
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5	600/5	36382-07			
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5	600/5	36382-07			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1267	ТП Терентьевская, ТСН2-0.22	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	600/5	36382-07		
1268	ТП Терентьевская, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1-4	0,5	100/5	15128-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1-4	0,5	100/5	15128-03		
1269	ТП Терентьевская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1270	ТП Терентьевская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ 10-1-4 У2	0,5	100/5	15128-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1-4 У2	0,5	100/5	15128-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1271	ТП Терентьевская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1272	ТП Терентьевская, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1273	ТП Терентьевская, Вв1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1274	ТП Терентьевская, Вв2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1275	ТП Терентьевская, ФК49-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1276	ТП Терентьевская, ФТС47-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1277	ТП Терентьевская, ФТС48-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1278	ТП Тихомирово, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1279	ТП Тихомирово, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
1280	ТП Тихомирово, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
1281	ТП Тихомирово, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
1282	ТП Тихомирово, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1283	ТП Тихомирово, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	100/1	52261-12		
1284	ТП Тогучин, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
1285	ТП Тогучин, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-8 У2	0,2S	2000/5	15128-07		
1286	ТП Тогучин, ПВ1	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1287	ТП Тогучин, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
1288	ТП Тогучин, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1289	ТП Тогучин, Ф1ПЭ(Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2	0,5	100/5	22192-07		
1290	ТП Тогучин, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1291	ТП Тогучин, Ф2ПЭ(Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1292	ТП Тогучин, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	300/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	300/5	25433-06		
1293	ТП Тогучин, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-06		
1294	ТП Тогучин, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,2S	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1295	ТП Тогучин, ПЗМ-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
1296	ТП Тогучин, ПЗТ-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	600/1	52261-12		
1297	ТП Тогучин, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
1298	ТП Тогучин, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	150/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1299	ТП Томск-2, Феррум В1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	В	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	С	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
1300	ТП Томск-2, Феррум В2	Счетчик	ЕА02RL-Р2В-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	В	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
		ТТ	С	ТТН-30	0,5	200/5	75345-19		
1301	ТП Томск-2, Ф1ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1302	ТП Томск-2, Ф2ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1303	ТП Томск-2, ФЗПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
1304	ТП Томск-2, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
1305	ТП Томск-2, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
1306	ТП Томск-2, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1307	ТП Томск-2, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68	
1308	ТП Томск-2, Ф9-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59	
1309	ТП Томск-2, ф71-35	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
1310	ТП Томск-2, ф72-35	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТН	В	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТН	С	ЗНОМ-35	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-54				
		ТТ	А	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
		ТТ	В	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				
		ТТ	С	ТВГ-УЭТМ®	0,2S	300/5	52619-13				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1311	ТП Топки, Ф1ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1312	ТП Топки, Ф2ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1313	ТП Топки, Ф3ПЭ-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1314	ТП Топки, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	В	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	300/5	2363-68		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1315	ТП Топки, Ф8-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	300/5	30709-06		
1316	ТП Топки, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1317	ТП Топки, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1318	ТП Торсьма, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1319	ТП Торсьма, ТСН2-0.22	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП-0,66	0,5S	600/5	15173-06		
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5S	600/5	15173-06		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5S	600/5	15173-06		
1320	ТП Торсьма, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1321	ТП Торсьма, Ф3ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1322	ТП Торсьма, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	400/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	400/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1323	ТП Торсьма, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	200/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1 У2	0,5S	200/5	22192-07		
1324	ТП Торсьма, Ф8ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-05		
1325	ТП Торсьма, ФБ13-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
1326	ТП Торсьма, ФБ21-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1327	ТП Торсьма, П-3 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
1328	ТП Торсьма, П-4 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
1329	ТП Торсьма, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	100/1	16635-05		
1330	ТП Торсьма, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	150/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	150/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-П* УХЛ1	0,2S	150/1	16635-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1331	ТП Торсьма, ТРС-НПР 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
1332	ТП Торсьма, ТРС-ПРМ 110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110-II УХЛ1	0,2S	600/1	16635-05		
1333	ТП Трудармейская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	50/5	2473-69		
1334	ТП Трудармейская, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1335	ТП Трудармейская, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	В	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
		ТТ	С	ТОЛ-НТ3-35-IV-11	0,2S	300/1	62259-15		
1336	ТП Трудармейская, ФТС30-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
1337	ТП Труновское, Ф-РРС	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	50/5	17551-06		
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	50/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	50/5	17551-06		
1338	ТП Труновское, Вв1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1339	ТП Труновское, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
1340	ТП Труновское, ПВ1	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
1341	ТП Труновское, ПВ2	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
1342	ТП Труновское, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1343	ТП Труновское, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	50/5			2363-68
1344	ТП Труновское, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	75/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	75/5			22192-07
1345	ТП Труновское, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1346	ТП Труновское, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5	50/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1347	ТП Труновское, Ф-50-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	200/1	37491-08		
1348	ТП Труновское, 37 БТЭЦ-110(Т-2)	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1349	ТП Труновское, 38 БТЭЦ-110(Т-1)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1350	ТП Тутальская, ТСН1-10	Счетчик	EA05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1351	ТП Тутальская, ТСН2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1352	ТП Тутальская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
1353	ТП Тутальская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	50/5	1276-59		
1354	ТП Тутальская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1355	ТП Тутальская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				50/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				50/5	1276-59
1356	ТП Тутальская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
1357	ТП Тутальская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5				200/5	22192-01
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				200/5	1276-59
1358	ТП Тутальская, Ф7-10 КЭНК	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				300/5	1261-08
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				300/5	1261-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1359	ТП Тутальская, Ф8-10 КЭНК	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	300/5			1261-08
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	300/5			1261-08
1360	ТП Тутальская, Т-1 110	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
1361	ТП Тутальская, Т-2 110	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08			
1362	ТП Тягун, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1363	ТП Тягун, Ф2-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S				100/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S				100/5	25433-06
1364	ТП Тягун, Ф3-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S				150/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S				150/5	25433-06
1365	ТП Тягун, Ф4-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-12				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3		0,2S				100/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3		0,2S		100/5	25433-06		
1366	ТП Тягун, БТ228-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04				
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05				
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05				
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05				
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05				
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05				
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1367	ТП Тягун, Т1-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	100/1	20645-07		
1368	ТП Тягун, Т2-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	100/1	20645-07		
1369	ТП Тягун, ТС230-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	В	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
		ТТ	С	ТГФ220-II*	0,2S	1000/1	20645-05		
1370	ТП Убинская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1371	ТП Убинская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10		0,2S	1000/5			25433-06
1372	ТП Убинская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
1373	ТП Убинская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	В	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59
1374	ТП Убинская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1375	ТП Убинская, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59
1376	ТП Убинская, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59
1377	ТП Убинская, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
1378	ТП Убинская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	150/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	150/5			517-50

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9						
1379	ТП Убинская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16						
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59					
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5			1276-59					
1380	ТП Убинская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5					2363-68			
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	150/5					2363-68			
1381	ТП Убинская, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53								
		ТН	В												
		ТН	С												
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	150/5							1276-59	
		ТТ	В	-											
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	150/5							1276-59	
1382	ТП Убинская, 37-110(Т-1)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06							ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08								
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08								
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08								
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08								
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08								
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08								

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1383	ТП Убинская, 38-110(Т-2)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1384	ТП Углерод, Ф1ПЭ-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
1385	ТП Углерод, Ф7ПЭ-10	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
1386	ТП Углерод, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1387	ТП Углерод, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1		0,2S	300/1			37491-08
		ТТ	В	ТОЛ-СВЭЛ-35 III-3.1 УХЛ1		0,2S	300/1			51517-12
		ТТ	С	STSM-38		0,2S	300/1			37491-08
1388	ТП Улус, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛП-10		0,2S	150/5			30709-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	150/5	30709-06			
1389	ТП Улус, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	150/5			1856-63
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63			
1390	ТП Улус, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	150/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1391	ТП Улус, Вв1-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
1392	ТП Улус, Вв2-35	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1	0,2S	300/1	37491-08		
1393	ТП Урываево, ВУ14-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
1394	ТП Урываево, ОП-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1395	ТП Урываево, УК15-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	В	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
		ТТ	С	ТГФ110-П*	0,2S	300/1	34096-07		
1396	ТП Урываево, СУ216-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
1397	ТП Урываево, У3218-220	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-П*	0,2S	600/1	20645-07		
1398	ТП Ускат, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1399	ТП Ускат, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	52261-12		
1400	ТП Усть- Тальменская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	400/5	814-53		
1401	ТП Усть- Тальменская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	400/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	400/5	2363-68		
1402	ТП Усть- Тальменская, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1403	ТП Усть-Тальменская, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
1404	ТП Усть-Тальменская, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				400/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				400/5	2363-68
1405	ТП Усть-Тальменская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛП-10 У3		0,2S				400/5	30709-05
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛП-10 У3		0,2S				400/5	30709-05
1406	ТП Усть-Тальменская, Т1-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03				
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05				
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05				
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1407	ТП Усть-Тальменская, Т2-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	200/1	16635-05		
1408	ТП Усть-Тальменская, ТА1402-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
1409	ТП Усть-Тальменская, ТН160-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	300/1	16635-05		
1410	ТП Усть-Тальменская, ТХ7-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1411	ТП Усть-Тальменская, Ю13-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
1412	ТП Усть-Тальменская, Ю14-110	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03		0,2S/0,5	1	27524-04		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	В	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
		ТТ	С	ТГФ110	0,2S	400/1	16635-05		
1413	ТП Фадино, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М	0,2S	150/5	22192-07		
1414	ТП Фадино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	150/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1415	ТП Фадино, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				150/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				150/5	1276-59
1416	ТП Фадино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10У3		0,5				150/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10У3		0,5				150/5	1276-59
1417	ТП Фадино, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10-1		0,5				150/5	15128-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5				150/5	25433-03
1418	ТП Фадино, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1419	ТП Фадино, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,2S	100/1	36672-08		
1420	ТП Хопкино, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1421	ТП Хопкино, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1422	ТП Хопкино, Ф7-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1423	ТП Хопкино, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
1424	ТП Хопкино, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	В	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
		ТТ	С	ТОГФМ-110	0,2S	75/1	53344-13		
1425	ТП Чаны, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1426	ТП Чаны, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1427	ТП Чаны, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
1428	ТП Чаны, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
1429	ТП Чаны, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
1430	ТП Чаны, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5				100/5	2363-68

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1431	ТП Чаны, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1432	ТП Чаны, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М		0,5S	50/5			22192-07
1433	ТП Чаны, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
1434	ТП Чаны, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	100/5			2363-68

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1435	ТП Чаны, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5				75/5	517-50
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5				75/5	517-50
1436	ТП Чаны, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				100/5	1276-59
1437	ТП Чаны, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
1438	ТП Чаны, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1439	ТП Чахлово, ФСЦБ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02		
1440	ТП Чахлово, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1441	ТП Чахлово, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1442	ТП Чахлово, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1443	ТП Чахлово, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59	
1444	ТП Чахлово, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63	
1445	ТП Чахлово, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5			1856-63	
1446	ТП Чахлово, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5	200/5	1856-63			
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5	200/5	1856-63			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1447	ТП Чахлово, Ф4-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
1448	ТП Чахлово, В5 Восток-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08		
1449	ТП Чахлово, В5 Запад-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	400/1	36672-08		
1450	ТП Чахлово, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1451	ТП Чахлово, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1452	ТП Чебула, Вв1-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1453	ТП Чебула, Вв2-10	Счетчик	EA02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	1000/5	25433-06		
1454	ТП Чебула, ПВ1	Счетчик	EA05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	800/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1455	ТП Чебула, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	800/5			1261-59
1456	ТП Чебула, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
1457	ТП Чебула, Ф2ПЭ-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-I		0,5	30/5			15128-07
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I		0,5	30/5			15128-07
1458	ТП Чебула, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5	100/5			814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1459	ТП Чебула, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
1460	ТП Чебула, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
1461	ТП Чебула, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
1462	ТП Чебула, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	60353-15		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1463	ТП Челы, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОН-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69		
1464	ТП Челы, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
1465	ТП Челы, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	150/5	2473-69		
1466	ТП Челы, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1467	ТП Челы, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	150/1	36672-08		
1468	ТП Чемская, Вв1-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
1469	ТП Чемская, Вв2-10	Счетчик	A1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	В	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
		ТТ	С	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	0,5	2500/5	47959-11		
1470	ТП Чемская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1471	ТП Чемская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				800/5	1261-59
1472	ТП Чемская, Ф100-10	Счетчик	А1805RALXQ-Р4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
		ТТ	В	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
1473	ТП Чемская, Ф101-10	Счетчик	А1805RALXQ-Р4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
		ТТ	В	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5				800/5	47958-16
1474	ТП Чемская, Ф102-10	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1475	ТП Чемская, Ф103-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5				750/5	25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5				750/5	25433-06
1476	ТП Чемская, Ф104-10	Счетчик	ТЕ3000.00		0,2S/0,5	1	77036-19				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-11Ш У2		0,5S				1000/5	51623-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-11Ш У2		0,5S				1000/5	51623-12
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-11Ш У2		0,5S				1000/5	51623-12
1477	ТП Чемская, Ф105-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
1478	ТП Чемская, Ф106-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				300/5	1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1479	ТП Чемская, Ф107 Белые Росы	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	150/5			22192-03
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	150/5			22192-03
1480	ТП Чемская, Ф108-10	Счетчик	А1805RALXQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2		0,5	400/5			47958-16
		ТТ	В	ТПЛ-10-М У2		0,5	400/5			47958-16
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2		0,5	400/5			47958-16
1481	ТП Чемская, Ф1ПЭ (Ф3-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	100/5			1276-59
1482	ТП Чемская, Ф2ПЭ (Ф8-10)	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	200/5			1276-59

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1483	ТП Чемская, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
1484	ТП Чемская, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 УХЛ1*	0,5	200/1	52261-12		
1485	ТП Черепаново, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
1486	ТП Черепаново, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 УЗ	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 УЗ	0,5	1000/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1487	ТП Черепаново, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10		0,5				600/5	25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10		0,5				600/5	25433-03
1488	ТП Черепаново, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
1489	ТП Черепаново, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
1490	ТП Черепаново, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1491	ТП Черепаново, Ф2-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОФ-10		0,5				600/5	518-50
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОФ-10		0,5				600/5	518-50
1492	ТП Черепаново, Ф29-10	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3		0,5				200/5	25433-08
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3		0,5				200/5	25433-03
1493	ТП Черепаново, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10		0,5				100/5	814-53
1494	ТП Черепаново, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-08
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-08

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1495	ТП Черепаново, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10		0,5				600/5	9143-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛК-10		0,5				600/5	9143-06
1496	ТП Черепаново, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5				600/5	1261-59
1497	ТП Черепаново, Ф9-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5				400/5	1276-59
1498	ТП Черепаново, Вв1-27.5	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07				
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07				
		ТН	С	-							
		ТТ	А	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73				
		ТТ	В	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73				
		ТТ	С	ТФЗМ-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1499	ТП Черепаново, Вв2-27.5	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТВТ-35М	0,5	1000/5	3642-73		
		ТТ	В	ТВТ-35М	0,5	1000/5	3642-73		
		ТТ	С	ТВТ-35М	0,5	1000/5	3642-73		
1500	ТП Черепаново, ФДПР	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-07		
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	С	-					
1501	ТП Черепаново, Т1-110 (Ю-13)	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
1502	ТП Черепаново, Т2-110 (Ю-14)	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1503	ТП Черкасов Камень, ТСН1-0.4	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
1504	ТП Черкасов Камень, ТСН2-0.4	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	600/5	22656-02		
1505	ТП Черкасов Камень, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА02RAL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
1506	ТП Черкасов Камень, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА02RL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10У3	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1507	ТП Черкасов Камень, ФЗ-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НАМИ-10-95 УХЛ2	0,5	10000/100	60002-15				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВЛМ-10		0,5				200/5	1856-63
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТВЛМ-10		0,5				200/5	1856-63
1508	ТП Черкасов Камень, Т1-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
1509	ТП Черкасов Камень, Т2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08				
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	50/1	36672-08				
1510	ТП Чертокулич, ТСН1-0.22	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66	0,5	150/5	22656-02				
		ТТ	В	Т-0,66	0,5	150/5	22656-02				
		ТТ	С	Т-0,66	0,5	150/5	22656-02				

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1511	ТП Чертокулич, Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
1512	ТП Чик, ВВ1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
1513	ТП Чик, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1500/5	25433-06		
1514	ТП Чик, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1515	ТП Чик, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОФ-10	0,5	750/5	518-50		
1516	ТП Чик, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1517	ТП Чик, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
1518	ТП Чик, Ф3-10	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПФ-10	0,5	50/5	517-50		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1519	ТП Чик, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПОФ-10		0,5	750/5			518-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПОФ-10		0,5	750/5			518-50
1520	ТП Чик, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50
1521	ТП Чик, Ф6-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	400/5			1276-59
1522	ТП Чик, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10с		0,5	50/5			29390-10
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10с		0,5	50/5			29390-10

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1523	ТП Чик, Ф-103-35	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5	21256-07		
1524	ТП Чик, Т1-110	Счетчик	ЕА02РАLХ-Р3В-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
1525	ТП Чик, Т2-110	Счетчик	ЕА02РАLХ-Р3В-4		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-03		
		ТТ	А	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	В	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
		ТТ	С	ТРГ-УЭТМ-110	0,2S	400/5	53971-13		
1526	ТП Чугунаш, Ф1-10	Счетчик	ЕА05РАL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3 УЗ	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 УЗ	0,5	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1527	ТП Чугунаш, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-06		
1528	ТП Чугунаш, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1529	ТП Чугунаш, Ф5-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИТ-10-2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1	0,5	100/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1	0,5	100/5	25433-06		
1530	ТП Чугунаш, Т1-110	Счетчик	А1802РАLQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1531	ТП Чугунаш, Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,5	75/1	52261-12		
1532	ТП Чулымская, Вв1-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	1000/5	25433-06		
1533	ТП Чулымская, Вв2-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10	0,5	750/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,5	750/5	25433-06		
1534	ТП Чулымская, ПВ1	Счетчик	ЕА05RL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
1535	ТП Чулымская, ПВ2	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16		
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10		0,5	1000/5			1261-59	
1536	ТП Чулымская, Ф1-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59	
1537	ТП Чулымская, Ф2-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59	
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	75/5			1276-59	
1538	ТП Чулымская, Ф3-10	Счетчик	ЕА02РАL-Р1В-3		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53				
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	200/5	517-50			
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	200/5	517-50			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1539	ТП Чулымская, Ф4-10	Счетчик	ЕА02RAL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПФ-10		0,5	200/5			517-50
1540	ТП Чулымская, Ф5-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
1541	ТП Чулымская, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RAL-P1B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10		0,5	200/5			2363-68
1542	ТП Чулымская, 35-110(Т-1)	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08			
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	200/1	36672-08			
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	200/1	36672-08			
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	200/1	36672-08			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1543	ТП Чулымская, 36-110(Т-2)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П*	0,5	200/1	36672-08		
1544	ТП Шахтер, Ф1-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
1545	ТП Шахтер, Ф11-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3 У3	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3 У3	0,5	200/5	25433-03		
1546	ТП Шахтер, Ф2-10	Счетчик	EA05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1547	ТП Шахтер, Т1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
1548	ТП Шахтер, Т2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II*	0,5	100/1	36672-08		
1549	ТП Шерегеш, Вв1-6	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	800/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	800/5	30709-11		
1550	ТП Шерегеш, Вв2-6	Счетчик	EA02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10-3	0,2S	600/5	30709-11		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1551	ТП Шпагино, Ф1-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-8 У2		0,5S	100/5			47959-16
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-8 У2		0,5S	100/5			47959-16
1552	ТП Шпагино, Ф3-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
1553	ТП Шпагино, Ф4-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
1554	ТП Шпагино, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5			25433-06
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛО-10-2 У3		0,2S	100/5	25433-06		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1555	ТП Шпагино, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10-М-1	0,5S	100/5	47958-16		
1556	ТП Шпагино, Ф7-10	Счетчик	ЕА02RL-P1B-3		0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛО-10-1 У3	0,2S	75/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-1 У3	0,2S	75/5	25433-06		
1557	ТП Шпагино, КШ-330	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-70		
		ТТ	А	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФЗМ-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
1558	ТП Шпагино, Т1-220	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1559	ТП Шпагино, Т2-220	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,5	$(220000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	20344-05		
		ТТ	А	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
		ТТ	В	ТГФМ-220П* УХЛ1	0,2S	100/1	36671-12		
		ТТ	С	ТГФ220-II* УХЛ1	0,2S	100/1	20645-07		
1560	ТП Юнино, ВВ1-10	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1561	ТП Юнино, ВВ2-10	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1562	ТП Юнино, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05РАL-В-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95	0,5	10000/100	60002-15		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1563	ТП Юнино, Ф2ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 64242-16	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10		0,5	50/5			1276-59
1564	ТП Юнино, ВВ1-110	Счетчик	А1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	А	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТН	В	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТН	С	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТТ	А	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
		ТТ	В	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
		ТТ	С	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
1565	ТП Юнино, ВВ2-110	Счетчик	А1805RAL-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	А	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТН	В	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТН	С	СПА 123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	15852-06			
		ТТ	А	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
		ТТ	В	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
		ТТ	С	TG 145	0,2S	200/5	15651-06			
1566	ТП Юрга-2, Ф1ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-B-3		0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04			
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1567	ТП Юрга-2, Ф4ПЭ	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОВ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1568	ТП Юрга-2, Ф5-10	Счетчик	ЕА05RL-Р1В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛП-10 21	0,2S	100/5	30709-05		
1569	ТП Юрга-2, Ф6-10	Счетчик	ЕА05RL-В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	$(10000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10	0,2S	50/5	25433-06		
1570	ТП Юрга-2, Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1571	ТП Юрга-2, Т2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-13		
		ТТ	А	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	В	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
		ТТ	С	ТГФМ-110	0,2S	75/1	52261-12		
1572	ТП Яя, Ф3-6	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
1573	ТП Яя, Ф4-6	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	150/5	25433-03		
1574	ТП Яя, Ф5-6	Счетчик	ЕА05RL-P2В-3		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10-3	0,5	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1575	ТП Яя, Ф6-6	Счетчик	ЕА05RL-P2B-3		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-6У3	0,5	$(6000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	3344-04		
		ТТ	А	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
1576	ТП Яя, Ф1-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1577	ТП Яя, Ф2-35	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
1578	ТП Яя, ВЛ Троицк-Иверка- 110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 II* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1579	ТП Яя, ВЛ Яя-Иверка-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 64242-16
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	24218-08		
		ТТ	А	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	В	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
		ТТ	С	ТГФМ-110 П* УХЛ1	0,2S	100/1	36672-08		
1580	ТП Дорогино, ФЗ-10	Счетчик	СЭТ-4ТМ.03М		0,2S/0,5	1	36697-17		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	200/5	69606-17		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	200/5	69606-17		

Примечания

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков на аналогичные утвержденных типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов.

3 Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

4 Виды измеряемой электроэнергии для ИК № 1 – 226, 228 – 835, 837 – 1114, 1116 – 1580 активная, реактивная; для ИК № 227, 836, 1115 активная.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электроэнергии	Границы основной погрешности ($\pm\delta$), %	Границы погрешности в рабочих условиях ($\pm\delta$), %
1 – 1580	Активная	1,2	5,7
1 – 226, 228 – 835, 837 – 1114, 1116 – 1580	Реактивная	2,5	4,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ($\pm\Delta$), с			5
Примечания 1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95. 2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока 5% $I_{ном} \cos\varphi = 0,5$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C. 3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).			

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности - частота, Гц температура окружающей среды, °C: - для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94 - для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 - ГОСТ 26035-83	от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15 от +21 до +25 от +21 до +25 от +18 до +22
Рабочие условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{ном}$ - ток, % от $I_{ном}$ - коэффициент мощности, не менее - частота, Гц диапазон рабочих температур окружающей среды, °C: - для ТТ и ТН - для счетчиков - для УСПД - для сервера, УССВ	от 90 до 110 от 1(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4 от -45 до +40 от +5 до +35 от +10 до +25 от +18 до +24

Продолжение таблицы 4

1	2
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МКТ.00: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч счетчики электроэнергии ТЕ3000.00: - средняя наработка до отказа, ч - среднее время восстановления работоспособности, ч УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	120000 72 50000 72 90000 72 140000 72 220000 2 220000 2 75000 45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее - при отключенном питании, лет, не менее ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	45 45 3 3,5

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;

- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчиках и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - счетчиков электрической энергии;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД.
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:
 - счетчиков электрической энергии;
 - УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ типографским способом. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформатор тока	GS-12	2 шт.
Трансформатор тока	IMB 123	3 шт.
Трансформатор тока	STPP-38	6 шт.
Трансформатор тока	STSM-38	90 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 УХЛ1	3 шт.
Трансформатор тока	STSM-38 УХЛ1	43 шт.
Трансформатор тока	TG 145	6 шт.
Трансформатор тока	T-0,66	45 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	Т-0,66 УЗ	69 шт.
Трансформатор тока	Т-0,66УЗ	3 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	12 шт.
Трансформатор тока	ТВГ-УЭТМ®	6 шт.
Трансформатор тока	ТВД-35МКП	6 шт.
Трансформатор тока измерительный	ТВЛМ-10	56 шт.
Трансформатор тока	ТВТ-35М	3 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110	36 шт.
Трансформатор тока	ТГФ-110	3 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110-II УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110-II*	9 шт.
Трансформатор тока	ТГФ110-II* УХЛ1	27 шт.
Трансформатор тока	ТГФ220-II*	42 шт.
Трансформатор тока	ТГФ220-II* УХЛ1	41 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110	223 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II	5 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II*	289 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II* УХЛ1	172 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	12 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 УХЛ1*	18 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220II* УХЛ1	1 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220II* УХЛ1*	39 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-4 УЗ	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-5	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК10-6 УЗ	21 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-СТ-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-35-2 УХЛ2.1	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10	52 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10	311 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 М1АС	3 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 УЗ	12 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-1	22 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-1 УЗ	45 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-2 УЗ	10 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-3	36 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-3 УЗ	24 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-5 УЗ	7 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТЛП-10	48 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 21	10 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 21 У3	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 22	8 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10 У3	14 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-2	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-3	18 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-3 У3	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-5 М2С У2	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛ-ЭК-35-УХЛ1-1	12 шт.
Трансформатор тока	ТОГФ-110 III	12 шт.
Трансформатор тока	ТОГФМ-110	72 шт.
Трансформатор тока	ТОГФМ-110 II* УХЛ1*	6 шт.
Трансформатор тока	ТОГФМ-110 УХЛ1*	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10	11 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1	27 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1-4	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-1-4 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1-2 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 35	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10 III	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-1	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I-8 У2	8 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-М-3	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-М-3 УХЛ2	8 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35III-V УХЛ1	14 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35-IV-11	12 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	10 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10 УХЛ2	3 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-01	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-12	21 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-41А	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-35 III-3.1 УХЛ1	1 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-02	30 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-23	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-11Ш У2	3 шт.
Трансформатор тока	ТОП-0,66	6 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛ-10	429 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10к	8 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М	63 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М У2	35 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М-1	42 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М-1 У2	13 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	9 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10У3	89 шт.
Трансформатор тока	ТПЛК 10	2 шт.
Трансформатор тока	ТПЛК-10	1 шт.
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	214 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10	14 шт.
Трансформатор тока	ТПЛУ-10	8 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	206 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10 У3	14 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-3	3 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-М-3	6 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-М-3 УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10-М-4 УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТПОФ	15 шт.
Трансформатор тока	ТПОФ-10	22 шт.
Трансформатор тока	ТПФ-10	22 шт.
Трансформатор тока	ТПФМ-10	97 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-СЭЩ-10-81 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТРГ-110 II* УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ-110	6 шт.
Трансформатор тока	ТРГ-УЭТМ®-110-IV УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТТН-30	6 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А-У1	7 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1	11 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35	4 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35М	18 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-220	12 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-35М	27 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66	9 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66 У3	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОГ-110	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	225 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-6У3	33 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	12 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-35 УХЛ1	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10 М2 У2	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-6 У2	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35	11 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	33 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65 У1	23 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ-35-03	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЩ-10-3 У2	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10	14 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10 У2	15 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95 УХЛ2	1 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	126 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	823 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	72 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	45 шт.
Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЩ-35 У2	3 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	8 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2 УХЛ2	3 шт.
Трансформатор напряжения	НКФ-220-58 У1	6 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-35	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТАМИ-10У3	2 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	32 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10 У3	1 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66У3	13 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	3 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	5 шт.
Трансформатор напряжения	СРА 123	9 шт.
Трансформатор напряжения	СРВ 123	6 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-4	5 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	244 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	108 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1802RL-P4GB-DW-4	3 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RAL-P4GB-DW-3	3 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RAL-P4GB-DW-4	8 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RAL-P4G-DW-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RALQ-P4GB-DW-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RALXQ-P4GB-DW-4	10 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RL-P4B-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RL-P4G-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	A1805RLQ-P4GB-DW-4	9 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P1B-3	214 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P3B-4	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RALX-P3B-4	10 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RL-B-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RL-P1B-3	175 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RL-P2B-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-3	13 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-4	31 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P1B-3	38 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P4B-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-3	319 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P1B-3	214 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P1B-4	68 шт.

Продолжение таблицы 5

1	2	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P2B-3	32 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03	44 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03.01	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М	10 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МКТ.00	1 шт.
Счетчики электрической энергии многофункциональные - измерители ПКЭ	ТЕ3000.00	1 шт.
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	7 шт.
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1 шт.
Формуляр	71319484.411711.001.42.ФО	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО «РЖД»». Методика измерений аттестована ФБУ «Ростест-Москва», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311703.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

Правообладатель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Юридический адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)
ИНН 7708503727
Адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Телефон: +7 (499) 262-99-01
Web-сайт: www.rzd.ru
E-mail: info@rzd.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест»

(ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: www.rostest.ru

E-mail: info@rostest.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.310639