

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «21 » августа 2025 г. № 1723

Регистрационный № 96199-25

Лист № 1
Всего листов 14

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Промэнергосбыт» (6-я очередь)

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Промэнергосбыт» (6-я очередь) (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (далее – ИИК), которые включают в себя трансформаторы тока (далее – ТТ), трансформаторы напряжения (далее – ТН) и счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблицах 2, 3.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (далее – ИВК) ООО «Промэнергосбыт» (6-я очередь), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (далее – БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), устройство синхронизации системного времени (далее – УССВ) типа УССВ-2 и программное обеспечение (далее – ПО) «АльфаЦЕНТР».

ИВК предназначен для автоматизированного сбора и хранения результатов измерений, состояния средств измерений, подготовки и отправки отчетов в АО «АТС», АО «СО ЕЭС».

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на GPRS/GSM-модем и далее по каналам связи поступает на сервер БД верхнего, второго уровня системы, где осуществляется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, ее накопление и передача, оформление отчетных документов, отображение информации на мониторах АРМ.

Передача информации производится через удаленный АРМ субъекта ОРЭМ или с сервера БД АИИС КУЭ верхнего уровня системы в организации-участники оптового рынка электрической энергии и мощности, в том числе в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам, через каналы связи в виде xml-файлов, установленных форматов, в соответствии с Приложением 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) с использованием электронной подписи субъекта рынка. Передача результатов измерений, состояния средств измерений по группам точек поставки производится со второго уровня настоящей системы или с АРМ энергосбытовой организации по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet.

Сервер БД имеет возможность принимать измерительную информацию в виде xml-файлов установленных форматов от ИВК прочих АИИС КУЭ, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, и передавать всем заинтересованным субъектам ОРЭМ.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ предусматривает поддержание шкалы всемирного координированного времени на всех уровнях системы (ИИК и ИВК). АИИС КУЭ оснащена УССВ, синхронизирующим собственную шкалу времени со шкалой всемирного координированного времени Российской Федерации UTC(SU) по сигналам глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, получаемых от ГЛОНАСС-приемника. Пределы допускаемой абсолютной погрешности, формируемой относительно национальной шкалы времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS ± 1 мкс.

УССВ обеспечивает автоматическую коррекцию часов сервера БД. Сравнение шкалы времени сервера БД со шкалой времени УССВ осуществляется во время сеанса связи с УССВ, каждый сеанс связи, но не реже 1 раза в сутки по протоколу МЭК 1162 (NMEA 0183). При наличии расхождения ± 1 с и более сервер БД производит синхронизацию собственной шкалы времени со шкалой времени УССВ.

Сравнение шкалы времени счетчиков со шкалой времени сервера БД осуществляется встроенным программным обеспечением сервера БД во время сеанса связи со счетчиками, но не реже 1 раза в сутки. При наличии расхождения ± 1 с и более сервер БД производит синхронизацию шкалы времени счетчиков с собственной шкалой времени сервера БД.

Факты синхронизации времени с обязательной фиксацией времени (дата, часы, минуты, секунды) до и после синхронизации или величины синхронизации времени, на которую были скорректированы указанные устройства, отражаются в журналах событий счетчика и сервера БД.

Маркировка заводского номера и даты выпуска АИИС КУЭ наносится на этикетку, расположенную на корпусе сервера, типографическим способом. Дополнительно заводской номер указывается в формуляре.

Заводской номер АИИС КУЭ 001.

Нанесение знака поверки на АИИС КУЭ не предусмотрено.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР», в состав которого входят модули, указанные в таблице 1. ПО «АльфаЦЕНТР» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО «АльфаЦЕНТР».

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные признаки	Значение
Идентификационное наименование ПО	ПО «АльфаЦЕНТР» Библиотека ac_metrology.dll
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 12.1
Цифровой идентификатор ПО	3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

ПО «АльфаЦЕНТР» не влияет на метрологические характеристики измерительных каналов (далее – ИК) АИИС КУЭ, указанные в таблице 2.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики

Номер ИК	Наименование ИК	Измерительные компоненты				Вид электро-энергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счётчик	УССВ		Основная погрешность, %	Погре-шность в рабочих усло-виях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПС 110 кВ Карагайлинская- Новая, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 1-10, КЛ-6 кВ ф. 6-1-10-ОФ	ТОЛ Кл. т. 0,5S Ктт 150/5 Рег. № 47959-16; ТОЛ-10-I Кл. т. 0,5S Ктт 150/5 Рег. № 15128-07	ЗНОЛП Кл. т. 0,5 Ктн 6000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Рег. № 23544-07	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	УССВ-2 Рег. № 54074-21	активная	$\pm 1,2$	$\pm 3,4$
2	ПС 110 кВ Карагайлинская- Новая, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 1-11, КЛ-6 кВ ф. 6-1-11-ОФ	ТОЛ-10-I Кл. т. 0,5S Ктт 150/5 Рег. № 15128-07	ЗНОЛП Кл. т. 0,5 Ктн 6000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Рег. № 23544-07	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		реактивная	$\pm 2,8$	$\pm 6,8$
						активная	$\pm 1,2$	$\pm 3,4$
						реактивная	$\pm 2,8$	$\pm 6,8$

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ПС 110 кВ Карагайлинская-Новая, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 2-9, КЛ-6 кВ ф. 6-2-9-ОФ	ТОЛ-10-I Кл. т. 0,5S Ктт 150/5 Рег. № 15128-07	ЗНОЛП Кл. т. 0,5 Ктн 6000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Рег. № 23544-07	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04	УССВ-2 Рег. № 54074-21	активная	$\pm 1,2$	$\pm 3,4$
4	ПС 110 кВ Карагайлинская-Новая, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 2-10, КЛ-6 кВ ф. 6-2-10-ОФ	ТОЛ-10-I Кл. т. 0,5S Ктт 150/5 Рег. № 15128-07	ЗНОЛП Кл. т. 0,5 Ктн 6000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Рег. № 23544-07	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 27524-04		реактивная	$\pm 2,8$	$\pm 6,8$
5	ПС 35 кВ Евтинская, ОРУ-35 кВ, Ввод 35 кВ Т-1	GI-36 Кл. т. 0,5S Ктт 200/5 Рег. № 28402-04	GE-36 Кл. т. 0,5 Ктн 35000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Рег. № 28404-04	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 36697-17	УССВ-2 Рег. № 54074-21	активная	$\pm 1,0$	$\pm 2,9$
6	ПС 35 кВ Евтинская, ОРУ-35 кВ, Ввод 35 кВ ТЧН-1	ТОЛ-СЭЩ Кл. т. 0,5S Ктт 5/5 Рег. № 51623-12	GE-36 Кл. т. 0,5 Ктн 35000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Рег. № 28404-04	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08		реактивная	$\pm 2,6$	$\pm 4,7$
7	ЯКНО-6 кВ № 48, Ввод 6 кВ	ТПЛ-10с Кл. т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 29390-05	ЗНОЛ-СЭЩ Кл. т. 0,5 Ктн 6000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Рег. № 54371-13	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	УССВ-2 Рег. № 54074-21	активная	$\pm 1,1$	$\pm 3,2$
						реактивная	$\pm 2,7$	$\pm 5,4$

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ТП-6 кВ Разрез Пермяковский, Ввод 0,4 кВ Т-1	—	—	ПСЧ- 4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 50460-18	УССВ-2 Рег. № 54074-21	активная	±1,0	±3,3
9	ПС 110 кВ Караканская, ЗРУ- 6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 21, КЛ-6 кВ ф. 6-32-21	ТОЛ 10 Кл. т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 7069-79	НАМИТ-10 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 16687-07	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08		реактивная	±2,0	±6,0
10	ПС 110 кВ Караканская, ЗРУ- 6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 30, КЛ-6 кВ ф. 6-32-30	ТОЛ 10 Кл. т. 0,5 Ктт 600/5 Рег. № 7069-79	НАМИТ-10 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 16687-07	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-08		активная	±1,1	±3,2
11	ВЛ-10 кВ ф. 10- 11-Д, отпайка ВЛ- 10 кВ ф. 10-11-Д в сторону ТП-10 кВ Дунайское, опора № 54/2, ПКУ-10 кВ	ТОЛ-СВЭЛ Кл. т. 0,5S Ктт 100/5 Рег. № 42663-09	ЗНОЛ-СВЭЛ Кл. т. 0,2 Ктн 10000: $\sqrt{3}$ /100: $\sqrt{3}$ Рег. № 42661-09	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		реактивная	±2,7	±5,4
12	ПС 35 кВ Калмыковская, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 9, КЛ-6 кВ ф. 6-9К	ТПФМ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 814-53	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 380-49	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная	±1,1	±3,2
						реактивная	±2,7	±5,4

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	ПС 35 кВ Листвянская, ЗРУ- 6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 13, КЛ-6 кВ ф. 6-13Л	ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 1276-59	НАМИТ-10 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 16687-07	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	УССВ-2 Рег. № 54074-21	активная	$\pm 1,1$	$\pm 3,2$
14	ПС 35 кВ Апанасовская, ЗРУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 5, КЛ-6 кВ ф. 6-5А	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 300/5 Рег. № 32139-06	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 831-53	СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Рег. № 27524-04		реактивная	$\pm 2,7$	$\pm 5,4$
15	ПС 35 кВ Апанасовская, ЗРУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 6, КЛ-6 кВ ф. 6-6А	ТОЛ-СЭЩ-10 Кл. т. 0,5S Ктт 300/5 Рег. № 32139-06	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 831-53	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная	$\pm 1,1$	$\pm 3,4$
16	ПС-31 6 кВ, РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 18, ВЛ-6 кВ ф. 6-18ЛС	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 200/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 831-53	ПСЧ- 4ТМ.06Т.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 82640-21		реактивная	$\pm 2,7$	$\pm 5,4$
17	ПС-31 6 кВ, РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 20, ВЛ-6 кВ ф. 6-20К	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 Ктт 50/5 Рег. № 1261-59	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 831-53	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		активная	$\pm 1,1$	$\pm 3,2$
18	РЩ-1 0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в сторону ВРУ- 0,4 кВ БС	—	—	ПСЧ- 4ТМ.05МК.20 Кл. т. 1,0/2,0 Рег. № 50460-18		реактивная	$\pm 2,0$	$\pm 6,0$

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	РП-38 6 кВ, РУ-6 кВ, 1 СШ 6 кВ, яч. 15, КЛ-6 кВ ф. 15-ТРЦ	ТОЛ Кл. т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 47959-11	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17	УССВ-2 Рег. № 54074-21	активная	±1,1	±3,2
20	РП-38 6 кВ, РУ-6 кВ, 2 СШ 6 кВ, яч. 14, КЛ-6 кВ ф. 14-ТРЦ	ТОЛ Кл. т. 0,5 Ктт 400/5 Рег. № 47959-11	НАМИ-10-95УХЛ2 Кл. т. 0,5 Ктн 6000/100 Рег. № 20186-05	СЭТ- 4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 36697-17		реактивная	±2,7	±5,4
21	ТП-683 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 4 СШ 0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ	ТНШЛ 0,66 Кл. т. 0,5 Ктт 1500/5 Рег. № 1673-03	—	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		активная	±0,9	±3,1
22	ТП-683 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ	ТНШЛ 0,66 Кл. т. 0,5 Ктт 1500/5 Рег. № 1673-03	—	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		реактивная	±2,3	±5,3
23	ТП-683 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 3 СШ 0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ	ТНШЛ 0,66 Кл. т. 0,5 Ктт 1500/5 Рег. № 1673-03	—	ПСЧ- 4ТМ.05МК.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18		активная	±0,9	±3,1
						реактивная	±2,3	±5,3

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	ТП-683 6 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ	ТНШЛ 0,66 Кл. т. 0,5 Ктт 1500/5 Рег. № 1673-03	–	ПСЧ-4ТМ.05МК.16 Кл. т. 0,5S/1,0 Рег. № 50460-18	УССВ-2 Рег. № 54074-21	активная реактивная	±0,9 ±2,3	±3,1 ±5,3
Пределы смещений шкалы времени СОЕВ АИИС КУЭ относительно национальной шкалы времени UTC (SU) ($\pm\Delta$), с							± 5	

Основные технические характеристики ИК приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные технические характеристики ИК

Наименование характеристики	Значение
Количество ИК	24
Нормальные условия: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - частота, Гц - коэффициент мощности $\cos\varphi$ - температура окружающей среды, °C	от 99 до 101 от 100 до 120 от 49,85 до 50,15 0,9 от +21 до +25
Условия эксплуатации: параметры сети: - напряжение, % от $U_{\text{ном}}$ - ток, % от $I_{\text{ном}}$ - коэффициент мощности $\cos\varphi$ - частота, Гц - температура окружающей среды для ТТ и ТН, °C - температура окружающей среды в месте расположения счетчиков, °C - температура окружающей среды в месте расположения сервера БД, °C	от 90 до 110 от 2(5) до 120 от 0,5 инд до 0,8 емк от 49,6 до 50,4 от -40 до +35 от +5 до +35 от +10 до +30
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: Счетчики: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее: для счетчика СЭТ-4ТМ.03М.01, СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4ТМ.06Т.01 для счетчика ПСЧ-4ТМ.05МК.16, ПСЧ-4ТМ.05МК.20 для счетчика СЭТ-4ТМ.03М.01 для счетчика СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03.01 - среднее время восстановления работоспособности, ч	220000 165000 140000 90000 2
Сервер БД: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	70000 1
УССВ: - среднее время наработки на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности	74500 2
Глубина хранения информации Счетчики: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее - при отключении питания, лет, не менее	113 40
Сервер БД: - хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

– защита от кратковременных сбоев питания сервера БД с помощью источника бесперебойного питания;

– резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации–участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

– журнал счетчика:

– параметрирования;

– пропадания напряжения;

– коррекции времени в счетчике;

– результат самодиагностики;

– перерывы питания;

– журнал сервера БД:

– параметрирования;

– пропадания напряжения;

– коррекции времени в счетчиках и сервере БД;

– пропадание и восстановление связи со счетчиком;

– результат самодиагностики;

– перерывы питания.

Защищённость применяемых компонентов:

– механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

– счетчика;

– промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;

– испытательной коробки;

– сервера БД;

– защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

– счетчика;

– сервера БД.

Возможность коррекции времени в:

– счетчиках (функция автоматизирована);

– ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

– о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

– измерений 30 мин (функция автоматизирована);

– сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра на АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Обозначение	Количество, шт./экз.
Трансформатор тока	GI-36	3
Трансформатор тока	ТНШЛ 0,66	12
Трансформатор тока	ТОЛ	5
Трансформатор тока	ТОЛ 10	6
Трансформатор тока	ТОЛ-10-І	7
Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ	3
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	4
Трансформатор тока	ТПЛ-10	2
Трансформатор тока	ТПЛ-10с	2
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	4
Трансформатор тока	ТПФМ-10	2
Трансформатор напряжения	GE-36	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП	6
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СВЭЛ	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ	3
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	2
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	3
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	4
Счётчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК.16	4
Счётчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК.20	2
Счётчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.06Т.01	1
Счётчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03	1
Счётчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03.01	4
Счётчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М	1
Счётчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М.01	8
Счётчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М.01	3
Устройство синхронизации системного времени	УССВ-2	1
Программное обеспечение	«АльфаЦЕНТР»	1
Формуляр	ПЭС.411711.141.07.ЭД.ФО	1

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Промэнергосбыт» (б-я очередь), аттестованном ООО «Спецэнергопроект», г. Москва уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312236.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт»
(ООО «Промэнергосбыт»)

ИНН 4217088174

Юридический адрес: 119048, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники,
Комсомольский пр-кт, д. 42, стр. 3, этаж 2, ком. 15

Телефон: +7 (3834) 58-30-55

E-mail: info@promenergosbit.ru

Изготовитель

Индивидуальный предприниматель Тихонравов Виталий Анатольевич
(ИП Тихонравов Виталий Анатольевич)

ИНН 602713617396

Адрес: 121601, г. Москва, Филевский б-р, д. 39, кв. 77

Телефон: +7 (916) 771-08-53

E-mail: asdic@bk.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергопроект»
(ООО «Спецэнергопроект»)

Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 3, этаж 4, помещ. I, ком. 6, 7

Телефон: +7 (495) 410-28-81

E-mail: info@sepenergo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.312429

