

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от « 17 » декабря 2025 г. № 2789

Регистрационный № 97226-25

Лист № 1  
Всего листов 11

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Гражданской ВЭС (ВЭУ-1 – ВЭУ-37)

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Гражданской ВЭС (ВЭУ-1 – ВЭУ-37) (далее – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной (переданной) за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами, сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (далее – ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее – ТН) и счетчик активной и реактивной электрической энергии (далее – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (далее – ИВКЭ), включающий в себя резервируемые устройства сбора и передачи данных (далее – УСПД), устройства синхронизации системного времени (далее – УССВ) и каналаобразующую аппаратуру.

3-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (далее – ИВК), включающий резервируемые серверы сбора и обработки информации, программный комплекс (далее – ПК) «Энергосфера», каналообразующую аппаратуру, автоматизированные рабочие места (далее – АРМ), технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Резервируемые УСПД автоматически проводят сбор результатов измерений и информации о состоянии средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи.

Основной сервер модуля управления ВЭС автоматически опрашивает основное УСПД модуля управления ВЭС, резервный сервер модуля управления ВЭС автоматически опрашивает резервное УСПД модуля управления ВЭС.

По окончании опроса серверы автоматически производят обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), формирование в архивы, хранение и передачу полученных данных. По запросу измерительная информация поступает на АРМ, где выполняется оформление справочных и отчетных документов, управление энергопотреблением объекта.

АИИС КУЭ осуществляет обмен полученной информацией с АИИС КУЭ утвержденных типов организаций-участников оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ), получаемой в виде XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ.

Формирование и передача макетов в программно-аппаратный комплекс АО «АТС» и смежным участникам ОРЭМ осуществляется ежедневно оператором через сеть Интернет от АРМ по протоколу TCP/IP с учетом полученных данных по точкам измерений, входящим в настоящую систему и в АИИС КУЭ утвержденных типов смежных субъектов с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП) субъекта ОРЭМ. Передача макетов осуществляется от основных серверов, а в случае отказа основных серверов или УСПД – от резервных.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (далее – СОЕВ), которая функционирует на всех уровнях системы. В качестве основных источников точного времени используются УСПД ЭКОМ-3000, укомплектованные встроенными приемниками сигналов глобальных спутниковых систем позиционирования ГЛОНАСС/GPS и подключенными к ним антennами. УСПД принимают сигналы спутниковых навигационных систем и обеспечивают автоматическую непрерывную синхронизацию времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU).

В качестве резервных источников точного времени используются УССВ типа ИСС, подключенные к УСПД, в качестве дополнительных – NTP-сервера первого уровня (Stratum1) ФГУП «ВНИИФТРИ» (ntp1.vniiftri.ru – 89.109.251.21, ntp2.vniiftri.ru – 89.109.251.22, ntp3.vniiftri.ru – 89.109.251.23). Резервные и дополнительные источники точного времени используются для синхронизации времени УСПД в случае возникновения отказов основных источников.

ИВКЭ выполняет функцию источника точного времени для ИВК и счетчиков.

Сравнение показаний часов серверов с часами УСПД осуществляется один раз в 30 минут. Коррекция часов серверов производится при расхождении времени в сервере и УСПД на величину более, чем  $\pm 2$  с.

Сравнение показаний часов счетчиков с часами УСПД осуществляется один раз в 30 минут. Коррекция часов счетчиков производится при расхождении времени в счетчиках и УСПД на величину более, чем  $\pm 2$  с.

Цикличность сравнения времени корректируемого и корректирующего компонентов, а также величина порога синхронизации времени являются программируемыми параметрами.

Факт корректировки времени отражается в журналах событий счётчиков, УСПД и серверов с указанием времени (включая секунды) корректируемого и корректирующего компонентов в момент, предшествующий коррекции и величины коррекции.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 002. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ типографским способом. Место, способ и форма нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав АИИС КУЭ, приведены в формуляре на АИИС КУЭ.

## Программное обеспечение

В АИИС КУЭ используется ПК «Энергосфера». ПК «Энергосфера» позволяет собирать и обрабатывать данные, поступающие со счетчиков и УСПД.

Метрологически значимой частью специализированного программного пакета АИИС является библиотека pso\_metr.dll. Данная библиотека выполняет функции синхронизации, математической обработки информации, поступающей от приборов учета, и является неотъемлемой частью АИИС.

Идентификационные данные метрологически значимой части приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

| Идентификационные данные (признаки)             | Значение                         |
|---|----------------------------------|
| Идентификационное наименование ПО               | pso_metr.dll                     |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО       | не ниже 1.1.1.1                  |
| Цифровой идентификатор ПО                       | СВЕВ6F6CA69318BED976E08A2BB7814B |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5                              |

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Состав АИИС КУЭ

| № ИИК | Наименование ИИК  | Состав ИИК АИИС КУЭ   |  |  | УСПД | УССВ/ Сервер                           |
|-------|---|---|--|--|------|--|
|       |   | Трансформатор тока  | Трансформатор напряжения   | Счётчик электрической энергии                          |      |  |
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5  | 6    | 7                                      |
| 1     | Гражданская ВЭС, ВЭУ-1, АВ-1 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-1 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |      |  |
| 2     | Гражданская ВЭС, ВЭУ-2, АВ-2 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-2 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |      | ЭКОМ-3000<br>рег. № 17049-19           |
| 3     | Гражданская ВЭС, ВЭУ-3, АВ-3 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-3 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |      | ЭКОМ-3000<br>рег. № 71235-18 / Сервер, |
| 4     | Гражданская ВЭС, ВЭУ-4, АВ-4 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-4 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |      | совместимый с платформой x86-x64       |
| 5     | Гражданская ВЭС, ВЭУ-5, АВ-5 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-5 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |      |  |

Продолжение таблицы 2

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  |
|----|--|---|--|--|---|--|
| 6  | Гражданская ВЭС, ВЭУ-6, АВ-6 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-6    | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 7  | Гражданская ВЭС, ВЭУ-7, АВ-7 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-7    | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 8  | Гражданская ВЭС, ВЭУ-8, АВ-8 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-8    | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 9  | Гражданская ВЭС, ВЭУ-9, АВ-9 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-9    | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   | ЭКОМ-3000<br>рег. № 17049-19                         |
| 10 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-10, АВ-10 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-10 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   | ЭКОМ-<br>3000<br>рег. № 71235-18<br>/                |
| 11 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-11, АВ-11 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-11 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   | Сервер,<br>совместимый<br>с<br>платформой<br>x86-x64 |
| 12 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-12, АВ-12 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-12 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 13 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-13, АВ-13 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-13 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 14 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-14, АВ-14 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-14 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 15 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-15, АВ-15 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-15 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |

Продолжение таблицы 2

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  |
|----|--|---|--|--|---|--|
| 16 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-16, АВ-16 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-16 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 17 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-17, АВ-17 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-17 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 18 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-18, АВ-18 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-18 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 19 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-19, АВ-19 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-19 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   | ЭКОМ-3000<br>рег. № 17049-19                         |
| 20 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-20, АВ-20 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-20 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   | ЭКОМ-<br>3000<br>рег. № 71235-18<br>/                |
| 21 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-21, АВ-21 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-21 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   | Сервер,<br>совместимый<br>с<br>платформой<br>x86-x64 |
| 22 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-22, АВ-22 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-22 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 23 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-23, АВ-23 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-23 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 24 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-24, АВ-24 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-24 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 25 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-25, АВ-25 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-25 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |

Продолжение таблицы 2

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6 | 7  |
|----|--|---|--|--|---|--|
| 26 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-26, АВ-26 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-26 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 27 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-27, АВ-27 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-27 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 28 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-28, АВ-28 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-28 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 29 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-29, АВ-29 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-29 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   | ЭКОМ-3000<br>рег. № 17049-19                         |
| 30 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-30, АВ-30 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-30 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   | ЭКОМ-<br>3000<br>рег. № 71235-18<br>/                |
| 31 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-31, АВ-31 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-31 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   | Сервер,<br>совместимый<br>с<br>платформой<br>x86-x64 |
| 32 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-32, АВ-32 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-32 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 33 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-33, АВ-33 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-33 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 34 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-34, АВ-34 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-34 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |
| 35 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-35, АВ-35 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-35 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-<br>P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |   |  |

Продолжение таблицы 2

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                            | 7   |
|----|--|---|--|--|------------------------------|---|
| 36 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-36, АВ-36 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-36 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 |                              | ЭКОМ-3000<br>рег. № 17049-19<br>ИСС<br>рег. № 71235-18 / Сервер, совместимый с платформой x86-x64 |
| 37 | Гражданская ВЭС, ВЭУ-37, АВ-37 1,14 кВ, ввод 1,14 кВ ГТ-37 | YDBH1.2-120II<br>кл.т 0,2S<br>Ктт = 4000/1<br>рег. № 95463-25 | JDG4-1.2CY<br>кл.т 0,2<br>Ктн =<br>(1140/√3)/(100/√3)<br>рег. № 95343-25 | A1802RAL-P4GB-DW-4<br>кл.т 0,2S/0,5<br>рег. № 31857-20 | ЭКОМ-3000<br>рег. № 17049-19 |   |

Примечания:

1. Допускается замена ТТ, ТН, счетчиков, УСПД, УССВ на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в таблице 2, при условии, что предприятие-владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 3, метрологических характеристик. Допускается замена сервера без изменения используемого ПО (при условии сохранения цифрового идентификатора ПО). Замена оформляется техническим актом в установленном собственником АИИС КУЭ порядке. Технический акт хранится совместно с описанием типа АИИС КУЭ, как его неотъемлемая часть.

2. Виды измеряемой электроэнергии для всех ИИК, перечисленных в таблице 2, – активная, реактивная.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

| Номер ИИК                               | cosφ | Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении активной электрической энергии в нормальных условиях ( $\pm\delta$ ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95   |                                 |                                     |   |
|---|------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|
|   |      | $\delta_{1(2)}\%$ ,   | $\delta_5\%$ ,                  | $\delta_{20}\%$ ,                   | $\delta_{100}\%$ ,                      |
|   |      | $I_{1(2)}\% \leq I_{изм} < I_5\%$   | $I_5\% \leq I_{изм} < I_{20}\%$ | $I_{20}\% \leq I_{изм} < I_{100}\%$ | $I_{100}\% \leq I_{изм} \leq I_{120}\%$ |
| 1-37<br>(Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2) | 1,0  | 1,0   | 0,6                             | 0,5                                 | 0,5                                     |
|   | 0,8  | 1,1   | 0,8                             | 0,6                                 | 0,6                                     |
|   | 0,5  | 1,8   | 1,3                             | 0,9                                 | 0,9                                     |
| Номер ИИК                               | cosφ | Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении реактивной электрической энергии в нормальных условиях ( $\pm\delta$ ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95 |                                 |                                     |   |
|   |      | $\delta_2\%$ ,  | $\delta_5\%$ ,                  | $\delta_{20}\%$ ,                   | $\delta_{100}\%$ ,                      |
|   |      | $I_2\% \leq I_{изм} < I_5\%$  | $I_5\% \leq I_{изм} < I_{20}\%$ | $I_{20}\% \leq I_{изм} < I_{100}\%$ | $I_{100}\% \leq I_{изм} \leq I_{120}\%$ |
| 1-37<br>(Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)  | 0,8  | 1,8   | 1,4                             | 1,0                                 | 1,0                                     |
|   | 0,5  | 1,5   | 0,9                             | 0,8                                 | 0,8                                     |

Продолжение таблицы 3

| Номер ИИК   | cosφ   | Границы интервала допускаемой относительной погрешности ИИК при измерении активной электрической энергии в рабочих условиях ( $\pm\delta$ ), %, при доверительной вероятности, равной 0,95 |                                 |                                     |   |  |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|   |  | $\delta_{1(2)}\%$ ,  | $\delta_5\%$ ,                  | $\delta_{20}\%$ ,                   | $\delta_{100}\%$ ,                      |  |
|   |  | $I_{1(2)}\% \leq I_{изм} < I_5\%$  | $I_5\% \leq I_{изм} < I_{20}\%$ | $I_{20}\% \leq I_{изм} < I_{100}\%$ | $I_{100}\% \leq I_{изм} \leq I_{120}\%$ |  |
| 1-37<br>(Счетчик 0,2S; ТТ 0,2S; ТН 0,2)   | 1,0  | 1,2  | 0,8                             | 0,7                                 | 0,7                                     |  |
|   | 0,8  | 1,3  | 1,0                             | 0,9                                 | 0,9                                     |  |
|   | 0,5  | 1,9  | 1,4                             | 1,1                                 | 1,1                                     |  |
| 1-37<br>(Счетчик 0,5; ТТ 0,2S; ТН 0,2)  | 0,8  | 2,2  | 1,9                             | 1,6                                 | 1,6                                     |  |
|   | 0,5  | 1,9  | 1,5                             | 1,4                                 | 1,4                                     |  |
|   | Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC(SU), ( $\pm\Delta$ ), с |  |                                 |                                     |   |  |
| Примечания:   |  |  |                                 |                                     | 5                                       |  |
| 1 Границы интервала допускаемой относительной погрешности $\delta_{1(2)}\%P$ для $\cos\phi=1,0$ нормируются от $I_1\%$ , границы интервала допускаемой относительной погрешности $\delta_{1(2)}\%P$ и $\delta_2\%Q$ для $\cos\phi<1,0$ нормируются от $I_2\%$ . |  |  |                                 |                                     |   |  |
| 2 Метрологические характеристики ИИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).  |  |  |                                 |                                     |   |  |

Таблица 4 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики   | Значение  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| Количество измерительных каналов  | 37  |
| Нормальные условия:<br>параметры сети:<br>- напряжение, % от $U_{ном}$<br>- ток, % от $I_{ном}$<br>- коэффициент мощности<br>- частота, Гц        | от 99 до 101<br>от 1(2) до 120<br>0,87<br>от 49,85 до 50,15 |
| температура окружающей среды, °C:<br>- для счетчиков электроэнергии   | от +21 до +25   |
| Рабочие условия:<br>параметры сети:<br>- напряжение, % от $U_{ном}$<br>- ток, % от $I_{ном}$<br>- коэффициент мощности, не менее<br>- частота, Гц | от 90 до 110<br>от 1(2) до 120<br>0,5<br>от 49,6 до 50,4    |
| диапазон рабочих температур окружающей среды, °C:<br>- для ТТ и ТН<br>- для счетчиков<br>- для УСПД, УССВ, серверов                               | от -40 до +70<br>от +10 до +30<br>от +18 до +24             |

Продолжение таблицы 4

| 1  | 2             |
|--|---------------|
| Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:<br>счетчики электроэнергии А1802RAL-P4GB-DW-4<br>- средняя наработка до отказа, ч, не менее<br>- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более      | 120000<br>2   |
| УСПД (УССВ) ЭКОМ-3000:<br>- средняя наработка до отказа, ч, не менее<br>- среднее время восстановления работоспособности (при использовании комплекта ЗИП), ч, не более  | 350000<br>0,5 |
| УССВ ИСС:<br>- средняя наработка до отказа, ч, не менее<br>- среднее время восстановления работоспособности (при использовании комплекта ЗИП), ч, не более   | 125000<br>0,5 |
| Серверы АИИС КУЭ:<br>- средняя наработка до отказа, ч, не менее<br>- среднее время восстановления работоспособности, ч, не более   | 100000<br>1   |
| Глубина хранения информации<br>счетчики электроэнергии:<br>- тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее<br>- при отключенном питании, лет, не менее                                    | 1200<br>30    |
| УСПД:<br>- суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее<br>- сохранность данных при отключенном питании, лет, не менее | 45<br>10      |
| Сервер АИИС КУЭ:<br>- результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее  | 3,5           |

Надежность системных решений:

- резервирование УСПД и серверов;
- резервирование питания УСПД и серверов с помощью источников бесперебойного питания;
- в журналах событий счетчиков и УСПД фиксируются факты:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекция шкалы времени;
- в журналах событий сервера фиксируются факты:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекция шкалы времени в счетчиках, УСПД и серверах;
  - пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - счетчиков электроэнергии;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения и тока;
  - испытательной коробки;
  - УСПД.
- наличие защиты на программном уровне:

- пароль на счетчиках электроэнергии;
- пароль на УСПД;
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции шкалы времени:

- в счетчиках электроэнергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- в сервере (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована);
- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист формуляра АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

| Наименование  | Обозначение         | Количество шт./экз. |
|---|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                   | 3                   |
| Трансформаторы тока   | YDBH1.2-120П        | 111                 |
| Трансформаторы напряжения                                     | JDG4-1.2CY          | 111                 |
| Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные | A1802RAL-P4GB-DW-4  | 37                  |
| Устройства сбора и передачи данных                            | ЭКОМ-3000           | 2                   |
| Устройства синхронизации времени                              | ИСС                 | 2                   |
| Сервер  | –                   | 2                   |
| Формуляр  | МТЛ.024.002.1.01 ФО | 1                   |

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии и мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Гражданской ВЭС (ВЭУ-1 – ВЭУ-37), аттестованном ООО «Энертест», г. Химки, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314746.

### Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

### Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»  
(ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»)

ИНН 9703000610

Юридический адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок 6, этаж 5, помещение 5

Телефон: +7 (495) 788-46-88

Web-сайт: <https://www.frwd.energy>

### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»  
(ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»)  
ИНН 9703000610

Адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок б, этаж 5, помещение 5

Телефон: +7 (495) 788-46-88

Web-сайт: <https://www.frwd.energy>

### Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Метрикс slab»  
(ООО «Метрикс slab»)  
ИНН 3300012154

Адрес: 600028, Владимирская область, г. Владимир, ул. Сурикова, д. 10а, пом. 11

Телефон: +7-991-444-02-96

E-mail: MetrXLab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.314899

