



Устройства контроля и регистрации ГСП ФПЦЛ 501 и ФПЦЛ 502	Внесены в Государственный реестр средств измерений, Регистрационный № <u>11542-98</u> Взамен № <u> </u>
--	---

Выпускаются по ТУ 25-7217.9009-89

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройства контроля и регистрации ФПЦЛ 501 и ФПЦЛ 502 (в дальнейшем – устройства) Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации ГСП предназначены для контроля, регистрации и регулирования температуры, давления, уровня, расхода и других параметров технологического процесса. Источником входного сигнала являются датчики:

- активное сопротивление 0 ... 800 Ом;
- напряжение постоянного тока -0,2 В ... 2,0 В;
- ТЭДС термопар -10 мВ ... 80 мВ;
- сила постоянного тока 0 ... 5 мА, 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА.

Устройства предназначены так же для сигнализации и формирования позиционных выходных сигналов на исполнительные устройства при отклонении измеряемых параметров от заданных значений.

Устройства могут применяться в нефтехимической, химической, металлургической и других отраслях промышленности, включая взрывоопасные производства.

Устройства рассчитаны на работу со следующими датчиками:

- термопреобразователями сопротивления по ГОСТ 6651-94;
- термоэлектрическими преобразователями по ГОСТ Р 8.585-01;
- преобразователями силы и напряжения постоянного тока с выходными сигналами по

ГОСТ 26.011-80.

Устройства изготавливаются однодиапазонные и трехдиапазонные.

Устройства относятся к виду I, восстанавливаемые по ГОСТ 27.003-90.

По эксплуатационной законченности устройства относятся к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997-84.

Устройства предназначены для работы в условиях, нормированных ГОСТ 15150-69 для климатического исполнения УХЛ категории размещения 4.2. По устойчивости к воздействию

температуры и влажности окружающего воздуха устройства соответствуют группе В4, по атмосферному давлению – группе Р1 по ГОСТ 12997-84.

По защищенности от воздействия окружающей среды устройства ФЦЛ501 изготавливаются в обыкновенном исполнении по ГОСТ 12997-84, а устройства ФЦЛ502 – взрывозащищенном исполнении группы ПС по ГОСТ Р 51330.0-99 (вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь уровня "ib" по ГОСТ Р 51330.10-99).

Устройства предназначены для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

По виду регистрации устройства имеют циклическую регистрацию.

ОПИСАНИЕ

Функционально и конструктивно устройство ФЦЛ501 (ФЦЛ502) состоит из блока регистрации, блока регулирования и блока внешних подключений.

Измеряемые сигналы $U_{вх1} \dots U_{вх12}$ через блок внешних подключений поступают на входы блока регулирования. Блок регулирования осуществляет линейное последовательное преобразование измеряемых сигналов в выходной нормированный сигнал напряжением $U_{вых.}=0\dots 5$ В и сигнализацию выхода каждого измеряемого сигнала за пределы установленной нормы, а также формирует позиционные выходные сигналы $U_{много}(1-12)$ и $U_{мало}(1-12)$ по каждому из 12 каналов.

Сигнал $U_{вых.}$ с блока регулирования поступает на вход блока регистрации, который осуществляет отсчет показаний и регистрацию измеряемых сигналов на диаграммной ленте.

Устройства в зависимости от измеряемой величины, диапазона измерений, размера поля регистрации имеют: ФЦЛ501 - 48, ФЦЛ502 – 32 конструктивных исполнений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Пределы допускаемого значения основной погрешности, в процентах от нормирующего значения:

$\pm 0,25$; $\pm 0,5$ – по показаниям, по сигнализации и формированию позиционного выходного сигнала;

$\pm 0,5$ – по регистрации показаний.

2. Пределы вариации по показаниям, по сигнализации и формированию позиционного выходного сигнала в процентах от нормирующего значения: 0,25.

3. Сигнализация отклонений измеряемой величины от заданных значений и формирование позиционных выходных сигналов обеспечивается в интервале от 0 до 100 % диапазона измерения.

4. Быстродействие устройств, с 0,5 с; 1,0 .
5. Ширина поля регистрации, мм 250 .
6. Размер поля регистрации, мм 60 x 250; 140 x 250.
7. Количество диапазонов измерения от 1 до 3.
8. Количество каналов измерения 12.
9. Циклы (периоды) регистрации, с 1, 3, 6, 24 и 72
10. Номинальные средние скорости перемещения диаграммной ленты, мм/ч.
20, 60, 180, 720, 1800 и 7200 .
11. Потребляемая мощность, В·А, не более 55.
12. Масса устройств, кг, не более 30.
13. Габаритные размеры, мм, не более 400x400x418,5.
14. Средний срок службы, лет, не менее 10.
15. Средняя наработка на отказ по функциям, ч, не менее
 - по показаниям и регистрации – 25000.
 - по сигнализации и формированию позиционных выходных сигналов – 40000.
16. Средний срок сохраняемости, лет, не менее 10.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94 наносится фотоспособом на планку, прикрепленную к задней стенке устройства и ксерографическим способом на титульный лист паспорта и технического описания.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1. Устройство
2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
3. Паспорт на устройство
4. Запасные части и принадлежности
5. Ведомость ЗИП.
6. Производственная инструкция по проверке и настройке.

ПОВЕРКА

Поверка устройств по ГОСТ 8.280-78.

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7164-78.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип устройства контроля и регистрации ГСП ФЩЛ501 и ФЩЛ502 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель – ОАО "ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА",
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 131.

Генеральный директор

ОАО "ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ ЗАВОД
"ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА"



Ю.Б. Мальшев