

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК ГНИ СИ «ВОЕНТЕСТ»

ЗАГЛАВИЕ МО РФ

В.Н. Храменков

" 2000 г.



Система измерения скорости
подвижных объектов

Внесена в Государственный реестр
средств измерений.
Регистрационный № 20725-00
Взамен №

Назначение и область применения

Система измерения скорости подвижных объектов (СИС) предназначена для определения скорости подвижных объектов и применяется для определения средней скорости подвижных объектов, для проведения проверки соответствия заданным техническим требованиям на этапе разработки, эксплуатации, производства, сертификации, при входном контроле, а также при проведении регулировочных и ремонтных работ приборов определяющих скорость движения объектов, спидометров, измерителей скорости, датчиков скорости, радаров в сфере обороны и безопасности РФ.

Описание

При пересечении объектом, на котором находится блок коммутации с частотомером ЧЗ-63 и ПЭВМ, передатчика, установленного в начале мерного участка, в блоке коммутации СИС вырабатывается импульс начала мерного участка, и начинается отсчет времени частотомером, при пересечении передатчика, установленного в конце мерного участка - импульс конца мерного участка и остановка счета частотомером. Мерный участок в начале и конце которого устанавливаются передатчики заранее отмеряется с необходимой точностью. Зная величину мерного участка и время прохождения объектом мерного участка вычисляется средняя скорость движения объекта.

Система измерения скорости представляет собой комплекс, состоящий из: двух функциональных блоков передающего (два передатчика) и приемного (блок коммутации с приемником), частотомера ЧЗ-63, ПЭВМ IBM PC со специализированным программным обеспечением, комплекта кабелей.

Передатчики работают в инфракрасном диапазоне и формируют лепесток на расстоянии до 4 метров с шириной диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 0,002м, в вертикальной плоскости – 1,5м. Передатчики устанавливаются на штангах на краях отрезка пути (мерного участка) на котором будет измеряться скорость объекта, на расстоянии не более 2 метров от траектории движения объекта.

Блок коммутации осуществляет запуск счетных импульсов на частотомер при прохождении начала мерного участка и останов счетных импульсов при прохождении конца мерного участка. Импульс начала и конца мерного участка вырабатывается приемником блока коммутации при прохождении передатчиков установленных в начале и конце мерного интервала. Приемник блока коммутации работает в инфракрасном диапазоне.

Частотомер ЧЗ-63 осуществляет генерацию счетных импульсов частотой 1МГц и в режиме подсчета количества импульсов, измерение времени прохождения объектом мерного участка.

Специализированное программное обеспечение (запускаемая программа LPT.EXE) служит для контроля наличия и фиксирования времени помеховых импульсов (инфракрасных бликов) во время измерения.

По условиям эксплуатации прибор удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аппаратуре по группе 1.1 ГОСТ В 20.39.304-98 для рабочей температуры от минус 30°C до 50°C и относительной влажности не более 85% при температуре 25°C и более низких температурах, без конденсации влаги.

По требованиям к электробезопасности и электромагнитной совместимости прибор соответствует требованиям ГОСТ 22261-94.

Основные технические характеристики

Диапазон измерения скорости подвижных объектов от 0 до 250км/ч.
Предел допускаемой погрешности определения скорости подвижного объекта, не более ±2см/с ($\pm 0,072\text{км}/\text{ч}$).

Диапазон измерения временного интервала прохождения движущимся объектом начальной и конечной точки мерного участка с допускаемой погрешностью, не более ±100мкс.

Ширина диаграммы направленности при приеме у блока коммутации составляет 0,002 м.

Потребляемая мощность, не более 200 Вт.

Продолжительность подготовки к работе, включая время прогрева и время контроля работоспособности, не более 15 мин.

Масса в упаковке, предназначенный для транспортирования (без учета ПК и стандартной измерительной аппаратуры), не более 2 кг.

Габаритные размеры:

- передатчик СИС, мм 210×33×63;
- блок коммутации СИС, мм 76×97×48;
- частотомер ЧЗ-63, мм 190×250×100.

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от минус 30°C до 50°C.
относительная влажность воздуха при 25 °C 85 %.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист формуляра.

Комплектность

В комплект поставки входят: передатчики (2 шт.), блок коммутации, частотомер ЧЗ-63, комплект программного обеспечения, комплект кабелей, одиночный ЗИП, комплект эксплуатационной документации.

Проверка

Проверка системы измерения скорости подвижных объектов проводится в соответствии с методикой, утвержденной 32 ГНИИ МО РФ и входящей в комплект поставки.

Средства поверки: синхронометр кварцевый Ч7-37, генератор импульсных сигналов Г5-75, осциллограф С1-75, милливольтметр переменного тока В3-48, милливольтметр переменного тока В3-52/1, частотомер электронно-счетный ЧЗ-63, стандарт частоты СЧВ-74, умножитель частоты синтезаторный Ч6-2, синтезатор частоты Ч6-31, компаратор частоты Ч7-12, осциллограф С1-65, генератор сигналов высокочастотный Г4-117, генератор высокочастотный Г4-107А, генератор сигналов прецизионный Г3-110, генератор сигналов высокочастотный Г4-76А, генератор импульсов Г5-56, генератор импульсов Г5-59, специально оборудованная трасса, навигатор

ционная аппаратура потребителя "Грот" (14Ц820).

Межповерочный интервал – 1год.

Нормативные документы

ГОСТ В 20.39.304-98

МИ 2292-94 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений разностей координат по сигналам космических навигационных систем".

Заключение

Система измерения скорости подвижных объектов соответствует требованиям НД, приведенных в разделе "Нормативные документы".

Изготовитель

Изготовитель: ООО "ХОЛСТРОЙ"
г. Москва, 103050, ул. Тверская, д. 22.

Директор ООО "ХОЛСТРОЙ "



Н.П. Трофимов