



ПОДПИСАНО:
директора ГФУП ВНИИМС

В.А.Сковородников

" 08 " 02 2001 г.

Трансформаторы тока МФ 0200	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 20885-01 Взамен №
--------------------------------	---

Выпускаются по техническим условиями ТУ У 00226106.008-93, Украина

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторы тока МФ 0200 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и приборам учета электроэнергии.

ОПИСАНИЕ

Трансформаторы тока МФ 0200 представляют собой аппараты, первичная обмотка которых подключена в цепь последовательно, вторичная обмотка замкнута на «вторичную цепь» и отдает ток, пропорциональный первичному току.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный первичный ток	20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400 А
Вторичный ток	5 А
Номинальное напряжение	0,66 кВ
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности $\cos \varphi = 0,8$	5 В·А
Номинальный класс точности	0,5; 1,0
Номинальная частота	50 Гц
Габаритные размеры	93×87×125 мм
Масса	1,1 кг
Полный срок службы	25 лет
Средняя наработка на отказ	40000 ч

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на измеритель и на эксплуатационные документы методом вдавливания.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят трансформатор тока МФ 0200, комплект крепежных деталей (по требованию), паспорт.

ПОВЕРКА

Поверка трансформаторов тока МФ 0200 осуществляется по ГОСТ 8.217-87 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки".
Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7746-89 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трансформаторы тока МФ 0200 соответствуют требованиям ГОСТ 7746-89 и технических условий ТУ У 00226106.008-93.

Выдан сертификат соответствия № РОСС UA.ME65 В 00186 органом по сертификации РОСС.RU.0001. 11ME65.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ : ОАО "Уманский завод Мегомметр", Украина
258900, г. Умань Черкасской обл.

Начальник отдела ГФУП ВНИИМС



И.В.Осока



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ УКРАИНЫ**

Серия Б

№ 001295



**СЕРТИФИКАТ УТВЕРЖДЕНИЯ
типа средств измерительной техники**

№ UA-MI/1p-201-2000

Выдан 31 июля 2000 г.

Настоящий сертификат, выданный ОАО "Уманский завод Мегомметр", г. Умань, удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний Госстандартом Украины утвержден тип средств измерительной техники "Трансформаторы тока МФ 0200", который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерительной техники, допущенных к применению в Украине, под номером У238-94.

Трансформаторы тока МФ 0200 при выпуске из производства подлежат поверке. Межповерочный интервал, установленный при утверждении типа – не более 4 лет.

*Заместитель председателя
Госстандарта Украины*



Г.С. Сидоренко