

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП ВНИИМС

Генеральный директор ГЦИ СИ

В.Н.Яншин

2002 г.



Датчики давления СИЛИКОН 5	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>23282-02</u> Взамен № _____.
-------------------------------	---

Выпускаются по ТУ АИЮШ.406233.019 и ГОСТ 22520-85.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики давления СИЛИКОН 5 предназначены для преобразования избыточного давления в электрический унифицированный сигнал постоянного тока. Датчики используются для работы в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами, а также для измерения давления в энергоустановках и магистралях тепло- и водоснабжения.

ОПИСАНИЕ

Датчик состоит из корпуса, преобразователя давления, электронной схемы обработки сигнала и платы питания. Измеряемое избыточное давление воздействует на мембрану из нержавеющей стали и через заполняющую жидкость передается на полупроводниковый тензорезистивный преобразователь давления.

Сигнал с преобразователя давления поступает на электронную схему обработки сигнала, где производится усиление, температурная компенсация и преобразование напряжения в унифицированный выходной сигнал.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерения, МПа	0...9,8 0...24,5
Предел допускаемой основной погрешности, %	± 0,5; ± 1,0
Выходной сигнал, мА	4...20
Напряжение питания постоянного тока, В	от 24 до 36
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50
По устойчивости к механическим воздействиям датчик давления имеет исполнение N2 по ГОСТ 12997-84	65000
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	8
Средний срок службы, лет, не менее	8
Габаритные размеры, мм, не более	ø 105 x 63,5 x 43
Масса, кг, не более	2

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на датчик и на титульный лист руководства по эксплуатации АИЮШ.406233.019 РЭ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- | | |
|---|--|
| 1 Датчик давления СИЛИКОН 5
2. Паспорт АИЮШ.406233.019 ПС
3. Руководство по эксплуатации АИЮШ.406233.019 РЭ | 1 шт.
1 шт.
1 шт.
(допускается прилагать 1 экз. на партию
датчиков до 10 шт., поставляемых в один адрес) |
|---|--|

ПОВЕРКА

Проверка датчиков давления СИЛИКОН 5 производится по МИ 1997-89 «Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».

Межповерочный интервал 1 год.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки датчиков:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Грузопоршневой манометр избыточного давления 1 или 2 разряда
- Миллиамперметр постоянного тока
(диапазон 0...20 мА, погрешность $\pm 0,02$ мА)
- Магазин сопротивлений (диапазон устанавливаемых
значений от 100 до 550 Ом, погрешность ± 10 Ом)
- источник постоянного тока
(напряжение $(36,00 \pm 0,72)$ В, ток нагрузки до 500 мА) | МП 600
В7-40
MCP-63
Б5-45А |
|--|-------------------------------------|

Примечание: Допускается применение других контрольно-измерительных приборов и оборудования с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22520-85 "Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими выходными сигналами ГСП. Общие технические условия".

ТУ АИЮШ.406233.019 «Датчики давления СИЛИКОН 5. Технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Датчики давления СИЛИКОН 5 соответствуют требованиям ГОСТ 22520-85 и техническим условиям АИЮШ.406233.019 ТУ.

Изготовители: ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
 Адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

Генеральный директор ОАО «УКБП»

Н.Н. Макаров

