

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ ВНИИМС

В.Н. Яншин

2003 г



Трансформаторы напряжения ТJO 7

Внесены в Государственный  
реестр средств измерений  
Регистрационный N 25429-03  
Взамен N

Выпускаются по технической документации фирмы ABB s.r.o. organizational unit EJF  
(Чешская Республика).

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторы напряжения ТJO 7 предназначены для применения в сетях 35 кВ, используются в измерительных системах для целей учета электроэнергии и в цепях защиты в электрических установках переменного тока частоты 50 и 60 Гц

#### ОПИСАНИЕ

Трансформаторы ТJO 7, однофазные, индуктивные, с одним изолированным выводом первичной обмотки, другой конец первичной обмотки при эксплуатации заземляется. Первичные и вторичные обмотки залиты эпоксидной смолой, которая обеспечивает основную изоляцию и создает "корпус" трансформатора. По требованию заказчика трансформаторы изготавливаются с одной или двумя вторичными обмотками, смонтированными на едином сердечнике. Выводы вторичных обмоток помещены в контактной коробке, закрепленной на основании. Трансформаторы могут устанавливаться в любом положении и крепятся четырьмя болтами M10 через отверстия в металлическом основании. На основании трансформатора имеется клемма для заземления с винтом M8. Клеммы выводов вторичных обмоток позволяют подсоединять провода сечением до 6 мм<sup>2</sup>. Клеммная коробка вторичных выводов снабжена изоляционной пломбируемой крышкой. Необходимо хорошо заземлять один из выводов для каждой вторичной обмотки перед началом работы.

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальные первичные напряжения, кВ	30/ $\sqrt{3}$ -33/ $\sqrt{3}$ - 35/ $\sqrt{3}$
- номинальные вторичные напряжения, В	
для измерительных обмоток	100/ $\sqrt{3}$ -110/ $\sqrt{3}$
для дополнительных обмоток	100/3-110/3
- наибольшие рабочие напряжения, кВ	36
- класс точности/ вторичная нагрузка, ВА	0,2/25; 0,5/150; 1,0/200; 3,0/200
- то же для защитной обмотки	3Р/max 200
- то же для дополнительной обмотки	6Р/50-100
- предельная мощность, ВА	700
- номинальная частота, Гц	50 или 60
- масса, кг	50
- габаритные размеры, мм	680x450x250
- средняя наработка до отказа, ч	1600000

Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне от - 40 °C до + 40 °C.

**ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на табличку трансформатора методом наклейки и на паспорт типографским способом.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Трансформатор напряжения ТЮ 7- 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Паспорт - 1 экз.

**ПОВЕРКА**

Проверку трансформаторов производят в соответствии с ГОСТ 8.216-88 "Трансформаторы напряжения. Методика поверки".

Межпроверочный интервал - 8 лет.

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ГОСТ 1983-2001 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия".

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип трансформаторов напряжения ТЮ 7 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Выдан сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС CZ.ME25.B00963 от 18.11.2002г.

ОС электротехнических изделий АНО "НТЦ "СТАНДАРТЭЛЕКТРО-С", регистрационный № РОСС RU.0001.11ME25.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Фирма ABB s.r.o. organizational unit EJF

Адрес :

Videňská 117 , 619 00 Brno , Czech republic

ГЦИ СИ ВНИИМС

И.П. Зубков

ABB s.r.o. organizational unit EJF

Милош Дворжак

Ян Кучера

