

СОГЛАСОВАНО



ФГУП «ВНИИМС»
руководитель ГЦИ СИ

В.Н. Яншин

декабрь 2004 г

Контроллеры серии 3000	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>26491-04</u> Взамен №
------------------------	--

Выпускаются по документации фирмы Invensys-Eurotherm (Eurotherm Ltd.), Великобритания.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроллеры с измерительными каналами серии 3000 предназначены для измерений и измерительных преобразований стандартизованных аналоговых выходных сигналов датчиков, приема и обработки дискретных сигналов, формирования управляющих аналоговых и дискретных сигналов на основе измерений параметров технологических процессов, и применяются в качестве вторичных измерительных приборов и промежуточных измерительных преобразователей для построения вторичной части измерительных систем, используемых для малой автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Контроллеры серии 3000 конструктивно оформлены в виде вторичных цифровых измерительных приборов, с индикацией на экране результата измерения до 5 цифр. Они обеспечивают восприятие измерительной информации, представленной сигналами силы и напряжения постоянного тока, сигналами от термопреобразователей сопротивления и от термопар различных градиуировок; восприятие и обработку кодированных дискретных электрических сигналов; обработку измерительной информации; выработку аналоговых и дискретных управляющих сигналов.

Модификации контроллеров отличаются габаритными размерами, количеством воспринимаемых и управляющих сигналов и функциональными возможностями: объемом информации, отображаемой на экране, возможностями программирования прикладных программ, наличием различных интерфейсов связи и т. п.

Контроллеры модели 3116 наиболее просты по набору выполняемых функций, контроллеры модели 3216 снабжены стандартными интерфейсными шинами RS232 и RS485, контроллеры модели 3504 имеют возможность подключения до 3-х дополнительных модулей ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов, а модели 3508 – до 6, модели контроллеров 3504 и 3508 имеют расширенный набор интерфейсов - кроме RS232 и RS485: Profibus, Devicenet, Ethernet 10base, расширенные возможности представления данных на дисплее в виде многоцветных графиков, предусматривают конфигурирование контроллеров с помощью персонального компьютера.

Контроллеры 3216 снабжены пороговыми устройствами сигнализации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики контроллеров моделей 3116 и 3216.

Тип входа	Сигналы		Пределы допускаемой основной погрешности	Допускаемый температурный коэффициент	Примечание
	на входе	на выходе			
Токовый вход	0...20 мА (4...20) мА	14 бит	± (2 мкА+0,25 % от показаний+погр. внешнего шунта)	± (0,5 мкВ+60 ppm от показаний+темп. коэф. внешнего шунта) /°C	$R_{внеш.шунт}=2,49 \text{ Ом}$ поставляемый в комплекте
Напряжение низкого уровня	(-10...80) мВ		± (5 мкВ+0,25 % от показаний по модулю)	± (0,5 мкВ+50 ppm от показаний по модулю) /°C	$R_{ВХ} \geq 100 \text{ МОм}$
Сигналы от Pt100	(-200...850) °C		± (0,06 °C + 0,25 % от показаний по модулю)	± (0,01 °C Ом +100 ppm от показаний по модулю) /°C	3-провод. схема
Сигналы от термопар	B: (50...1820) °C J: (-210...1200) °C K: (-200...1372) °C L: (-200...900) °C N: (-200...1300) °C R: (-50...1700) °C S: (-50...1768) °C T: (-200...400) °C	14 бит+знак	± (0,2 °C+ 0,25 % от напряжения в мВ + погр. комп.х.с.)	± (0,5 мкВ+50 ppm от показаний + + 0,03 °C) /°C	Погрех. компенс. температуры х.с.: ±1 °C при 25 °C, ±2 °C в рабочих условиях применения
трансформаторов тока (для 3216)	0-50 мА, 50-60 Гц	Показания 0-10, 0-25, 0-50 или 0-100 А	4 % от показаний в диапазоне (0,05...50) мА в рабочих условиях		$R_{ВХ} \leq 20 \text{ Ом}$

Основные характеристики контроллеров моделей 3508/3504

Тип входа	Сигналы		Пределы допускаемой основной погрешности	Допускаемый температурный коэффициент	Примечание
	на входе	на выходе			
Для постоянно установленного блока (PV-input)					
Токовый вход	0...20 мА	14 бит	± 0,1 % от диапазона+погр. внешнего шунта	±(0,01 % от диап. + темп. коэф внешнего шунта)/°C	$R_{внеш.шунт}=2,49 \text{ Ом}$ поставляемый в комплекте
Напряжение низкого уровня	± 40 мВ		± (5 мкВ+0,06% от показаний по модулю)	± (0,2 мкВ+ 30 ppm от показаний по модулю) /°C	$R_{ВХ}\geq 100 \text{ МОм}$
	± 80 мВ		± (8 мкВ + 0,06% от показаний по модулю)	± (0,2 мкВ+ 30 ppm от показаний по модулю) /°C	
	(-1,4...2,0) В	14 бит + знак	± (0,45 мВ+0,05 % от показаний по модулю)	± (0,13 мВ+30 ppm от показаний по модулю) /°C	$R_{ВХ}$ от 62,5 до 667 кОм
Напряжение высокого уровня	(- 3...10) В		± (1,5 мВ + 0,07 % от показаний по модулю)	± (0,066 мВ+60 ppm от показаний по модулю) /°C	
Сигналы от Pt100	(- 200...850) °C		± (0,35 °C+0,025 % от показаний в °C по модулю)	± (0,01°C+25 ppm от показаний в °C по модулю) /°C	$R_{проб} < 22 \text{ Ом}$

Тип входа	Сигналы		Пределы допускаемой основной погрешности	Допускаемый температурный коэффициент	Примечание
	на входе	на выходе			
Сигналы от термопар	B: (50...1820) °C J: (-210...1200) °C K: (-200...1372) °C L: (-200...900) °C N: (-200...1300) °C R: (-50...1700) °C S: (-50...1768) °C T: (-200...400) °C	15 бит + знак	± 2 °C ¹⁾	± 3 °C (в рабочих условиях) ¹⁾	Погреш. компенс. температуры х.с. ± 1 °C при 25 °C, ± 2 °C в рабочих условиях, возможна наружная комп. х.с при 0, 45 и 50 °C $R_{bx} \geq 10 \text{ МОм}$
Аналоговый выход	14 бит	0...10 В 0...20 мА		±0,5 % ±2,5 % (в рабочих условиях)	

Для сменных модулей аналоговых сигналов

Напряжение низкого уровня	(-10...100) мВ	14 бит	± (10 мкВ + 0,2 % от показаний по модулю)	± (0,2 мкВ + 0,004 % от показаний по модулю) /°C	$R_{bx} \geq 10 \text{ МОм}$
Токовый вход	0...20 мА	14 бит	± (4,0 мкА+0,2 % от показаний + погр. внешнего шунта)	± (0,08 мкА+ 0,004 % от показаний+ темп. коэф. внешнего шунта) /°C	$R_{внеш.шунт}=2,49 \text{ Ом}$ поставляемый в комплекте
Напряжение низкого уровня	(-0,2...2) В	16 бит	± (2,0 мВ+0,2% от показаний по модулю)	± (0,1 мВ + 0,004% от показаний по модулю) /°C	$R_{bx} \geq 10 \text{ МОм}$
Напряжение высокого уровня	(-3...10) В	16 бит	± (2,0 мВ+0,2% от показаний по модулю)	± (0,1 мВ + 0,02 % от показаний по модулю) /°C	$R_{bx} \geq 69 \text{ кОм}$
Сигналы от Pt100	Pt100: (- 200...+850) °C	14 бит+ знак	±(0,4 °C +0,15% от показаний в °C по модулю)	± (0,015 °C + 0,005% от показаний в °C по модулю)/°C	3-пров. схема, $R_{прев}<22 \text{ Ом}$
Сигналы от термопар	B: (50...1820 °C J: (-210...1200 °C K: (-200...1372) °C L: (-200...900) °C N: (-200...1300) °C R: (-50...1700) °C S: (-50...1768) °C T: (-200...400) °C	15 бит + знак	±2 °C ¹⁾	±3 °C ¹⁾	огреш. компенс. температуры х.с. ± 1 °C при 25 °C, ± 2 °C в рабочих условиях, возможна наружная комп. х.с при 0, 45 и 50 °C $R_{bx} \geq 10 \text{ МОм}$

Примечание 1) с учетом погрешности компенсации температуры холодного спая.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха от 0 до 50 °C, (нормальное значение температуры 25 °C);
- относительная влажность от 5 до 90 % без конденсации;
- напряжение питания – 3116, 3216 110-240 В переменного тока
или 20-29 В постоянного или переменного тока;
3508/3504 85-254 В переменного тока
или 20-29 В постоянного или переменного тока;

Температура транспортирования и хранения от минус 10 до 70 °C

Габаритные размеры, мм

3116,3216	48x48x90
3508	48x96x150
3504	96x96x150

Масса, кг, не более	
3116,3216	0,7
3508/3504	1,2
Потребляемая мощность, Вт, не более	5.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на листы руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность контроллеров серии 3000 определяется индивидуальным заказом.

В комплект поставки также входят:

- комплект общесистемного программного обеспечения;
- комплект внешних устройств;
- комплект ЗИП;
- руководство по эксплуатации.

ПОВЕРКА

Измерительные каналы контроллеров серии 3000, используемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, подлежат первичной поверке до ввода в эксплуатацию, после ремонта и периодической поверке в процессе эксплуатации. Поверка выполняется в соответствии с Рекомендацией МИ 2539-99 «ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки», утвержденной ВНИИМС.

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 51841-2001 Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип контроллеров серии 3000 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: Invensys-Eurotherm (Eurotherm Ltd.)
Faraday Close Durrington Worthing
BN13 3PI. United Kingdom.

Официальный представитель в Москве - фирма ООО "Инвенсис Системс"
Адрес: Москва, ул. Электрозаводская, д. 33, к. 4, 2 этаж, тел. (095) 787-28-90

Генеральный директор
ООО "Инвенсис Системс"

В. Л. Андронов