



СОГЛАСОВАНО

СИ ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

104,

11

2008 F

Трансформаторы тока ТЛП-10	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N <u>30709-08</u> Взамен N
----------------------------	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 3414-003-52889537-05.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторы тока ТЛП-10 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и (или) управления, применяются в комплектных распределительных устройствах (КРУ) внутренней и наружной установки, в камерах сборных одностороннего обслуживания (КСО), используемых в сетях до 10 кВ переменного тока промышленной частоты.

ОПИСАНИЕ

Трансформаторы тока ТЛП-10 являются проходными трансформаторами с литой изоляцией, выполненной из полиуретанового компаунда, которая одновременно выполняет функции несущей конструкции. Трансформаторы ТЛП-10 выпускаются в типоисполнениях ТЛП-10-1; ТЛП-10-2; ТЛП-10-3; ТЛП-10-4; ТЛП-10-5; ТЛП-10-6 в зависимости от значений первичного тока, класса точности, номинальной нагрузки и конструктивных особенностей. Трансформатор может иметь от одной до пяти вторичных обмоток, каждая из которых намотана на свой магнитопровод. Трансформатор может иметь один или несколько коэффициентов трансформации и различные значения номинального вторичного тока.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |
| - наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| - номинальные первичные токи, А | |
| для ТЛП-10-1 | 1000; 1200; 1250; 1500;
2000; 2500; 3000; 4000;
5000. |
| для ТЛП-10-2 | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50;
75; 80; 100; 150; 200; 300;
400; 500; 600; 750; 800;
1000; 1200; 1250; 1500;
2000. |
| для ТЛП-10-3 | 300; 400; 500; 600; 750;
800; 1000; 1200; 1250;
1500; 2000. |
| для ТЛП-10-4 | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50;
75; 80; 100; 150; 200; 300;
400; 500; 600; 750; 800;
1000; 1200; 1250; 1500;
2000. |

для ТЛП-10-5	5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800.
для ТЛП-10-6	5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 3000 и 30000
- число вторичных обмоток	до 5
- класс точности:	
вторичной обмотки для измерений	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3;
вторичной обмотки для защиты	5P; 10P
- номинальная вторичная нагрузка при $\cos \phi = 0,8$, В·А	
вторичной обмотки для измерений	от 1 до 50
вторичной обмотки для защиты,	от 1 до 50
- номинальная предельная кратность	
вторичной обмотки для защиты, $K_{\text{ном}}$	от 2 до 30
- номинальный коэффициент безопасности	
вторичной обмотки для измерений, $K_{B\text{ном}}$	от 2 до 30
- ток односекундной термической стойкости, кА	от 2,5 до 40
- ток электродинамической стойкости, кА	от 6,25 до 100
- масса не более, кг	
для ТЛП-10-1	28
для ТЛП-10-2	30
для ТЛП-10-3	24
для ТЛП-10-4	30
для ТЛП-10-5	25
- габаритные размеры, мм *	
для ТЛП-10-1	290x280x204
для ТЛП-10-2	344x250x222
для ТЛП-10-3	314x250x222
для ТЛП-10-4	375x356x155
для ТЛП-10-5	400x200x190
для ТЛП-10-6	495x224x148
- средняя наработка до отказа, ч	400000

* по согласованию с заказчиком возможно изменение технических характеристик

Климатическое исполнение У или Т, категории размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150-69.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку трансформатора и на титульные листы паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Трансформатор тока ТЛП-10 - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - не менее 1 экз. на 6 шт.

Паспорт – 1 экз.

ПОВЕРКА

Поверку трансформаторов производят в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 "Трансформаторы тока. Методика поверки".

Межпроверочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7746-2001 "Трансформаторы тока. Общие технические условия".

ГОСТ 8.217-2003 "Трансформаторы тока. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип трансформаторов тока ТЛП-10 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечеч при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме. Выдан сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.MB02.B01198 ОС Высоковольтного Электрооборудования Ассоциация «ЭНЕРГОСЕРТ», регистрационный № РОСС RU.0001.11MB02.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Электрощит-К"

Адрес: 249210, Калужская обл., п.Бабынино,
ул.Советская, 24, тел. (48448) 2-17-51, тел/факс (48448) 2-24-58.

Директор
ООО "Электрощит-К"



М.Ф. Маргарян