

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

С О Г Л А С О В А Н О
Руководитель ГЦИ СИ
Зам. генерального директора
ФГУ «Ростест-Москва»
А.С. Евдокимов
«17» июня 2005 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции «Могзон» ОАО «Российские Железные Дороги»	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № <u>31600-06</u> Взамен № _____
---	---

Изготовлена ОАО «Российские Железные Дороги» г. Москва по проектной документации ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», заводской номер 045.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ТП «Могзон» ОАО «Российские Железные Дороги» (далее по тексту - АИИС КУЭ ТП «Могзон» ОАО «РЖД») предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов с энергосбытовыми организациями и оперативного управления энергопотреблением.

АИИС КУЭ ТП «Могзон» ОАО «РЖД» выполняет следующие функции:

- измерение нарастающим итогом активной и реактивной электроэнергии с дискретностью во времени 30 мин в точках учета;
- вычисление приращений активной и реактивной электроэнергии за учетный период;
- вычисление средней активной (реактивной) мощности на интервале времени 30 мин;
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации;
- обеспечение защиты оборудования (включая средства измерений и присоединения линий связи), программного обеспечения и базы данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне;
- диагностика и мониторинг состояния технических и программных средств АИИС КУЭ ТП «Могзон» ОАО «РЖД».

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ТП «Могзон» ОАО «РЖД» представляет собой автоматизированную измерительную систему.

АИИС КУЭ ТП «Могзон» ОАО «РЖД» включает в себя измерительные трансформаторы тока и напряжения и счетчики активной и реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных, образующие 3 измерительных канала (далее по тексту – ИК) системы по количеству точек учета электроэнергии.

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	№ ИК	Наименование объекта	Состав измерительного канала		
			Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик статический трехфазный переменно- го тока активной и реактивной энергии
1	2	3	4	5	6
1	1	Ввод 220кВ (ВЛ №289)	ТГФ 220-II УХЛ1 Кл.т. 0,2S Ктт=600/1 3 шт. Госреестр № 20645-05	НАМИ-220 У1 Кл.т. 0,5 Ктн=220000/100 3 шт. Госреестр №20344-00	EA02RAL-P1- B4W Кл.т. 0,2S 1 шт. Госреестр №16666-97
2	2	Ввод 220кВ (ВЛ №291)	ТГФ 220-II УХЛ1 Кл.т. 0,2S Ктт=600/1 3 шт. Госреестр № 20645-05	НАМИ-220 У1 Кл.т. 0,5 Ктн=220000/100 3 шт. Госреестр №20344-00	EA02RAL-P1- B4W Кл.т. 0,2S 1 шт. Госреестр №16666-97
3	3	Ремонтная перемычка	ТГФ 220-II УХЛ1 Кл.т. 0,2S Ктт=600/1 3 шт. Госреестр № 20645-05	НАМИ-220 У1 Кл.т. 0,5 Ктн=220000/100 3 шт. Госреестр №20344-00	EA02RAL-P1- B4W Кл.т. 0,2S 1 шт. Госреестр №16666-97

Пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении электрической энергии, %, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Пределы допускаемых погрешностей измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС тяговой подстанции «Могзон» ОАО «РЖД»					
Номер канала	$\cos \varphi$	$\delta_{1(2)}^{-1} \%_P$, $I_{1(2)}^{-1} < I_{изм} \leq I_5 \%$ кл.т. счетчика 0,2S	$\delta_5 \%_P$, $I_5 \% < I_{изм} \leq I_{20} \%$ кл.т. счетчика 0,2S	$\delta_{20 \%_P}$, $I_{20} \% < I_{изм} \leq I_{100} \%$ кл.т. счетчика 0,2S	$\delta_{100 \%_P}$, $I_{100} \% < I_{изм} \leq I_{120} \%$ кл.т. счетчика 0,2S
1-3	1	1,26	0,96	0,90	0,90
	0,9	1,39	1,05	0,98	0,98
	0,8	1,55	1,17	1,07	1,07
Пределы допускаемых погрешностей измерения реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС тяговой подстанции «Могзон» ОАО «РЖД»					
Номер канала	$\cos \varphi$	$\delta_{1(2)}^{-1} \%_P$, $I_{1(2)}^{-1} < I_{изм} \leq I_5 \%$ кл.т. счетчика 0,2	$\delta_5 \%_P$, $I_5 \% < I_{изм} \leq I_{20} \%$ кл.т. счетчика 0,2	$\delta_{20 \%_P}$, $I_{20} \% < I_{изм} \leq I_{100} \%$ кл.т. счетчика 0,2	$\delta_{100 \%_P}$, $I_{100} \% < I_{изм} \leq I_{120} \%$ кл.т. счетчика 0,2
1-3	0,9	2,85	1,92	1,66	1,65
	0,8	2,05	1,40	1,21	1,21

Примечания:

- Погрешность измерений для $\cos \varphi = 1$ нормируется от $I_1\%$, а погрешность измерений для $\cos \varphi = 0,9$ и $\cos \varphi = 0,8$ нормируется только от $I_2\%$.
- Характеристики основной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (трехминутная, получасовая).
- В качестве характеристик основной относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
- Нормальные условия:
 - параметры сети: напряжение (0,98...1,02)*Uном, $\cos\varphi=0,9$ инд;
 - температура окружающей среды $(20\pm 5)^\circ\text{C}$.
- Рабочие условия:

- параметры сети: напряжение (0,9…1,1)*Uном, ток (0,02…1,2)*Iном;
 - допускаемая температура окружающей среды для измерительных трансформаторов тока и напряжения от минус 40°C до + 45°C; для счетчиков от минус 25°C до +60°C.
6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электроэнергии по ГОСТ 30206 при измерении активной электроэнергии и по ГОСТ 26035 при измерении реактивной электроэнергии.

Параметры надежности применяемых в АИС КУЭ ТП «Могзон» ОАО «РЖД» измерительных компонентов:

- счетчик – среднее время наработки на отказ не менее 168000 часов, среднее время восстановления работоспособности 48 ч.

Надежность системных решений:

- в журналах событий счетчика фиксируются факты:
 - 1) параметрирования;
 - 2) пропадания напряжения;
 - 3) коррекция времени.

Защищенность применяемых измерительных компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование счетчика;
- наличие защиты на программном уровне – пароль на счетчике.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИС КУЭ ТП «Могзон» ОАО «РЖД».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 3 и 4.

Таблица 3

Наименование средств измерений	Количество приборов в АИИС КУЭ ТП «Могзон» ОАО «РЖД»	Номер в Госреестре средств измерений
Измерительные трансформаторы тока по ГОСТ 7746: ТГФ 220-II УХЛ1	9	№20645-05
Измерительные трансформаторы напряжения ГОСТ 1983: НАМИ-220 У1	6	№20344-00
Счетчики: ЕвроАльфа	3	№ 16666-97

Таблица 4

Наименование программного обеспечения, вспомогательного оборудования и документации.	Необходимое количество для АИИС КУЭ ТП «Могзон» ОАО «РЖД»
Программный комплекс Альфа Плюс АЕР	1
Формуляр на систему	1 экземпляр
Методика поверки	1 экземпляр
Руководство по эксплуатации	1 экземпляр

В комплект поставки также входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

ПОВЕРКА

Проверка проводится в соответствии с документом «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии тяговых подстанций ОАО «Российские Железные Дороги». Измерительные каналы. Методика поверки» МП-170/447-2005, утвержденная ФГУ «Ростест-Москва» в декабре 2005 г.

Межповерочный интервал - 4 года.

Средства поверки – в соответствии с НД на измерительные компоненты.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

2 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции «Могзон» ОАО «Российские Железные Дороги» зав. №045 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИКОНТРОЛЬ»
Адрес 123242, г.Москва, пер. Карапанова, д.3, стр.3.
Тел. (495)540-99-09
Факс (495)540-99-09
e-mail: eaudit@ackye.ru
http://www.ackye.ru

Генеральный директор

С.И. Сей



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Российские Железные Дороги»
Адрес 107174, г.Москва, Новая Басманская ул., д.2
Тел. (495)262-60-55
Факс (495)262-60-55
e-mail: info@rzd.ru
http://www.rzd.ru

Главный инженер
«Энергосбыт» - филиал ОАО «РЖД»

П.М.Бандура

