

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



А С О В А Н О
Руководитель ГЦИ СИ
А.М. Голосовинский, директор
Федерального центра науки и
технологий - Москва"
Евдокимов
2009 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговых подстанций ОАО "Российские Железные Дороги" в границах ОАО "Карелэнерго"	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № 31640-06
--	--

Изготовлена ОАО "Российские Железные Дороги", г. Москва по проектной документации ООО "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ", г. Москва заводской номер 017.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговых подстанций ОАО "Российские Железные Дороги" в границах ОАО "Карелэнерго" (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций – участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-ый уровень – измерительные каналы (ИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ) классов точности 0,2S, 0,2 0,5S и 0,5, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) классов точности 0,2 и 0,5 и счетчики активной и реактивной электроэнергии ЕвроАЛЬФА класса точности 0,2S по ГОСТ 30206-94 (в части активной электроэнергии) и 0,5 по ГОСТ 26035-83 (в части реактивной электроэнергии), ЕвроАЛЬФА и АЛЬФА классов точности 0,5S по ГОСТ 30206-94 (в части активной электроэнергии) и 1,0 по ГОСТ 26035-83 (в части реактивной электроэнергии) и Альфа А1800 класса точности 0,2S по ГОСТ Р 52323-05 (в части активной электроэнергии) и 0,5 по ГОСТ 26035-83 (в части реактивной электроэнергии), шлюзы коммуникационные ШК-1, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных, образующие 92 измерительных канала системы по количеству точек учета электроэнергии;

2-ой уровень представляет собой информационно-вычислительный комплекс, состоящий из двух подуровней: информационно-вычислительного комплекса регионального Центра энергоучета, реализованного на базе устройства сбора и передачи данных (УСПД RTU-327), выполняющего функции сбора и хранения результатов измерений, и информационно-вычислительного комплекса Центра сбора данных АИИС КУЭ, реализованного на базе серверного оборудования (серверов сбора данных-основного и резервного, сервера управления), автоматизированного рабочего места администратора (АРМ), технических средств для организации локальной вычислительной сети (ЛВС) и разграничения доступа к информации.

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы УСПД уровня ИБК регионального Центра энергоучета, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений. Далее информация поступает на ИБК Центра сбора данных АИИС КУЭ.

В системе автоматически поддерживается единое время во всех ее компонентах, в частности в счётчиках, где происходит датирование измерений, с точностью не хуже ± 5 секунд/сутки. Синхронизация времени производится с помощью GPS-приемника, принимающего сигналы глобальной системы позиционирования. В качестве приёмника сигналов GPS о точном астрономическом времени используются устройства синхронизации системного времени (УССВ), подключаемые к УСПД. От УССВ синхронизируются внутренние часы УСПД, а от них – внутренние часы счетчиков, подключенных к УСПД. Уставка, при достижении которой происходит коррекция часов УСПД, Альфа-Центра в составе ИБК верхнего уровня и счетчиков, составляет 1 с. Синхронизация внутренних часов счетчика с верхним уровнем АИИС КУЭ происходит при каждом обращении (каждый сеанс связи). ПО позволяет назначить время суток, в которое можно производить коррекцию времени. Рекомендуются для этой операции назначить время с 00:00 до 03:00 часов.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов АИИС КУЭ ± 5 с/сут.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведен в таблице 1. Уровень ИВК АИИС КУЭ реализован на базе устройства сбора и передачи данных УСПД RTU-327 (Госреестр № 19495-03, зав. № 001130) и Комплекса измерительно-вычислительного для учета электрической энергии Альфа-Центр (Госреестр № 20481-00).

Таблица 1 – Основные технические характеристики

№ п/п	Диспетчерское наименование точки учёта	Состав измерительного канала			Вид электроэнергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик статический трёхфазный переменного тока активной/реактивной энергии	
1	2	3	4	5	6
ЭЧЭ-17 РП "Медвежья Гора"					
1	Вв-1-220 кВ точка измерения №182	IMB-245 класс точности 0,5 Ктт=150/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 32002-06	НКФ-220-58 класс точности 0,5 Ктн=220000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14626-00	EA05RAL-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
2	Вв-2-220 кВ точка измерения №183	IMB-245 класс точности 0,5 Ктт=150/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 32002-06	НКФ-220-58 класс точности 0,5 Ктн=220000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14626-00	EA05RAL-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-104 РП "Раменцы"					
3	Вв-220 кВ точка измерения №184	IMB-245 класс точности 0,5 Ктт=150/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 32002-06	НКФ-220-58 класс точности 0,5 Ктн=220000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14626-00	EA05RAL-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-48 РП "Энгельс"					
4	Л-154 110 кВ точка измерения №20	ТБМО-110 УХЛ1 класс точности 0,2S Ктт=400/1 Зав. № б/н; 2508; б/н Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1401; 1623; 1681 Госреестр № 24218-03	EA02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142775 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
5	Л-155 110 кВ точка измерения №21	ТБМО-110 УХЛ1 класс точности 0,2S Ктт=400/1 Зав. № б/н; 2375; б/н Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1561; 1396; 1580 Госреестр № 24218-03	EA02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142777 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
6	Ввод Т1 110 кВ точка измерения №22	ТБМО-110 УХЛ1 класс точности 0,2S Ктт=200/1 Зав. № б/н; 1543; б/н Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1681; 1623; 1401 Госреестр № 24218-03	EA02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142773 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
7	Ввод Т2 110 кВ точка измерения №23	ТБМО-110 УХЛ1 класс точности 0,2S Ктт=200/1 Зав. № б/н; 2522; б/н Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1561; 1396; 1580 Госреестр № 24218-03	EA02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142767 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
8	ВВ-1-27,5кВ точка измерения №24	ТФЗМ-35Б I У1 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 75624; 28627; 28932 Госреестр № 26419-04	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	A2R-3-AL-C29-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130256 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
9	ВВ-2-27,5кВ точка измерения №25	ТФЗМ-35Б I У1 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 28497; 28067; 28250 Госреестр № 26419-04	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	A2R-3-AL-C29-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130226 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
10	ВВ-1- 10кВ точка измерения №28	ТЛЮ-10 класс точности 0,2 Ктт=1000/5 Зав. № 1644; 1479; 1552 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	A2R-3-0L-C25-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130067 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
11	ВВ-2- 10кВ точка измерения №29	ТЛЮ-10 класс точности 0,2 Ктт=1000/5 Зав. № 1670; 1367; 1535 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	A2R-3-0L-C25-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130089 Госреестр № 14555-02	активная реактивная

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
12	Ф. Калгалакша 10 кВ точка измерения №35	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=50/5 Зав. № 11141; 11139 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130133 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-49 РП "Кузема"					
13	Л-156 110 кВ точка измерения №38	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=400/1 Зав. № 2617; 2130; 2582 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1855; 1854; 1885 Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142768 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
14	Л-155 110 кВ точка измерения №39	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=400/1 Зав. № 1653; 2137; 2128 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1852; 1873; 1879 Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142769 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
15	ВВ Т1 110 кВ точка измерения №40	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=200/1 Зав. № 1582; 2498; 2495 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1885; 1854; 1855 Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142765 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
16	ВВ Т2 110 кВ точка измерения №41	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=200/1 Зав. № 1589; 2485; 2469 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1852; 1873; 1879 Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142764 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
17	ВВ-1-27,5кВ точка измерения №42	ТФЗМ-35Б I У1 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 29340; 29343; 29303 Госреестр № 26419-04	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № 6/н; 6/н Госреестр № 21257-06	А2R-3-AL-C29-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130090 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
18	ВВ-2-27,5кВ точка измерения №43	ТФЗМ-35Б I У1 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 29335; 29341; 29339 Госреестр № 26419-04	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № 6/н; 6/н Госреестр № 21257-06	А2R-3-AL-C29-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130063 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
19	ВВ-1- 10кВ точка измерения №46	ТЛО-10 класс точности 0,2 Ктт=1000/5 Зав. № 11107; 11109; 11117 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	А2R-3-0L-C25-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130123 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
20	ВВ-2- 10кВ точка измерения №47	ТЛО-10 класс точности 0,2 Ктт=1000/5 Зав. № 11121; 11122; 11621 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	А2R-3-0L-C25-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130119 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
21	Ф.10 Поньгома 10 кВ точка измерения №54	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=50/5 Зав. № 11142; 11140 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130242 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-50 РП "Кемь"					
22	МСВ 110 кВ точка измерения №57	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2 Ктт=600/1 Зав. № 2431; 2567; 2479 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1248; 1728; 1240 Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B4W класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142782 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
23	РП 110 кВ точка измерения №58	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2 Ктт=600/1 Зав. № 2407; 2385; 2425 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1746; 1729; 1717 Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B4W класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142762 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
24	ВВ Т1 110 кВ точка измерения №59	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2 Ктт=200/1 Зав. № 2464; 2240; 2466 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1240; 1728; 1248 Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B4W класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142805 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
25	ВВ Т2 110 кВ точка измерения №60	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2 Ктт=200/1 Зав. № 2465; 2505; 2239 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1746; 1717; 1729 Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B4W класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142770 Госреестр № 16666-97	активная реактивная

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
26	ВВ-1-27,5кВ точка измерения №61	ТФЗМ-35Б I У1 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 29300; 29297; 29291 Госреестр № 26419-04	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	A2R-3-AL-C29-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130176 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
27	ВВ-2-27,5кВ точка измерения №62	ТФЗМ-35Б I У1 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 29288; 29289; 29106 Госреестр № 26419-04	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	A2R-3-AL-C29-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130187 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
28	ВВ-1- 10кВ точка измерения №65	ТЛО-10 класс точности 0,2 Ктт=1000/5 Зав. № 11089; 11112; 11091 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	A2R-3-0L-C25-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130079 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
29	ВВ-2- 10кВ точка измерения №66	ТЛО-10 класс точности 0,2 Ктт=1000/5 Зав. № 11095; 11093; 11115 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	A2R-3-0L-C25-T класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130143 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
ЭЧЭ-51 РП "Беломорск"					
30	ВВ-1-27,5кВ точка измерения №76	ТФЗМ-35Б I У1 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 29786; 29797; 29790 Госреестр № 26419-04	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	EA05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130082 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
31	ВВ-2-27,5кВ точка измерения №77	ТФЗМ-35Б I У1 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 29791; 29781; 29779 Госреестр № 26419-04	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	EA05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130131 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
32	ВВ-1- 10кВ точка измерения №81	ТЛО-10 класс точности 0,2 Ктт=1000/5 Зав. № 11119; 11085; 11110 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	EA05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130212 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
33	ВВ-2- 10кВ точка измерения №82	ТЛО-10 класс точности 0,2 Ктт=1000/5 Зав. № 11090; 11105; 11104 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	EA05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130232 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-61 РП "Идель"					
34	СВ-110 кВ точка измерения №89	ТБМО-110 УХЛ1 класс точности 0,2S Ктт=600/1 Зав. № 4696; 4706; 4697 Госреестр № 23256-05	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1483039; 1483805; 1484368 Госреестр № 14205-05	A1802RALXQ-P4GB- DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01187918 Госреестр № 31857-06	активная реактивная
35	РП-110 кВ точка измерения №90	ТБМО-110 УХЛ1 класс точности 0,2S Ктт=600/1 Зав. № 4702; 4695; 4694 Госреестр № 23256-05	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 14830472; 1483038; 1483808 Госреестр № 14205-05	A1802RALXQ-P4GB- DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01187959 Госреестр № 31857-06	активная реактивная
36	Т-1 110 кВ точка измерения №91	ТБМО-110 УХЛ1 класс точности 0,2S Ктт=150/1 Зав. № 4674; 4099; 4661 Госреестр № 23256-05	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1483039; 1483805; 1484368 Госреестр № 14205-05	A1802RALXQ-P4GB- DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01187929 Госреестр № 31857-06	активная реактивная
37	Т-2 110 кВ точка измерения №92	ТБМО-110 УХЛ1 класс точности 0,2S Ктт=150/1 Зав. № 4580; 4111; 4579 Госреестр № 23256-05	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 1483042; 1483038; 1483808 Госреестр № 14205-05	A1802RALXQ-P4GB- DW-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01187934 Госреестр № 31857-06	активная реактивная

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
ЭЧЭ-84 РП "Сумпосад"					
38	Ввод-1-110 кВ точка измерения №185	ТФМ-110 класс точности 0,5 Ктт=150/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 16023-97	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14205-94	ЕА05RAL-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
39	Ввод-2-110 кВ точка измерения №186	ТФМ-110 класс точности 0,5 Ктт=150/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 16023-97	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14205-94	ЕА05RAL-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-85 РП "Нюча"					
40	Ввод-1-110 кВ точка измерения №187	ТФМ-110 класс точности 0,5 Ктт=600/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 16023-97	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14205-94	ЕА05RAL-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
41	Ввод-2-110 кВ точка измерения №188	ТФМ-110 класс точности 0,5 Ктт=600/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 16023-97	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14205-94	ЕА05RAL-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-43 РП "Полярный круг"					
42	Л-87 110 кВ точка измерения №135	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=300/1 Зав. № 2684; 2687; 2686 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № б/н; б/н; б/н Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1040993 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
43	Л-150 110 кВ точка измерения №136	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=300/1 Зав. № 2575; 2450; 2642 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № б/н; б/н; б/н Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1040995 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
44	ОВ 110 кВ точка измерения №137	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=300/1 Зав. № 2574; 2643; 2688 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № б/н; б/н; б/н Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142757 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
45	Т-1 110 кВ точка измерения №138	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=200/1 Зав. № 2467; 2602; 2499 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № б/н; б/н; б/н Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142776 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
46	Т-2 110 кВ точка измерения №139	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=200/1 Зав. № 2519; 2509; 2648 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № б/н; б/н; б/н Госреестр № 24218-03	ЕА02RAL-B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 1142760 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
47	ВВ-1-27,5кВ точка измерения №140	ТОЛ-35Б класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 71730; 71728 Госреестр № 21256-01	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	ЕА05RAL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130086 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
48	ВВ-2-27,5кВ точка измерения №141	ТОЛ-35Б класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 71727; 71732 Госреестр № 21256-01	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	ЕА05RAL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130164 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
49	ВВ-1- 10кВ точка измерения №142	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 545; 1597; 1372 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	А2R-3-0L-C25-Т класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130106 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
50	ВВ-2- 10кВ точка измерения №143	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 1313; 1328; 1491 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	А2R-3-0L-C25-Т класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130138 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
51	Ф. В-1-Т3-10 кВ точка измерения №150	ТПОЛ-10 класс точности 0,5 Ктт=800/5 Зав. № 10857; 15601 Госреестр № 1261-02	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-3 класс точности 0,5S/- Зав. № 1047303 Госреестр № 16666-97	активная

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
52	Ф. В-2-ТЗ-10 кВ точка измерения №151	ТПОЛ-10 УЗ класс точности 0,5 Ктт=800/5 Зав. № 156; 10874 Госреестр № 1261-02	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-3 класс точности 0,5S/- Зав. № 1041000 Госреестр № 16666-97	активная
ЭЧЗ-47 РП "Лоухи"					
53	Л-149 110 кВ точка измерения №152	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=300/1 Зав. № 3867; 3694; 3864 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 902; 896; 899 Госреестр № 24218-03	ЕА02RALX-P3B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01150259 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
54	Л-154 110 кВ точка измерения №153	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=300/1 Зав. № 3760; 3693; 3754 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 888; 845; 872 Госреестр № 24218-03	ЕА02RALX-P3B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01150251 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
55	ОВ 110 кВ точка измерения №154	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=300/1 Зав. № 3756; 3696; 3876 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 888; 845; 872 Госреестр № 24218-03	ЕА02RALX-P3B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01150256 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
56	Т1 110 кВ точка измерения №155	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=200/1 Зав. № 3309; 3328; 3335 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 888; 845; 872 Госреестр № 24218-03	ЕА02RALX-P3B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01150245 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
57	Т2 110 кВ точка измерения №156	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=200/1 Зав. № 3310; 3334; 3319 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 902; 896; 899 Госреестр № 24218-03	ЕА02RALX-P3B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01150286 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
58	Л-153 110 кВ точка измерения №157	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=300/1 Зав. № 3743; 3859; 3723 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 902; 896; 899 Госреестр № 24218-03	ЕА02RALX-P3B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01150253 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
59	АТ-1 110 кВ точка измерения №158	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=600/1 Зав. № 3420; 3367; 3363 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 888; 845; 872 Госреестр № 24218-03	ЕА02RALX-P3B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01150258 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
60	АТ-2 110 кВ точка измерения №159	ТБМО-110 УХЛП класс точности 0,2S Ктт=600/1 Зав. № 3356; 3354; 3357 Госреестр № 23256-05	НАМИ-110 класс точности 0,2 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № 902; 896; 899 Госреестр № 24218-03	ЕА02RALX-P3B-4 класс точности 0,2S/0,5 Зав. № 01150261 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
61	ВВ-1-27,5кВ точка измерения №160	ТФЗМ-35Б I У1 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 29336; 29334; 29356 Госреестр № 26419-04	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130189 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
62	ВВ-2-27,5кВ точка измерения №161	ТОЛ-35Б класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 287381; 29287 Госреестр № 21256-01	ЗНОЛ-35П класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № б/н; б/н Госреестр № 21257-06	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130199 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
63	ВВ-1- 10кВ точка измерения №163	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 11113; 11111; 11118 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130127 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
64	ВВ-2- 10кВ точка измерения №164	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 11084; 11120; 11083 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130198 Госреестр № 14555-02	активная реактивная
65	Л-1 10 кВ точка измерения №168	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=200/5 Зав. № 10166; 13034 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130225 Госреестр № 16666-97	активная реактивная

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
66	Л-3 10 кВ точка измерения №169	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=200/5 Зав. № 13036; 13029 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130116 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
67	Л-5 10 кВ точка измерения №170	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=100/5 Зав. № 11137; 11129 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130075 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
68	Л-2 10 кВ точка измерения №174	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=200/5 Зав. № 13030; 13039 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130120 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
69	Л-4 10 кВ точка измерения №175	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=100/5 Зав. № 11128; 11131 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130257 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-106 ТП "Нижозеро"					
70	Ввод-1 220 кВ точка измерения №177	IMB-245 класс точности 0,5S Ктт=150/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 32002-06	НКФ-220-58 класс точности 0,5 Ктн=220000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14626-00	ЕА05RAL-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
71	Ввод-2 220 кВ точка измерения №178	IMB-245 класс точности 0,5S Ктт=150/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 32002-06	НКФ-220-58 класс точности 0,5 Ктн=220000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14626-00	ЕА05RAL-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-11 ТП "Петрозаводск"					
72	Т-1 110 кВ ПС-65 точка измерения №179	TG-145 класс точности 0,2 Ктт=300/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 15651-06	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14205-94	ЕА05RAL-P3-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
73	Т-2 110 кВ ПС-65 точка измерения №180	TG-145 класс точности 0,2 Ктт=300/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 15651-06	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14205-94	ЕА05RAL-P3-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
74	ОВ-110 кВ ПС-65 точка измерения №181	TG-145 класс точности 0,2 Ктт=300/5 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 15651-06	НКФ-110-57 класс точности 0,5 Ктн=110000:√3/100:√3 Зав. № н/д; н/д; н/д Госреестр № 14205-94	ЕА05RAL-P3-B4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № н/д Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-9 ЭЧЭ-48 РП "Энгельс"					
75	ВЛ-10 кВ Фидер ЛПХ (Ф. ЛПХ-12 10 кВ) точка измерения №32	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=50/5 Зав. № 9940; 9651 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130100 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
76	ВЛ-10 кВ Фидер Л-48-11 (Ф. Калгалакша 10 кВ) точка измерения №35	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=50/5 Зав. № 11141; 11139 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130133 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧЭ-9 ЭЧЭ-49 РП "Кузема"					
77	Фидер 9 ЛТК-36 (Ф. 9 Горсеть 10 кВ) точка измерения №53	ТПЛ-10 У3 класс точности 0,5 Ктт=75/5 Зав. № 4548; 4577 Госреестр № 1276-59	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130215 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
78	ВЛ-10кВ Фидер Л-49-10 (Ф.10 Поньгома 10 кВ) точка измерения №54	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=50/5 Зав. № 11142; 11140 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 У3 класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № б/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130242 Госреестр № 16666-97	активная реактивная

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
ЭЧ-9 ЭЧЭ-50 РП "Кемь"					
79	Ф-5 (Ф. 5 ОС 10 кВ) точка измерения №69	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=75/5 Зав. № 2266; 5141 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130191 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧ-9 ЭЧЭ-61 РП "Идель"					
80	ВТ1-27,5кВ (ВВ-1-27,5кВ) точка измерения №93	ТФМ-35 II У1 класс точности 0,5 Ктт=600/5 Зав. № 2113; 2114 Госреестр № 17552-06	ЗНОМ-35-65 У1 класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № 1481769; 1481766 Госреестр № 912-05	ЕА05RAL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1037392 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
81	ВТ2-27,5кВ (ВВ-2-27,5кВ) точка измерения №94	ТФМ-35 II У1 класс точности 0,5 Ктт=600/5 Зав. № 2112; 2685 Госреестр № 17552-06	ЗНОМ-35-65 У1 класс точности 0,5 Ктн=27500/100 Зав. № 1481770; 1481764 Госреестр № 912-05	ЕА05RAL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1038402 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
82	ВТ1-10кВ (ВВ-1-10кВ) точка измерения №97	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 11094; 11081; 11108 Госреестр № 25433-06	НАМИТ-10-1 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 0630 Госреестр № 16687-02	ЕА05RL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130105 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
83	ВТ2-10кВ (ВВ-2-10кВ) точка измерения №98	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 11106; 11110; 11101 Госреестр № 25433-06	НАМИТ-10-1 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 0645 Госреестр № 16687-02	ЕА05RL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130093 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
84	Ф-3 (пос. Идель) (Ф. 3 (ПСК яч.5) 10 кВ) точка измерения №105	ТЛК-10 6 УЗ класс точности 0,5 Ктт=50/5 Зав. № 9658; 9640 Госреестр № 9143-06	НАМИТ-10-1 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 0630 Госреестр № 16687-02	ЕА05RL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1038393 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
85	Ф-4 (пос. Кочкома) (Ф. 4 (ПСК яч.18) 10 кВ) точка измерения №106	ТЛК-10 6 УЗ класс точности 0,5 Ктт=50/5 Зав. № 9641; 9644 Госреестр № 9143-06	НАМИТ-10-1 УХЛ2 класс точности 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 0645 Госреестр № 16687-02	ЕА05RL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1042390 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧ-9 ЭЧЭ-84 РП "Сумпосад"					
86	Ф Л-84-06 10кВ (Ф. яч.6 10 кВ) точка измерения №119	ТЛК-10 6 УЗ класс точности 0,5 Ктт=50/5 Зав. № 15165; 14404 Госреестр № 9143-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 8268; 8362; 8258 Госреестр № 3344-04	ЕА05RL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1071877 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
87	Ф Л-84-12 10кВ (Ф. яч.12 10 кВ) точка измерения №120	ТЛК-10 6 УЗ класс точности 0,5 Ктт=50/5 Зав. № 14423; 15917 Госреестр № 9143-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 8268; 8362; 8258 Госреестр № 3344-04	ЕА05RL-B-3 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1071881 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
ЭЧ-13 ЭЧЭ-47 РП "Лоухи"					
88	Фидер Л-47-01 10кВ (Л-1 10 кВ) точка измерения №168	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=200/5 Зав. № 10166; 13034 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130225 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
89	Фидер Л-47-03 10кВ (Л-3 10 кВ) точка измерения №169	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=200/5 Зав. № 13036; 13029 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130116 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
90	Фидер Л-47-05 10кВ (Л-5 10 кВ) точка измерения №170	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=100/5 Зав. № 11137; 11129 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130075 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
91	Фидер Л-47-02 10кВ (Л-2 10 кВ) точка измерения №174	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=200/5 Зав. № 13030; 13039 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130120 Госреестр № 16666-97	активная реактивная
92	Фидер Л-47-04 10кВ (Л-4 10 кВ) точка измерения №175	ТЛО-10 класс точности 0,5 Ктт=100/5 Зав. № 11128; 11131 Госреестр № 25433-06	ЗНОЛ.06 10 УЗ класс точности 0,5 Ктн=10000:√3/100:√3 Зав. № 6/н Госреестр № 3344-04	ЕА05RAL-B-4 класс точности 0,5S/1,0 Зав. № 1130257 Госреестр № 16666-97	активная реактивная

Таблица 2 – Метрологические характеристики ИК (активная энергия)

Метрологические характеристики ИК							
Доверительные границы относительной погрешности результата измерений количества учтённой активной электрической энергии при доверительной вероятности $P=0,95$:							
Номер ИК	диапазон тока	Основная погрешность ИК, ±%			Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ±%		
		$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,87$	$\cos \varphi = 0,8$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,87$	$\cos \varphi = 0,8$
1	2	3	4	5	6	7	8
1-3, 8-9, 12, 17-18, 21, 26-27, 30-31, 38-41, 47-50, 61-69, 75-92 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5S)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,8	2,5	2,9	2,2	2,8	3,2
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,2	1,5	1,7	1,7	1,9	2,1
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8
4-7, 13-16, 22-25, 42-46, 53-60 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	0,9	1,1	1,2	1,1	1,3	1,4
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,1	1,2	1,1	1,3	1,4
10-11, 19-20, 28-29, 32-33, 72-74 (ТТ 0,2; ТН 0,5; Сч 0,5S)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,9	1,0	1,1	1,5	1,6	1,7
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,9	1,0	1,0	1,5	1,6	1,6
34-37 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 0,2S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,1	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1
70-71 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 0,5S)	$0,01(0,02)I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	2,1	2,7	3,0	2,4	2,9	3,3
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,2	1,5	1,7	1,7	2,0	2,1
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8
Для ИК со счётчиками активной энергии							
	диапазон тока	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,5$	$\cos \varphi = 1,0$	$\cos \varphi = 0,5$		
51-52 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 0,5S)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,8	5,5	2,2	5,7		
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,2	3,0	1,7	3,3		
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	1,0	2,3	1,5	2,6		

Таблица 3 – Метрологические характеристики ИК (реактивная энергия)

Номер ИК	Доверительные границы относительной погрешности результата измерений количества учтённой реактивной энергии в рабочих условиях эксплуатации при доверительной вероятности $P=0,95$, ± %		
	диапазон тока	$\cos \varphi = 0,87 (\sin \varphi = 0,5)$	$\cos \varphi = 0,8 (\sin \varphi = 0,6)$
1	2	3	4
1-3, 8-9, 12, 17-18, 21, 26-27, 30-31, 38-41, 47-50, 61-69, 75-92 (ТТ 0,5; ТН 0,5; Сч 1,0)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	6,1	5,0
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	3,5	2,9
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	2,7	2,4
4-7, 13-16, 22-25, 42-46, 53-60 (ТТ 0,2S; ТН 0,2; Сч 0,5)	$0,02I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	2,4	2,0
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,4	1,3
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,2	1,1
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	3,5	3,1
10-11, 19-20, 28-29, 32-33, 72-74 (ТТ 0,2; ТН 0,5; Сч 1,0)	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	2,4	2,2
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	2,2	2,0
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	3,2	2,7
34-37 (ТТ 0,2S; ТН 0,5; Сч 0,5)	$0,02I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	2,1	1,8
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,7	1,4
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,6	1,4
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	3,0	2,6
70-71 (ТТ 0,5S; ТН 0,5; Сч 1)	$0,02I_{H1} \leq I_1 < 0,05I_{H1}$	1,8	1,5
	$0,05I_{H1} \leq I_1 < 0,2I_{H1}$	1,3	1,1
	$0,2I_{H1} \leq I_1 < I_{H1}$	1,2	1,1
	$I_{H1} \leq I_1 \leq 1,2I_{H1}$	7,1	5,8

Примечания:

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);
2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
3. Нормальные условия эксплуатации:

- Параметры сети: диапазон напряжения - $(0,98 \div 1,02)U_n$; диапазон силы тока - $(1,0 \div 1,2)I_n$; коэффициент мощности $\cos\varphi(\sin\varphi) - 0,87(0,5)$; частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц;
- температура окружающего воздуха: ТТ и ТН - от -40°C до $+50^\circ\text{C}$; счетчиков - от $+18^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$; ИВКЭ - от $+10^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$; ИВК - от $+10^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более $0,05$ мТл.

Рабочие условия эксплуатации:

Для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения - $(0,9 \div 1,1)U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - $(0,01 \div 1,2)I_{n1}$; коэффициент мощности $\cos\varphi(\sin\varphi) - 0,8 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$; частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от -30°C до $+35^\circ\text{C}$.

Для электросчетчиков:

- для счетчиков электроэнергии "Альфа Плюс" от минус 40°C до плюс 55°C ;
- для счетчиков электроэнергии "ЕвроАльфа" от минус 40°C до плюс 70°C ;
- для счетчиков электроэнергии "Альфа А1800" от минус 40°C до плюс 65°C ;
- параметры сети: диапазон вторичного напряжения - $(0,9 \div 1,1)U_{n2}$; диапазон силы вторичного тока - $(0,01(0,05) \div 1,2)I_{n2}$; коэффициент мощности $\cos\varphi(\sin\varphi) - 0,8 \div 1,0(0,5 \div 0,6)$; частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от $+10^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более $0,5$ мТл.

4. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электроэнергии по ГОСТ 30206, ГОСТ Р 52323 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электроэнергии;

5. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена УСПД на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на ТП ОАО "РЖД" в границах ОАО "Карелэнерго" порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть. Порядок оформления замены измерительных компонентов, а также других изменений, вносимых в АИИС КУЭ в процессе их эксплуатации после утверждения типа в качестве единичного экземпляра, осуществляется согласно Приложению Б МИ 2999-2006.

Параметры надежности применяемых АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик – среднее время наработки на отказ: для счетчиков типа ЕвроАЛЬФА – не менее 50000 часов; для счетчиков типа Альфа А1800 – не менее 120000 часов; среднее время восстановления работоспособности 48 часов;
- УСПД – среднее время наработки на отказ не менее 40000 часов, среднее время восстановления работоспособности 1 час;

Надежность системных решений:

- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;
- в журналах событий счетчика и УСПД фиксируются факты:
 - 1) параметрирования;
 - 2) пропадания напряжения;
 - 3) коррекция времени.

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - 1) счетчика;
 - 2) промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - 3) испытательной коробки;
 - 4) УСПД;
- наличие защиты на программном уровне:
 - 1) пароль на счетчике;
 - 2) пароль на УСПД;
 - 3) пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным данным для различных групп пользователей.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях при отключении питания: для счетчиков типа ЕвроАЛЬФА - не менее 5 лет при 25 °С, не менее 2 лет при 60 °С; для счетчиков типа Альфа А1800 – не менее 30 лет;
- ИВК – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 3 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговых подстанций ОАО "Российские Железные Дороги" в границах ОАО "Карелэнерго" типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность АИИС КУЭ тяговых подстанций ОАО "Российские Железные Дороги" в границах ОАО "Карелэнерго"

Наименование	Кол-во, шт.
Трансформатор тока	248
Трансформатор напряжения	91
Устройство сбора и передачи данных (УСПД)	1
Счётчики электрической энергии	92
Методика поверки	1

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии тяговых подстанций ОАО "Российские железные дороги" в границах ОАО "Карелэнерго". Измерительные каналы. Методика поверки" МП-170/447-2005, утвержденная ФГУ "Ростест-Москва" в декабре 2005г.

Перечень основных средств поверки:

- Трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-20003 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки";
- Трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-88 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки" и/или МИ 2845-2003 "Измерительные трансформаторы напряжения 6/√3... 35 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации";
- Счетчик Альфа А1800 – в соответствии с документом мп-2203-0042-2006 "Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки", утвержденным ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" 19 мая 2006 г.;
- Счетчик "ЕвроАЛЬФА" - по методике поверки с помощью установок МК6800, МК6801 для счетчиков классов точности 0,2 и 0,5 и установок ЦУ 6800 для счетчиков классов точности 1,0 и 2,0;
- Счетчик "АЛЬФА" – по методике поверки "Многофункциональные счетчики электрической энергии типа АЛЬФА. Методика поверки", согласованной ВНИИМ им. Д.И. Менделеева;
- УСПД RTU-300 – по документу "Комплексы программно-аппаратных средств для учета электроэнергии на основе УСПД серии RTU-300. Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ ВНИИМС в 2003 г.;
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений 27008-04;
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от -20...+60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10...100 %, дискретность 0,1 %.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

ГОСТ 7746. Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 1983. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

ГОСТ 26035-83 Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия.

ГОСТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S – 0,5S).

ГОСТ Р 52323-2005. Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки

ГОСТ 8.216-88 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки.

МИ 2999-2006 "Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа".

МИ 3000-2006 "Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки".

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ТП ОАО "РЖД" в границах ОАО "Карелэнерго".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговых подстанций ОАО "Российские железные дороги" в границах ОАО "Карелэнерго" утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "Российские Железные Дороги"

Адрес 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д.2

Тел. (495) 262-60-55

Факс (495) 262-60-55

e-mail: info@rzd.ru

<http://www.rzd.ru/>

Главный инженер

"Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД"



В.В. Абрамов