

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель СИ

Ф.И.О. ВНИИМС

В. Н. Яншин

2007 г.



|  |  |
|--|--|
| Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии - АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные Магистральные нефтепроводы». Измерительно-информационный комплекс НПС «Лысьва-1,2» | Внесена в Государственный реестр средств измерений<br>Регистрационный номер № 34420-04 |
|--|--|

Изготовлена по проектной документации ЗАО «ОРДИНАТА», г. «Москва», заводской номер № 04-411711.07-01.05.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии - АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные Магистральные нефтепроводы». Измерительно-информационный комплекс НПС «Лысьва-1,2» (далее - АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2»), Пермская обл., Лысьвенский р-н, п.Лязгино, предназначена для измерения активной и реактивной энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения информации.

Областью применения АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2» является коммерческий учёт электрической энергии на объекте ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2» по утвержденной методике выполнения измерений количества электрической энергии (МВИ КУЭ).

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2» представляет собой многофункциональную, 2<sup>х</sup>-уровневую систему, которая состоит из измерительных каналов (далее - ИК), измерительно-вычислительного комплекса электроустановки (далее - ИВКЭ) с системой обеспечения единого времени (СОЕВ).

АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2» решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;

– периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин.);

– хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;

– передача в ИВК ООО «Транснефтьсервис С» результатов измерений;

– предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии средств измерений со стороны сервера организаций - участников оптового рынка электроэнергии;

– обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);

– диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;

– конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;

– ведение системы обеспечения единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительные каналы (ИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,5 по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983 и счетчики активной и реактивной электроэнергии типа СЭТ-4ТМ.03 класса точности 0,2S по ГОСТ 30206 (в части активной электроэнергии) и 0,5 по ГОСТ 26035 (в части реактивной электроэнергии).

2-й уровень – измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), созданный на основе комплектного устройства учета и автоматики (КУУиА) и системы обеспечения единого времени (далее – СОЕВ).

КУУиА реализовано на платформе промышленного сетевого контроллера типа «СИКОН С-70».

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. На основе цифрового представления сигналов, соответствующих мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, с учетом (или без) коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН)..

Данные со счетчиков посредством канала связи RS-485, через устройство защиты от импульсных помех (УЗИП) и разветвительную коробку поступают в ИВКЭ.,

На уровне ИВКЭ происходит первичная обработка и сохранение данных измерений. С уровня ИВКЭ данные измерений поступают посредством Ethernet через HUD и маршрутизатор основного и резервного канала на спутниковый модем, входящим в основной канал связи. Основной канал связи организован через телепорт г. Москвы и канал E1 на основе ВОЛС между ЗАО «СетьТелеком» (телепорт п. Медвежьи озера) и информационно-вычислительным комплексом (далее – ИВК) ТНСС.

Резервный канал связи организован по составному коммутируемую телефонному каналу корпоративной сети ОАО «Связьтранснефть С» и местного оператора GSM-связи.

Данные от ИВКЭ поступают в ИВК ООО «Транснефтьсервис С» для формирования отчетных документов.

Передача результатов измерений производится в XML формате с заданной в ИВК ТНСС периодичностью. Допускается, в случае возникновения технических проблем, передача данных с задержкой, но на срок не более 3-х рабочих дней.

СОЕВ АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2» построена на базе устройства синхронизации времени типа УСВ-1, ВЛСТ 221.00.000-02, номер в Государственном реестре средств измерений № 28716-05, расположенным на уровне ИВК ТНСС.

СОЕВ обеспечивает погрешность системного времени в ИВКЭ и счетчиках электрической энергии в пределах допускаемой абсолютной погрешности измерения текущего времени, равной 5 с/сут.

Для защиты измерительной системы от несанкционированного доступа к значениям измеренных величин и расчетных показателей с целью корректировки предусмотрен многоступенчатый доступ к текущим данным и параметрам настройки системы (электронные ключи, индивидуальные пароли и программные средства для защиты файлов и базы данных).

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 1  
Таблица 1 – Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики

| Канал измерений |  | Состав измерительного канала   |                  |   |   | Метрологические характеристики   |  |   |
|-----------------|--|--|------------------|---|---|----------------------------------|--|---|
| Номер ИК        | Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения | Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке | Обозначение, тип | Заводской номер   | К <sub>тт</sub> ·К <sub>тн</sub> ·К <sub>сч</sub> | Наименование измеряемой величины | Основная Погрешность ИК, ± %   | Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ± % |
| 1               | 2  | 3  | 4                | 5   | 6   | 7                                | 8  | 9   |
|                 |  | АИИС КУЭ   | №                | АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2» | № 04-411711.07-01.05                              |                                  | Энергия активная, W <sub>p</sub><br>Энергия реактивная, W <sub>Q</sub> |   |
|                 |  | ИВКЭ   | № 28822-05       | «СИКОН С-70»  | № 1071  |                                  |  |   |

Продолжение таблицы 1

| 1                       | 2  | 3       | 4   | 5          | 6  | 7            | 8      | 9  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|-------------------------|--|---------|---|------------|--|--------------|--------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| <b>НПС «Лысьва-1,2»</b> |  |         |   |            |  |              |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 1                       | НПС «Лысьва-1»<br>ЗРУ-10 кВ, Ввод №1,<br>яч.13     | ТТ      | КТ=0,5<br>К <sub>ТТ</sub> =75/5<br>№ 19198-00     | A          | ТПШЛ-10  | № н/д        | 1500   | Энергия активная, W <sub>p</sub><br>Энергия реактивная, W <sub>q</sub> | W <sub>p</sub> ± 0,8 %<br>W <sub>q</sub> ± 1,0 % | W <sub>p</sub> ± 5,5 %<br>W <sub>q</sub> ± 2,7 %                       |  |  |      |  |  |  |
|                         |  |         |   | B          | ТПШЛ-10  | № н/д        |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  |         |   | C          | ТПШЛ-10  | № н/д        |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  | ТН      | КТ=0,5<br>К <sub>ТН</sub> =10000/100<br>№ 3344-04 | A          | ЗНОЛ.06-6                                      | № 13652      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  |         |   | B          | ЗНОЛ.06-6                                      | № 13185      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  |         |   | C          | ЗНОЛ.06-6                                      | № 13662      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  | Счетчик | КТ=0,2S/0,5<br>Ксч=1<br>№ 27524-04                | СЭТ-4ТМ.03 |  | № 0109051136 |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  | 2       | НПС «Лысьва-1»<br>ЗРУ-10 кВ, Ввод №2,<br>яч.25    | ТТ         | КТ=0,5<br>К <sub>ТТ</sub> =75/5<br>№ 19198-00  | A            |        |  |  |  | ТПШЛ-10  | № н/д  | 1500 | Энергия активная, W <sub>p</sub><br>Энергия реактивная, W <sub>q</sub> | W <sub>p</sub> ± 0,8 %<br>W <sub>q</sub> ± 1,0 % | W <sub>p</sub> ± 5,5 %<br>W <sub>q</sub> ± 2,7 % |
|                         |  |         |   |            |  | B            |        |  |  |  | ТПШЛ-10  | № н/д  |      |  |  |  |
| C                       | ТПШЛ-10  |         |   |            |  | № н/д        |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| ТН                      | КТ=0,5<br>К <sub>ТН</sub> =10000/100<br>№ 3344-04  |         |   | A          | ЗНОЛ.06-6                                      | № 15011      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  |         |   | B          | ЗНОЛ.06-6                                      | № 14833      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  |         |   | C          | ЗНОЛ.06-6                                      | № 14070      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| Счетчик                 | КТ=0,2S/0,5<br>Ксч=1<br>№ 27524-04                 |         |   | СЭТ-4ТМ.03 |  | № 0109051032 |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 3                       | НПС «Лысьва-1»<br>ЗРУ-10 кВ, ф."Н.<br>Ферма", яч.6 |         |   | ТТ         | КТ=0,5<br>К <sub>ТТ</sub> =1000/5<br>№ 7069-02 | A            | ТОЛ-10 | № 10374  | 12000  | Энергия активная, W <sub>p</sub><br>Энергия реактивная, W <sub>q</sub> | W <sub>p</sub> ± 0,8 %<br>W <sub>q</sub> ± 1,0 % | W <sub>p</sub> ± 5,5 %<br>W <sub>q</sub> ± 2,7 % |      |  |  |  |
|                         |  |         |   |            |  | B            | ТОЛ-10 | № 10376  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  | C       | ТОЛ-10  |            |  | № 10378      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  | ТН      | КТ=0,5<br>К <sub>ТН</sub> =6000/100<br>№ 3344-04  | A          | ЗНОЛ.06-6                                      | № 13652      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  |         |   | B          | ЗНОЛ.06-6                                      | № 13185      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  |         |   | C          | ЗНОЛ.06-6                                      | № 13662      |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|                         |  | Счетчик | КТ=0,2S/0,5<br>Ксч=1<br>№ 27524-04                | СЭТ-4ТМ.03 |  | № 0109052012 |        |  |  |  |  |  |      |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| 1       | 2  | 3       |  | 4          |                                    | 5            | 6        | 7  | 8                                    | 9  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|---------|--|---------|--|------------|------------------------------------|--------------|----------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 4       | НПС «Лысьва-1»<br>ЗРУ-10 кВ,<br>ф. "Паинцы", яч.34 | ТТ      | КТ=0,5<br>Ктт=75/5<br>№ 7069-02            | A          | ТОЛ-10                             | № 10375      | 1500     | Энергия активная, $W_P$<br>Энергия реактивная, $W_Q$ | $W_P \pm 0,8 \%$<br>$W_Q \pm 1,0 \%$ | $W_P \pm 5,5 \%$<br>$W_Q \pm 2,7 \%$                 |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  |         |  | B          | ТОЛ-10                             | № 10377      |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  |         |  | C          | ТОЛ-10                             | № 10373      |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  | ТН      | КТ=0,5<br>Ктн=6000/100<br>№ 3344-04        | A          | ЗНОЛ.06-6                          | № 15011      |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  |         |  | B          | ЗНОЛ.06-6                          | № 14833      |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  |         |  | C          | ЗНОЛ.06-6                          | № 14070      |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  | Счетчик | КТ=0,2S/0,5<br>Ксч=1<br>№ 27524-04         | СЭТ-4ТМ.03 |                                    | № 0108055181 |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  | 5       | НПС «Лысьва-2»<br>ЗРУ-10 кВ, Ввод №1, яч.1 | ТТ         | КТ=0,5<br>Ктт=1500/5<br>№ 11077-03 | A            |          |  |                                      |  | ТЛШ-10-1                             | № 222                                | 30000 | Энергия активная, $W_P$<br>Энергия реактивная, $W_Q$ | $W_P \pm 0,8 \%$<br>$W_Q \pm 1,0 \%$ | $W_P \pm 5,5 \%$<br>$W_Q \pm 2,7 \%$ |
|         |  |         |  |            |                                    | B            |          |  |                                      |  | ТЛШ-10-1                             | № 221                                |       |  |                                      |                                      |
| C       | ТЛШ-10-1   |         |  |            |                                    | № 238        |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
| ТН      | КТ=0,5<br>Ктн=10000/100<br>№ 11094-87              |         |  | A          | НАМИ-10                            | № 1108       |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  |         |  | B          |                                    |              |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  |         |  | C          |                                    |              |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
| Счетчик | КТ=0,2S/0,5<br>Ксч=1<br>№ 27524-04                 |         |  | СЭТ-4ТМ.03 |                                    | № 0108056143 |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
| 6       | НПС «Лысьва-2»<br>ЗРУ-10 кВ, Ввод №2,<br>яч.40     |         |  | ТТ         | КТ=0,5<br>Ктт=1500/5<br>№ 11077-03 | A            | ТЛШ-10-1 | № 224  | 30000                                | Энергия активная, $W_P$<br>Энергия реактивная, $W_Q$ | $W_P \pm 0,8 \%$<br>$W_Q \pm 1,0 \%$ | $W_P \pm 5,5 \%$<br>$W_Q \pm 2,7 \%$ |       |  |                                      |                                      |
|         |  |         |  |            |                                    | B            | ТЛШ-10-1 | № 223  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  | C       | ТЛШ-10-1                                   |            |                                    | № 230        |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  | ТН      | КТ=0,5<br>Ктн=10000/100<br>№ 11094-87      | A          | НАМИ-10                            | № 968        |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  |         |  | B          |                                    |              |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  |         |  | C          |                                    |              |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |
|         |  | Счетчик | КТ=0,2S/0,5<br>Ксч=1<br>№ 27524-04         | СЭТ-4ТМ.03 |                                    | № 0108051005 |          |  |                                      |  |                                      |                                      |       |  |                                      |                                      |

В таблице 1 в графе «Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ± %» приведены границы погрешности результата измерений посредством ИК при доверительной вероятности  $P=0,95$ ,  $\cos\varphi=0,5$  ( $\sin\varphi=0,87$ ) и вторичном токе ТТ, равном 5 % от  $I_{ном}$ .

### Примечания:

1. В Таблице 1 приведены метрологические характеристики основной погрешности ИК (нормальные условия эксплуатации) и погрешности ИК в реальных условиях эксплуатации для измерения электрической энергии и средней мощности (получасовых);
2. Нормальные условия эксплуатации:
  - параметры питающей сети: напряжение -  $(220\pm 4,4)$  В; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
  - параметры сети: диапазон напряжения -  $(0,99 \div 1,01)U_{н1}$ ; диапазон силы тока -  $(1,0 \div 1,2)I_{н1}$ ; диапазон коэффициента мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,87(0,5)$ ; частота -  $(50 \pm 0,15)$  Гц;
  - температура окружающего воздуха: ТТ - от  $-55^\circ\text{C}$  до  $+60^\circ\text{C}$ ; ТН - от  $-45^\circ\text{C}$  до  $+45^\circ\text{C}$ ; счетчиков: в части активной энергии - от  $+21^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ , в части реактивной энергии - от  $+18^\circ\text{C}$  до  $+22^\circ\text{C}$ ; УСПД - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ ;
  - относительная влажность воздуха -  $(70\pm 5)$  %;
  - атмосферное давление -  $(750\pm 30)$  мм рт.ст.

### 3. Рабочие условия эксплуатации:

для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения -  $(0,9 \div 1,1)U_{н1}$ ; диапазон силы первичного тока -  $(0,05 \div 1,2)I_{н1}$ ; коэффициент мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от  $-45^\circ\text{C}$  до  $+45^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(70\pm 5)$  %;
- атмосферное давление -  $(750\pm 30)$  мм рт.ст.

Для электросчетчиков:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения -  $(0,9 \div 1,1)U_{н2}$ ; диапазон силы вторичного тока -  $(0,05 \div 1,2)I_{н2}$ ; диапазон коэффициента мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,8(0,6)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения -  $0,5$  мТл;
- температура окружающего воздуха - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+30^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(40-60)$  %;
- атмосферное давление -  $(750\pm 30)$  мм рт.ст.

Для аппаратуры передачи и обработки данных:

- параметры питающей сети: напряжение -  $(220\pm 10)$  В; частота -  $(50 \pm 1)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(70\pm 5)$  %;
- атмосферное давление -  $(750\pm 30)$  мм рт.ст.

4. Измерительные каналы включают измерительные трансформаторы тока по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электрической энергии по ГОСТ 30206 в режиме измерения активной электрической энергии и по ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электрической энергии;

5. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные (см. п.1 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1, УСПД на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом установленном на объекте ООО «Транснефтьсервис С» - в ОАО «Северо-Западные Магистральные Нефтепроводы», НПС «Лысьва-1,2» - порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчетчик – среднее время наработки на отказ не менее  $T_0=90\ 000$  ч., время восстановления работоспособности  $T_v=168$  ч.;
- компоненты ИВКЭ - среднее время наработки на отказ не менее  $T_0=100\ 000$  ч., среднее время восстановления работоспособности  $T_v = 24$  ч.;

Оценка надежности АИИС в целом:

$K_{Г\_АИИС} = 0,98$  – коэффициент готовности;

$T_{O\_АИИС} = 30\ 000$  ч. – среднее время наработки на отказ.

Надежность системных решений:

- резервирование электрического питания счетчиков электрической энергии с помощью АВР;
- резервирование электрического питания ИВКЭ с помощью источника бесперебойного питания;

Регистрация событий:

- журнал событий счетчика:
  - попытки несанкционированного доступа;
  - связи со счетчиком, приведшие к каким-либо изменениям данных;
  - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;
  - отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях;
  - перерывы питания.
- журнал событий ИВКЭ:
  - ввод расчётных коэффициентов измерительных каналов (коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения);
  - ввод/изменение групп измерительных каналов учёта электроэнергии для расчёта агрегированных значений электроэнергии по группам точек измерений (необходимость формирования групп измерительных каналов в контроллере определяется на стадии проектирования); потеря и восстановление связи со счетчиком;
  - установка текущих значений времени и даты;
  - попытки несанкционированного доступа;
  - связи с контроллером, приведшие к каким-либо изменениям данных;
  - перезапуски контроллера (при пропадании напряжения, закливании и т.п.);
  - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;
  - отключение питания.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - привод разъединителя трансформаторов напряжения;
  - клеммы низкого напряжения трансформаторов напряжения;
  - корпус (или кожух) автоматического выключателя в цепи трансформатора напряжения, а так же его рукоятка (или прозрачная крышка);
  - клеммы вторичной обмотки трансформаторов тока;
  - промежуточные клеммники, через которые проходят цепи тока и напряжения;
  - съемные части блоков испытательных;
  - крышки клеммных отсеков счетчиков;
  - шкаф КУУиА..
- защита информации на программном уровне:
  - результатов измерений при передаче информации( возможность использования цифровой подписи);
  - установка пароля на счетчик;
  - установка пароля на контроллер;



Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях - не менее 30 дней; при отключении питания – не менее 3 лет;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 дней; при отключении питания – не менее 3 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений – за весь срок эксплуатации системы.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии - АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2».

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность АИИС

| Наименование  | Количество  |
|---|-------------|
| Измерительный трансформатор тока типа ТПШЛ-10                                 | 6 шт.       |
| Измерительный трансформатор тока типа ТЛШ-10-1                                | 6 шт.       |
| Измерительный трансформатор тока типа ТОЛ-10                                  | 6 шт.       |
| Измерительный трансформатор напряжения НАМИ-10                                | 2 шт.       |
| Измерительный трансформатор напряжения ЗНОЛ.06-6                              | 6 шт.       |
| Счетчик электроэнергии многофункциональный типа СЭТ-4ТМ.03                    | 6 шт.       |
| Разветвительная коробка ПР-3  | 6 шт.       |
| КУУиА, на платформе промышленного сетевого контроллера типа «СИКОН С-70»      | 1 шт.       |
| Устройство синхронизации системного времени типа «УСВ-1», ВЛСТ 221.00.000-02» | 1 шт.       |
| Специализированное программное обеспечение (ПО) «СПО ИВКЭ»                    | 1 комплект  |
| Руководство по эксплуатации   | 1 экземпляр |
| Методика поверки  | 1 экземпляр |

## ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ проводится по документу "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии - АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» «14» 03 2007 г.

Перечень основных средств поверки:

- средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
- средства поверки счетчиков электрической энергии в соответствии с документом «ИЛГШ.411152.124 РЭ1, являющимся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.124 РЭ. Методика поверки. Согласовано с руководителем ГЦИ СИ «Нижегородский ЦСМ» 10 сентября 2004 г.;
- средства поверки контроллера в соответствии с документом «Контроллеры сетевые промышленные СИКОН С70. Методика поверки ВЛСТ 220.00.000 И1», утвержденным ФГУП ВНИИМС в 2005 году;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы;
- радиоприемник УКВ диапазона, принимающий сигналы службы точного времени.

Межповерочный интервал - 4 года.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)».

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

МИ 3000-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии - АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные МН». ИИК НПС «Лысьва-1,2».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии - АИИС КУЭ ООО «Транснефтьсервис С». ОАО «Северо-Западные Магистральные Нефтепроводы». Измерительно-информационный комплекс НПС «Лысьва-1,2», утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

**Изготовитель:** ЗАО «ОРДИНАТА.»

**Юр. адрес:** 115432, г. Москва,

2-й Кожуховский проезд, д.12, стр. 2.

**Почт. адрес:** 123610, г. Москва,

ул. Краснопресненская наб., д.12.

тел. (495)967-07-67

Генеральный директор ЗАО «ОРДИНАТА»



С. И. Каминский

**Заявитель:** НО «Инновационный фонд «РОСИСПЫТАНИЯ»

**Адрес:** 119991, г. Москва,

Ленинский пр-т., д.9

тел./ факс: (495) 781-48-99

Президент

НО «Инновационный фонд «РОСИСПЫТАНИЯ»



С.И. Ерофеев