

СОГЛАСОВАНО:



В. Н. Яншин

М. П.

2007 г.
Июль

Трансформаторы тока PR-25 A1	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер <u>35383-04</u>
---------------------------------	---

Изготовлены по технической документации фирмы «PRE Prazska», Чешская Республика. Заводские номера 831972, 831971, 831991, 831981, 831983, 831982, 836319, 836321, 836312, 836318, 836320, 836322, 836314, 836313, 836311, 836323, 836316, 836315, 832078, 832076, 1221758, 1212859, 1212860, 1212858, 1212852, 1212851, 1212850, 1231295, 933638, 1231292, 1231288, 1231287, 1231293.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторы тока PR-25 A1 предназначены для размещения в комплектных распределительных устройствах (КРУ) внутренней установки или других распределительных устройствах, используются для передачи сигналов измерительной информации средствам измерений и/или устройствам защиты и управления в сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц.

ОПИСАНИЕ

Трансформаторы тока PR-25 A1 являются однофазными трансформаторами с литой изоляцией. При установке трансформаторы помещаются в ячейку комплектного распределительного устройства. Рабочее напряжение трансформаторов составляет 20 кВ. Вторичные обмотки – измерительная (одна обмотка) и защитная (одна обмотка) – изготовлены на номинальные вторичные токи 5 А. Выводы вторичных обмоток размещены на корпусе трансформаторов. Трансформаторы могут быть установлены в любом положении и крепятся с помощью резьбового соединения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальное значение силы первичного тока, А 1250;
 - номинальное значение силы вторичного тока, А 5;
 - номинальная частота, Гц 50;
 - класс точности измерительной обмотки 0,5;
 - номинальная мощность нагрузки, В·А 30;
 - класс точности обмотки для цепей защиты 1;
 - номинальная нагрузка обмотки для цепей защиты, В·А 30;
 - масса, кг 16.
- Габаритные размеры, мм 400x300x160.
Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на паспорт методом штемпелевания или наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Трансформаторы тока PR-25 A1 - 33 шт.
Паспорт - 33 экз.

ПОВЕРКА

Проверку трансформаторов тока PR-25 A1 проводят по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия». Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип трансформаторов тока PR-25 A1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Фирма «PRE Prazska», Чешская Республика.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

НО «Инновационный фонд «РОСИСПЫТАНИЯ»

Адрес: Россия, 103001, г. Москва, Гранатный пер., д. 4.
Телефон (495) 236-0370, факс (495) 230-1372

Представитель
НО «Инновационный фонд «РОСИСПЫТАНИЯ»

