

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГИИ СИ
Зам. генерального директора
ФГУ «Ростест-Москва»
А.С. Евдокимов
2007 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК»	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № <u>36821-08</u>
---	---

Изготовлена ОАО «Московская объединённая энергетическая компания», г. Москва по проектной документации ЗАО НПФ «Системная Интеграция и Метрология» г. Москва. Заводской номер № 001.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК» (далее по тексту – АИИС КУЭ ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК») предназначена для организации автоматизированного коммерческого учета электроэнергии, потребляемой ЦТП Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК» и обеспечения коммерческих расчетов на оптовом рынке электроэнергии, а также для решения технических, технико-экономических и статистических задач.

Полученные данные по коммерческому и техническому учету электроэнергии в соответствии с разграничением доступа к информации передаются внешним пользователям: ИАСУ КУ НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (при необходимости), смежным субъектам и в организацию, представляющую интересы ОАО «МОЭК» на ОРЭ.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК» представляет собой многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК» решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных в течение 3,5 лет, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- обеспечение ежесуточного резервирования баз данных на внешних носителях информации;
- разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с базами данных;
- подготовку данных в XML формате (Приложение 11.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) для их передачи по электронной почте в ИАСУ КУ НП «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (при необходимости), смежным субъектам и в организацию, представляющую интересы ОАО «МОЭК» на ОРЭ;

- передача в организации–участники оптового рынка электроэнергии результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций – участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК» включает в себя следующие уровни:

1-ый уровень - измерительные трансформаторы тока, их вторичные цепи, счетчики активной и реактивной электроэнергии, установленные на объектах ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК», образующие 536 (пятьсот тридцать шесть) измерительно-информационных комплексов (далее по тексту – «ИИК»), по количеству точек учета электроэнергии;

2-ий уровень – уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК). ИВК включает в себя технические средства приема-передачи данных, компьютер в серверном исполнении для обеспечения функции сбора и хранения результатов измерений, а также обеспечивающий интерфейс доступа к ИИК и предоставление данных, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения, прав доступа к информации, технические средства безопасности локальных вычислительных сетей

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных (GSM-модемов) передается на сервер ИВК, где происходит дальнейшая обработка полученной информации.

АИИС КУЭ ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК» оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ использует сигналы времени спутниковой системы глобального позиционирования (навигации). Состоит из приемников GPS, устройств сопряжения и специального программного обеспечения.

Синхронизация времени в АИИС КУЭ осуществляется при помощи УССВ 35LVS производства компании «Эльстер Метроника», подключенного к Серверу ИВК. Сервер ИВК корректирует время на счётчиках электрической энергии. Программная реализация этого алгоритма функционирует на Сервере ИВК. Алгоритм включает периодическую (не реже 1 раза в час – 60 мин) отправку запросов на получение значения точного времени от УССВ 35LVS. Получив ответ, ИВК вычисляет разницу во времени между 35LVS и счетчиком. В том случае, если разница во времени между УССВ 35LVS и счетчиком превышает 2 секунды, выполняется автоматическая коррекция времени счетчиков.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов ± 5 с/сутки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их основные метрологические характеристики
приведены в таблице 1

Таблица 1

№ ИИК	Наименование объекта	Состав измерительного канала				Вид электроэнергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии многофункциональный	УСПД	
1	3	4	5	6	7	8
ОАО МОЭК, Филиал №5 "Юго-восточный", Предприятие №1						
1.	ЦТП № 0215/061 Кр-0,4 кВ Ввод 90964 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00363 Зав. № 77062 Зав. № 77007 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125095-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
2.	ЦТП № 0215/061 Кр-0,4 кВ Ввод 90964 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77100 Зав. № 00383 Зав. № 77422 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125074-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
3.	ЦТП № 0215/055 Кр-0,4 кВ Ввод 90609 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77038 Зав. № 77172 Зав. № 77075 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124079-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
4.	ЦТП № 0215/055 Кр-0,4 кВ Ввод 90609 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77152 Зав. № 77035 Зав. № 77118 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124090-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
5.	ЦТП № 0215/054 Кр-0,4 кВ, Ввод 90614 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 172066 Зав. № 172069 Зав. № 172070 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123757-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
6.	ЦТП № 0215/054 Кр-0,4 кВ, Ввод 90614 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 172065 Зав. № 172067 Зав. № 172068 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124031-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
7.	ЦТП № 0215/056 Кр-0,4 кВ Ввод 90613 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00728 Зав. № 00737 Зав. № 11829 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123976-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
8.	ЦТП № 0215/056 Кр-0,4 кВ Ввод 90613 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00723 Зав. № 00678 Зав. № 719 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123982-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
9.	ЦТП № 0215/053 Кр-0,4 кВ, Ввод 90599 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188607 Зав. № 188608 Зав. № 188609 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125263-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
10.	ЦТП № 0215/053 Кр-0,4 кВ, Ввод 90599 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188604 Зав. № 188605 Зав. № 188606 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124041-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
11.	ЦТП № 0205/015 Кр-0,4 кВ Ввод 103217 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 27989 Зав. № 28222 Зав. № 27281 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125246-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
12.	ЦТП № 0205/015 Кр-0,4 кВ Ввод 103217 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00738 Зав. № 00780 Зав. № 11808 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125043-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
13.	ЦТП № 0206/010 Кр-0,4 кВ, Ввод 39575 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 200261 Зав. № 200262 Зав. № 200260 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125097-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
14.	ЦТП № 0206/010 Кр-0,4 кВ, Ввод 39575 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 191903 Зав. № 191905 Зав. № 191904 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125105-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
15.	ЦТП № 0214/032 Кр-0,4 кВ Ввод 100163 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77013 Зав. № 77292 Зав. № 77013 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125357-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
16.	ЦТП № 0214/032 Кр-0,4 кВ Ввод 100163 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77361 Зав. № 77004 Зав. № 77023 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125133-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
17.	ЦТП № 0214/010 Кр-0,4 кВ, Ввод 87786 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 120383 Зав. № 120382 Зав. № 171264 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125276-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
18.	ЦТП № 0214/010 Кр-0,4 кВ, Ввод 87786 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 171265 Зав. № 120384 Зав. № 171266 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125129-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
19.	ЦТП № 0214/011 Кр-0,4 кВ Ввод 89190 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77384 Зав. № 77367 Зав. № 77118 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123049-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
20.	ЦТП № 0214/011 Кр-0,4 кВ Ввод 89190 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77015 Зав. № 77383 Зав. № 77396 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125130-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
21.	ЦТП № 0214/003 Кр-0,4 кВ, Ввод 81107	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188468 Зав. № 188464 Зав. № 188466 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125138-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
22.	ЦТП № 0214/003 Кр-0,4 кВ, Ввод 81108	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 106389 Зав. № 106388 Зав. № 106390 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125137-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
23.	ЦТП № 0214/007 Кр-0,4 кВ, Ввод 83619	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 171263 Зав. № 171961 Зав. № 171258 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123119-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
24.	ЦТП № 0214/007 Кр-0,4 кВ, Ввод 83620	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 171260 Зав. № 171258 Зав. № 171262 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125141-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
25.	ЦТП № 0214/023 Кр-0,4 кВ Ввод 62921 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 27190 Зав. № 27257 Зав. № 11768 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124005-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
26.	ЦТП № 0214/023 Кр-0,4 кВ Ввод 62921 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 27898 Зав. № 37323 Зав. № 27285 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125112-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
27.	ЦТП № 0214/008 Кр-0,4 кВ Ввод 85549	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01056 Зав. № 01111 Зав. № 01080 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125270-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
28.	ЦТП № 0214/008 Кр-0,4 кВ Ввод 85550	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01083 Зав. № 01150 Зав. № 01132 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125127-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
29.	ЦТП № 0206/080 Кр-0,4 кВ Ввод 95842 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00080 Зав. № 77116 Зав. № 77032 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124035-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
30.	ЦТП № 0206/080 Кр-0,4 кВ Ввод 95842 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77130 Зав. № 00157 Зав. № 00023 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125296-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
31.	ЦТП № 0206/056 Кр-0,4 кВ Ввод 79710	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01017 Зав. № 53866 Зав. № 172261 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123008-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
32.	ЦТП № 0206/056 Кр-0,4 кВ Ввод 79711	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 03913 Зав. № 53459 Зав. № 53586 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125272-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
33.	ЦТП № 0206/075 Кр-0,4 кВ, Ввод 93476 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77230 Зав. № 77223 Зав. № 77226 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125388-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
34.	ЦТП № 0206/075 Кр-0,4 кВ, Ввод 93476 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 191881 Зав. № 191887 Зав. № 189027 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125094-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
35.	ЦТП № 0206/017 Кр-0,4 кВ Ввод 97528 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77630 Зав. № 77261 Зав. № 77300 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123819-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
36.	ЦТП № 0206/017 Кр-0,4 кВ Ввод 97528 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77371 Зав. № 77196 Зав. № 77297 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123844-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
37.	ЦТП № 0206/079 Кр-0,4 кВ Ввод 95619 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00077 Зав. № 00058 Зав. № 00215 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125355-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
38.	ЦТП № 0206/079 Кр-0,4 кВ Ввод 95619 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00073 Зав. № 00189 Зав. № 00048 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123051-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
39.	ЦТП № 0206/058 Кр-0,4 кВ, Ввод 85251	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 200263 Зав. № 200264 Зав. № 194139 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125160-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
40.	ЦТП № 0206/058 Кр-0,4 кВ, Ввод 85252	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 194140 Зав. № 194141 Зав. № 188486 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125139-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
41.	ЦТП № 0206/078 Кр-0,4 кВ Ввод 94407 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00713 Зав. № 00750 Зав. № 00670 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125028-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
42.	ЦТП № 0206/078 Кр-0,4 кВ Ввод 94407 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00711 Зав. № 00720 Зав. № 00753 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125035-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
43.	ЦТП № 0206/073 Кр-0,4 кВ, Ввод 11566 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 191899 Зав. № 191898 Зав. № 191897 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124000-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
44.	ЦТП № 0206/073 Кр-0,4 кВ, Ввод 11566 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 191902 Зав. № 191901 Зав. № 191900 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125238-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
45.	ЦТП № 0206/063 Кр-0,4 кВ, Ввод 81120 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107515 Зав. № 107516 Зав. № 107517 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122628-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
46.	ЦТП № 0206/063 Кр-0,4 кВ, Ввод 81120 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107518 Зав. № 107519 Зав. № 107520 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123934-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
47.	ЦТП № 0206/057 Кр-0,4 кВ Ввод 88921 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00497 Зав. № 00375 Зав. № 77237 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122968-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
48.	ЦТП № 0206/057 Кр-0,4 кВ Ввод 88921 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00402 Зав. № 77249 Зав. № 50733 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125387-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
49.	ЦТП № 0206/076 Кр-0,4 кВ Ввод 93731 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77359 Зав. № 77209 Зав. № 77354 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125370-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
50.	ЦТП № 0206/ Кр-0,4 кВ Ввод 93731 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77250 Зав. № 77205 Зав. № 77252 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125191-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
51.	ЦТП № 0206/025 Кр-0,4 кВ Ввод 98081 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77007 Зав. № 77178 Зав. № 77164 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125381-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
52.	ЦТП № 0206/025 Кр-0,4 кВ Ввод 98081 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77119 Зав. № 01811 Зав. № 77120 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123012-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
53.	ЦТП № 0201/006 Кр-0,4 кВ Ввод 56838	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77226 Зав. № 77090 Зав. № 77793 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125208-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
54.	ЦТП № 0201/006 Кр-0,4 кВ Ввод 56839	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77306 Зав. № 77277 Зав. № 77217 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125131-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
55.	ЦТП № 0210/060 Кр-0,4 кВ, Ввод 108676 Б	Т-0,66-0,5S-50/5 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5S Зав. № 106880 Зав. № 106802 Зав. № 106779 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123962-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
56.	ЦТП № 0210/060 Кр-0,4 кВ, Ввод 108676 А	Т-0,66-0,5S-50/5 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5S Зав. № 106758 Зав. № 106809 Зав. № 106761 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140803-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
57.	ЦТП № 0210/057 Кр-0,4 кВ Ввод 104607 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 27966 Зав. № 27263 Зав. № 28251 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125312-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
58.	ЦТП № 0210/057 Кр-0,4 кВ Ввод 104607 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00059 Зав. № 35081 Зав. № 27132 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125386-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
59.	ЦТП № 0206/088 Кр-0,4 кВ Ввод 108761 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 05937 Зав. № 05849 Зав. № 05982 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125061-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
60.	ЦТП № 0206/088 Кр-0,4 кВ Ввод 108761 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 05736 Зав. № 05979 Зав. № 29048 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125280-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
61.	ЦТП № 0214/028 Кр-0,4 кВ Ввод 98777 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00138 Зав. № 01970 Зав. № 01968 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123108-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
62.	ЦТП № 0214/028 Кр-0,4 кВ Ввод 98777 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 05826 Зав. № 77798 Зав. № 1367 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123107-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
63.	ЦТП № 0214/029 Кр-0,4 кВ, Ввод 98856 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188610 Зав. № 188611 Зав. № 188612 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125216-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
64.	ЦТП № 0214/029 Кр-0,4 кВ, Ввод 98856 Б	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77955 Зав. № 00063 Зав. № 00262 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122955-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
65.	ЦТП № 0210/003 Кр-0,4 кВ, Ввод 110530 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 191882 Зав. № 191833 Зав. № 191884 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122838-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
66.	ЦТП № 0210/003 Кр-0,4 кВ, Ввод 110530 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107089 Зав. № 107099 Зав. № 107100 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140824-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
67.	ЦТП № 0210/069 Кр-0,4 кВ, Ввод 109832 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 194163 Зав. № 194164 Зав. № 194165 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140811-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
68.	ЦТП № 0210/069 Кр-0,4 кВ, Ввод 109832 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 194160 Зав. № 194162 Зав. № 194161 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122830-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
69.	ЦТП № 0206/038 Кр-0,4 кВ Ввод 53527 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77232 Зав. № 77206 Зав. № 77218 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125032-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
70.	ЦТП № 0206/038 Кр-0,4 кВ Ввод 53527 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77201 Зав. № 77202 Зав. № 77219 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125247-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
71.	ЦТП № 0210/063 Кр-0,4 кВ Ввод 110451 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 05968 Зав. № 28937 Зав. № 05997 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125329-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
72.	ЦТП № 0210/063 Кр-0,4 кВ Ввод 110451 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 29040 Зав. № 17268 Зав. № 05980 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125354-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
73.	ЦТП № 0210/061 Кр-0,4 кВ Ввод 108787 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77210 Зав. № 77016 Зав. № 77002 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125036-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
74.	ЦТП № 0210/061 Кр-0,4 кВ Ввод 108787 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77003 Зав. № 77203 Зав. № 77228 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125039-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
75.	ЦТП № 0210/065 Кр-0,4 кВ Ввод 109145 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01764 Зав. № 01735 Зав. № 01773 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125195-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
76.	ЦТП № 0210/065 Кр-0,4 кВ Ввод 109145 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77306 Зав. № 77232 Зав. № 77318 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122933-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
77.	ЦТП № 0210/064 Кр-0,4 кВ, Ввод 108981 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107163 Зав. № 106902 Зав. № 107164 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122826-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
78.	ЦТП № 0210/064 Кр-0,4 кВ, Ввод 108981 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107165 Зав. № 106900 Зав. № 106901 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140780-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
79.	ЦТП № 0210/066 Кр-0,4 кВ Ввод 109133 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 05744 Зав. № 28936 Зав. № 29033 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125390-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
80.	ЦТП № 0210/066 Кр-0,4 кВ Ввод 109133 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 05908 Зав. № 93339 Зав. № 30089 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125221-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
81.	ЦТП № 0210/005 Кр-0,4 кВ, Ввод 110759 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00404 Зав. № 00498 Зав. № 00364 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124095-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
82.	ЦТП № 0210/005 Кр-0,4 кВ, Ввод 110759 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 93543 Зав. № 08033 Зав. № 93601 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140758-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
83.	ЦТП № 0210/002 Кр-0,4 кВ, Ввод 111228 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107101 Зав. № 107102 Зав. № 107103 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-1 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123886-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
84.	ЦТП № 0210/002 Кр-0,4 кВ, Ввод 111228 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107104 Зав. № 107105 Зав. № 107106 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140843-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
85.	ЦТП № 0211/013 Кр-0,4 кВ Ввод 63729	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77359 Зав. № 77105 Зав. № 77048 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123117-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
86.	ЦТП № 0211/013 Кр-0,4 кВ Ввод 63730	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77243 Зав. № 77110 Зав. № 77126 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122988-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
87.	ЦТП № 0211/014 Кр-0,4 кВ Ввод 64044 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77247 Зав. № 77253 Зав. № 77372 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122930-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
88.	ЦТП № 0211/014 Кр-0,4 кВ Ввод 64044 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 02794 Зав. № 02778 Зав. № 02744 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125312-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
89.	ЦТП № 0211/015 Кр-0,4 кВ Ввод 63734	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00738 Зав. № 00689 Зав. № 00263 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125198-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
90.	ЦТП № 0211/015 Кр-0,4 кВ Ввод 63733	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00883 Зав. № 00249 Зав. № 00898 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123096-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
91.	ЦТП № 0211/ Кр-0,4 кВ Ввод 71785	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00934 Зав. № 00761 Зав. № 10169 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01126340-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
92.	ЦТП № 0211/026 Кр-0,4 кВ Ввод 71786	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 05635 Зав. № 05907 Зав. № 10405 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125180-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
93.	ЦТП № 0211/017 Кр-0,4 кВ Ввод 64864	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01220 Зав. № 01197 Зав. № 01179 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122605-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
94.	ЦТП № 0211/017 Кр-0,4 кВ Ввод 64865	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01184 Зав. № 01182 Зав. № 01192 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125056-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
95.	ЦТП № 0211/018 Кр-0,4 кВ Ввод 64866	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01188 Зав. № 01181 Зав. № 01214 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125343-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
96.	ЦТП № 0211/018 Кр-0,4 кВ Ввод 64867	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 13162 Зав. № 23543 Зав. № 13225 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125326-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
97.	ЦТП № 0211/035 Кр-0,4 кВ Ввод 75209	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00793 Зав. № 00761 Зав. № 00763 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125176-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
98.	ЦТП № 0211/035 Кр-0,4 кВ Ввод 75210	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01133 Зав. № 00773 Зав. № 01864 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122937-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
99.	ЦТП № 0211/037 Кр-0,4 кВ Ввод 77767	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00863 Зав. № 00865 Зав. № 00869 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125323-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
100.	ЦТП № 0211/037 Кр-0,4 кВ Ввод 77768	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77319 Зав. № 77322 Зав. № 01758 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125177-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
101.	ЦТП № 0211/ Кр-0,4 кВ Ввод 110829 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00900 Зав. № 00871 Зав. № 00902 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125218-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
102.	ЦТП № 0211/083 Кр-0,4 кВ Ввод 110829 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00752 Зав. № 00780 Зав. № 00886 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123112-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
103.	ЦТП № 0211/021 Кр-0,4 кВ Ввод 65870	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 27267 Зав. № 27270 Зав. № 28250 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125157-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
104.	ЦТП № 0211/021 Кр-0,4 кВ Ввод 65871	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 42261 Зав. № 26958 Зав. № 17754 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125196-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
105.	ЦТП № 0211/040 Кр-0,4 кВ, Ввод 77054	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 200266 Зав. № 188485 Зав. № 200267 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122954-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
106.	ЦТП № 0211/040 Кр-0,4 кВ, Ввод 77055	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 99543 Зав. № 1143 Зав. № 99587 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122950-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
107.	ЦТП № 0211/053 Кр-0,4 кВ, Ввод 41992 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 194142 Зав. № 194143 Зав. № 194144 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125106-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
108.	ЦТП № 0211/053 Кр-0,4 кВ, Ввод 41992 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 194145 Зав. № 194146 Зав. № 194147 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125115-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
109.	ЦТП № 0211/023 Кр-0,4 кВ, Ввод 66634	Т-0,66 МУ3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 192894 Зав. № 192895 Зав. № 192896 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125285-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
110.	ЦТП № 0211/023 Кр-0,4 кВ, Ввод 66635	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01076 Зав. № 09564 Зав. № 01127 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122827-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
111.	ЦТП № 0211/049 Кр-0,4 кВ Ввод 84757	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 38952 Зав. № 05841 Зав. № 97240 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125344-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
112.	ЦТП № 0211/049 Кр-0,4 кВ Ввод 84758	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01952 Зав. № 01977 Зав. № 01973 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122957-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
113.	ЦТП № 0211/039 Кр-0,4 кВ Ввод 76380	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77442 Зав. № 77385 Зав. № 77105 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125332-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
114.	ЦТП № 0211/039 Кр-0,4 кВ Ввод 76381	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00867 Зав. № 29951 Зав. № 96218 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125037-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
115.	ЦТП № 0211/062 Кр-0,4 кВ Ввод 92840 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77131 Зав. № 77364 Зав. № 00681 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122987-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
116.	ЦТП № 0211/062 Кр-0,4 кВ Ввод 92840 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00870 Зав. № 00161 Зав. № 00819 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125153-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
ОАО МОЭК, Филиал №5 "Юго-восточный", Предприятие №2						
117.	ЦТП № 0204/017 Кр-0,4 кВ Ввод 56536	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 111655 Зав. № 111597 Зав. № 112078 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156302-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
118.	ЦТП № 0204/017 Кр-0,4 кВ Ввод 56537	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 112067 Зав. № 111999 Зав. № 111604 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140826-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
119.	ЦТП № 0207/018-01 Кр-0,4 кВ, Ввод 88929А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5S Зав. № 059875 Зав. № 103732 Зав. № 103759 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152432-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
120.	ЦТП № 0207/018-01 Кр-0,4 кВ, Ввод 88929Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5S Зав. № 103746 Зав. № 059867 Зав. № 103756 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140893-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
121.	ЦТП № 0207/019-01 Кр-0,4 кВ Ввод 58976	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111483 Зав. № 111480 Зав. № 111352 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152305-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
122.	ЦТП № 0207/019-01 Кр-0,4 кВ Ввод 58977	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111439 Зав. № 808372 Зав. № 111484 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140790-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
123.	ЦТП № 0202/054 Кр-0,4 кВ Ввод 113529 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77409 Зав. № 77731 Зав. № 77375 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125162-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
124.	ЦТП № 0202/054 Кр-0,4 кВ Ввод 113529 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77382 Зав. № 77383 Зав. № 77538 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125345-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
125.	ЦТП № 0207/008 Кр-0,4 кВ Ввод 63116	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115564 Зав. № 115947 Зав. № 115601 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156775-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
126.	ЦТП № 0207/008 Кр-0,4 кВ Ввод 63117	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 052156 Зав. № 052149 Зав. № 115558 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160599-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
127.	ЦТП № 0207/006 Кр-0,4 кВ Ввод 63112	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 133328 Зав. № 133336 Зав. № 133329 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156070-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
128.	ЦТП № 0207/006 Кр-0,4 кВ Ввод 63113	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 133315 Зав. № 133321 Зав. № 133323 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156479-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
129.	ЦТП № 0207/009 Кр-0,4 кВ Ввод 93532 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 802157 Зав. № 802146 Зав. № 802095 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156618-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
130.	ЦТП № 0207/009 Кр-0,4 кВ Ввод 93532 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 802072 Зав. № 802158 Зав. № 802123 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140775-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
131.	ЦТП № 0207/001 Кр-0,4 кВ Ввод 90182 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 078900 Зав. № 808316 Зав. № 808370 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152400-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
132.	ЦТП № 0207/001 Кр-0,4 кВ Ввод 90182 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 115918 Зав. № 052555 Зав. № 078646 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140775-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
133.	ЦТП № 0204/024 Кр-0,4 кВ Ввод 59930	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111668 Зав. № 112088 Зав. № 111518 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140679-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
134.	ЦТП № 0204/024 Кр-0,4 кВ Ввод 59931	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111896 Зав. № 111442 Зав. № 112086 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156483-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
135.	ЦТП № 0204/055 Кр-0,4 кВ Ввод 73001	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115656 Зав. № 115794 Зав. № 115702 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160681-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
136.	ЦТП № 0204/055 Кр-0,4 кВ Ввод 73002	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115700 Зав. № 115761 Зав. № 115701 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156471-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
137.	ЦТП № 0204/061 Кр-0,4 кВ Ввод 78818 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 78794 Зав. № 78745 Зав. № 78847 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156369-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
138.	ЦТП № 0204/061 Кр-0,4 кВ Ввод 78818 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 78801 Зав. № 78800 Зав. № 78718 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140751-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
139.	ЦТП № 0204/058 Кр-0,4 кВ Ввод 75347	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5S Зав. № 133910 Зав. № 133339 Зав. № 133324 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156306-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
140.	ЦТП № 0204/058 Кр-0,4 кВ Ввод 75348	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5S Зав. № 133340 Зав. № 059815 Зав. № 059805 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140760-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
141.	ЦТП № 0207/005 Кр-0,4 кВ Ввод 61865	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808358 Зав. № 078848 Зав. № 078815 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152416-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
142.	ЦТП № 0207/005 Кр-0,4 кВ Ввод 61866	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 79539 Зав. № 79534 Зав. № 78816 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140747-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
143.	ЦТП № 0207/002 Кр-0,4 кВ Ввод 61238	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5S Зав. № 133320 Зав. № 59806 Зав. № 133335 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156310-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
144.	ЦТП № 0207/002 Кр-0,4 кВ Ввод 61239	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5S Зав. № 59794 Зав. № 59811 Зав. № 59813 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140814-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
145.	ЦТП № 0207/003 Кр-0,4 кВ Ввод 61396	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5S Зав. № 65047 Зав. № 70595 Зав. № 41848 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152408-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
146.	ЦТП № 0207/003 Кр-0,4 кВ Ввод 61397	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5S Зав. № 70621 Зав. № 70593 Зав. № 41931 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140889-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
147.	ЦТП № 0202/035-02 Кр-0,4 кВ Ввод 60415	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 113178 Зав. № 113149 Зав. № 113146 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156504-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
148.	ЦТП № 0202/035-02 Кр-0,4 кВ Ввод 60416	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 113148 Зав. № 113046 Зав. № 113152 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140845-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
149.	ЦТП № 0204/056 Кр-0,4 кВ Ввод 73348	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 111338 Зав. № 111386 Зав. № 111440 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140686-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
150.	ЦТП № 0204/056 Кр-0,4 кВ Ввод 73347	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 078895 Зав. № 808311 Зав. № 078891 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01139238-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
151.	ЦТП № 0204/049 Кр-0,4 кВ Ввод 58978 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 802093 Зав. № 802154 Зав. № 802077 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160602-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
152.	ЦТП № 0204/049 Кр-0,4 кВ Ввод 58978 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 802126 Зав. № 802075 Зав. № 802096 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152317-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
153.	ЦТП № 0204/025 Кр-0,4 кВ Ввод 88492 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5S Зав. № 802100 Зав. № 802132 Зав. № 802101 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152427-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
154.	ЦТП № 0204/025 Кр-0,4 кВ Ввод 88492 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5S Зав. № 802098 Зав. № 802071 Зав. № 802082 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160596-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
155.	ЦТП № 0207/007 Кр-0,4 кВ Ввод 82991	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 078868 Зав. № 808430 Зав. № 078923 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156771-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
156.	ЦТП № 0207/007 Кр-0,4 кВ Ввод 82992	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 808314 Зав. № 808368 Зав. № 078861 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160727-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
157.	ЦТП № 0204/057 Кр-0,4 кВ Ввод 73517	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808539 Зав. № 078649 Зав. № 078821 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140671-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
158.	ЦТП № 0204/057 Кр-0,4 кВ Ввод 73518	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 078657 Зав. № 808315 Зав. № 078913 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156484-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
159.	ЦТП № 0202/035 Кр-0,4 кВ Ввод 60415	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 126437 Зав. № 103744 Зав. № 133372 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156344-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
160.	ЦТП № 0202/035 Кр-0,4 кВ Ввод 60416	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 126429 Зав. № 133377 Зав. № 133384 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160718-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
161.	ЦТП № 0207/029 Кр-0,4 кВ Ввод 102395 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148532 Зав. № 126468 Зав. № 148198 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140696-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
162.	ЦТП № 0207/029 Кр-0,4 кВ Ввод 102395 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148508 Зав. № 126425 Зав. № 148197 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156474-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
163.	ЦТП № 0204/033 Кр-0,4 кВ Ввод 80950	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 133311 Зав. № 133316 Зав. № 133337 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156499-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
164.	ЦТП № 0204/033 Кр-0,4 кВ Ввод 80951	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 133317 Зав. № 133327 Зав. № 133307 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140748-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
165.	ЦТП № 0204/060 Кр-0,4 кВ Ввод 77823	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 105745 Зав. № 105746 Зав. № 105715 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140692-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
166.	ЦТП № 0204/060 Кр-0,4 кВ Ввод 77824	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148112 Зав. № 126404 Зав. № 126394 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156566-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
167.	ЦТП № 0202/028 Кр-0,4 кВ Ввод 52490 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 70622 Зав. № 70618 Зав. № 39125 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156502-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
168.	ЦТП № 0202/028 Кр-0,4 кВ Ввод 52490 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 41846 Зав. № 45151 Зав. № 44992 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140807-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
169.	ЦТП № 0203/ Кр-0,4 кВ Ввод 48040 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 112825 Зав. № 064962 Зав. № 808108 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122962-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
170.	ЦТП № 0203/035 Кр-0,4 кВ Ввод 48040 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808109 Зав. № 808082 Зав. № 808107 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160719-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
171.	ЦТП № 0203/030 Кр-0,4 кВ Ввод 77759	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5S Зав. № 115618 Зав. № 115568 Зав. № 115714 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125166-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
172.	ЦТП № 0203/030 Кр-0,4 кВ Ввод 77760	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115720 Зав. № 115834 Зав. № 115541 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140763-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
173.	ЦТП № 0204/010 Кр-0,4 кВ Ввод 50462 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 113107 Зав. № 113101 Зав. № 113060 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122974-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
174.	ЦТП № 0204/010 Кр-0,4 кВ Ввод 50462 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 113061 Зав. № 113051 Зав. № 807818 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140757-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
175.	ЦТП № 0204/002 Кр-0,4 кВ Ввод 47926 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 113165 Зав. № 113169 Зав. № 807824 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156478-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
176.	ЦТП № 0204/ Кр-0,4 кВ Ввод 47926 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 807823 Зав. № 802166 Зав. № 802116 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160609-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
177.	ЦТП № 0208/023 Кр-0,4 кВ Ввод 56415	Т-0,66 У3 Ктт=40/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148779 Зав. № 148774 Зав. № 148778 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156367-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
178.	ЦТП № 0208/023 Кр-0,4 кВ Ввод 56416	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 113067 Зав. № 807832 Зав. № 807833 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156085-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
179.	ЦТП № 0202/024 Кр-0,4 кВ Ввод 47789 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 113049 Зав. № 113177 Зав. № 113047 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125222-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
180.	ЦТП № 0202/024 Кр-0,4 кВ Ввод 47789 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 113151 Зав. № 116314 Зав. № 113048 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140762-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
181.	ЦТП № 0202/023 Кр-0,4 кВ Ввод 45617	Т-0,66 У3 Ктт=40/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148781 Зав. № 148705 Зав. № 148801 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122958-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
182.	ЦТП № 0202/023 Кр-0,4 кВ Ввод 45618	Т-0,66 У3 Ктт=40/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148766 Зав. № 148776 Зав. № 148766 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140754-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
183.	ЦТП № 0202/012 Кр-0,4 кВ Ввод 39270	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115661 Зав. № 115710 Зав. № 115697 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156533-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
184.	ЦТП № 0202/012 Кр-0,4 кВ Ввод 39271	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115791 Зав. № 115759 Зав. № 52178 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140782-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
185.	ЦТП № 0204/005 Кр-0,4 кВ Ввод 46009 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148533 Зав. № 148188 Зав. № 148486 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122963-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
186.	ЦТП № 0204/005 Кр-0,4 кВ Ввод 46009 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 126361 Зав. № 148497 Зав. № 148189 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140648-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
187.	ЦТП № 0203/010 Кр-0,4 кВ Ввод 51210 А, Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5S Зав. № 808093 Зав. № 112813 Зав. № 112780 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123007-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
188.	ЦТП № 0203/010 Кр-0,4 кВ Ввод 51210 А, Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5S Зав. № 112841 Зав. № 112760 Зав. № 808094 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140851-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
189.	ЦТП № 0203/004 Кр-0,4 кВ Ввод 50596 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148187 Зав. № 126384 Зав. № 148528 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125171-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
190.	ЦТП № 0203/004 Кр-0,4 кВ Ввод 50596 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148198 Зав. № 148536 Зав. № 148526 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140859-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
191.	ЦТП № 0202/033 Кр-0,4 кВ Ввод 57517	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115539 Зав. № 808593 Зав. № 115672 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152436-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
192.	ЦТП № 0202/033 Кр-0,4 кВ Ввод 57518	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808406 Зав. № 115892 Зав. № 808380 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140761-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
193.	ЦТП № 0202/019 Кр-0,4 кВ Ввод 43133	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 068148 Зав. № 112193 Зав. № 112261 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125178-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
194.	ЦТП № 0202/019 Кр-0,4 кВ Ввод 43134	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 112211 Зав. № 068149 Зав. № 112285 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156013-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
195.	ЦТП № 0208/033 Кр-0,4 кВ Ввод 98210 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111649 Зав. № 111583 Зав. № 111650 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156803-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
196.	ЦТП № 0208/033 Кр-0,4 кВ Ввод 98210 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111878 Зав. № 111503 Зав. № 111652 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156006-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
197.	ЦТП № 0208/027 Кр-0,4 кВ Ввод 98211 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 32651 Зав. № 32500 Зав. № 32587 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156278-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
198.	ЦТП № 0208/027 Кр-0,4 кВ Ввод 98211 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 21424 Зав. № 21479 Зав. № 21461 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140858-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
199.	ЦТП № 0208/040 Кр-0,4 кВ Ввод 98585 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115946 Зав. № 115891 Зав. № 115615 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156567-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
200.	ЦТП № 0208/040 Кр-0,4 кВ Ввод 98585 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115556 Зав. № 115614 Зав. № 115666 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140691-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
201.	ЦТП № 0208/017 Кр-0,4 кВ Ввод 41853 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 116207 Зав. № 116259 Зав. № 116367 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156534-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
202.	ЦТП № 0208/017 Кр-0,4 кВ Ввод 41853 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 116062 Зав. № 116063 Зав. № 116259 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160618-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
203.	ЦТП № 0208/087 Кр-0,4 кВ Ввод 80945	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 133370 Зав. № 133371 Зав. № 59864 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156511-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
204.	ЦТП № 0208/087 Кр-0,4 кВ Ввод 80946	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 59865 Зав. № 133361 Зав. № 133369 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140739-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
205.	ЦТП № 0208/090 Кр-0,4 кВ Ввод 88944 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 116184 Зав. № 116372 Зав. № 116373 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156537-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
206.	ЦТП № 0208/090 Кр-0,4 кВ Ввод 88944 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 116185 Зав. № 51200 Зав. № 116356 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140840-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
207.	ЦТП № 0208/092 Кр-0,4 кВ Ввод 50207 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 116242 Зав. № 116366 Зав. № 116256 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156365-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
208.	ЦТП № 0208/092 Кр-0,4 кВ Ввод 50207 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 116243 Зав. № 116249 Зав. № 051198 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156112-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
209.	ЦТП № 0208/021 Кр-0,4 кВ Ввод 56413	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 70600 Зав. № 65050 Зав. № 70603 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156644-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
210.	ЦТП № 0208/021 Кр-0,4 кВ Ввод 56414	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 65049 Зав. № 51541 Зав. № 51543 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01155993-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
211.	ЦТП № 0208/004 Кр-0,4 кВ Ввод 51254 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 802143 Зав. № 51542 Зав. № 802144 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156356-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
212.	ЦТП № 0208/004 Кр-0,4 кВ Ввод 51254 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 802161 Зав. № 65048 Зав. № 70602 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156211-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
213.	ЦТП № 0202/029 Кр-0,4 кВ Ввод 54422 А	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 78448 Зав. № 78062 Зав. № 78067 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152304-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
214.	ЦТП № 0202/029 Кр-0,4 кВ Ввод 54422 Б	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 78391 Зав. № 78070 Зав. № 59161 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160711-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
215.	ЦТП № 0202/007 Кр-0,4 кВ Ввод 42732	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115633 Зав. № 115823 Зав. № 111551 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152602-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
216.	ЦТП № 0202/007 Кр-0,4 кВ Ввод 42733	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115592 Зав. № 115782 Зав. № 115573 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140769-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
217.	ЦТП № 0202/049 Кр-0,4 кВ Ввод 105796 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 79115 Зав. № 79074 Зав. № 65075 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156374-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
218.	ЦТП № 0202/049 Кр-0,4 кВ Ввод 105796 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 79053 Зав. № 79116 Зав. № 79003 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140669-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
219.	ЦТП № 0208/048 Кр-0,4 кВ Ввод 108357 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115563 Зав. № 115948 Зав. № 11367 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152309-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
220.	ЦТП № 0208/048 Кр-0,4 кВ Ввод 108357 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111368 Зав. № 115920 Зав. № 115605 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160729-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
221.	ЦТП № 0204/001 Кр-0,4 кВ Ввод 46007 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115797 Зав. № 111374 Зав. № 808361 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156795-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
222.	ЦТП № 0204/001 Кр-0,4 кВ Ввод 46007 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115602 Зав. № 808405 Зав. № 808833 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160679-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
223.	ЦТП № 0202/038 Кр-0,4 кВ Ввод 69502	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 78663 Зав. № 78813 Зав. № 78798 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156783-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
224.	ЦТП № 0202/038 Кр-0,4 кВ Ввод 69503	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 79535 Зав. № 78819 Зав. № 78741 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140822-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
225.	ЦТП № 0202/005 Кр-0,4 кВ Ввод 41921	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 126409 Зав. № 142002 Зав. № 141988 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156339-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
226.	ЦТП № 0202/005 Кр-0,4 кВ Ввод 41922	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 76091 Зав. № 76083 Зав. № 148523 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140881-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
227.	ЦТП № 0202/025 Кр-0,4 кВ Ввод 52070 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148553 Зав. № 141989 Зав. № 148218 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156833-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
228.	ЦТП № 0202/025 Кр-0,4 кВ Ввод 52070 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 141994 Зав. № 148210 Зав. № 126366 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140877-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
229.	ЦТП № 0202/002 Кр-0,4 кВ Ввод 41819 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808336 Зав. № 808382 Зав. № 808397 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152319-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
230.	ЦТП № 0202/002 Кр-0,4 кВ Ввод 41819 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808447 Зав. № 808648 Зав. № 808339 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140872-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
231.	ЦТП № 0202/016 Кр-0,4 кВ Ввод 38775	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 103734 Зав. № 103736 Зав. № 126431 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156276-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
232.	ЦТП № 0202/016 Кр-0,4 кВ Ввод 38776	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 126428 Зав. № 103745 Зав. № 103754 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140730-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
233.	ЦТП № 0202/021 Кр-0,4 кВ Ввод 109664 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115538 Зав. № 115800 Зав. № 111371 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122927-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
234.	ЦТП № 0202/021 Кр-0,4 кВ Ввод 109664 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115591 Зав. № 115713 Зав. № 115581 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140839-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
235.	ЦТП № 0204/040 Кр-0,4 кВ Ввод 71546	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 78662 Зав. № 78877 Зав. № 78758 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156529-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
236.	ЦТП № 0204/040 Кр-0,4 кВ Ввод 71547	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 65143 Зав. № 78787 Зав. № 808348 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140753-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
237.	ЦТП № 0204/041 Кр-0,4 кВ Ввод 71751	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 112778 Зав. № 112796 Зав. № 112762 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156532-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
238.	ЦТП № 0204/041 Кр-0,4 кВ Ввод 71752	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808096 Зав. № 112831 Зав. № 112762 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140798-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
239.	ЦТП № 0204/067 Кр-0,4 кВ Ввод 91845 А	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111300 Зав. № 111632 Зав. № 111302 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125184-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
240.	ЦТП № 0204/067 Кр-0,4 кВ Ввод 91845 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111441 Зав. № 111426 Зав. № 280 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140695-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
241.	ЦТП № 0204/021 Кр-0,4 кВ Ввод 53757	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 76095 Зав. № 126405 Зав. № 126385 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152410-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
242.	ЦТП № 0204/021 Кр-0,4 кВ Ввод 53758	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148562 Зав. № 126368 Зав. № 126399 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140690-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
243.	ЦТП № 0204/072 Кр-0,4 кВ Ввод 95746 А	Т-0,66 У3 Ктг=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 116116 Зав. № 41845 Зав. № 79728 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152442-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
244.	ЦТП № 0204/072 Кр-0,4 кВ Ввод 95746 Б	Т-0,66 У3 Ктг=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 41723 Зав. № 802180 Зав. № 25884 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140794-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
245.	ЦТП № 0204/048 Кр-0,4 кВ Ввод 100264 А	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 67838 Зав. № 58101 Зав. № 67843 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156551-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
246.	ЦТП № 0204/048 Кр-0,4 кВ Ввод 100264 Б	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 58156 Зав. № 67845 Зав. № 58152 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140847-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
247.	ЦТП № 0204/037 Кр-0,4 кВ Ввод 167153 А	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111180 Зав. № '111072 Зав. № 111016 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140865-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
248.	ЦТП № 0204/037 Кр-0,4 кВ Ввод 167153 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111211 Зав. № 111002 Зав. № 111018 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122964-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
249.	ЦТП № 0204/050 Кр-0,4 кВ Ввод 101198 А	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 78878 Зав. № 78660 Зав. № 808349 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125352-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
250.	ЦТП № 0204/050 Кр-0,4 кВ Ввод 101198 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 78875 Зав. № 78874 Зав. № 78860 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140801-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
251.	ЦТП № 0209/006 Кр-0,4 кВ Ввод 62300 А	Т-0,66 У3 Кл.т.0,5 Зав. № 105760 Зав. № 105983 Зав. № 105719 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156621-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
252.	ЦТП № 0209/006 Кр-0,4 кВ Ввод 62300 Б	Т-0,66 У3 Кл.т.0,5 Зав. № 10749 Зав. № 105709 Зав. № 105748 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160617-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
253.	ЦТП № 0209/162 Кр-0,4 кВ Ввод 48044 А	Т-0,66 У3 Кл.т.0,5 Зав. № 78423 Зав. № 808740 Зав. № 808742 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156842-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
254.	ЦТП № 0209/162 Кр-0,4 кВ Ввод 48044 Б	Т-0,66 У3 Кл.т.0,5 Зав. № 16325 Зав. № 78322 Зав. № 76219 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156091-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
255.	ЦТП № 0204/018 Кр-0,4 кВ Ввод 47993 А	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111436 Зав. № 111346 Зав. № 111343 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156538-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
256.	ЦТП № 0204/018 Кр-0,4 кВ Ввод 47993 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111293 Зав. № 111435 Зав. № 111630 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140844-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
257.	ЦТП № 0209/150 Кр-0,4 кВ Ввод 54349 А	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808741 Зав. № 808740 Зав. № 116301 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122961-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
258.	ЦТП № 0209/150 Кр-0,4 кВ Ввод 54349 Б	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808727 Зав. № 808739 Зав. № 78379 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140846-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
259.	ЦТП № 0204/036 Кр-0,4 кВ Ввод 66563 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 162656 Зав. № 162660 Зав. № 148581 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125372-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
260.	ЦТП № 0204/036 Кр-0,4 кВ Ввод 66563 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 162655 Зав. № 133350 Зав. № 148596 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140827-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
261.	ЦТП № 0204/035 Кр-0,4 кВ Ввод 66227	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 141979 Зав. № 141982 Зав. № 148203 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125169-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
262.	ЦТП № 0204/035 Кр-0,4 кВ Ввод 66228	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 141984 Зав. № 148521 Зав. № 126341 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140752-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
263.	ЦТП № 0204/044 Кр-0,4 кВ Ввод 74186	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 116132 Зав. № 116065 Зав. № 116106 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125330-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
264.	ЦТП № 0204/044 Кр-0,4 кВ Ввод 74187	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 116135 Зав. № 116124 Зав. № 116136 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140682-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
265.	ЦТП № 0209/003 Кр-0,4 кВ Ввод 51367	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115695 Зав. № 115691 Зав. № 115652 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160684-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
266.	ЦТП № 0209/003 Кр-0,4 кВ Ввод 51368	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 115751 Зав. № 115735 Зав. № 115676 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125207-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
267.	ЦТП № 0209/157 Кр-0,4 кВ Ввод 86317 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 111392 Зав. № 115750 Зав. № 115707 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140852-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
268.	ЦТП № 0209/157 Кр-0,4 кВ Ввод 86317Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 78883 Зав. № 78869 Зав. № 78755 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01139332-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
269.	ЦТП № 0209/151 Кр-0,4 кВ Ввод 59928	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 105876 Зав. № 105914 Зав. № 105870 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156612-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
270.	ЦТП № 0209/151 Кр-0,4 кВ Ввод 59929	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 105877 Зав. № 105921 Зав. № 105765 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160610-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
271.	ЦТП № 0204/073 Кр-0,4 кВ Ввод 96077 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 112757 Зав. № 808101 Зав. № 808089 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01152328-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
272.	ЦТП № 0204/073 Кр-0,4 кВ Ввод 96077 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 808081 Зав. № 64963 Зав. № 112792 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140995-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
273.	ЦТП № 0209/014 Кр-0,4 кВ Ввод 38796	Т-0,66 У3 Ктт=40/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148773 Зав. № 148797 Зав. № 148798 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156523-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
274.	ЦТП № 0209/014 Кр-0,4 кВ Ввод 38797	Т-0,66 У3 Ктт=40/5 Кл.т.0,5 Зав. № 148780 Зав. № 148796 Зав. № 148769 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01160620-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
ОАО МОЭК, Филiaal №5 "Юго-восточный", Предприятие №3						
275.	ЦТП № 0208/055 Кр-0,4 кВ Ввод 31967	Т-0,66 У3 Кл.т.0,5 Зав. № 00950 Зав. № 50651 Зав. № 50648 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122896-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
276.	ЦТП № 0208/055 Кр-0,4 кВ Ввод 31968	Т-0,66 У3 Кл.т.0,5 Зав. № 00991 Зав. № 00002 Зав. № 80949 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122895-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
277.	ЦТП № 0208/093 Кр-0,4 кВ Ввод 111703 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 30003 Зав. № 53208 Зав. № 83871 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122776-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
278.	ЦТП № 0208/093 Кр-0,4 кВ Ввод 111703 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 53706 Зав. № 53680 Зав. № 93250 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122783-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
279.	ЦТП № 0504/ Кр-0,4 кВ Ввод 113747 А	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00137 Зав. № 00190 Зав. № 00118 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122777-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
280.	ЦТП № 0504/014 Кр-0,4 кВ Ввод 113747 Б	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00056 Зав. № 00117 Зав. № 00134 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122771-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
ОАО МОЭК, Филиал №5 "Юго-восточный", Предприятие №4						
281.	ЦТП № 0404/065 Кр-0,4 кВ Ввод 108123 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 11474 Зав. № 11449 Зав. № 11425 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124022-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
282.	ЦТП № 0404/065 Кр-0,4 кВ Ввод 108123 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 11414 Зав. № 11459 Зав. № 11444 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122772-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
283.	ЦТП № 0404/003 Кр-0,4 кВ Ввод 75003	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 93595 Зав. № 39054 Зав. № 93634 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122907-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
284.	ЦТП № 0404/003 Кр-0,4 кВ Ввод 75004	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 93553 Зав. № 93520 Зав. № 97298 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122872-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
285.	ЦТП № 0420/021 Кр-0,4 кВ Ввод 66674	Т-0,66 У3 Кл.т.0,5 Зав. № 00095 Зав. № 00075 Зав. № 00020 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123793-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
286.	ЦТП № 0420/021 Кр-0,4 кВ Ввод 66675	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00181 Зав. № 00120 Зав. № 00226 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124098-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
287.	ЦТП № 0406/016 Кр-0,4 кВ Ввод 82590	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00044 Зав. № 00180 Зав. № 00011 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123083-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
288.	ЦТП № 0406/016 Кр-0,4 кВ Ввод 82591	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00067 Зав. № 00028 Зав. № 00198 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122574-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
289.	ЦТП № 0406/018 Кр-0,4 кВ Ввод 92243 А	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00625 Зав. № 00622 Зав. № 00620 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123729-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
290.	ЦТП № 0406/018 Кр-0,4 кВ Ввод 92243 Б	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00301 Зав. № 00624 Зав. № 00615 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123875-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
291.	ЦТП № 0406/014 Кр-0,4 кВ Ввод 77564	Т-0,66 У3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00126 Зав. № 00237 Зав. № 00214 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123960-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
292.	ЦТП № 0406/014 Кр-0,4 кВ Ввод 77565	Т-0,66 У3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244031 Зав. № 244032 Зав. № 244030 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122745-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
293.	ЦТП № 0420/018 Кр-0,4 кВ Ввод 52528 А	Т-0,66 У3 КтТ=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77116 Зав. № 77133 Зав. № 77132 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122769-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
294.	ЦТП № 0420/018 Кр-0,4 кВ Ввод 52528 Б	Т-0,66 У3 КтТ=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77163 Зав. № 11447 Зав. № 77111 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122757-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
295.	ЦТП № 0420/032 Кр-0,4 кВ Ввод 96073 А	Т-0,66 У3 КтТ=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77162 Зав. № 10981 Зав. № 77183 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123806-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
296.	ЦТП № 0420/032 Кр-0,4 кВ Ввод 96073 Б	Т-0,66 У3 КтТ=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77195 Зав. № 77104 Зав. № 00813 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123740-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
297.	ЦТП № 0420/005 Кр-0,4 кВ Ввод 84814	Т-0,66 У3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244035 Зав. № 244034 Зав. № 244033 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122784-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
298.	ЦТП № 0420/005 Кр-0,4 кВ Ввод 84815	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00252 Зав. № 00592 Зав. № 00512 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122782-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
299.	ЦТП № 0401/025 Кр-0,4 кВ Ввод 76225	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 30040 Зав. № 93298 Зав. № 93248 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122879-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
300.	ЦТП № 0401/025 Кр-0,4 кВ Ввод 76226	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 93310 Зав. № 93563 Зав. № 93602 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122778-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
301.	ЦТП № 0420/040 Кр-0,4 кВ Ввод 107082 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77174 Зав. № 77112 Зав. № 77113 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123884-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
302.	ЦТП № 0420/040 Кр-0,4 кВ Ввод 107082 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77122 Зав. № 77118 Зав. № 77123 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124073-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
ОАО МОЭК, Филиал №5 "Юго-восточный", Предприятие №5						
303.	ЦТП № 0505/007 Кр-0,4 кВ Ввод 88026 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00418 Зав. № 00343 Зав. № 00358 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122618-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
304.	ЦТП № 0505/007 Кр-0,4 кВ Ввод 88026 Б	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00351 Зав. № 00403 Зав. № 00300 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124091-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
305.	ЦТП № 0505/001 Кр-0,4 кВ Ввод 112367 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 53874 Зав. № 93619 Зав. № 03879 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123893-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
306.	ЦТП № 0505/001 Кр-0,4 кВ Ввод 112367 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00922 Зав. № 53361 Зав. № 93539 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123974-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
307.	ЦТП № 0505/008 Кр-0,4 кВ Ввод 74563	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 172062 Зав. № 172063 Зав. № 172064 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123769-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
308.	ЦТП № 0505/008 Кр-0,4 кВ, Ввод 74564	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 118844 Зав. № 118482 Зав. № 117167 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123763-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
ОАО МОЭК, Филиал №5 "Юго-восточный", Предприятие №6						
309.	ЦТП № 0506/001 Кр-0,4 кВ Ввод 109999 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77174 Зав. № 77194 Зав. № 77191 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122812-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
310.	ЦТП № 0506/001 Кр-0,4 кВ Ввод 109999 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 23314 Зав. № 93364 Зав. № 93574 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122824-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
311.	ЦТП № 0506/002 Кр-0,4 кВ, Ввод 109998 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00700 Зав. № 00777 Зав. № 00669 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124085-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
312.	ЦТП № 0506/002 Кр-0,4 кВ, Ввод 109998 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 194157 Зав. № 194159 Зав. № 194158 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123955-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
313.	ЦТП № 0506/003 Кр-0,4 кВ, Ввод 110000 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01939 Зав. № 01931 Зав. № 01614 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123738-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
314.	ЦТП № 0506/003 Кр-0,4 кВ, Ввод 110000 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 106903 Зав. № 106904 Зав. № 106905 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123869-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
315.	ЦТП № 0506/004 Кр-0,4 кВ, Ввод 110452 А	Т-0,66 У3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00682 Зав. № 01810 Зав. № 01618 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122813-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
316.	ЦТП № 0506/004 Кр-0,4 кВ, Ввод 110452 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 106906 Зав. № 106908 Зав. № 106907 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122862-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
317.	ЦТП № 0506/005 Кр-0,4 кВ, Ввод 111179 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 189033 Зав. № 189034 Зав. № 189035 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125066-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
318.	ЦТП № 0506/005 Кр-0,4 кВ, Ввод 111179 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 189030 Зав. № 189031 Зав. № 189032 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124004-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
319.	ЦТП № 0506/006 Кр-0,4 кВ, Ввод 111328 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188463 Зав. № 188464 Зав. № 188465 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123995-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
320.	ЦТП № 0506/006 Кр-0,4 кВ, Ввод 111328 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188460 Зав. № 188461 Зав. № 188462 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125045-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
321.	ЦТП № 0506/007 Кр-0,4 кВ, Ввод 111167 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188480 Зав. № 188479 Зав. № 188478 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125123-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
322.	ЦТП № 0506/007 Кр-0,4 кВ, Ввод 111167 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188481 Зав. № 188482 Зав. № 188483 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125364-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
323.	ЦТП № 0506/008 Кр-0,4 кВ, Ввод 111326 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 106882 Зав. № 106884 Зав. № 106883 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125125-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
324.	ЦТП № 0506/008 Кр-0,4 кВ, Ввод 111326 Б	Т-0,66 У3 Ктг=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01602 Зав. № 77113 Зав. № 11017 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123111-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
325.	ЦТП № 0506/009 Кр-0,4 кВ, Ввод 111327 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 106888 Зав. № 106890 Зав. № 106889 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125085-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
326.	ЦТП № 0506/009 Кр-0,4 кВ, Ввод 111327 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 106885 Зав. № 106886 Зав. № 106887 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125077-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
327.	ЦТП № 0506/010 Кр-0,4 кВ, Ввод 111476 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 180381 Зав. № 120377 Зав. № 170376 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125080-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
328.	ЦТП № 0506/010 Кр-0,4 кВ, Ввод 111476 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 120378 Зав. № 120379 Зав. № 120380 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125089-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
329.	ЦТП № 0506/011 Кр-0,4 кВ, Ввод 111439 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 189029 Зав. № 191886 Зав. № 191885 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123849-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
330.	ЦТП № 0506/011 Кр-0,4 кВ, Ввод 111439 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 191880 Зав. № 189028 Зав. № 191879 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125361-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
331.	ЦТП № 0506/012 Кр-0,4 кВ, Ввод 111687 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244027 Зав. № 244029 Зав. № 244028 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125342-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
332.	ЦТП № 0506/012 Кр-0,4 кВ, Ввод 111687 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 236307 Зав. № 236308 Зав. № 236306 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122992-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
333.	ЦТП № 0506/013 Кр-0,4 кВ, Ввод 111164 А	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 28930 Зав. № 30034 Зав. № 17278 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125306-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
334.	ЦТП № 0506/013 Кр-0,4 кВ, Ввод 111164 Б	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 30161 Зав. № 30160 Зав. № 851 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125322-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
335.	ЦТП № 0506/014 Кр-0,4 кВ, Ввод 113752 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244024 Зав. № 244026 Зав. № 244025 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122953-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
336.	ЦТП № 0506/014 Кр-0,4 кВ, Ввод 113752 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244021 Зав. № 244022 Зав. № 244023 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122965-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
337.	ЦТП № 0506/015 Кр-0,4 кВ, Ввод 111929 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242491 Зав. № 242494 Зав. № 242488 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125334-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
338.	ЦТП № 0506/015 Кр-0,4 кВ, Ввод 111929 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242858 Зав. № 241856 Зав. № 241857 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122998-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
339.	ЦТП № 0506/016 Кр-0,4 кВ, Ввод 112881 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242489 Зав. № 242493 Зав. № 242492 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122944-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
340.	ЦТП № 0506/016 Кр-0,4 кВ, Ввод 112881 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242490 Зав. № 242486 Зав. № 242487 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125335-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
341.	ЦТП № 0506/017 Кр-0,4 кВ, Ввод 111928 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 841852 Зав. № 841859 Зав. № 841855 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123055-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
342.	ЦТП № 0506/017 Кр-0,4 кВ, Ввод 111928 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241841 Зав. № 241849 Зав. № 241851 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122969-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
343.	ЦТП № 0506/018 Кр-0,4 кВ, Ввод 113356 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241862 Зав. № 241863 Зав. № 241864 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122966-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
344.	ЦТП № 0506/018 Кр-0,4 кВ, Ввод 113356 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241859 Зав. № 241860 Зав. № 241861 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122948-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
345.	ЦТП № 0506/019 Кр-0,4 кВ, Ввод 112683 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 106394 Зав. № 106393 Зав. № 106392 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122981-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
346.	ЦТП № 0506/019 Кр-0,4 кВ, Ввод 112683 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242204 Зав. № 242205 Зав. № 242206 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123016-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
347.	ЦТП № 0506/020 Кр-0,4 кВ, Ввод 112987 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 106395 Зав. № 106396 Зав. № 106397 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125204-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
348.	ЦТП № 0506/020 Кр-0,4 кВ, Ввод 112987 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 02770 Зав. № 02781 Зав. № 00187 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125327-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
349.	ЦТП № 0506/021 Кр-0,4 кВ, Ввод 112575 А	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00916 Зав. № 00838 Зав. № 00711 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122972-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
350.	ЦТП № 0506/021 Кр-0,4 кВ, Ввод 112575 Б	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00913 Зав. № 99705 Зав. № 01151 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125265-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
351.	ЦТП № 0506/022 Кр-0,4 кВ, Ввод 112990 А	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77051 Зав. № 77602 Зав. № 77618 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125337-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
352.	ЦТП № 0506/022 Кр-0,4 кВ, Ввод 112990 Б	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00102 Зав. № 77559 Зав. № 00179 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125152-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
353.	ЦТП № 0506/023 Кр-0,4 кВ, Ввод 112987 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243916 Зав. № 243922 Зав. № 243919 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122209-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
354.	ЦТП № 0506/023 Кр-0,4 кВ, Ввод 112987 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243918 Зав. № 243921 Зав. № 243315 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123118-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
355.	ЦТП № 0506/024 Кр-0,4 кВ, Ввод 112514	Т-0,66 МУ3 КтТ=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107166 Зав. № 107167 Зав. № 107168 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123822-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
356.	ЦТП № 0506/024 Кр-0,4 кВ, Ввод 112514 Б	Т-0,66 У3 КтТ=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00340 Зав. № 01823 Зав. № 00419 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123903-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
357.	ЦТП № 0506/025 Кр-0,4 кВ, Ввод 112654 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107162 Зав. № 107161 Зав. № 107160 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123878-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
358.	ЦТП № 0506/025 Кр-0,4 кВ, Ввод 112654 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 107514 Зав. № 107513 Зав. № 107512 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123879-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
359.	ЦТП № 0506/026 Кр-0,4 кВ, Ввод 114041 А	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77263 Зав. № 77313 Зав. № 77289 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123069-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
360.	ЦТП № 0506/026 Кр-0,4 кВ, Ввод 114041 Б	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77278 Зав. № 77310 Зав. № 77280 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125282-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
361.	ЦТП № 0506/027 Кр-0,4 кВ, Ввод 113742 А	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77356 Зав. № 53354 Зав. № 77361 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125155-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
362.	ЦТП № 0506/027 Кр-0,4 кВ, Ввод 113742 Б	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 54053 Зав. № 77267 Зав. № 5836 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125287-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
363.	ЦТП № 0506/028 Кр-0,4 кВ, Ввод 114669 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243202 Зав. № 242201 Зав. № 242203 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122984-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
364.	ЦТП № 0506/028 Кр-0,4 кВ, Ввод 114669 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242200 Зав. № 242199 Зав. № 242198 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125365-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
365.	ЦТП № 0506/029 Кр-0,4 кВ, Ввод 113733 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77040 Зав. № 77386 Зав. № 77249 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125155-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
366.	ЦТП № 0506/029 Кр-0,4 кВ, Ввод 113733 А	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77297 Зав. № 77617 Зав. № 77658 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125377-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
367.	ЦТП № 0506/030 Кр-0,4 кВ, Ввод 113734 А	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77307 Зав. № 77244 Зав. № 77654 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125189-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
368.	ЦТП № 0506/030 Кр-0,4 кВ, Ввод 113734 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 28227 Зав. № 13219 Зав. № 28106 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125206-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
369.	ЦТП № 0506/038 Кр-0,4 кВ, Ввод 115447 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241847 Зав. № 241850 Зав. № 241853 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122983-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
370.	ЦТП № 0506/038 Кр-0,4 кВ, Ввод 115447 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243863 Зав. № 243860 Зав. № 243866 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123052-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
371.	ЦТП № 0506/039 Кр-0,4 кВ Ввод 114724 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243865 Зав. № 243868 Зав. № 243863 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122947-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
372.	ЦТП № 0506/039 Кр-0,4 кВ Ввод 114724 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243867 Зав. № 243864 Зав. № 243861 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122959-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
373.	ЦТП № 0506/040 Кр-0,4 кВ Ввод 115010 А	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 8104 Зав. № 8111 Зав. № 8160 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123097-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
374.	ЦТП № 0506/040 Кр-0,4 кВ Ввод 115010 Б	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 8095 Зав. № 8096 Зав. № 8098 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123102-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
375.	ЦТП № 0506/041 Кр-0,4 кВ Ввод 115733 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 237694 Зав. № 237695 Зав. № 237696 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122960-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
376.	ЦТП № 0506/041 Кр-0,4 кВ Ввод 115733 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 237691 Зав. № 237692 Зав. № 237693 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122935-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
ОАО МОЭК, Филиал №5 "Юго-восточный", Предприятие №7						
377.	ЦТП № 0507/003 Кр-0,4 кВ Ввод 91231 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 29902 Зав. № 30130 Зав. № 8044 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123089-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
378.	ЦТП № 0507/003 Кр-0,4 кВ Ввод 91231 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 98443 Зав. № 96217 Зав. № 29215 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125362-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
379.	ЦТП № 0507/036 Кр-0,4 кВ Ввод 100537 А	Т-0,66 МУ3 Кл.т.0,5 Зав. № 192659 Зав. № 192658 Зав. № 192657 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125232-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
380.	ЦТП № 0507/036 Кр-0,4 кВ Ввод 100537 Б	Т-0,66 МУ3 Кл.т.0,5 Зав. № 192656 Зав. № 192654 Зав. № 192655 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140800-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
381.	ЦТП № 0507/035 Кр-0,4 кВ Ввод 101497 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243784 Зав. № 243782 Зав. № 243783 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125215-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
382.	ЦТП № 0507/035 Кр-0,4 кВ Ввод 101497 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243781 Зав. № 243780 Зав. № 243779 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140779-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
383.	ЦТП № 0507/025 Кр-0,4 кВ Ввод 89651 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242214 Зав. № 242215 Зав. № 242211 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122996-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
384.	ЦТП № 0507/025 Кр-0,4 кВ Ввод 89651 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241832 Зав. № 241844 Зав. № 241833 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125379-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
385.	ЦТП № 0507/023 Кр-0,4 кВ Ввод 89447 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244004 Зав. № 244003 Зав. № 244005 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125182-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
386.	ЦТП № 0507/ Кр-0,4 кВ Ввод 89447 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241540 Зав. № 241539 Зав. № 241538 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123056-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
387.	ЦТП № 0507/024 Кр-0,4 кВ Ввод 88758 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241829 Зав. № 241830 Зав. № 241831 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123106-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
388.	ЦТП № 0507/024 Кр-0,4 кВ Ввод 88758 Б	Т-0,66 МУ3 Кл.т.0,5 Зав. № 241535 Зав. № 241536 Зав. № 241537 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122936-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
389.	ЦТП № 0507/022 Кр-0,4 кВ Ввод 89260 А	Т-0,66 У3 КтТ=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77738 Зав. № 77704 Зав. № 77712 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123990-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
390.	ЦТП № 0507/022 Кр-0,4 кВ Ввод 89260 Б	Т-0,66 У3 КтТ=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77763 Зав. № 77686 Зав. № 77793 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124014-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
391.	ЦТП № 0507/019 Кр-0,4 кВ Ввод 89256 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 24209 Зав. № 24207 Зав. № 24208 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125197-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
392.	ЦТП № 0507/019 Кр-0,4 кВ Ввод 89256 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 24006 Зав. № 24007 Зав. № 24008 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123054-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
393.	ЦТП № 0507/009 Кр-0,4 кВ Ввод 90401 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243513 Зав. № 243514 Зав. № 243517 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122977-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
394.	ЦТП № 0507/009 Кр-0,4 кВ Ввод 90401 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 237698 Зав. № 170545 Зав. № 170548 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122975-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
395.	ЦТП № 0507/008 Кр-0,4 кВ Ввод 90421 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 237697 Зав. № 170546 Зав. № 170549 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123095-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
396.	ЦТП № 0507/008 Кр-0,4 кВ Ввод 90421 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243515 Зав. № 243516 Зав. № 237697 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125331-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
397.	ЦТП № 0507/010 Кр-0,4 кВ Ввод 94621 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 236309 Зав. № 236310 Зав. № 236311 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123048-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
398.	ЦТП № 0507/010 Кр-0,4 кВ Ввод 94621 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 236312 Зав. № 236313 Зав. № 236314 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123047-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
399.	ЦТП № 0507/007 Кр-0,4 кВ Ввод 89821 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243791 Зав. № 243792 Зав. № 243793 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125245-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
400.	ЦТП № 0507/007 Кр-0,4 кВ Ввод 89821 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243788 Зав. № 243789 Зав. № 243790 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125256-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
401.	ЦТП № 0507/006 Кр-0,4 кВ Ввод 89579 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243894 Зав. № 243895 Зав. № 243896 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125367-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
402.	ЦТП № 0507/006 Кр-0,4 кВ Ввод 89579 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243897 Зав. № 243898 Зав. № 243896 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125228-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
403.	ЦТП № 0507/011 Кр-0,4 кВ Ввод 89898 А	Т-0,66 МУ3 Кл.т.0,5 Зав. № 243520 Зав. № 243519 Зав. № 243518 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124054-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
404.	ЦТП № 0507/011 Кр-0,4 кВ Ввод 89898 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243904 Зав. № 243903 Зав. № 243902 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123070-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
405.	ЦТП № 0507/017 Кр-0,4 кВ Ввод 89307 А	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00628 Зав. № 00610 Зав. № 00526 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122611-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
406.	ЦТП № 0507/017 Кр-0,4 кВ Ввод 89307 Б	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00401 Зав. № 00575 Зав. № 00516 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125303-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
407.	ЦТП № 0507/014 Кр-0,4 кВ Ввод 90431 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243914 Зав. № 243917 Зав. № 241837 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124006-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
408.	ЦТП № 0507/014 Кр-0,4 кВ Ввод 90431 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242210 Зав. № 242212 Зав. № 242213 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123993-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
409.	ЦТП № 0507/018 Кр-0,4 кВ Ввод 89306 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243983 Зав. № 243984 Зав. № 243985 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123914-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
410.	ЦТП № 0507/018 Кр-0,4 кВ Ввод 89306 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242483 Зав. № 243984 Зав. № 243985 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123789-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
411.	ЦТП № 0507/013 Кр-0,4 кВ Ввод 90430 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188587 Зав. № 241836 Зав. № 241835 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122570-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
412.	ЦТП № 0507/013 Кр-0,4 кВ Ввод 90430 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244009 Зав. № 244010 Зав. № 244011 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122638-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
413.	ЦТП № 0507/015 Кр-0,4 кВ Ввод 99170 А	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 20520 Зав. № 20524 Зав. № 20384 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123988-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
414.	ЦТП № 0507/015 Кр-0,4 кВ Ввод 99170 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 20400 Зав. № 02362 Зав. № 20319 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123804-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
415.	ЦТП № 0507/016 Кр-0,4 кВ Ввод 90081 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242033 Зав. № 242035 Зав. № 242034 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123091-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
416.	ЦТП № 0507/016 Кр-0,4 кВ Ввод 90081 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 20292 Зав. № 20366 Зав. № 20526 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124002-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
417.	ЦТП № 0507/012 Кр-0,4 кВ Ввод 89668 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243901 Зав. № 243899 Зав. № 243900 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122979-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
418.	ЦТП № 0507/012 Кр-0,4 кВ Ввод 89668 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243525 Зав. № 243526 Зав. № 243524 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123044-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
419.	ЦТП № 0507/042 Кр-0,4 кВ Ввод 100965 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242482 Зав. № 242478 Зав. № 242477 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125336-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
420.	ЦТП № 0507/042 Кр-0,4 кВ Ввод 100965 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243837 Зав. № 242481 Зав. № 242480 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140756-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
421.	ЦТП № 0507/041 Кр-0,4 кВ Ввод 100961 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243833 Зав. № 243834 Зав. № 243832 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125369-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
422.	ЦТП № 0507/041 Кр-0,4 кВ Ввод 100961 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244018 Зав. № 244019 Зав. № 244020 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140866-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
423.	ЦТП № 0507/029 Кр-0,4 кВ Ввод 81903 А	Т-0,66 МУ3 Кл.т.0,5 Зав. № 242027 Зав. № 242028 Зав. № 242029 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124004-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
424.	ЦТП № 0507/029 Кр-0,4 кВ Ввод 81903 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 242030 Зав. № 242031 Зав. № 242032 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125252-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
425.	ЦТП № 0507/039 Кр-0,4 кВ Ввод 102447 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244012 Зав. № 244013 Зав. № 244014 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125007-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
426.	ЦТП № 0507/039 Кр-0,4 кВ Ввод 102447 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 244015 Зав. № 244016 Зав. № 244017 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01128633-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
427.	ЦТП № 0507/026 Кр-0,4 кВ Ввод 96005 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243892 Зав. № 243891 Зав. № 243890 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125164-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
428.	ЦТП № 0507/026 Кр-0,4 кВ Ввод 96005 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243895 Зав. № 243893 Зав. № 243894 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122967-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
429.	ЦТП № 0507/027 Кр-0,4 кВ Ввод 98413 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243888 Зав. № 243889 Зав. № 243887 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123967-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
430.	ЦТП № 0507/027 Кр-0,4 кВ Ввод 98413 Б	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77227 Зав. № 77183 Зав. № 77279 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123985-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
431.	ЦТП № 0507/021 Кр-0,4 кВ Ввод 88755 А	Т-0,66 У3 КтТ=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77700 Зав. № 00622 Зав. № 08090 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123992-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
432.	ЦТП № 0507/021 Кр-0,4 кВ Ввод 88755 Б	Т-0,66 У3 КтТ=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00660 Зав. № 77792 Зав. № 00578 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123094-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
433.	ЦТП № 0507/020 Кр-0,4 кВ Ввод 91661 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241532 Зав. № 241533 Зав. № 241534 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123050-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
434.	ЦТП № 0507/020 Кр-0,4 кВ Ввод 91661 Б	Т-0,66 У3 КтТ=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00840 Зав. № 77713 Зав. № 08007 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122942-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
435.	ЦТП № 0507/040 Кр-0,4 кВ Ввод 101083 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243839 Зав. № 243840 Зав. № 243811 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123085-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
436.	ЦТП № 0507/040 Кр-0,4 кВ Ввод 101083 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243836 Зав. № 243838 Зав. № 242449 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140850-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
437.	ЦТП № 0507/037 Кр-0,4 кВ Ввод 100629 А	Т-0,66 У3 КтТ=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77157 Зав. № 77313 Зав. № 77228 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125199-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
438.	ЦТП № 0507/037 Кр-0,4 кВ Ввод 100629 Б	Т-0,66 У3 КтТ=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77362 Зав. № 77265 Зав. № 77286 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140795-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
439.	ЦТП № 0507/031 Кр-0,4 кВ Ввод 95382 А	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 1150 Зав. № 839 Зав. № 820 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01124104-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
440.	ЦТП № 0507/031 Кр-0,4 кВ Ввод 95382 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241562 Зав. № 241563 Зав. № 241564 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125109-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
441.	ЦТП № 0507/038 Кр-0,4 кВ Ввод 100900 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 192662 Зав. № 192890 Зав. № 192660 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123998-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
442.	ЦТП № 0507/038 Кр-0,4 кВ Ввод 100900 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 192661 Зав. № 184497 Зав. № 192889 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140837-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
443.	ЦТП № 0507/030 Кр-0,4 кВ Ввод 99112 А	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00844 Зав. № 00732 Зав. № 00176 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140890-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
444.	ЦТП № 0507/030 Кр-0,4 кВ Ввод 99112 Б	Т-0,66 МУ3 КтТ=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241561 Зав. № 241560 Зав. № 241559 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122993-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
445.	ЦТП № 0507/033 Кр-0,4 кВ Ввод 99014 А	Т-0,66 МУ3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243785 Зав. № 243786 Зав. № 243787 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125254-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
446.	ЦТП № 0507/033 Кр-0,4 кВ Ввод 99014 Б	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77059 Зав. № 77013 Зав. № 00203 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140786-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
447.	ЦТП № 0507/032 Кр-0,4 кВ Ввод 95789 Б	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77186 Зав. № 77024 Зав. № 00188 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123046-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
448.	ЦТП № 0507/032 Кр-0,4 кВ Ввод 95789 А	Т-0,66 У3 КтТ=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77016 Зав. № 00219 Зав. № 77128 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140860-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
449.	ЦТП № 0507/028 Кр-0,4 кВ Ввод 99359 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243980 Зав. № 243981 Зав. № 243982 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125068-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
450.	ЦТП № 0507/028 Кр-0,4 кВ Ввод 99359 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243977 Зав. № 243978 Зав. № 243979 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123813-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
451.	ЦТП № 0507/004 Кр-0,4 кВ Ввод 89580 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243848 Зав. № 243879 Зав. № 243880 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125279-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
452.	ЦТП № 0507/004 Кр-0,4 кВ Ввод 89580 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243523 Зав. № 243522 Зав. № 243521 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125392-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
453.	ЦТП №0507/002 Кр-0,4 кВ Ввод 73879	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243887 Зав. № 243885 Зав. № 243886 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125124-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
454.	ЦТП №0507/002 Кр-0,4 кВ Ввод 73880	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243882 Зав. № 243881 Зав. № 243883 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125267-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
455.	ЦТП № 0507/043 Кр-0,4 кВ Ввод 70990 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 184498 Зав. № 184500 Зав. № 184496 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125044-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
456.	ЦТП № 0507/043 Кр-0,4 кВ Ввод 70990 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 184495 Зав. № 192892 Зав. № 184499 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123873-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
457.	ЦТП № 0507/001 Кр-0,4 кВ Ввод 80677	Т-0,66 МУ3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 184492 Зав. № 184493 Зав. № 184494 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125158-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
458.	ЦТП № 0507/001 Кр-0,4 кВ Ввод 80678	Т-0,66 МУ3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 184067 Зав. № 192888 Зав. № 184068 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125290-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
ОАО МОЭК, Филиал №5 "Юго-восточный", Предприятие №8						
459.	ЦТП № 0508\001 Кр-0,4 кВ Ввод 102351 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00324 Зав. № 00729 Зав. № 00910 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123104-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
460.	ЦТП № 0508\001 Кр-0,4 кВ Ввод 102351 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 11845 Зав. № 00322 Зав. № 00306 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140616-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
461.	ЦТП № 0508\002 Кр-0,4 кВ Ввод 102345 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77333 Зав. № 77518 Зав. № 77361 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125179-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
462.	ЦТП № 0508\002 Кр-0,4 кВ Ввод 102345 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00995 Зав. № 00595 Зав. № 00319 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140613-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
463.	ЦТП № 0508\003 Кр-0,4 кВ Ввод 102346 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 192891 Зав. № 192892 Зав. № 184006 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125374-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
464.	ЦТП № 0508\003 Кр-0,4 кВ Ввод 102346 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241797 Зав. № 241798 Зав. № 241796 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140710-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
465.	ЦТП № 0508\004 Кр-0,4 кВ Ввод 102599 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241793 Зав. № 241795 Зав. № 241744 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125210-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
466.	ЦТП № 0508\004 Кр-0,4 кВ Ввод 102599 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 188484 Зав. № 241740 Зав. № 241839 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140705-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
467.	ЦТП № 0508\005 Кр-0,4 кВ Ввод 102529 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243874 Зав. № 243873 Зав. № 243872 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125156-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
468.	ЦТП № 0508\005 Кр-0,4 кВ Ввод 102529 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243875 Зав. № 243876 Зав. № 243877 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01128384-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
469.	ЦТП № 0508\006 Кр-0,4 кВ Ввод 103163 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243870 Зав. № 243841 Зав. № 243869 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122851-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
470.	ЦТП № 0508\006 Кр-0,4 кВ Ввод 103163 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243843 Зав. № 243838 Зав. № 243844 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125136-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
471.	ЦТП № 0508\007 Кр-0,4 кВ Ввод 103698 А	Т-0,66 У3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77105 Зав. № 77281 Зав. № 77110 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122946-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
472.	ЦТП № 0508\007 Кр-0,4 кВ Ввод 103698 Б	Т-0,66 У3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77062 Зав. № 77112 Зав. № 77073 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125192-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
473.	ЦТП № 0508\008 Кр-0,4 кВ Ввод 102544 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77120 Зав. № 77441 Зав. № 77493 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125154-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
474.	ЦТП № 0508\008 Кр-0,4 кВ Ввод 102544 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77481 Зав. № 77331 Зав. № 77466 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140610-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
475.	ЦТП № 0508\009 Кр-0,4 кВ Ввод 102923 А	Т-0,66 У3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77284 Зав. № 77030 Зав. № 77106 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123030-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
476.	ЦТП № 0508\009 Кр-0,4 кВ Ввод 102923 Б	Т-0,66 У3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00222 Зав. № 77391 Зав. № 77223 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125333-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
477.	ЦТП № 0508\010 Кр-0,4 кВ Ввод 102934 А	Т-0,66 У3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77215 Зав. № 77008 Зав. № 77058 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125347-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
478.	ЦТП № 0508\010 Кр-0,4 кВ Ввод 102934 Б	Т-0,66 У3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77063 Зав. № 77109 Зав. № 77055 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123115-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
479.	ЦТП № 0508\011 Кр-0,4 кВ Ввод 104169 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 46366 Зав. № 236493 Зав. № 237628 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122920-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
480.	ЦТП № 0508\011 Кр-0,4 кВ Ввод 104169 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=50/5 Кл.т.0,5 Зав. № 237630 Зав. № 237629 Зав. № 236490 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140732-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
481.	ЦТП № 0508\012 Кр-0,4 кВ Ввод 104212 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77349 Зав. № 77027 Зав. № 77168 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125353-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
482.	ЦТП № 0508\012 Кр-0,4 кВ Ввод 104212 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77338 Зав. № 77282 Зав. № 00849 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140611-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
483.	ЦТП № 0508\013 Кр-0,4 кВ Ввод 104509 А	Т-0,66 У3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00002 Зав. № 00059 Зав. № 00037 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125174-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
484.	ЦТП № 0508\013 Кр-0,4 кВ Ввод 104509 Б	Т-0,66 У3 Ктт=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00194 Зав. № 18976 Зав. № 01902 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140649-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
485.	ЦТП № 0508\014 Кр-0,4 кВ Ввод 104178 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 08575 Зав. № 08577 Зав. № 08602 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125163-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
486.	ЦТП № 0508\014 Кр-0,4 кВ Ввод 104178 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 08294 Зав. № 08201 Зав. № 08604 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140734-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
487.	ЦТП № 0508\015 Кр-0,4 кВ Ввод 104353 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00709 Зав. № 00831 Зав. № 00923 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125168-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
488.	ЦТП № 0508\015 Кр-0,4 кВ Ввод 104353 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00911 Зав. № 00832 Зав. № 00837 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140736-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
489.	ЦТП № 0508\016 Кр-0,4 кВ Ввод 104528 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243510 Зав. № 243509 Зав. № 241565 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122995-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
490.	ЦТП № 0508\016 Кр-0,4 кВ Ввод 104528 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243512 Зав. № 243511 Зав. № 241566 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125368-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
491.	ЦТП № 0508\017 Кр-0,4 кВ Ввод 104517 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241800 Зав. № 241801 Зав. № 241779 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125266-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
492.	ЦТП № 0508\017 Кр-0,4 кВ Ввод 104517 Б	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00064 Зав. № 77303 Зав. № 00001 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140711-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
493.	ЦТП № 0508\018 Кр-0,4 кВ Ввод 104463 А	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 36328 Зав. № 00137 Зав. № 00186 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123103-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
494.	ЦТП № 0508\018 Кр-0,4 кВ Ввод 104463 Б	Т-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 00152 Зав. № 36395 Зав. № 00087 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140741-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
495.	ЦТП № 0508\019 Кр-0,4 кВ Ввод 104431 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 10239 Зав. № 10169 Зав. № 10145 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125328-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
496.	ЦТП № 0508\019 Кр-0,4 кВ Ввод 104431 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 09978 Зав. № 10166 Зав. № 10189 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140629-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
497.	ЦТП № 0508\020 Кр-0,4 кВ Ввод 105293 А	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241841 Зав. № 241842 Зав. № 241843 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125194-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
498.	ЦТП № 0508\020 Кр-0,4 кВ Ввод 105293 Б	Т-0,66 МУ3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241846 Зав. № 241845 Зав. № 241844 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125185-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
499.	ЦТП № 0508\021 Кр-0,4 кВ Ввод 104621 А	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77563 Зав. № 77513 Зав. № 00304 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122945-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
500.	ЦТП № 0508\021 Кр-0,4 кВ Ввод 104621 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77541 Зав. № 01041 Зав. № 02780 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140631-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
501.	ЦТП № 0508\022 Кр-0,4 кВ Ввод 105188 А	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77592 Зав. № 77590 Зав. № 77607 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125054-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
502.	ЦТП № 0508\022 Кр-0,4 кВ Ввод 105188 Б	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77048 Зав. № 77130 Зав. № 77069 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123087-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
503.	ЦТП № 0508\023 Кр-0,4 кВ Ввод 105189 А	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77421 Зав. № 77597 Зав. № 77289 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125346-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
504.	ЦТП № 0508\023 Кр-0,4 кВ Ввод 105189 Б	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77184 Зав. № 77701 Зав. № 77583 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125187-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
505.	ЦТП № 0508\024 Кр-0,4 кВ Ввод 105692 А	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77178 Зав. № 77150 Зав. № 77082 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125351-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
506.	ЦТП № 0508\024 Кр-0,4 кВ Ввод 105692 Б	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77106 Зав. № 77179 Зав. № 77377 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125202-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
507.	ЦТП № 0508\025 Кр-0,4 кВ Ввод 106587 А	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77514 Зав. № 77487 Зав. № 77524 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125147-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
508.	ЦТП № 0508\025 Кр-0,4 кВ Ввод 106587 Б	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77922 Зав. № 77696 Зав. № 77905 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125140-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
509.	ЦТП № 0508\026 Кр-0,4 кВ Ввод 106364 А	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77329 Зав. № 77304 Зав. № 77407 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123001-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
510.	ЦТП № 0508\026 Кр-0,4 кВ Ввод 106364 Б	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 01832 Зав. № 00123 Зав. № 18928 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140647-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
511.	ЦТП № 0508\027 Кр-0,4 кВ Ввод 106464 А	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77255 Зав. № 77271 Зав. № 77048 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122971-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
512.	ЦТП № 0508\027 Кр-0,4 кВ Ввод 106464 Б	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77058 Зав. № 77252 Зав. № 77004 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140630-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
513.	ЦТП № 0508\028 Кр-0,4 кВ Ввод 106466 А	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77246 Зав. № 77282 Зав. № 77056 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125211-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
514.	ЦТП № 0508\028 Кр-0,4 кВ Ввод 106466 Б	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77268 Зав. № 77081 Зав. № 77212 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125366-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
515.	ЦТП № 0508\029 Кр-0,4 кВ Ввод 106613 А	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77283 Зав. № 77869 Зав. № 77844 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125175-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
516.	ЦТП № 0508\029 Кр-0,4 кВ Ввод 106613 Б	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77976 Зав. № 77063 Зав. № 77027 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01122991-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
517.	ЦТП № 0508\030 Кр-0,4 кВ Ввод 106602 А	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77272 Зав. № 77118 Зав. № 77666 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123105-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
518.	ЦТП № 0508\030 Кр-0,4 кВ Ввод 106602 Б	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77375 Зав. № 77056 Зав. № 00094 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140644-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
519.	ЦТП № 0508\031 Кр-0,4 кВ Ввод 108323 А	Т-0,66 У3 Ктг=200/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77404 Зав. № 77844 Зав. № 77450 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125380-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
520.	ЦТП № 0508\031 Кр-0,4 кВ Ввод 108323 Б	Т-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77796 Зав. № 77049 Зав. № 77070 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140648-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
521.	ЦТП № 0508\032 Кр-0,4 кВ Ввод 110672 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 200265 Зав. № 243920 Зав. № 188586 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125170-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
522.	ЦТП № 0508\032 Кр-0,4 кВ Ввод 110672 Б	Т-0,66 У3 Ктг=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77228 Зав. № 77224 Зав. № 77242 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140639-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
523.	ЦТП № 0508\033 Кр-0,4 кВ Ввод 112238 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243854 Зав. № 243855 Зав. № 243856 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123053-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
524.	ЦТП № 0508\033 Кр-0,4 кВ Ввод 112238 Б	Т-0,66 МУ3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 243851 Зав. № 243852 Зав. № 243853 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140719-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
525.	ЦТП № 0508\035 Кр-0,4 кВ Ввод 104051 А	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77528 Зав. № 77508 Зав. № 08566 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125360-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
526.	ЦТП № 0508\035 Кр-0,4 кВ Ввод 104051 Б	Т-0,66 У3 Ктг=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77529 Зав. № 77535 Зав. № 77597 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125212-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
527.	ЦТП № 0508\036 Кр-0,4 кВ Ввод 104045 А	Т-0,66 МУ3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 241567 Зав. № 77792 Зав. № 77104 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125385-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
528.	ЦТП № 0508\036 Кр-0,4 кВ Ввод 104045 Б	ТОП-0,66 У3 Ктг=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 69888 Зав. № 69885 Зав. № 68856 Госреестр № 15174-06	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156004-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Продолжение таблицы 1

1	3	4	5	6	7	8
529.	ЦТП № 0508\037 Кр-0,4 кВ Ввод 105498 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77144 Зав. № 77153 Зав. № 77213 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01123086-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
530.	ЦТП № 0508\037 Кр-0,4 кВ Ввод 105498 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77549 Зав. № 77571 Зав. № 77554 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140849-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
531.	ЦТП № 0508\038 Кр-0,4 кВ Ввод 105500 Б	ТОП-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 0031740 Зав. № 0031813 Зав. № 0032006 Госреестр № 15174-06	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125069-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
532.	ЦТП № 0508\038 Кр-0,4 кВ Ввод 105500 А	ТОП-0,66 У3 Ктт=150/5 Кл.т.0,5 Зав. № 34570 Зав. № 35187 Зав. № 35791 Госреестр № 15174-06	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01140821-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
533.	ЦТП № 0508\039 Кр-0,4 кВ Ввод 105499 А	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 29960 Зав. № 77227 Зав. № 30160 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125307-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
534.	ЦТП № 0508\039 Кр-0,4 кВ Ввод 105499 Б	Т-0,66 У3 Ктт=75/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77357 Зав. № 77379 Зав. № 77332 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156205-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
535.	ЦТП № 0508\040 Кр-0,4 кВ Ввод 105746 А	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77135 Зав. № 77367 Зав. № 77152 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01125277-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная
536.	ЦТП № 0508\040 Кр-0,4 кВ Ввод 105746 Б	Т-0,66 У3 Ктт=100/5 Кл.т.0,5 Зав. № 77507 Зав. № 77384 Зав. № 77138 Госреестр № 17551-03	Прямое включение	Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01156050-07 Госреестр № 23345-07	---	Активная Реактивная

Таблица 2

№ ИИК	Активная электроэнергия					
	знач. $\cos\varphi$	δ_{Wp1-2} , [%] для диапазона $W_{P1\%} \leq W_{Pизм} < W_{P2\%}$	δ_{Wp2-5} , [%] для диапазона $W_{P2\%} \leq W_{Pизм} < W_{P5\%}$	δ_{Wp5-20} , [%] для диапазона $W_{P5\%} \leq W_{Pизм} < W_{P20\%}$	$\delta_{Wp20-100}$, [%] для диапазона $W_{P20\%} \leq W_{Pизм} < W_{P100\%}$	$\delta_{Wp100-120}$, [%] для диапазона $W_{P100\%} \leq W_{Pизм} \leq W_{P120\%}$
1-54, 57-116, 121-130, 133-136, 141, 142, 147, 148, 151, 152, 157-170, 172-186, 189-536 ТТ-0,5; Сч-0,5S	1,0	не норм	не норм	$\pm 2,3$	$\pm 1,8$	$\pm 1,7$
	0,9	не норм	не норм	$\pm 2,8$	$\pm 2,0$	$\pm 1,9$
	0,8	не норм	не норм	$\pm 3,3$	$\pm 2,3$	$\pm 2,0$
	0,7	не норм	не норм	$\pm 3,9$	$\pm 2,6$	$\pm 2,2$
	0,5	не норм	не норм	$\pm 5,7$	$\pm 3,4$	$\pm 2,8$
55, 56, 117-120, 131, 132, 137-140, 143-146, 149, 150, 153-156, 171, 187, 188 ТТ-0,5S; Сч-0,5S	1,0	$\pm 2,7$	$\pm 2,7$	$\pm 2,3$	$\pm 1,8$	$\pm 1,7$
	0,9	не норм	$\pm 3,1$	$\pm 2,8$	$\pm 2,0$	$\pm 1,9$
	0,8	не норм	$\pm 3,6$	$\pm 3,3$	$\pm 2,3$	$\pm 2,0$
	0,7	не норм	$\pm 4,3$	$\pm 3,9$	$\pm 2,6$	$\pm 2,2$
	0,5	не норм	$\pm 6,2$	$\pm 5,7$	$\pm 3,4$	$\pm 2,8$
№ ИИК	Реактивная электроэнергия					
	знач. $\cos\varphi/si$ пф	δ_{Wq2-5} , [%] для диапазона $W_{Q2\%} \leq W_{Qизм} < W_{Q5\%}$	δ_{Wq5-20} , [%] для диапазона $W_{Q5\%} \leq W_{Qизм} < W_{Q20\%}$	$\delta_{Wq20-100}$, [%] для диапазона $W_{Q20\%} \leq W_{Qизм} < W_{Q100\%}$	$\delta_{Wq100-120}$, [%] для диапазона $W_{Q100\%} \leq W_{Qизм} \leq W_{Q120\%}$	
1-54, 57-116, 121-130, 133-136, 141, 142, 147, 148, 151, 152, 157-170, 172-186, 189-536 ТТ-0,5; Сч-1,0	0,9/0,44	не норм	$\pm 8,1$	$\pm 4,3$	$\pm 3,3$	
	0,8/0,6	не норм	$\pm 5,6$	$\pm 3,3$	$\pm 2,7$	
	0,7/0,71	не норм	$\pm 4,8$	$\pm 3,0$	$\pm 2,6$	
	0,5/0,87	не норм	$\pm 3,9$	$\pm 2,7$	$\pm 2,5$	
55, 56, 117-120, 131, 132, 137-140, 143-146, 149, 150, 153-156, 171, 187, 188 ТТ-0,5S; Сч-1,0	0,9/0,44	$\pm 10,9$	$\pm 8,1$	$\pm 4,3$	$\pm 3,3$	
	0,8/0,6	$\pm 7,5$	$\pm 5,6$	$\pm 3,3$	$\pm 2,7$	
	0,7/0,71	$\pm 6,6$	$\pm 4,8$	$\pm 3,0$	$\pm 2,6$	
	0,5/0,87	$\pm 5,4$	$\pm 3,9$	$\pm 2,7$	$\pm 2,5$	
Примечания: $W_{P1\%}$ - значение электроэнергии при 1%-ном (от номинального) значении первичного тока в сети (минимальное значение тока I_1 min в сети с измерительными ТТ класса точности 0,5S); $W_{P2\%}$ ($W_{Q2\%}$) - значение электроэнергии при 2%-ном (от номинального) значении первичного тока в сети (минимальное значение тока I_1 min в сети с измерительными ТТ класса точности 0,5S); $W_{P5\%}$ ($W_{Q5\%}$) - значение электроэнергии при 5%-ном (от номинального) значении первичного тока в сети; $W_{P20\%}$ ($W_{Q20\%}$) - значение электроэнергии при 20%-ном (от номинального) значении первичного тока в сети; $W_{P100\%}$ ($W_{Q100\%}$) - значение электроэнергии при 100%-ном значении первичного тока в сети; $W_{P120\%}$ ($W_{Q120\%}$) - значение электроэнергии при 120%-ном (от номинального) значении первичного тока в сети.						

Примечания:

1. Характеристики основной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (трехминутная, получасовая).

2. В качестве характеристик основной относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

3. В качестве характеристик температурного коэффициента указаны пределы его допускаемых значений в % от измеряемой величины на °C.

4. Нормальные условия:

- параметры сети: напряжение $(0,98 \dots 1,02) * U_{ном}$, $\cos\varphi = 0,9_{инд}$

- температура окружающей среды (20 ± 5) °C

5. Рабочие условия:

напряжение питающей сети $(0,9 \dots 1,1) * U_{ном}$, ток $(0,05 \dots 1,2) * I_{ном}$;

температура окружающей среды:

- для счетчиков электроэнергии Меркурий 230 от 5 °C до 40 °C;

- трансформаторы тока по ГОСТ 7746;

6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, счетчики электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005 при измерении активной электроэнергии и по ГОСТ Р 52425-2005 при измерении реактивной электроэнергии.

7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена терминала связи на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном в ОАО «МОЭК» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК» как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК» измерительных компонентов:

- для счетчиков электроэнергии Меркурий 230 – среднее время наработки на отказ не менее 150000 часов;

Надежность системных решений:

- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться с помощью электронной почты и сотовой связи;

- в журналах событий счетчика фиксируются факты:

- 1) параметрирования;
- 2) пропадания напряжения;
- 3) коррекция времени

Защищенность применяемых компонентов:

- наличие механической защиты от несанкционированного доступа и пломбирование:

- 1) электросчетчика;
- 2) промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- 3) испытательной коробки;
- 4) Сервера

- наличие защиты на программном уровне:

- 1) пароль на счетчике;
- 2) пароль на сервере АРМ

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- АРМ (функция автоматизирована)

Возможность сбора информации:

- состояний средств измерений (функция автоматизирована);
- результатов измерений (функция автоматизирована);

Цикличность измерений электроэнергии:

- 30 минутные приращения (функция автоматизирована);

Цикличность сбора информации:

- 30 мин (функция автоматизирована)

Глубина хранения информации (профиля нагрузки):

- электросчетчик имеет энергонезависимую память для хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 85 суток;

- АРМ – хранение результатов измерений, состояний средств измерений – за весь срок эксплуатации системы (функция автоматизирована).

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК» типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК» определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК». Методика поверки» МП-455/446-2007, утвержденным ФГУ «Ростест-Москва» в сентябре 2007 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- Счетчик Меркурий 230 – по документу АВЛГ.411152.021 РЭ1;
- Радиочасы «МИР РЧ-01».

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

2 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

4 ГОСТ 7746–2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия

5 ГОСТ 1983–2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

6 ГОСТ Р 52320-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии

7 ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S

8 ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии

9 МИ 2999-2006 Рекомендация. ГЦИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЦТП филиала № 5 «ЮГО - ВОСТОЧНЫЙ» ОАО «МОЭК», заводской № 001 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.


ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «МОЭК»

Юридический адрес:
111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А

Фактический адрес:
109651, г. Москва, ул. Перерва, д.23, стр.1

Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала № 5 «Юго-Восточный»




Стрельцов

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «НПФ «Системная Интеграция и Метрология»

Юридический адрес:
123056, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 60, стр. 1

Исполнительный директор



С.В. Шейкина