

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин
26.06.2008 г.

Термопреобразователи с унифицированным
выходным сигналом
Метран-2700

Внесены в Государственный реестр средств
измерений
Регистрационный № 38548-08
Взамен №

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4211-018-51453097-2008.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом (далее термопреобразователи или ТП) Метран-2700 предназначены для измерения температуры различных сред, поверхностей и малогабаритных подшипников в газовой, нефтяной, угольной, энергетической, металлургической, химической, нефтехимической, машиностроительной и металлообрабатывающей, приборостроительной, пищевой, деревообрабатывающей и других областях промышленности, а также в сфере ЖКХ и энергосбережения. Использование ТП допускается в нейтральных, а также агрессивных средах, по отношению к которым материалы, контактирующие с измеряемой средой, являются коррозионностойкими.

Термопреобразователи с обозначением «Ex» имеют взрывозащищенное исполнение по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и могут применяться во взрывоопасных зонах согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13-99, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров, горючих жидкостей с воздухом, относящихся к категориям IIА, IIВ и IIС по ГОСТ Р 51330.11-99.

ТП изготавливаются в следующих климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69:

- исполнения У1, У1.1, У3, но для работы при значении температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 75 °C (опция – от минус 51,1 до плюс 75 °C); для ТП исполнения Ex температурного класса T6 по ГОСТ Р 51330.0-99 – от минус 20 до плюс 60 °C, температурного класса T5 по ГОСТ Р 51330.0-99 – от минус 40 до плюс 75 °C (опция – от минус 51,1 до плюс 75 °C); для ТП общепромышленного исполнения с выносным монтажом измерительного преобразователя – от минус 40 до плюс 85 °C (опция – от минус 51,1 до плюс 85 °C);

- тропические исполнения Т3, ТС1, но для работы при значении температуры окружающего воздуха – от минус 10 до плюс 75 °C; для ТП исполнения Ex температурного класса T6 по ГОСТ Р 51330.0-99 – от минус 10 до плюс 60 °C, температурного класса T5 по ГОСТ Р 51330.0-99 – от минус 10 до плюс 75 °C; для ТП общепромышленного исполнения с выносным монтажом измерительного преобразователя – от минус 10 до плюс 85 °C;

- тропические исполнения ТВ1, ТМ1, но для работы при значении температуры окружающего воздуха – от плюс 1 до плюс 75 °C; для ТП исполнения Ex температурного класса T6 по ГОСТ Р 51330.0-99 – от плюс 1 до плюс 60 °C, температурного класса T5 по ГОСТ Р 51330.0-99 – от плюс 1 до плюс 75 °C; для ТП общепромышленного исполнения с выносным монтажом измерительного преобразователя – от плюс 1 до плюс 85 °C.

По защищенным от воздействия окружающей среды ТП являются пыле-, водозащищенными (соответствуют коду IP65) или пылезащищенными (соответствуют коду IP5X) по ГОСТ 14254-96.

По устойчивости к механическим воздействиям ТП являются вибростойкими согласно ГОСТ 12997 и соответствуют группам N2, V1, V2, F2, F3, G1 в зависимости от исполнения.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия термопреобразователей Метран-2700 основан на преобразовании измерительным преобразователем (ИП) сигнала первичного преобразователя в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА или 20-4 мА. Измерительный преобразователь может встраиваться в соединительную головку или монтироваться на рейке DIN.

Сигнал с первичного преобразователя температуры поступает на вход ИП, где преобразуется с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) в дискретный сигнал. Дискретный сигнал обрабатывается с помощью микропроцессорного преобразователя (МП). С выхода МП дискретный сигнал поступает на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), где происходит преобразование в унифицированный аналоговый сигнал 4-20 мА или 20-4 мА.

По ГОСТ 30232 ТП подразделяются:

- по типу применяемых первичных преобразователей (ПП) – на ТП с преобразователями термоэлектрическими (номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ) типа К, Н, S, В по ГОСТ 6616) и с термопреобразователями сопротивления (НСХ типа 100П, Pt100, 50М, 100М по ГОСТ Р 8.625);
- по зависимости выходного сигнала от измеряемой температуры – ТП с линейной зависимостью;
- по связи между входными и выходными цепями – ТП без гальванической связи.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы НСХ, диапазоны унифицированного выходного сигнала, диапазоны измерений, пределы допускаемой основной приведенной (γ_0) погрешности ТП, выраженные в процентах от диапазона измерений, абсолютной погрешности (Δ_0) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип НСХ	Выходной сигнал, мА	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной по-грешности	
			приведенной, γ_0 %	абсолютной, Δ_0 , °C
K	4-20, 20-4	От минус 40 до 1000	±0,25; ±0,50	±1,0
N		От минус 40 до 1100 От минус 40 до 1200	±0,25; ±0,50	±1,0
Pt100		От 500 до 850	±0,15	±0,5
100П		От минус 50 до 120 От минус 50 до 200 От минус 50 до 500* От минус 50 до 600**	±0,15; ±0,25	±0,4
50М, 100М		От минус 50 до 120 От минус 50 до 200 От минус 50 до 500	±0,15; ±0,25	±0,4
S		От минус 50 до 120 От минус 50 до 180	±0,15; ±0,25	±0,5
B		От 0 до 1300 От 600 до 1600	±0,25; ±0,50	±1,0

Примечания

1 Диапазон измерений температуры ТП выбирается при заказе в пределах диапазона измерений ПП, но не менее минимального диапазона измерений: 10 °C для ТП с НСХ типа 50М, 100М, 100П, Pt100; 25 °C - для ТП с НСХ типа K, N, S, B.

2 Значение допускаемой основной погрешности ТП выбирается из значений, установленных в процентах от диапазона измерений, выбранного при заказе, или в градусах Цельсия, в зависимости от того, что больше.

* Для ПП с НСХ типа Pt100, работающих с ИП, верхний предел измерений - 500 °C.

** Только для ТП с кабельной конструкцией ЧЭ.

Дополнительная погрешность ТП, вызванная изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, на каждые 10°C не превышает 0,1 % от диапазона изменения выходного сигнала по отношению к температуре настройки ТП 20°C .

Электрическое питание ТП осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 12 до 42 В.

Электрическое питание ТП Метран-2700-Exia осуществляется от искробезопасных цепей блоков питания (барьеров), имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99 с уровнем искробезопасности электрической цепи «ia» для электрооборудования подгруппы IIС по ГОСТ Р 51330.0-99 с электрическими параметрами: максимальное выходное напряжение барьеров $U_0 \leq 24$ В, максимальный выходной ток $I_0 \leq 120$ мА.

Потребляемая мощность при максимальном значении выходного токового сигнала, Вт: 1,2;
0,58 (для взрывозащищенного исполнения вида «Exia»).

Электрическое сопротивление изоляции между электрически несвязанными цепями, а также между этими цепями и корпусом ТП при нормальных климатических условиях, МОм, не менее:

40.

Длина монтажной части (в зависимости от исполнения ТП), мм: от 10 до 20000.

Масса (в зависимости от исполнения ТП), кг: от 0,15 до 6,50.

Вероятность безотказной работы ТП за 1000 ч, не менее: 0,8.

Средний срок службы при номинальной температуре применения, лет, не менее:

- ТП с НСХ типа К 3;

- ТП с НСХ типа N 4;

- ТП с НСХ типа 100П, Pt100 6;

- ТП с НСХ типа 50М, 100М 5;

Средний ресурс ТП с НСХ типа S, В при номинальной температуре применения, ч, не менее: 6000.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом и на табличку, прикрепленную к ТП.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ТП приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-2700	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	СПГК.5242.000.00 РЭ	1 экз.	На 10 штук ТП и меньшее количество при поставке в один адрес
Методика поверки	МИ 4211-018-2008	1 экз.	
Паспорт	СПГК.5242.000.00 ПС	1 экз.	

При заказе ТП с выносным монтажом ИП на рейке DIN ТП поставляется с соединительным кабелем и монтажным комплектом для крепления ИП на рейке стандарта DIN.

По отдельному заказу может поставляться конфигуратор и программное обеспечение.

ПОВЕРКА

Проверка ТП производится в соответствии с документом МИ 4211-018-2008 «Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом Метран-2700. Методика поверки», согласованным с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», июнь 2008г.

Межпроверочный интервал:

- для ТП с НСХ типа K, S, B
- для ТП с НСХ типа N, 100П, Pt100, 50М, 100М

1 год;

2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.558-93 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры.

ГОСТ 30232-94 Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования.

ГОСТ Р 8.625-2006 ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

ТУ 4211-018-51453097-2008 Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом Метран-2700. Технические условия.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ05.В02300, выданный Органом по сертификации НАИО «ЦСВЭ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип термопреобразователей Метран-2700 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ПГ «Метран»

Адрес: 454138, г. Челябинск, Комсомольский пр., 29.

Тел.: (351) 798-85-10, 741-46-33 (операторы)

Факс: (351) 741-68-11, 741-45-17

Электронная почта: metran@mettran.ru

Директор Глобального инженерного центра ЗАО «ПГ «Метран»

Стив Тримбл

Начальник лаборатории термометрии
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

Е.В. Васильев

