

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАННО:

Директор ГЦИ ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

«18» 08 2008 г.

<p>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ</p>	<p>Внесена в Государственный реестр средств измерений</p> <p>Регистрационный № <u>38608-08</u></p>
---	--

Изготовлена по ГОСТ 22261-94 и технической документации ООО «ОРТЭКС» г. Нижний Новгород, заводской № 422200006.2.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ (в дальнейшем - АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ) предназначена для измерений, коммерческого и технического учета электрической энергии и мощности, а также автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об энергоснабжении. В частности, АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ предназначена для использования в составе многоуровневых автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Область применения: в филиале ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» и граничащих с ним по цепям электроснабжения энергосистемах, промышленных и других энергопотребляющих (энергопоставляющих) предприятиях.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ представляет собой информационно-измерительную систему, состоящую из следующих основных средств измерений - измерительных трансформаторов напряжения и тока, счетчиков электроэнергии, контроллеров, сервера сбора данных и вспомогательного оборудования - устройств связи, модемов различных типов, верхнего уровня сбора информации - коммуникационного сервера, сервера хранения коммерческой информации АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ (в дальнейшем - сервер) (Функции сервера сбора данных, коммуникационного сервера, сервера хранения данных выполняет ИВК «ИКМ-Пирамида») и автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе ПЭВМ.

Система обеспечивает измерение следующих основных параметров энергопотребления:

- 1) активной (реактивной) энергии за определенные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом, с учетом временных (тарифных) зон, включая прием и отдачу энергии;
- 2) средних значений активной (реактивной) мощности за определенные интервалы времени по каналам учета, группам каналов учета и объекту в целом;
- 3) календарного времени и интервалов времени.

Кроме параметров энергопотребления (измерительной информации) в счетчике и сервере сбора данных может храниться служебная информация: параметры качества электроэнергии в точке учета, регистрация различных событий, данные о корректировках параметров, данные о работоспособности устройств, перерывы питания и другая информация. Эта информация может по запросу пользователя передаваться на АРМ.

В АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 бкВ измерения и передача данных на верхний уровень происходит следующим образом. Аналоговые сигналы переменного тока с выходов измерительных трансформаторов (для счетчиков трансформаторного включения) поступают на входы счетчиков электроэнергии, которые преобразуют значения входных сигналов в цифровой код. Счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 производит измерения мгновенных и действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывают активную мощность ($P=U \cdot I \cdot \cos\varphi$) и полную мощность ($S=U \cdot I$). Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму $Q=(S^2-P^2)^{0,5}$. Средние значения активной мощности рассчитываются путем интегрирования текущих значений P на 30-минутных интервалах времени. По запросу или в автоматическом режиме измерительная информация направляется в устройство сбора и передачи данных (УСПД). В УСПД происходят косвенные измерения электрической энергии при помощи программного обеспечения, установленного на УСПД, далее информация поступает на сервер, где происходит накопление и отображение собранной информации при помощи АРМов. Полный перечень информации, передаваемой на АРМ, определяется техническими характеристиками многофункциональных электросчетчиков, УСПД и уровнем доступа АРМа к базе данных. Для передачи данных, несущих информацию об измеряемой величине от одного компонента АИИС КУЭ к другому, используются проводные линии связи, телефонные линии связи.

АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 бкВ имеет систему обеспечения точного времени (СОЕВ), которая охватывает уровень счётчика электрической энергии, УСПД, сервера и имеет нормированную погрешность. Коррекция системного времени производится, не реже одного раза в сутки, по временным импульсам от устройства синхронизации системного времени УСВ-1 на основе GPS приёмника, подключённого к серверу.

Для защиты метрологических характеристик системы от несанкционированных изменений (корректировок) предусмотрена аппаратная блокировка, пломбирование средств измерений и учета, кроссовых и клеммных коробок, а также многоуровневый доступ к текущим данным и параметрам настройки системы (электронные ключи, индивидуальные пароли, коды оператора и программные средства для защиты файлов и баз данных).

Основные функции и эксплуатационные характеристики АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 бкВ соответствуют техническим требованиям НП АТС к АИИС КУЭ. Система выполняет непрерывные автоматизированные измерения следующих величин: приращений активной электрической энергии, измерений календарного времени, интервалов времени и коррекцию хода часов компонентов системы, а также сбор результатов и построение графиков получасовых нагрузок, необходимых для организации рационального контроля и учета энергопотребления. Параметры надежности средств измерений АИИС КУЭ трансформаторов напряжения и тока, счетчика электроэнергии соответствуют техническим требованиям к АИИС КУЭ субъекта ОРЭ. Для непосредственного подключения к счетчику СЭТ-4ТМ.03.01 (в случае, например, повреждения линии связи) предусматривается

использование переносного компьютера типа NoteBook с последующей передачей данных на компьютер высшего уровня.

В системе обеспечена возможность автономного съема информации со счетчиков. Глубина хранения информации в системе не менее 35 суток. (Для счетчиков СЭТ-4ТМ.03 глубина хранения каждого массива профиля мощности при времени интегрирования 30 мин. составляет 3,7 месяца; для УСПД Сикон С70 глубина хранения графика средних мощностей за интервал 30 мин. 45 суток; для ИВК «ИКМ-Пирамида» 3,5 года). При прерывании питания все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти.

Все основные технические компоненты, используемые АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ являются средствами измерений и зарегистрированы в Государственном реестре. Устройства связи, модемы различных типов, пульты оператора, дополнительные средства вычислительной техники (персональные компьютеры) отнесены к вспомогательным техническим компонентам и выполняют только функции передачи и отображения данных, получаемых от основных технических компонентов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

параметр	значение
Пределы допускаемых значений относительной погрешности АИИС КУЭ при измерении электрической энергии.	Вычисляются по методике поверки в зависимости от состава ИК. Значения пределов допускаемых погрешностей приведены в таблице 2
Параметры питающей сети переменного тока: Напряжение, В частота, Гц	220± 22 50+1
Температурный диапазон окружающей среды для: - счетчиков электрической энергии, °С - трансформаторов тока и напряжения, °С	+5...+30 -20...+35
Индукция внешнего магнитного поля в местах установки счетчиков, не более, мТл	0,5
Мощность, потребляемая вторичной нагрузкой, подключаемой к ТТ и ТН, % от номинального значения	25-100
Потери напряжения в линии от ТН к счетчику, не более, %	0,25
Первичные номинальные напряжения, кВ	6
Первичные номинальные токи, кА	1,5
Номинальное вторичное напряжение, В	100
Номинальный вторичный ток, А	5
Количество точек учета, шт.	2
Интервал задания границ тарифных зон, минут	30
Абсолютная погрешность при измерении текущего времени в системе и ее компонентах, не более, секунд	±5
Средний срок службы системы, лет	15

Пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении электрической энергии, %.

Таблица 2

№ИК	Состав ИК**	cosφ (sin φ)	$\delta_{I_{1(2)}^{*}\%I}$ $I_{1(2)}^{*}\% < I \leq I_{5\%}$	$\delta_{5\%I}$ $I_{5\%} < I \leq I_{20\%}$	$\delta_{20\%I}$ $I_{20\%} < I \leq I_{100\%}$	$\delta_{100\%I}$ $I_{100\%} < I \leq I_{120\%}$
155	ТТ класс точности 0,5S ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,2S (активная энергия)	1	±1,8	±0,99	±0,81	±0,81
		0,8 (инд.)	±2,3	±1,3	±1,0	±1,0
		0,5 (инд.)	±3,9	±2,2	±1,6	±1,6
	ТТ класс точности 0,5S ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,5 (реактивная энергия)	0,8 (0,6)	±3,6	±1,9	±1,4	±1,4
0,5 (0,87)		±2,7	±1,4	±1,1	±1,1	
156	ТТ класс точности 0,5S ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,2S (активная энергия)	1	±1,8	±0,99	±0,81	±0,81
		0,8 (инд.)	±2,3	±1,3	±1,0	±1,0
		0,5 (инд.)	±3,9	±2,2	±1,6	±1,6
	ТТ класс точности 0,5S ТН класс точности 0,5 Счетчик класс точности 0,5 (реактивная энергия)	0,8 (0,6)	±3,6	±1,9	±1,4	±1,4
0,5 (0,87)		±2,7	±1,4	±1,1	±1,1	

*) Примечание: Погрешность нормируется для тока I от 2% до 5% номинального значения При cosφ < 1.

**) В процессе эксплуатации системы возможны замены отдельных измерительных компонентов без переоформления сертификата об утверждении типа АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединения ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ: стандартизованных компонентов - измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные утвержденных типов, класс точности которых должен быть не хуже класса точности первоначально указанных в таблице, а также УСПД - на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом согласно МИ 2999-06. Акт хранится совместно с описанием типа АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6 кВ как его неотъемлемая часть.

Для разных сочетаний классов точности измерительных трансформаторов и счетчиков электрической энергии пределы допускаемых относительных погрешностей при измерении энергии и мощности в рабочих условиях эксплуатации рассчитываются согласно алгоритмам, приведенным в методике поверки АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ.

Пределы допускаемой относительной погрешности по средней получасовой мощности и энергии для любого измерительного канала системы на интервалах усреднения получасовой мощности, на которых не производится корректировка времени, рассчитываются на основании считанных по цифровому интерфейсу показаний счетчика о

средней получасовой мощности, хранящейся в счетчике в виде профиля нагрузки в импульсах, по следующей формуле:

$$\delta_{p.} = \pm \sqrt{\delta_3^2 + \left(\frac{KK_e \cdot 100\%}{1000PT_{cp}} \right)^2}, \text{ где}$$

δ_p - пределы допускаемой относительной погрешности при измерении средней получасовой мощности и энергии, в процентах;

δ_3 - пределы допускаемой относительной погрешности системы из табл.2 при измерении электроэнергии, в процентах;

K - масштабный коэффициент, равный общему коэффициенту трансформации трансформаторов тока и напряжения;

K_e - внутренняя константа счетчика (величина эквивалентная 1 импульсу, выраженному в Вт·ч);

T_{cp} - интервал усреднения мощности, выраженный в часах;

P - величина измеренной средней мощности с помощью системы на данном интервале усреднения, выраженная в кВт.

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности по средней мощности для любого измерительного канала системы на интервалах усреднения мощности, на которых производится корректировка времени, рассчитываются по следующей формуле:

$$\delta_{p.корр.} = \frac{\Delta t}{3600T_{cp}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

Δt - величина произведенной корректировки значения текущего времени в счетчиках (в секундах);

T_{cp} - величина интервала усреднения мощности (в часах).

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульных листах эксплуатационной документации системы типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки приведен в таблице 3, 4 и 5.

Таблица 3

Канал учета		Средство измерений		Наименование измеряемой величины
Номер ИК	Наименование объекта учета (по документации энергообъекта)	Наименование измеряемой величины	Обозначение, тип, стандарт, технические условия либо метрологические характеристики, № Госреестра	
155	Яч. тр-ра Т-658 КЛ 6 кВ ООО "ЭсСиЭй"	ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-11 Кл.г 0,5S К _{тт} =1500/5 Зав.№ 28815-08 Зав.№ 30283-08 Зав.№ 30373-08 ГР № 15128-03	Ток, 5 А (номинальный вторичный)
		ТН	ЗНОЛП-6 Кл.г 0,5 К _{тн} = 6000/100 Зав.№ 3591 Зав.№ 3593 Зав.№ 3584 ГР № 3344-04	Напряжение, 100 В (номинальное вторичное)

		Счетчик	СЭТ-4ТМ.03 Кл.т. 0,2S/0,5 Рсч.=5000 Зав.№ 101072352 ГР № 27524-04	Ном. ток 1А, энергия активная/реактивная
156	Яч. тр-ра Т-660 КЛ 6 кВ ООО "ЭсСиЭй"	ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-11 Кл.т. 0,5S Ктт=1500/5 Зав.№ 23810-08 Зав.№ 30384-08 Зав.№ 23984-08 ГР № 15128-03	Ток, 5 А (номинальный вторичный)
		ТН	3 НОЛП-6 Кл.т. 0,5 Ктн=6000/100 Зав.№ 3015 Зав.№ 2941 Зав.№ 2977 ГР № 3344-04	Напряжение, 100 В (номинальное вторичное)
		Счетчик	СЭТ-4ТМ03.01 Кл.т.0,2S/0,5 Рсч.=5000 Зав.№ 101073590 ГР № 27524-04	Ном. ток 1А, энергия активная/реактивная

Таблица 4

Наименование средств измерений	Количество приборов в АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек тр-ров Т-658 и Т-660 6кВ	Номер в Госреестре средств измерений
Измерительные трансформаторы тока ГОСТ 7746 ТОЛ-10	6	№ 15128-03
Измерительные трансформаторы напряжения ГОСТ 1983 ЗНОЛ-6	6	№ 3344-03
СЭТ-4ТМ.03.01	По количеству точек учета 2 (два)	№ 27524-04
ИВК «ИКМ-Пирамида» Комплекс информационно-вычислительный (сервер)	1 (один) Зав. №226	№ 29484-05
Контроллер Сикон С70	1 (один) Зав. № 04195	№ 15236-03
Устройство синхронизации времени УСВ-1	1 (один) Зав.№ 516	№ 28716-05

Таблица 5

Наименование программного обеспечения, вспомогательного оборудования и документации.	Необходимое количество для АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ
Сотовый модем с обвязкой	1 (один)
Маршрутизатор Сикон С30	1 (один)
SQL Srv 2005 Standart Edtn English Disk Kit MVL CD	1 (один) комплект
Windows 2003 Srv Eng 5 cl	1 (один) комплект
Серверное программное обеспечение «Пирамида 2000.СЕРВЕР»	1 (один) комплект
Клиентское программное обеспечение «Пирамида 2000. АРМ: Корпорация»	1 (один) комплект
Клиентское программное обеспечение «Пирамида 2000. АРМ; Корпорация». Дополнительное рабочее место	1 (один) комплект
Программа конфигурации счетчиков СЭТ-4ТМ	1 (один)
Формуляр на систему	1 (один) экземпляр
Методика поверки	1 (один) экземпляр
Руководство по эксплуатации	1 (один) экземпляр

ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ проводится по документу «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г.

Перечень основных средств поверки:

средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;

средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;

средства поверки многофункциональных микропроцессорных счетчиков электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.03 в соответствии с методикой поверки утвержденной Нижегородским ЦСМ в 2004г.

средства поверки УСВ-1 в соответствии с методикой поверки утвержденной ВНИИФТРИ в 2005г.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) Межгосударственный стандарт «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (класс точности 0,2 S и 0,5 S)».

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ 7746 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 1983 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии и мощности АИИС КУЭ филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» на присоединениях ячеек трансформаторов Т-658 и Т-660 6кВ утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ООО «ОРТЭКС»
Адрес: 603000 г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д.2.

Генеральный директор
ООО «ОРТЭКС»



Сироткин Ю.Ф.