

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**СОГЛАСОВАНО**  
**Руководитель ГЦИ СИ**  
**Зам. государственного директора**  
**«Росстандарт-Москва»**



<b>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Аркада Профиль»</b>	<b>Внесена в Государственный реестр средств измерений</b> <b>Регистрационный номер № 43353-09</b>
--	--

Изготовлена по проектной документации ООО «ИСКРЭН» г. Москва. Заводской номер № 001.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Аркада Профиль» (далее по тексту - АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль») предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности в ЗАО «фестальпине Аркада Профиль» по всем расчетным точкам учета.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

## ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» представляет собой двухуровневую автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

Первый уровень включает в себя четыре (4) информационно-измерительных комплекса (ИИК) и выполняет функцию проведения измерений.

Второй уровень включает в себя информационно-вычислительный комплекс (ИВК).

В состав ИИК входят:

- счетчики электрической энергии;
- измерительные трансформаторы тока и напряжения;
- вторичные измерительные цепи.

В состав ИВК входят:

- технические средства приёма-передачи данных;
- сервер сбора данных (ССД);
- устройство синхронизации системного времени (УССВ);
- технические средства для организации локальной вычислительной сети (ЛВС) и разграничения прав доступа к информации.

АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;

- периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

**Принцип действия:**

Сигналы, пропорциональные напряжению и току в сети, снимаются с вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения и поступают на вход преобразователя счетчика. Измерительная система преобразователя перемножает входные сигналы, получая мгновенную потребляемую мощность. Этот сигнал поступает на вход микроконтроллера счетчика, преобразующего его в Вт·ч и, по мере накопления сигналов, изменяющего показания счетчика. Микроконтроллер считывает и сохраняет последнее сохраненное значение. По мере накопления каждого Вт·ч, микроконтроллер увеличивает показания счетчика.

Для получения информации со счетчиков, сервер сбора данных (ИВК) формирует запрос на счётчик МТ-851.

Счетчик в ответ пересылает данные через терминал связи на сервер сбора данных (ИВК), на котором установлено специализированное программное обеспечение SEP2W для сбора и учета данных.

АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени и имеет нормированные метрологические характеристики. В СОЕВ входят все средства измерений времени, влияющие на процесс измерения количества электроэнергии, и учитываются временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые используются при синхронизации времени. СОЕВ привязана к единому календарному времени.

Устройством приема сигналов точного времени служит GPS-приемник BR-355, подключенный к серверу сбора данных.

Синхронизация времени в АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» осуществляется программным способом по специальному алгоритму. Алгоритм включает в себя коррекцию системного времени сервера и коррекцию времени в счетчиках по сигналам GPS-приемника.

При реализации этого алгоритма специальная программа, установленная на ИВК, в соответствии с заданным расписанием (каждую секунду), производит отправку запросов на получение значения точного времени от устройства BR-355 (GPS-приемник). Получив точное валидное время (GPS-приемник должен принимать устойчивый сигнал, минимум от 3-х спутников), программа проверяет системное время ИВК и при расхождении производит коррекцию.

Синхронизация времени счетчиков производится программой SEP2 Collect по отдельному расписанию. ИВК посылает специальный запрос на конкретный счетчик. Получив ответ, ИВК вычисляет разницу во времени между своим системным временем и временем счетчика. В том случае, если эта величина попадает в допустимый диапазон синхронизации, на счетчик посылается команда установки времени с величиной расхождения. Верхняя и нижняя границы диапазона синхронизации устанавливаются в SEP2 Collect для каждого счетчика. Нижняя граница для проводных каналов составляет 0 с, для беспроводных каналов – 2 с. Верхняя граница устанавливается равной 20 с.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов ЗАО «Аркада Профиль»:  $\pm 5$  с/сутки.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ ИИК	Наименование объекта	Состав измерительного канала				ССД	Наименование измеряемой величины
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии многофункциональный			
1	2	3	4	5	6	7	
1	ГПП-2, ЗРУ-10, яч.125	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт= 50/5 Зав. №1624 Зав. №1580 Госреестр № 1276-59	НОМ-10 Кл.т. 0,5 Ктн=10000/100 Зав. №2735 Зав. №5885 Госреестр № 4947-98	МТ851 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 34873972 Госреестр № 27724-04	HP PROLIANT	Энергия активная	
						Календарное время	
2	ГПП-2, ЗРУ-10, яч.267	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт= 50/5 Зав. №1589 Зав. №6921 Госреестр № 1276-59	НОМ-10 Кл.т. 0,5 Ктн=10000/100 Зав. №3749 Зав. №ТЕАР Госреестр № 4947-98	МТ851 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 34873513 Госреестр № 27724-04		Энергия активная	
						Календарное время	
3	ГПП-2, ЗРУ-10, яч.320	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт= 150/5 Зав. №1010 Зав. №0924 Госреестр № 1276-59	НОМ-10 Кл.т. 0,5 Ктн=10000/100 Зав. №3550 Зав. №959 Госреестр № 4947-98	МТ851 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 34873703 Госреестр № 27724-04	Энергия активная		
					Календарное время		
4	ГПП-2, ЗРУ-10, яч.476	ТПЛ-10 Кл.т. 0,5 Ктт= 150/5 Зав. №6894 Зав. №6467 Госреестр № 1276-59	2НОМ-10 Кл.т. 0,5 Ктн=10000/100 Зав. №ГУП8 Зав. №3732 Госреестр № 4947-98	МТ851 Кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 34569624 Госреестр № 27724-04	Энергия активная		
					Календарное время		

Метрологические характеристики измерительных каналов АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» приведены в таблице 2.

Таблица 2

Границы допускаемой относительной погрешности измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль»				
Номер канала	cos φ	$\delta_{5\%}$ , $W_{P5\%} \leq W_{Pизм} < W_{P20\%}$		$\delta_{20\%}$ , $W_{P20\%} \leq W_{Pизм} < W_{P100\%}$
		$\delta_{100\%}$ , $W_{P100\%} \leq W_{Pизм} < W_{P120}$		
1-4 ТТ-0,5; ТН-0,5; СЧ-0,5S	1	$\pm 2,5$		$\pm 2,1$
	0,9	$\pm 3,0$		$\pm 2,4$
	0,8	$\pm 3,6$		$\pm 2,6$
	0,7	$\pm 4,2$		$\pm 3,0$
	0,5	$\pm 6,0$		$\pm 3,9$

Продолжение таблицы 2

Границы допустимой относительной погрешности измерения реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль»				
Номер канала	cosφ	$\delta_{5\%}$	$\delta_{20\%}$	$\delta_{100\%}$
		$W_{Q 5\%} \leq W_{Q \text{ изм}} < W_{Q 20\%}$	$W_{Q 20\%} \leq W_{Q \text{ изм}} < W_{Q 100\%}$	$W_{Q 100\%} \leq W_{Q \text{ изм}} < W_{Q 120\%}$
1-4 ТТ-0,5; ТН-0,5; СЧ-1,0	0,9	±7,6	±4,2	±3,2
	0,8	±5,0	±2,9	±2,4
	0,7	±4,2	±2,6	±2,2
	0,5	±3,3	±2,2	±2,0

**Примечания:**

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.);
2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
3. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль»:
  - напряжение питающей сети: напряжение (0,98...1,02)\* $U_{ном}$ , ток (1 ÷ 1,2)  $I_{ном}$ , cosφ=0,9 инд;
  - температура окружающей среды (20±5) °С.
4. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль»:
  - напряжение питающей сети (0,9...1,1)\* $U_{ном}$ , ток (0,05...1,2)\* $I_{ном}$ ;
  - температура окружающей среды:
  - для счетчиков электроэнергии МТ851 от минус 40°С до плюс 60°С;
  - трансформаторы тока по ГОСТ 7746;
  - трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983.
5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электроэнергии по ГОСТ 30206 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электроэнергии;
6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Замена оформляется актом в установленном на ЗАО «Аркада Профиль» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» измерительных компонентов:

- счетчиков электроэнергии МТ851 – среднее время наработки на отказ не менее 1847754 часов;
- резервирование питания в АИИС КУЭ осуществляется при помощи источников бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающих стабилизированное бесперебойное питание элементов АИИС КУЭ при скачкообразном изменении или пропадании напряжения.

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика  $T_v \leq 7$  суток;
- для сервера  $T_v \leq 1$  час;
- для модема  $T_v \leq 1$  час;

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;
- данные ТТ о средних значениях фазных токов за тридцать минут хранятся в долговременной памяти электросчетчиков и передаются в базу данных ИВК;
- данные ТН обеспечены журналом автоматической регистрации событий;
- снижение напряжения по каждой из фаз А, В, С ниже уставок;

- исчезновение напряжения по всем фазам;
  - восстановление напряжения;
  - панели подключения к электрическим интерфейсам электросчетчиков защищены механическими пломбами;
  - программа параметрирования электросчетчиков имеет пароль;
  - организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
  - пароль на счетчике;
- Возможность коррекции времени в:
- счетчиках (функция автоматизирована).

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ ЗАО «Аркада Профиль» типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3

Наименование	Обозначение (тип)	Количество, шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10	8
Трансформатор напряжения	НОМ-10	8
Сервер сбора данных (ССД)	HP PROLIANT	1
Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии	МТ851	4
Модем	Zyxel U-336	1
Руководство по эксплуатации	ИЮНД.411711.032.РЭ	1
Формуляр	ИЮНД.411711.032.ФО-ПС	1
Методика поверки	МП-679/446-2009	1
Терминал связи	P2S	1

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

### ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Сорский ГОК». Методика поверки». МП-679/446-2009, утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в декабре 2009 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Счетчик МТ851 – по документу ГОСТ 8.584-2004;
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- Термометр по ГОСТ 28498, диапазон измерений – 40...+50°С, цена деления 1°С.

Межповерочный интервал - 4 года.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

2 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

4 ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия

5 ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

6 ГОСТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

7 ГОСТ 26035-83 Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия.

8. МИ 2999-2006 «Рекомендация. ГЦИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Аркада Профиль», зав. № 001 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Аркада Профиль»  
215805 г. Смоленская обл., г. Ярцево,  
ул. Машиностроительная стр.5  
Тел. (48143) 5-14-33  
Факс (48143) 5-16-71

Генеральный директор



Вернер Эллингер

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ИСКРЭН»  
119454, г. Москва, ул. Удальцова д.34,  
Тел/факс (495) 734-00-30

Исполнительный директор



С.Б. Тимошенко