



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

US.E.34.004.A № 42690

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Трансформаторы напряжения РТ7-2-150

ЗАВОДСКИЕ НОМЕРА **949696, 949697, 949831, 980161, 980166, 980167,
52662261, 52662262**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Instrument Transformers, Inc.", США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **46846-11**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.216-88

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **4 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **25 мая 2011 г. № 2393**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

В.Н.Крутиков

"....." 2011 г.

Серия СИ

№ 000665

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы напряжения РТ7-2-150

Назначение средства измерений

Трансформаторы напряжения РТ7-2-150 (далее – трансформаторы) предназначены для передачи сигнала измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, автоматике, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока промышленной частоты.

Трансформаторы устанавливаются в комплектные распределительные устройства внутренней установки электрических подстанций и являются комплектующими изделиями.

Описание средства измерений

Трансформаторы напряжения относятся к классу измерительных преобразователей.

Принцип действия трансформаторов напряжения основан на преобразовании посредством электромагнитной индукции переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте и без существенных потерь мощности.

Трансформаторы РТ7-2-150 – однофазные, электромагнитные, двухобмоточные. Число ступеней трансформации – одна.

Конструктивно трансформаторы представляют собой магнитопровод с двумя обмотками (первичной и вторичной), заключенных в герметичный корпус из полиуретановой резины. Магнитопровод трансформаторов стержневого типа, обмотки расположены концентрически. Основная вторичная обмотка предназначена для измерения и учета электроэнергии.

Выводы вторичной обмотки выполнены в виде болтов М6 и расположены в передней нижней торцевой части трансформатора. При эксплуатации выводы вторичной обмотки закрываются изоляционной пломбируемой крышкой.



Высоковольтные выводы первичной обмотки расположены в верхней части корпуса трансформаторов.

Для крепления трансформаторов в месте установки на опорной поверхности трансформаторов имеются отверстия под болты М10.

Рабочее положение трансформаторов в пространстве – любое. На торцевой части корпуса трансформаторы имеют табличку технических данных.

Трансформаторы относятся к неремонтируемым и невосстанавливаемым изделиям.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Характеристики трансформаторов напряжения РТ7-2-150.

Характеристики	Значение	
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ	34,5	
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В	115	
Классы точности основной вторичной обмотки	0,5; 1,0; 3,0	
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В·А, в классе точности:	0,5	300
	1,0	400
	3,0	600
Номинальная частота, Гц	50/60	
Схема и группа соединения обмоток	1/1-0	
Габаритные размеры, мм, (длина×ширина×высота)	419×413×400	
Масса, кг	79,4	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УЗ	

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится методом трафаретной печати на табличку технических данных трансформатора и типографским способом на титульный лист паспортов.

Комплектность средства измерений

Трансформатор напряжения РТ7-2-150 8 шт. (Зав. №№ 949696, 949697, 949831, 980161, 980166, 980167, 52662261, 52662262).
Паспорт 8 экз.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.216-88 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки.
Средства поверки: трансформатор напряжения измерительный лабораторный НЛЛ-35 (кл. т. 0,1), прибор сравнения КНТ-03 ($\pm 0,001\%$; $\pm 0,1$ мин); магазин нагрузок МР3025 ($\pm 4\%$).

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в паспорте.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к трансформаторам напряжения РТ7-2-150

1. ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».
2. ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».
3. Техническая документация фирмы «Instrument Transformers, Inc.», США.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- «осуществление торговли и товарообменных операций...» (п. 7 ч. 3 ст. 1 Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»);
- «выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям» (п. 14 ч. 3 ст. 1 Федерального Закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

Изготовитель

Фирма «Instrument Transformers, Inc.», США.
Адрес: 1907 Calumet St. Clearwater, FL 33765-1108, USA.
Тел.: (727) 298-2000 Факс: (727) 298-2087.
Web-сайт: <http://www.geiti.com>

Заявитель

ООО НПО «МИР», г. Омск.
Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Успешная, 51.
Тел.: 8 (3812) 61-99-74 Факс: 8 (3812) 61-83-72
Web-сайт: <http://www.mir-omsk.ru>

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»).

Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.
Тел. 8 (495) 437 55 77; Факс 8 (495) 437 56 66; E-mail: office@vniims.ru.
Номер аттестата аккредитации 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

В.Н. Крутиков

« »

2011 г.