

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Челябинской области №1 (ГТП Челябинская, ГТП Центральная (в/г №15))

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Челябинской области №1 (ГТП Челябинская, ГТП Центральная (в/г №15)) (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности потребляемой с ОРЭМ по расчетным точкам учета, а также регистрации параметров электропотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ построенная на основе ИИС «Пирамида» (Госреестр № 21906-11), представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

Измерительно-информационные комплексы (ИИК) АИИС КУЭ состоят из двух уровней:

1-ый уровень – включает в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;

2-ой уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включает в себя сервер сбора данных (ССД) регионального отделения ОАО «Оборонэнергосбыт», основной и резервный серверы баз данных (СБД) ОАО «Оборонэнергосбыт», коммуникаторы СИКОН ТС65, автоматизированное рабочее место (АРМ), устройство синхронизации системного времени (УССВ) УСВ-2 Госреестр № 41681-09, а также совокупность аппаратных, каналобразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение.

АРМ оператора представляет собой персональный компьютер, на котором установлена клиентская часть ПО «Пирамида 2000. АРМ». АРМ по ЛВС предприятия связано с сервером, на котором установлено ПО «Пирамида 2000. Сервер». Для этого в настройках ПО «Пирамида 2000. АРМ» указывается IP-адрес сервера.

В качестве ССД используется сервер HP Proliant DL180G6, установленный в региональном отделении ОАО «Оборонэнергосбыт». В качестве СБД используются серверы SuperMicro 6026T-NTR+ (825-7). СБД установлен в центре сбора и обработки информации (ЦСОИ) ОАО «Оборонэнергосбыт».

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в 30 мин) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений в организации-участники оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени);
- передача журналов событий счетчиков.

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков посредством линий связи и далее через коммутатор СИКОН ТС65 по сети Интернет поступает на ССД (в случае если отсутствует TCP-соединение с контроллером, сервер устанавливает CSD-соединение с СИКОН ТС65 через GSM-модем и по нему считывает данные). ССД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения (ПО) осуществляет обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации, перевод измеренных значений в именованные физические величины), формирование, хранение, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу информации на СБД по протоколу «Пирамида» посредством межмашинного обмена через распределенную вычислительную сеть ОАО «Оборонэнергосбыт» (основной канал) либо по электронной почте путем отправки файла с данными, оформленными в соответствии с протоколом «Пирамида» (резервный канал). СБД АИИС КУЭ при помощи программного обеспечения (ПО) осуществляет хранение, оформление справочных и отчетных документов и последующую передачу информации всем заинтересованным субъектам (ОАО «АТС») в рамках согласованного регламента.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Коррекция текущего значения времени и даты (далее времени) часов УСВ-2 происходит от GPS-приёмника. Погрешность формирования (хранения) шкалы времени при отсутствии коррекции по сигналам проверки времени в сутки не более $\pm 1,0$ с. Установка текущих значений времени и даты в АИИС КУЭ происходит автоматически на всех уровнях системы внутренними таймерами устройств, входящих в систему. Коррекция отклонений встроенных часов осуществляется при помощи синхронизации таймеров устройств с единым временем, поддерживаемым УСВ-2.

Синхронизация времени или коррекция шкалы времени таймеров сервера происходит каждый час, коррекция текущих значений времени и даты серверов с текущими значениями време-

ни и даты УСВ-2 осуществляется независимо от расхождении с текущими значениями времени и даты УСВ-2, т.е. серверы входит в режим подчинения устройствам точного времени и устанавливают текущие значения времени и даты с часов УСВ-2.

Сличение текущих значений времени и даты счетчиков с текущим значением времени и даты ССД - при каждом сеансе связи, но не реже 1 раза в сутки, корректировка осуществляется при расхождении времени $\pm 1,0$ с.

Погрешность часов компонентов системы не превышает ± 5 с.

Программное обеспечение

В состав ПО АИИС КУЭ входит: ПО счетчиков электроэнергии, ПО ССД и СБД АИИС КУЭ. Программные средства ССД и СБД АИИС КУЭ содержат: базовое (системное) ПО, включающее операционную систему, программы обработки текстовой информации, сервисные программы, ПО систем управления базами данных (СУБД) и прикладное ПО ИВК «Пирамида», ПО СОЕВ.

Состав программного обеспечения АИИС КУЭ приведён в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ПО	Наименование программного модуля (идентификационное наименование ПО)	Наименование файла	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО «Пирамида 2000»	модуль, объединяющий драйвера счетчиков	BLD.dll	Версия 8	58a40087ad0713aaa6668df25428eff7	MD5
	драйвер кэширования ввода данных	cachect.dll		7542c987fb7603c9853c9a1110f6009d	
	драйвер опроса счетчика СЭТ 4ТМ	Re-gEvSet4tm.dll		3f0d215fc617e3d8898099991c59d967	
	драйвера кэширования и опроса данных контроллеров	cacheS1.dll		b436dfc978711f46db31bdb33f88e2bb	
		cacheS10.dll		6802cbdeda81efea2b17145ff122ef00	
		sicons10.dll		4b0ea7c3e50a73099fc9908fc785cb45	
		sicons50.dll		8d26c4d519704b0bc075e73fD1b72118	
	драйвер работы с COM-портом	comrs232.dll		bec2e3615b5f50f2f945abc858f54aaf	
	драйвер работы с БД	dbd.dll		fe05715defecc25e062245268ea0916a	
	библиотеки доступа к серверу событий	ESClient_ex.dll		27c46d43b11ca3920cf2434381239d5d	
		filemap.dll		C8b9bb71f9faf2077464df5bbd2fc8e	
библиотека проверки прав пользователя при входе	plogin.dll	40c10e827a64895c327e018d12f75181			

ПО ИВК «Пирамида» не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Челябинской области №1 (ГТП Челябинская, ГТП Центральная (в/г №15)).

Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Челябинской области №1 (ГТП Челябинская, ГТП Центральная (в/г №15)) от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Челябинской области №1 (ГТП Челябинская, ГТП Центральная (в/г №15) приведен в Таблице 2.

Границы допускаемой относительной погрешности измерения активной и реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ приведены в Таблице 3.

Таблица 2

№ ИИК	Наименование объекта	Состав измерительного канала				Вид электро-энергии
		Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счётчик электрической энергии	ИВКЭ (УСПД)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ВРУ-0,4 кВ клуба ЧВВАКИУ ввод 1	ТТИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № Т51090; Т51106; Т51081 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111138 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
2	ВРУ-0,4 кВ мед. пункта ЧВВАКИУ	ТТИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № Т51712; Т50684; Т51706 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111405 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
3	ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса ЧВВАКИУ ввод 1	ТТИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № L8892; L8896; L8903 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111206 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
4	ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса ЧВВАКИУ ввод 2	ТТИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № Т11783; Т11788; Т11784 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111459 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
5	ВРУ-0,4 кВ спортзала ЧВВАКИУ	ТТИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № Т51677; Т51713; Т51697 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111264 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
6	ВРУ-0,4 кВ клуба ЧВВАКИУ ввод 2	ТТИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № Т51672; Т51617; Т50627 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111466 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
7	ВРУ-0,4 кВ насосной ЧВВАКИУ	ТТИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № S25618; S25627; S25621 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111463 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная

Продолжение таблицы 2 - Состав измерительных каналов

1	2	3	4	5	6	7
8	ВРУ-0,4 кВ общежития ЧВВАКИУ	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № L9620; L9633; L9625 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111164 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
9	КТП-250 10/0,4 кВ ввод от Т1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № L8841; L8844; L8814 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111519 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
10	Э/щитовая Госпиталя 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № T51640; T51645; T51650 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111553 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
11	Э/щитовая Гарнизонной поликлиники 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № S25633; S25630; S25615 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111258 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
12	Э/щитовая Гарнизонной поликлиники 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №2	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № S25641; S25654; S25644 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111223 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
13	Э/щитовая 0,4 кВ РУ -0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № L8899; L8873; L8908 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111355 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
14	ЩС 0,4 кВ(Кирова 92) РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № T11652; T11667; T11684 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111468 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
15	ЩС 0,4 кВ(К.Маркса 111) РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № T11693; T11701; T11713 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111202 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
16	Э/щитовая склада в/ч35779 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № T11577; T11627; T11595 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0608113198 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная

Продолжение таблицы 2 - Состав измерительных каналов

1	2	3	4	5	6	7
17	Э/щитовая КЭЧ 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № Т50568; Т50585; Т51605 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602112181 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
18	ЩС 0,4 кВ(Прокуратура) РУ -0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № Т11725; Т11734; Т11747 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111987 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
19	Э/щитовая Административного здания КЭЧ Труда 86 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № Т11538; Т11569; Т11593 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111483 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
20	Э/щитовая склад КЭЧ Таганайская 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 100/5 Зав. № L8667; L8692; L8696 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111909 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
21	ЩС 0,4 кВ(ГДО Цвиллинга 11) РУ -0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № Т11756; Т11764; Т11772 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111215 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
22	ЩС 0,4 кВ(ДПРМ-1 в/ч 22724) РУ -0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 50/5 Зав. № Т11621; Т11660; Т11670 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111799 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
23	Э/щитовая Челябинской КЭЧ п.Шагол 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 50/5 Зав. № Т51492; Т51497; Т51514 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111470 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
24	Э/щитовая Челябинской КЭЧ п.Шагол 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №2	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № S25474; S25459; S25520 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111196 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
25	Э/щитовая ВСО 0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 75/5 Зав. № S25403; S25427; S25466 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111306 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная

Продолжение таблицы 2 - Состав измерительных каналов

1	2	3	4	5	6	7
26	ТП-2026 10/0,4 кВ РУ-0,4, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч.Ввод 0,4 кВ №1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № 53654; 53680; 53679 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602112101 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
27	ТП-2026 10/0,4 кВ РУ-0,4, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч.Ввод 0,4 кВ №2	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 300/5 Зав. № E3866; E3858; E4656 Госреестр № 28139-07	-	ПСЧ-4ТМ.05М.04 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0602111253 Госреестр № 36355-07	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
28	ТП-2163 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ, ввод от Т1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 600/5 Зав. № S24663; S24672; S24683 Госреестр № 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М.09 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0811090379 Госреестр № 36697-08	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
29	ТП-2200 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ, ввод от Т1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 1500/5 Зав. № S25010; S25021; S25031 Госреестр № 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М.09 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0811090427 Госреестр № 36697-08	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
30	ТП-2200 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ, ввод от Т2	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 1500/5 Зав. № S25043; S25054; S25063 Госреестр № 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М.09 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0811090464 Госреестр № 36697-08	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
31	ТП-2201 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ, ввод от Т1	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № S25073; S25080; S25090 Госреестр № 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М.09 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0811090865 Госреестр № 36697-08	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная
32	ТП-2201 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ, ввод от Т2	ТГИ кл. т 0,5 Ктт = 1000/5 Зав. № S25099; S25111; S25119 Госреестр № 28139-07	-	СЭТ-4ТМ.03М.09 кл. т 0,5S/1,0 Зав. № 0811090471 Госреестр № 36697-08	Сервер HP ProLiant DL180G6 Зав. № CZJ1400HLV Госреестр № 21906-11	активная реактивная

Таблица 3

Границы допустимой относительной погрешности измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_{5\%}$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} \leq I_{120\%}$
1 - 32 (ТТ 0,5; Сч 0,5S)	1,0	-	±2,2	±1,6	±1,5
	0,9	-	±2,6	±1,8	±1,6
	0,8	-	±3,1	±2,0	±1,7
	0,7	-	±3,7	±2,3	±1,9
	0,5	-	±5,6	±3,1	±2,4

Продолжение таблицы 3

Границы допускаемой относительной погрешности измерения реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ					
Номер ИИК	cosφ	$\delta_{1(2)\%}$,	$\delta_{5\%}$,	$\delta_{20\%}$,	$\delta_{100\%}$,
		$I_{1(2)\%} \leq I_{изм} < I_{5\%}$	$I_{5\%} \leq I_{изм} < I_{20\%}$	$I_{20\%} \leq I_{изм} < I_{100\%}$	$I_{100\%} \leq I_{изм} < I_{120\%}$
1 - 32 (ГТ 0,5; Сч 1,0)	0,9	-	±7,5	±3,9	±2,8
	0,8	-	±4,9	±2,7	±2,2
	0,7	-	±4,2	±2,4	±2,0
	0,5	-	±3,2	±2,1	±1,8

Примечания:

1. Погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j = 1,0$ нормируется от $I_{1\%}$, а погрешность измерений $d_{1(2)\%P}$ и $d_{1(2)\%Q}$ для $\cos j < 1,0$ нормируется от $I_{2\%}$.

2. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).

3. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.

4. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:

- напряжение от $0,98 \cdot U_{ном}$ до $1,02 \cdot U_{ном}$;
- сила тока от $I_{ном}$ до $1,2 \cdot I_{ном}$, $\cos j = 0,9$ инд;
- температура окружающей среды: от 15 до 25 °С.

5. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ:

- напряжение питающей сети $0,9 \cdot U_{ном}$ до $1,1 \cdot U_{ном}$,
- сила тока от $0,05 I_{ном}$ до $1,2 I_{ном}$;
- температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии от плюс 5 °С до плюс 35 °С;
 - для трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001;
 - для трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983-2001.

6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения активной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94, в режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ 26035-83, ГОСТ 52425-2005;

7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена компонентов системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М, СЭТ-4ТМ.03М – среднее время наработки на отказ не менее 140000 часов;
- УСВ-2 – среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов;

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_v \leq 2$ часа;
- для сервера $T_v \leq 1$ час;
- для компьютера АРМ $T_v \leq 1$ час;
- для модема $T_v \leq 1$ час.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для пломбирования;

- панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механическими пломбами;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УССВ, сервере, АРМ;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала;
- защита результатов измерений при передаче.

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- сервере (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М, ПСЧ-4ТМ.05М, – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях – не менее 113,7 суток; при отключении питания – не менее 10 лет;

- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средства измерений – не менее 3,5 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ приведена в таблице 4

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Тип	Кол.
1	Трансформатор тока	ТТИ	96
2	Электросчетчик	ПСЧ-4ТМ.05М.04	27
3	Электросчетчик	СЭТ-4ТМ.03М.09	5
4	Контроллер	СИКОН ТС65	26
5	Сервер регионального отделения ОАО «Оборонэнергосбыт»	HP ProLiant DL180G6	1
6	Устройство синхронизации системного времени	УСВ-2	3
7	Сервер портов RS-232	Moxa NPort 5410	1
8	GSM Модем	Teleofis RX100-R	1
9	Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS 1000 RM	1
10	Сервер БД ОАО «Оборонэнергосбыт»	SuperMicro 6026T-NTR+ (825-7)	2
11	GSM Модем	Cinterion MC35i	2
12	Коммутатор	3Com 2952-SFP Plus	2
13	Источник бесперебойного питания	APC Smart-UPS 3000 RM	2

Продолжение таблицы 4

№ п/п	Наименование	Тип	Кол.
14	Методика поверки	МП 1210/446-2011	1
15	Паспорт-формуляр	ЭССО.411711.АИИС.560 ПФ	1

Поверка

осуществляется по документу МП 1210/446-2011 «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Челябинской области №1 (ГТП Челябинская, ГТП Центральная (в/г №15). Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в декабре 2011 года.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Счётчик ПСЧ-4ТМ.05М – по методике поверки, входящей в состав эксплуатационной документации, согласованной с ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 20.11.2007;
- Счётчик СЭТ-4ТМ.03М - по методике поверки ИЛГШ.411152.145 РЭ1 согласованной с ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в декабре 2007 г.;
- ИИС «Пирамида» - по документу «Системы информационно-измерительные контроля и учета энергопотребления «Пирамида». Методика поверки» ВЛСТ 150.00.000 И1, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;
- УСВ-2 – по документу «ВЛСТ 237.00.000И1», утверждённым ГЦИ СИ ФГУП ВНИИФТРИ в 2009 г.;
- Термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50°С, цена деления 1°С.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе: «Методика (метод) измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Оборонэнергосбыт» по Челябинской области №1 (ГТП Челябинская, ГТП Центральная (в/г №15). Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 0059/2011-01.00324-2011 от 12.12.2011

Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ ОАО «Оборонэнергосбыт» по Челябинской области №1 (ГТП Челябинская, ГТП Центральная (в/г №15)

- 1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
- 2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
- 3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
- 4 ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
- 5 ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.
- 6 ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

7 ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

ООО «Корпорация «ЭнергоСнабСтройСервис»

Адрес (юридический): 121500, г. Москва, Дорога МКАД 60 км, д.4А, офис 204

Адрес (почтовый): 600021, г.Владимир, ул.Мира, д.4а, офис №3

Телефон: (4922) 33-81-51, 34-67-26

Факс: (4922) 42-44-93

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).

Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010 года.

117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31

Тел.(495) 544-00-00, 668-27-40, (499) 129-19-11

Факс (499) 124-99-96

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П.

«_____» _____ 2011 г.