



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.E.34.004.A № 46960

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы комбинированные КОТЕФ 245

ЗАВОДСКИЕ НОМЕРА **477036, 477037, 477038, 477039, 477040, 477041**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "AREVA T&D Messwandler GmbH", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **50232-12**

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.216-88; ГОСТ 8.217-2003

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **8 лет**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **22 июня 2012 г. № 435**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р.Петросян

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 005195

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы комбинированные КОТЕФ 245

Назначение средства измерений

Трансформаторы комбинированные КОТЕФ 245 (далее – трансформаторы) предназначены для передачи сигнала измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока промышленной частоты.

Описание средства измерений

Принцип действия трансформаторов основан на использовании явления электромагнитной индукции, т.е. на создании ЭДС переменным магнитным полем. Трансформаторы относятся к классу масштабных измерительных преобразователей электрических величин.



Конструктивно трансформаторы комбинированные КОТЕФ 245 представляет собой трансформатор тока и индуктивный трансформатор напряжения, изготовленные как единый блок с общим фарфоровым изолятором. Детали трансформатора тока находятся в головной части, а трансформатора напряжения – в баке у основания.

Внутренняя изоляция – бумажно-масляная. Температурные изменения объема масла компенсируются с помощью расширительных камер из нержавеющей стали. Изменение состояния в системе компенсации регистрируется индикатором уровня масла, расположенном напротив смотрового окна в головной части трансформатора. На основании трансформатора установлено устройство для взятия проб масла.

Наружная изоляция обеспечивается с помощью алюмооксидного фарфора с глазурью коричневого цвета.

Кожух головной части трансформатора тока и кожух бака трансформатора напряжения изготавливаются из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава.

Заземляемый вывод первичной обмотки и выводы вторичных обмоток помещены в клеммную коробку, закрываемую пломбируемой крышкой, размещенную на корпусе у основания трансформатора. На основании трансформаторов размещена табличка технических данных из анодированного алюминия.

Рабочее положение трансформаторов в пространстве – вертикальное.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики трансформаторов комбинированных КОТЕФ 245

Характеристики	Значение
Для трансформатора напряжения	
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ	$220/\sqrt{3}$
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	252
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В	$100/\sqrt{3}$

Характеристики	Значение
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В	100
Класс точности основной вторичной обмотки	0,2
Класс точности дополнительной вторичной обмотки	6P
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В·А	100
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В·А	800
Схема и группа соединения обмоток	1/1/1-0-0
Для трансформатора тока	
Номинальный первичный ток, А	1000
Номинальный вторичный ток, А	5
Количество вторичных обмоток для измерений и учета	2
Количество вторичных обмоток для защиты	3
Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета	0,2S; 0,5
Классы точности вторичных обмоток для защиты	10P
Номинальная вторичная нагрузка обмоток для измерений и учета, В·А	30
Номинальная вторичная нагрузка обмоток для защиты, В·А	30
Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета, не более	5
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее	20
Общие	
Номинальная частота, Гц	50
Габаритные размеры, мм, (высота×диаметр)	4190×900
Масса, кг	1294
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1 в диапазоне рабочих температур от минус 45 до плюс 40 °С

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится методом трафаретной печати на табличку технических данных трансформатора и типографским способом на титульный лист паспортов.

Комплектность средства измерений

Трансформатор комбинированный КОТЕФ 245 6 шт. (Зав. №№ 477036, 477037, 477038, 477039, 477040, 477041)

Паспорт 6 экз.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведений нет.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к трансформаторам комбинированным КОТЕФ 245

1. ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.
2. ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
3. ГОСТ 8.216-88 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки.
4. ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки.
5. Техническая документация фирмы «AREVA T&D Messwandler GmbH», Германия.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- «осуществление торговли и товарообменных операций...»;
- «выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям».

Изготовитель

Фирма «AREVA T&D Messwandler GmbH», Германия.
Адрес: Bauernallee 27 D-19288 Ludwigslust, Germany.
Тел.: +49 38 74 45 40; Факс: +49 38 74 45 44 16
Web-сайт: <http://www.areva-td.com>

Заявитель

ООО «М-ПРО», г. Санкт-Петербург.
Адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 42, лит. А, пом.26Н.
Тел.: (812) 318-11-95 Факс: (812) 318-11-95

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»).

Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.
Тел. 8 (495) 437 55 77; Факс 8 (495) 437 56 66; E-mail: office@vniims.ru.
Номер аттестата аккредитации 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

« »

2012 г.