



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.34.004.A № 47506

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО "Ноябрьский ГПК"

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 136.1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Росэнергосервис"
(ООО "Росэнергосервис"), г. Владимир

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 50686-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 50686-12

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 27 июля 2012 г. № 540

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р.Петросян

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 005908

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО «Ноябрьский ГПК»

Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО "Ноябрьский ГПК" (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-ый уровень – трансформаторы тока (далее – ТТ) по ГОСТ 7746-2011, трансформаторы напряжения (далее – ТН) по ГОСТ 1983-2001 и счетчики активной и реактивной электроэнергии по ГОСТ 30206-94, в режиме измерений активной электроэнергии и по ГОСТ 26035-83 в режиме измерений реактивной электроэнергии, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. Метрологические и технические характеристики измерительных компонентов АИИС КУЭ приведены в таблице 2.

2-ой уровень – измерительно-вычислительный комплекс АИИС КУЭ, включающий в себя устройство сбора и передачи данных ЭКОМ-3000 (далее – УСПД), каналобразующую аппаратуру, устройство синхронизации времени (далее – УСВ), входящее в состав УСПД.

3-ий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналобразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (далее – ПО) "Энергосфера".

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуют в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на входы УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных на верхний уровень системы, а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.

На верхнем – третьем уровне системы выполняется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, дальнейшая обработка измерительной информации, в частности, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в заинтересованные организации осуществляется от сервера БД с помощью электронной почты по выделенному каналу связи по протоколу TCP/IP.

АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень счетчиков, УСПД и ИВК. АИИС КУЭ оснащена устройством синхронизации времени, на основе приемника сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Устройство синхронизации времени обеспечивает автоматическую коррекцию часов УСПД. Коррекция часов УСПД проводится при расхождении часов УСПД и времени приемника более чем на ± 1 с, погрешность синхронизации не более 0,1 с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодичностью 1 раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ± 2 с. Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ± 5 с.

Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Программное обеспечение

В АИИС КУЭ ЗАО "Ноябрьский ГПК" используется ПО "Энергосфера" версии 6.4, в состав которого входят программы, указанные в таблице 1. ПО "Энергосфера" обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО "Энергосфера".

Таблица 1 – Метрологические значимые модули ПО

| Наименование программного обеспечения | Наименование программного модуля (идентификационное наименование программного обеспечения) | Наименование файла | Номер версии программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---|---|
| ПО «Энергосфера» | Модуль импорта - экспорта | expimp.exe | 6.4 | 9F2AA3085B85BEF746ECD04018227166 | MD5 |
| | Модуль ручного ввода данных | HandInput.exe | 6.4 | 2F968830F6FF3A22011471D867A07785 | |
| | Модуль сервера опроса | PSO.exe | 6.4 | A121F27F261FF8798132D82DCF761310 | |
| | Модуль предотвращения сбоев | SrvWDT.exe | 6.4 | 76AF9C9A4C0A80550B1A1DFD71AED151 | |
| | Редактор расчетных схем | adcenter.exe | 6.4 | 79FA0D977EB187DE7BA26ABF2AB234E2 | |
| | Модуль администрирования системы | AdmTool.exe | | C1030218FB8CDEA44A86F04AA15D7279 | |

Комплексы измерительно-вычислительные для учета электрической энергии «ЭКОМ», в состав которых входит ПО «Энергосфера», внесены в Госреестр СИ РФ № 19542-05.

Оценка влияния ПО на метрологические характеристики СИ – метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице 2, нормированы с учетом ПО.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики

| № п/п | Наименование объекта | Состав измерительного канала | | | | Вид электроэнергии | Метрологические характеристики ИК | |
|--------------------------|--|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | ТТ | ТН | Счётчик | УСПД | | Основная погрешность, % | Погрешность в рабочих условиях, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПС 220/10/10 кВ "Аврора" | | | | | | | | |
| 1 | ПС 220/10/10 кВ "Аврора", Ввод 10 кВ 1 СШ яч.№6,(8) ИК №1 | ТЛ-10-II-У3 Кл. т. 0,5 3000/5 Зав. № 2211; Зав. № 3171; Зав. № 3253; Зав. № 2756 Госреестр № 4346-74 | ЗНОЛ.06-10 У3 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 2293; Зав. № 2188; Зав. № 14252 Госреестр № 3344-04 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0111053016 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061212 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |
| 2 | ПС 220/10/10 кВ "Аврора", Ввод 10 кВ 5 СШ яч.118 ИК №2 | ТОЛ-10 У3 Кл. т. 0,5 1500/5 Зав. № 12819; Зав. № 12813 Госреестр № 7069-02 | НАМИТ-10-2 УХЛ 2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 0123 Госреестр № 18178-99 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0109056088 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061212 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |
| 3 | ПС 220/10/10 кВ "Аврора", Ввод 10 кВ 2 СШ яч.№14, (18) ИК №3 | ТЛ-10-II-У3 Кл. т. 0,5 3000/5 Зав. № 3576; Зав. № 3578; Зав. № 3567; Зав. № 3577 Госреестр № 4346-74 | ЗНОЛ.06-10 У3 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 13839; Зав. № 14528; Зав. № 14413 Госреестр № 3344-04 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 04052495 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061212 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
| 4 | ПС 220/10/10 кВ "Аврора" Ввод 10 кВ 3 СШ яч.№28, (31) ИК №4 | ТЛ-10-II-У3 Кл. т. 0,5 3000/5 Зав. № 4121; Зав. № 4158; Зав. № 4018; Зав. № 4050 Госреестр № 4346-74 | ЗНОЛ.06-10 У3 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 13196; Зав. № 10789; Зав. № 11143 Госреестр № 3344-04 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0109056049 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061212 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |
| 5 | ПС 220/10/10 кВ "Аврора", Ввод 10 кВ 4 СШ яч.№35,(38) ИК №5 | ТЛ-10-II-У3 Кл. т. 0,5 3000/5 Зав. № 4159; Зав. № 4164; Зав. № 4155; Зав. № 4163 Госреестр № 4346-74 | ЗНОЛ.06-10 У3 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 12109; Зав. № 12112; Зав. № 10392 Госреестр № 3344-04 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0109056063 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061212 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |
| 6 | ПС 220/10/10 кВ "Аврора", Ввод 10 кВ 6 СШ яч.124 ИК №6 | ТОЛ-10 У3 Кл. т. 0,5 1500/5 Зав. № 12038; Зав. № 11358 Госреестр № 7069-02 | НАМИТ-10-2 УХЛ 2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 0124 Госреестр № 18178-99 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0109056096 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061212 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |
| ПС 110/10/10 кВ "ГКС-Холмогорская" | | | | | | | | |
| 7 | ПС 110/10/10 кВ "ГКС- Холмогорская" Ввод 10 кВ №1 1 СШ яч.№9 ИК №7 | ТЛМ-10 2У3 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 4342; Зав. № 6608 Госреестр № 2473-00 | НТМИ-10-66 У3 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 975 Госреестр № 831-69 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0112053112 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ- 3000 Зав. № 02061214 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------|---|--|---|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
| 8 | ПС 110/10/10 кВ "ГКС- Холмогорская", ТСН-1 при вводе 10 кВ №1 ИК №8 | Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 176156; Зав. № 176181; Зав. № 176172 Госреестр № 15764-96 | - | СЭТ-4ТМ.03.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 02056203 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061214 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±0,8 ±2,2 | ±2,9 ±4,4 |
| 9 | ПС 110/10/10 кВ "ГКС- Холмогорская"; Ввод 10 кВ №2 2 СШ яч.№17 ИК №9 | ТЛМ-10 2У3 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 6601; Зав. № 9595 Госреестр № 2473-00 | НТМИ-10-66 У3 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1061 Госреестр № 831-69 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0112050148 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061214 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |
| 10 | ПС 110/10/10 кВ "ГКС- Холмогорская", ТСН-2 при вводе 10 кВ №2 ИК №10 | Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 176173; Зав. № 176160; Зав. № 176170 Госреестр № 15764-96 | - | СЭТ-4ТМ.03.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 12040197 Госреестр № 27524- 04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061214 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±0,8 ±2,2 | ±2,9 ±4,4 |
| ПС 110/10/10 кВ "Маяк" | | | | | | | | |
| 11 | ПС 110/10/10 кВ "Маяк", Ввод 10 кВ №1 1 СШ яч.№4 ИК №11 | ТЛШ-10 У3 Кл. т. 0,5 2000/5 Зав. № 2701; Зав. № 2792 Госреестр № 11077-03 | Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 ф. А: ЗНОЛ-06-10 У3 Зав. № 3074; № г.р. 3344-72 ф. В,С: ЗНОЛ-06-10 У3 Зав. № 4403В; Зав. № 4403С Госреестр № 3344-04 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0112053016 Госреестр № 27524- 04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061213 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|--|--|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
| 12 | ПС 110/10/10 кВ "Маяк", ТСН-1 при вводе 10 кВ №1 ИК №12 | Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 116416; Зав. № 116291; Зав. № 116359 Госреестр № 15764-96 | - | СЭТ-4ТМ.03.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0103064038 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061213 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±0,8 ±2,2 | ±2,9 ±4,4 |
| 13 | ПС 110/10/10 кВ "Маяк", Ввод 10 кВ №2 2СШ яч.№9 ИК №13 | ТЛШ-10 У3 Кл. т. 0,5 2000/5 Зав. № 2796; Зав. № 0082 Госреестр № 11077-03 | ЗНОЛ-06-10 У3 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 3770; Зав. № 4701; Зав. № 4901 Госреестр № 3344-72 | СЭТ-4ТМ.03 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0102060189 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061213 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±1,1 ±2,6 | ±3,0 ±4,6 |
| 14 | ПС 110/10/10 кВ "Маяк", ТСН-2 при вводе 10 кВ №2 ИК №14 | Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5 100/5 Зав. № 90529; Зав. № 71065; Зав. № 68491 Госреестр № 15764-96 | - | СЭТ-4ТМ.03.08 Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0103066039 Госреестр № 27524-04 | ЭКОМ-3000 Зав. № 02061213 Госреестр № 17049-04 | активная реактивная | ±0,8 ±2,2 | ±2,9 ±4,4 |

Примечания:

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовой);
2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
3. Нормальные условия эксплуатации:
 - параметры сети: напряжение $(0,98 \div 1,02) U_{ном}$; ток $(1 \div 1,2) I_{ном}$, частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц; $\cos\phi = 0,9$ инд.;
 - температура окружающей среды: ТТ и ТН - от минус 40 °С до + 50 °С; счетчиков - от + 18 °С до + 25 °С; УСПД - от + 10 °С до + 30 °С; ИВК - от + 10 °С до + 30 °С;
 - магнитная индукция внешнего происхождения, не более 0,05 мТл.
4. Рабочие условия эксплуатации:
 - для ТТ и ТН:
 - параметры сети: диапазон первичного напряжения - $(0,9 \div 1,1) U_{Н1}$; диапазон силы первичного тока - $(0,05 \div 1,2) I_{Н1}$; коэффициент мощности $\cos\phi(\sin\phi)$ 0,5 \div 1,0 $(0,87 \div 0,5)$; частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
 - температура окружающего воздуха - от минус 40 до плюс 70 °С.
 - для счетчиков электроэнергии:
 - параметры сети: диапазон вторичного напряжения - $(0,9 \div 1,1) U_{Н2}$; диапазон силы вторичного тока - $(0,02 \div 1,2) I_{Н2}$; коэффициент мощности $\cos\phi(\sin\phi)$ - 0,5 \div 1,0 $(0,87 \div 0,5)$; частота - $(50 \pm 0,4)$ Гц;
 - температура окружающего воздуха:
 - для счётчиков электроэнергии СЭТ-4ТМ.03 от минус 40 °С до плюс 60 °С;
 - магнитная индукция внешнего происхождения, не более - 0,5 мТл.
5. Погрешность в рабочих условиях указана для $\cos\phi = 0,8$ инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от 0 °С до + 40 °С;
6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения активной электроэнергии по ГОСТ 30206-94, в режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ 26035-83;
7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные (см. п. 6 Примечаний) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2. Замена оформляется актом в установленном на ЗАО "Ноябрьский ГПК" порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов:

- электросчётчик СЭТ-4ТМ.03 – среднее время наработки на отказ не менее $T = 90000$ ч, среднее время восстановления работоспособности $t_v = 2$ ч;
- УСПД ЭКОМ-3000 – среднее время наработки на отказ не менее $T = 50000$ ч, среднее время восстановления работоспособности $t_v = 2$ ч;
- сервер – среднее время наработки на отказ не менее $T = 70000$ ч, среднее время восстановления работоспособности $t_v = 1$ ч.

Надежность системных решений:

- защита от кратковременных сбоев питания сервера и УСПД с помощью источника бесперебойного питания;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации–участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счётчика:
 - параметрирования;

- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике и УСПД;
 - пропадание и восстановление связи со счетчиком;

Защищённость применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - электросчётчика;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
 - испытательной коробки;
 - УСПД;
 - сервера;

– защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

- электросчетчика;
- УСПД;
- сервера.

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 35 суток; при отключении питания - не менее 10 лет;
- УСПД - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, по каждому каналу - 35 сут; сохранение информации при отключении питания – 10 лет;
- Сервер БД - хранение результатов измерений, состояний средств измерений – не менее 3,5 лет (функция автоматизирована).

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО "Ноябрьский ГПК" типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Комплектность АИИС КУЭ

| Наименование | Тип | Количество, шт. |
|--------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Трансформатор тока | ТЛМ-10 2У3 | 4 |
| Трансформатор тока | Т-0,66 У3 | 12 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|----|
| Трансформатор тока | ТЛШ-10 УЗ | 4 |
| Трансформатор тока | ТЛ-10-II-УЗ | 16 |
| Трансформатор тока | ТОЛ-10 УЗ | 4 |
| Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 УЗ | 2 |
| Трансформатор напряжения | ЗНОЛ.06-10 УЗ | 14 |
| Трансформатор напряжения | ЗНОЛ-06-10 УЗ | 4 |
| Трансформатор напряжения | НАМИТ-10-2 УХЛ 2 | 2 |
| Счётчик электрической энергии | СЭТ-4ТМ.03 | 10 |
| Счётчик электрической энергии | СЭТ-4ТМ.03.08 | 4 |
| Устройство сбора и передачи данных | ЭКОМ-3000 | 3 |
| Программное обеспечение | "Энергосфера" | 1 |
| Методика поверки | | 1 |
| Формуляр | | 1 |
| Руководство по эксплуатации | | 1 |

Поверка

осуществляется по документу МП 50686-12 «Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО "Ноябрьский ГПК". Измерительные каналы. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в июне 2012 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- Трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- Трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- СЭТ-4ТМ.03 – по документу ИЛГШ.411151.124 РЭ1;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы с счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01.

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений изложен в документе «Руководство по эксплуатации системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ЗАО "Ноябрьский ГПК"».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

ГОСТ 30206-94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия.

ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия.

ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

МИ 3000-2006 Рекомендация. ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки.

Руководство по эксплуатации системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета ООО "Ноябрьский ГПК".

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Росэнергосервис»

ООО «Росэнергосервис»

Юридический адрес: 600017, Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д.23, оф.9

Почтовый адрес: 600017, Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д.23, оф.9

Тел.: (4922) 44-87-06

Факс: (4922) 33-44-86

E-mail:

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Тест-Энерго»

ООО «Тест-Энерго»

Юридический адрес: 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42, 1-2-3

Почтовый адрес: 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42, 25-35

Тел.: (499) 755-63-32

Факс: (499) 755-63-32

E-mail: info@t-energo.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений ФГУП «ВНИИМС»

(ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»)

Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

тел./факс: 8 (495) 437-55-77

Аттестат аккредитации государственного центра испытаний № 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

м.п. «____» _____ 2012 г.